



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל בניין 22

תקופת דוח: (01/11/22 - 30/11/22)

תאריך הפקה: 11/01/23

| מס' מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|---------------|-----------|-------------------|------------|-----------|------------|-------------------|---|-----------|----|
| | 39.97 | 19,075.60 | 5,534.00 | 3,195.20 | 10,346.40 | 21055537 - 1 | *לבדיקה מא (נובה) (מועמס לפי אחוז | 39770 | 1 |
| | 2.49 | 293.60 | 100.00 | 32.00 | 161.60 | 21055537 - 3 | | | |
| | | 19,369.20 | 5,634.00 | 3,227.20 | 10,508.00 | סה"כ צריכה | | | |
| | 204.73 | 4,519.80 | 2,220.60 | 466.80 | 1,832.40 | 21055537 - 4 | *לבדיקה מא משותף שעות רגילות + חריגות = 100% | 39772 | 2 |
| | 215.62 | 69,223.20 | 22,425.60 | 10,334.40 | 36,463.20 | 21055538 - 2 | | | |
| | 167.29 | 59,343.60 | 21,535.80 | 9,142.80 | 28,665.00 | 21055543 - 4 | | | |
| | | 133,086.60 | 46,182.00 | 19,944.00 | 66,960.60 | סה"כ צריכה | | | |
| | | 1,414.80 | 0.00 | 0.00 | 1,414.80 | 21055537 - 4 | *לבדיקה מא משותף שעות רגילות מועמס לפי אחוז רק 75% (נטע) | 47258 | 3 |
| | | 31,227.60 | 0.00 | 0.00 | 31,227.60 | 21055538 - 2 | | | |
| | | 23,869.20 | 0.00 | 0.00 | 23,869.20 | 21055543 - 4 | | | |
| | | 56,511.60 | 0.00 | 0.00 | 56,511.60 | סה"כ צריכה | | | |
| | 475.95 | 119,405.00 | 44,155.00 | 18,620.00 | 56,630.00 | 21055538 - 1 | *נובה ציבורי (50%) מועמס על שוכרים לפי יחס צריכה | 39786 | 4 |
| | 573.90 | 134,037.50 | 52,305.00 | 21,145.00 | 60,587.50 | 21055540 - 1 | | | |
| | 215.62 | -34,611.60 | -11,212.80 | -5,167.20 | -18,231.60 | 21055538 - 2 | | | |
| | 0.003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21055538 - 3 | | | |
| | 90.60 | -26,728.20 | -10,121.40 | -4,309.50 | -12,297.30 | 21055538 - 4 | | | |
| | 83.98 | -18,874.80 | -7,085.40 | -2,860.80 | -8,928.60 | 20065587 - 2 | | | |
| | 72.40 | -13,483.20 | -5,638.00 | -2,212.60 | -5,632.60 | 20065587 - 3 | | | |
| | 25.50 | -5,077.60 | -1,812.00 | -734.20 | -2,531.40 | 20065587 - 4 | | | |
| | 4.72 | -819.40 | -341.10 | -131.95 | -346.35 | 21055544 - 1 | | | |
| | 1.26 | -222.60 | -84.00 | -32.70 | -105.90 | 21055544 - 2 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21055544 - 3 | | | |
| | 0.006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21055544 - 4 | | | |
| | 6.72 | -1,530.40 | -814.10 | -276.70 | -439.60 | 21055539 - 1 | | | |
| | 1.34 | -295.83 | -118.73 | -47.45 | -129.65 | 21055539 - 2 | | | |
| | 86.71 | -20,997.00 | -8,190.30 | -3,211.80 | -9,594.90 | 21055540 - 2 | | | |
| | 117.95 | -33,390.90 | -13,437.00 | -5,324.40 | -14,629.50 | 21055540 - 3 | | | |
| | 39.97 | -9,537.80 | -2,767.00 | -1,597.60 | -5,173.20 | 21055537 - 1 | | | |





| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|-----------|----|
| | 2.49 | -146.80 | -50.00 | -16.00 | -80.80 | 21055537 - 3 | | | |
| | 204.73 | -2,259.90 | -1,110.30 | -233.40 | -916.20 | 21055537 - 4 | | | |
| | 0.006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21055543 - 1 | | | |
| | 11.61 | -2,725.60 | -1,007.00 | -431.20 | -1,287.40 | 21055543 - 2 | | | |
| | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21055543 - 3 | | | |
| | 14.08 | -1,155.00 | -383.90 | -178.50 | -592.60 | 21055537 - 2 | | | |
| | 167.29 | -29,671.80 | -10,767.90 | -4,571.40 | -14,332.50 | 21055543 - 4 | | | |
| | | 51,914.08 | 21,519.08 | 8,427.60 | 21,967.40 | סה"כ צריכה | | | |
| | 83.98 | -37,749.60 | -14,170.80 | -5,721.60 | -17,857.20 | 20065587 - 2 | ציבורי 100% לבדיקה | 39784 | 5 |
| | 72.40 | -26,966.40 | -11,276.00 | -4,425.20 | -11,265.20 | 20065587 - 3 | | | |
| | 25.50 | -10,155.20 | -3,624.00 | -1,468.40 | -5,062.80 | 20065587 - 4 | | | |
| | 39.97 | -19,075.60 | -5,534.00 | -3,195.20 | -10,346.40 | 21055537 - 1 | | | |
| | 14.08 | -2,310.00 | -767.80 | -357.00 | -1,185.20 | 21055537 - 2 | | | |
| | 2.49 | -293.60 | -100.00 | -32.00 | -161.60 | 21055537 - 3 | | | |
| | 204.73 | -4,519.80 | -2,220.60 | -466.80 | -1,832.40 | 21055537 - 4 | | | |
| | 475.95 | 238,810.00 | 88,310.00 | 37,240.00 | 113,260.00 | 21055538 - 1 | | | |
| | 215.62 | -69,223.20 | -22,425.60 | -10,334.40 | -36,463.20 | 21055538 - 2 | | | |
| | 0.003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21055538 - 3 | | | |
| | 90.60 | -53,456.40 | -20,242.80 | -8,619.00 | -24,594.60 | 21055538 - 4 | | | |
| | 6.72 | -3,060.80 | -1,628.20 | -553.40 | -879.20 | 21055539 - 1 | | | |
| | 1.34 | -591.65 | -237.45 | -94.90 | -259.30 | 21055539 - 2 | | | |
| | 573.90 | 268,075.00 | 104,610.00 | 42,290.00 | 121,175.00 | 21055540 - 1 | | | |
| | 86.71 | -41,994.00 | -16,380.60 | -6,423.60 | -19,189.80 | 21055540 - 2 | | | |
| | 117.95 | -66,781.80 | -26,874.00 | -10,648.80 | -29,259.00 | 21055540 - 3 | | | |
| | 0.006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21055543 - 1 | | | |
| | 11.61 | -5,451.20 | -2,014.00 | -862.40 | -2,574.80 | 21055543 - 2 | | | |
| | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21055543 - 3 | | | |
| | 167.29 | -59,343.60 | -21,535.80 | -9,142.80 | -28,665.00 | 21055543 - 4 | | | |
| | 4.72 | -1,638.80 | -682.20 | -263.90 | -692.70 | 21055544 - 1 | | | |
| | 1.26 | -445.20 | -168.00 | -65.40 | -211.80 | 21055544 - 2 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21055544 - 3 | | | |
| | 0.006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21055544 - 4 | | | |
| | | 103,828.15 | 43,038.15 | 16,855.20 | 43,934.80 | סה"כ צריכה | | | |
| | 475.95 | 238,810.00 | 88,310.00 | 37,240.00 | 113,260.00 | 21055538 - 1 | שנאי 1 - לבדיקה | 39741 | 6 |
| | | 238,810.00 | 88,310.00 | 37,240.00 | 113,260.00 | סה"כ צריכה | | | |
| | 573.90 | 268,075.00 | 104,610.00 | 42,290.00 | 121,175.00 | 21055540 - 1 | שנאי 2 - לבדיקה | 39757 | 7 |
| | | 268,075.00 | 104,610.00 | 42,290.00 | 121,175.00 | סה"כ צריכה | | | |






| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | 47264 | *נובה מא חריג | 21055537 - 4 | 273.30 | 520.50 | 2,304.00 | 3,097.80 | | |
| | | | 21055538 - 2 | 4,698.00 | 9,998.00 | 23,328.40 | 38,024.40 | | |
| | | | 21055543 - 4 | 4,216.50 | 8,782.20 | 22,439.70 | 35,438.40 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 9,187.80 | 19,300.70 | 48,072.10 | 76,560.60 | | |
| 2 | 39748 | אפלייד חדש ק.3 | 20065587 - 4 | 5,062.80 | 1,468.40 | 3,624.00 | 10,155.20 | 25.50 | |
| | | מא שעות רגילות | | 3,481.11 | 0.00 | 0.00 | 3,481.11 | | |
| | | ציבורי | | 1,002.25 | 320.65 | 815.15 | 2,138.05 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 9,546.16 | 1,789.05 | 4,439.15 | 15,774.36 | | |
| 3 | 39785 | אפריקה ישראל (50%) ציבורי | 21055538 - 1 | 56,630.00 | 18,620.00 | 44,155.00 | 119,405.00 | 475.95 | |
| | | | 21055540 - 1 | 60,587.50 | 21,145.00 | 52,305.00 | 134,037.50 | 573.90 | |
| | | | 21055538 - 2 | -18,231.60 | -5,167.20 | -11,212.80 | -34,611.60 | 215.62 | |
| | | | 21055538 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | |
| | | | 21055538 - 4 | -12,297.30 | -4,309.50 | -10,121.40 | -26,728.20 | 90.60 | |
| | | | 20065587 - 2 | -8,928.60 | -2,860.80 | -7,085.40 | -18,874.80 | 83.98 | |
| | | | 20065587 - 3 | -5,632.60 | -2,212.60 | -5,638.00 | -13,483.20 | 72.40 | |
| | | | 20065587 - 4 | -2,531.40 | -734.20 | -1,812.00 | -5,077.60 | 25.50 | |
| | | | 21055544 - 1 | -346.35 | -131.95 | -341.10 | -819.40 | 4.72 | |
| | | | 21055544 - 2 | -105.90 | -32.70 | -84.00 | -222.60 | 1.26 | |
| | | | 21055544 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 21055544 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.006 | |
| | | | 21055539 - 1 | -439.60 | -276.70 | -814.10 | -1,530.40 | 6.72 | |
| | | | 21055539 - 2 | -129.65 | -47.45 | -118.73 | -295.83 | 1.34 | |
| | | | 21055540 - 2 | -9,594.90 | -3,211.80 | -8,190.30 | -20,997.00 | 86.71 | |
| | | | 21055540 - 3 | -14,629.50 | -5,324.40 | -13,437.00 | -33,390.90 | 117.95 | |
| | | | 21055537 - 1 | -5,173.20 | -1,597.60 | -2,767.00 | -9,537.80 | 39.97 | |
| | | | 21055537 - 3 | -80.80 | -16.00 | -50.00 | -146.80 | 2.49 | |
| | | | 21055537 - 4 | -916.20 | -233.40 | -1,110.30 | -2,259.90 | 204.73 | |
| | | | 21055543 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.006 | |
| | | | 21055543 - 2 | -1,287.40 | -431.20 | -1,007.00 | -2,725.60 | 11.61 | |
| | | | 21055543 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | |
| | | | 21055537 - 2 | -592.60 | -178.50 | -383.90 | -1,155.00 | 14.08 | |
| | | | 21055543 - 4 | -14,332.50 | -4,571.40 | -10,767.90 | -29,671.80 | 167.29 | |
| | | | סה"כ צריכה | 21,967.40 | 8,427.60 | 21,519.08 | 51,914.08 | | |
| 4 | 39758 | ביומקס ק.ד. | 21055540 - 2 | 19,189.80 | 6,423.60 | 16,380.60 | 41,994.00 | 86.71 | |
| | | מא שעות רגילות | | 9,584.37 | 0.00 | 0.00 | 9,584.37 | | |
| | | מיזוג אוויר | | 3,077.79 | 945.25 | 1,650.20 | 5,673.24 | | |
| | | ציבורי | | 3,798.87 | 1,402.72 | 3,684.50 | 8,886.09 | | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 35,650.83 | 8,771.57 | 21,715.30 | 66,137.70 | | |
| 5 | 39751 | ביומקס ק.ד. חיוני | 21055544 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | ציבורי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 6 | 39759 | ביומקס ק.ה. | 21055540 - 3 | 29,259.00 | 10,648.80 | 26,874.00 | 66,781.80 | 117.95 | |
| | | | מא שעות רגילות | 9,584.37 | 0.00 | 0.00 | 9,584.37 | | |
| | | | מיזוג אוויר | 3,077.79 | 945.25 | 1,650.20 | 5,673.24 | | |
| | | | ציבורי | 5,792.20 | 2,325.38 | 6,044.78 | 14,162.36 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 47,713.36 | 13,919.43 | 34,568.98 | 96,201.77 | | |
| 7 | 39752 | ביומקס ק.ה. חיוני | 21055544 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.006 | |
| | | | ציבורי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8 | 39753 | חניה | 21055539 - 1 | 879.20 | 553.40 | 1,628.20 | 3,060.80 | 6.72 | |
| | | | סה"כ צריכה | 879.20 | 553.40 | 1,628.20 | 3,060.80 | | |
| 9 | 39768 | נובה | 20065587 - 3 | 11,265.20 | 4,425.20 | 11,276.00 | 26,966.40 | 72.40 | |
| | | | 21055543 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | |
| | | | מא שעות רגילות | 6,097.60 | 0.00 | 0.00 | 6,097.60 | | |
| | | | ציבורי | 2,230.09 | 966.33 | 2,536.32 | 5,732.74 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 19,592.89 | 5,391.53 | 13,812.32 | 38,796.74 | | |
| 10 | 39754 | נובה - לוח קומת גג | 21055539 - 2 | 259.30 | 94.90 | 237.45 | 591.65 | 1.34 | |
| | | | ציבורי | 51.33 | 20.72 | 53.41 | 125.46 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 310.63 | 115.62 | 290.86 | 717.11 | | |
| 11 | 39766 | נובה ק.1 | 21055543 - 2 | 2,574.80 | 862.40 | 2,014.00 | 5,451.20 | 11.61 | |
| | | | ציבורי | 509.72 | 188.32 | 453.01 | 1,151.05 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,084.52 | 1,050.72 | 2,467.01 | 6,602.25 | | |
| 12 | 39762 | נובה ק.6 - קומת גג -קפיטריה | 21055537 - 2 | 1,185.20 | 357.00 | 767.80 | 2,310.00 | 14.08 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,185.20 | 357.00 | 767.80 | 2,310.00 | | |
| 13 | 39745 | נובה ק.קרקע חדש 5ע | 20065587 - 1 | 13,970.40 | 4,820.40 | 11,225.60 | 30,016.40 | 51.94 | |
| | | | מא שעות רגילות | 4,622.65 | 0.00 | 0.00 | 4,622.65 | | |
| | | | ציבורי | 2,765.62 | 1,052.63 | 2,524.98 | 6,343.23 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 21,358.67 | 5,873.03 | 13,750.58 | 40,982.28 | | |
| 14 | 39749 | נובה ק.קרקע חיוני | 21055544 - 1 | 692.70 | 263.90 | 682.20 | 1,638.80 | 4.72 | |
| | | | ציבורי | 137.13 | 57.63 | 153.45 | 348.20 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 829.83 | 321.53 | 835.65 | 1,987.00 | | |
| 15 | 39769 | נובה קומת קרקע | 20065587 - 1 | -13,970.40 | -4,820.40 | -11,225.60 | -30,016.40 | 51.94 | |
| | | | 21055538 - 4 | 24,594.60 | 8,619.00 | 20,242.80 | 53,456.40 | 90.60 | |
| | | | מא שעות רגילות | 3,972.77 | 0.00 | 0.00 | 3,972.77 | | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------|-------------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | מיוזג אוויר | 1,275.67 | 391.78 | 683.97 | 2,351.42 | | |
| | | | ציבורי | 2,103.20 | 829.50 | 2,028.24 | 4,960.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 17,975.84 | 5,019.88 | 11,729.41 | 34,725.13 | | |
| 16 | 39746 | פתולאב ק.2 | 20065587 - 2 | 17,857.20 | 5,721.60 | 14,170.80 | 37,749.60 | 83.98 | |
| | | | מא שעות רגילות | 9,584.37 | 0.00 | 0.00 | 9,584.37 | | |
| | | | מיוזג אוויר | 3,077.79 | 945.25 | 1,650.20 | 5,673.24 | | |
| | | | ציבורי | 3,535.06 | 1,249.43 | 3,187.45 | 7,971.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 34,054.43 | 7,916.27 | 19,008.44 | 60,979.14 | | |
| 17 | 39750 | פתולאב ק.2 חיוני | 21055544 - 2 | 211.80 | 65.40 | 168.00 | 445.20 | 1.26 | |
| | | | ציבורי | 41.93 | 14.28 | 37.79 | 94.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 253.73 | 79.68 | 205.79 | 539.20 | | |
| 18 | 50114 | קוונטום ארט ק.1 | 21055538 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | |
| | | | 21055543 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.006 | |
| | | | מא שעות רגילות | 1,192.39 | 0.00 | 0.00 | 1,192.39 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,192.39 | 0.00 | 0.00 | 1,192.39 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 224,782.88 | 78,887.02 | 194,810.66 | 498,480.56 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | | 0.00 | | |
| | | | הפרש בקוטי"ש | | | | 498,480.56 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | |



- פסגה (Kwh 224,782.88)
- גבע (Kwh 78,887.02)
- שפל (Kwh 194,810.66)

