



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן לייף פלזה

דוח מסכם עבור: בית סופר פארם הרצליה

תקופת דוח: (01/12/22 - 31/12/22)

תאריך הפקה: 12/01/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42202	בניין A סיריוס - סופר פארם	00017841 - 8	7,320.45	4,429.35	32,588.37	44,338.17	134.64	
			00023662 - 1	226.28	106.52	809.46	1,142.27	3.01	
			00023662 - 2	204.42	84.89	545.74	835.04	2.13	
			00023662 - 3	326.56	136.52	880.96	1,344.05	3.36	
			סה"כ צריכה	8,077.71	4,757.28	34,824.53	47,659.53		
2	42237	בניין A סיריוס - סופר פארם UPS	00025156 - 2	10,324.95	5,427.08	41,096.90	56,848.93	90.72	
			סה"כ צריכה	10,324.95	5,427.08	41,096.90	56,848.93		
3	42200	בניין A סיריוס - ק.1 אזה טרייד	00017841 - 2	574.73	290.10	2,198.98	3,063.82	10.11	
			00023697 - 8	0.02	0.01	0.44	0.47	0.75	
			סה"כ צריכה	574.75	290.11	2,199.42	3,064.28		
4	42217	בניין A סיריוס - ק.2 (לשעבר 18 אניטראקטיב/קנדה)	00023662 - 6	271.60	178.63	1,114.70	1,564.93	7.40	
			סה"כ צריכה	271.60	178.63	1,114.70	1,564.93		
5	42227	בניין A סיריוס - ק.2 (לשעבר קול סטריט/קנדה)	00023697 - 7	471.92	216.05	1,458.49	2,146.46	8.51	
			סה"כ צריכה	471.92	216.05	1,458.49	2,146.46		
6	42199	בניין A סיריוס - ק.2 פיליפ חדד	00017841 - 5	441.48	103.18	1,643.53	2,188.19	14.82	
			00017841 - 6	329.14	91.78	1,144.24	1,565.16	4.51	
			סה"כ צריכה	770.62	194.96	2,787.77	3,753.35		
7	42198	בניין A לייף פלזה - אלקטרה מילה	00017841 - 4	1,402.92	617.76	5,432.48	7,453.16	17.95	
			סה"כ צריכה	1,402.92	617.76	5,432.48	7,453.16		
8	42197	בניין A לייף פלזה - חניאוי	00017841 - 3	2,600.24	923.03	10,620.24	14,143.52	45.81	
			סה"כ צריכה	2,600.24	923.03	10,620.24	14,143.52		
9	47347	בניין A מחסן מסעדת מון	21055370 - 1	319.17	160.52	1,209.17	1,688.86		
			סה"כ צריכה	319.17	160.52	1,209.17	1,688.86		
10	42201	בניין A מנדפים+משאבות 30+90	00017841 - 7	1,478.00	316.29	3,746.79	5,541.07	28.91	
			סה"כ צריכה	1,478.00	316.29	3,746.79	5,541.07		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	47349	בניין A פלייטיקה קומה 0	00023697 - 5	695.77	366.92	2,786.07	3,848.76	11.69	
		סה"כ צריכה		695.77	366.92	2,786.07	3,848.76		
12	42209	בניין B - סמסונג	00019007 - 7	119.84	45.71	398.82	564.36	8.21	
		סה"כ צריכה		119.84	45.71	398.82	564.36		
13	48402	בניין B כהנא	00019007 - 6	361.10	91.68	1,652.60	2,105.38	15.89	
		סה"כ צריכה		361.10	91.68	1,652.60	2,105.38		
14	42204	בניין B לייף פלאזה - main 7 ק.3	00019007 - 2	302.34	105.99	1,259.46	1,667.79	12.53	
		סה"כ צריכה		302.34	105.99	1,259.46	1,667.79		
15	42222	בניין B לייף פלאזה - אנוקוב גרופ בעמ	00023678 - 6	179.60	77.49	738.67	995.75	14.18	
		סה"כ צריכה		179.60	77.49	738.67	995.75		
16	42221	בניין B לייף פלאזה - אריסטו שופ בע"מ 0.ק	00023678 - 5	390.81	132.04	1,423.69	1,946.54	6.93	
		סה"כ צריכה		390.81	132.04	1,423.69	1,946.54		
17	42223	בניין B לייף פלאזה - סאן רה מסעדה	00023678 - 7	2,323.15	1,087.26	7,675.51	11,085.92	28.25	
		סה"כ צריכה		2,323.15	1,087.26	7,675.51	11,085.92		
18	42203	בניין B לייף פלאזה - סנדביץ פקטורי	00019007 - 1	947.28	1,123.75	6,857.72	8,928.75	38.27	
		סה"כ צריכה		947.28	1,123.75	6,857.72	8,928.75		
19	47350	בניין B פלייטיקה קומה 0	00023678 - 8	231.92	125.97	945.25	1,303.14	2.63	
		סה"כ צריכה		231.92	125.97	945.25	1,303.14		
20	46145	בניין B פלייטיקה קומה 1	00019007 - 8	1,184.22	391.52	3,282.28	4,858.02	15.75	
		סה"כ צריכה		1,184.22	391.52	3,282.28	4,858.02		
21	42259	בניין B פלייטיקה קומה 2	14155760 - 3	1,943.60	580.40	5,004.00	7,528.00	38.84	
		סה"כ צריכה		1,943.60	580.40	5,004.00	7,528.00		
22	40554	בניין B פלייטיקה קומה 4	17312743 - 1	1,736.90	370.90	3,703.80	5,811.60	53.48	
		סה"כ צריכה		1,736.90	370.90	3,703.80	5,811.60		
23	42260	בניין B פלייטיקה קומה 5	14155760 - 4	1,506.40	421.20	4,070.80	5,998.40	41.45	
		סה"כ צריכה		1,506.40	421.20	4,070.80	5,998.40		
24	42258	בניין B פריזמה קומה 3	14155760 - 2	532.40	112.80	2,082.80	2,728.00	19.81	
		סה"כ צריכה		532.40	112.80	2,082.80	2,728.00		
25	42188	בניין C *אוויר צח ב.חיוני	21055417 - 3	823.20	333.00	3,199.80	4,356.00	16.07	
		סה"כ צריכה		823.20	333.00	3,199.80	4,356.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
26	42189	בניין C *לוח מא בגג בחיוני	21055417 - 4	6,029.60	3,103.60	23,976.40	33,109.60	80.39	
		סה"כ צריכה		6,029.60	3,103.60	23,976.40	33,109.60		
27	42191	בניין C *לוח מא בגג בחיוני	21055418 - 2	3,067.76	1,583.04	11,802.32	16,453.12	22.82	
		סה"כ צריכה		3,067.76	1,583.04	11,802.32	16,453.12		
28	42192	בניין C *צילר 1 חיוני	21055418 - 3	162.32	241.36	1,407.04	1,810.72	42.09	
		סה"כ צריכה		162.32	241.36	1,407.04	1,810.72		
29	42193	בניין C *צילר 2 חיוני	21055418 - 4	1,797.60	1,511.52	6,748.48	10,057.60	39.22	
		סה"כ צריכה		1,797.60	1,511.52	6,748.48	10,057.60		
30	42187	בניין C *צילר 3 בחיוני	21055417 - 2	2,804.40	345.00	7,516.20	10,665.60	476.66	
		סה"כ צריכה		2,804.40	345.00	7,516.20	10,665.60		
31	42190	בניין C *צילר 4 בחיוני	21055418 - 1	576.48	198.60	1,606.92	2,382.00		
		סה"כ צריכה		576.48	198.60	1,606.92	2,382.00		
32	42254	בניין C *צילר 5 בחיוני	00025508 - 8	7,078.16	3,437.00	27,836.59	38,351.75	108.23	
		סה"כ צריכה		7,078.16	3,437.00	27,836.59	38,351.75		
33	42252	בניין C איגל	00025427 - 8	2,137.15	798.72	6,943.72	9,879.58	24.55	
		סה"כ צריכה		2,137.15	798.72	6,943.72	9,879.58		
34	42185	בניין C אנוקוב גרופ בעמ	00005140 - 1	490.04	133.02	1,545.55	2,168.60	15.01	
		סה"כ צריכה		490.04	133.02	1,545.55	2,168.60		
35	42474	בניין C ג'יסיפי מנג'מנט בע"מ	00025427 - 1	339.19	36.11	834.04	1,209.33	17.84	
		סה"כ צריכה		339.19	36.11	834.04	1,209.33		
36	42251	בניין C המלטון (2012)	00025427 - 7	217.64	65.86	642.12	925.62	5.76	
		סה"כ צריכה		217.64	65.86	642.12	925.62		
37	42250	בניין C עו"ד אורי רן	00025427 - 6	205.22	38.51	582.55	826.28	10.61	
		סה"כ צריכה		205.22	38.51	582.55	826.28		
38	42256	בניין C פלייטיקה בית קפה	00025508 - 5	541.39	269.67	2,022.39	2,833.45	9.67	
		סה"כ צריכה		541.39	269.67	2,022.39	2,833.45		
39	45438	בניין C פלייטיקה לוח אירועים	16092203 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
40	44239	בניין C פלייטיקה קרקע-מחסן בית קפה	00025508 - 4	50.28	22.69	189.18	262.15	0.74	
		סה"כ צריכה		50.28	22.69	189.18	262.15		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
41	42232	בניין C פליטיקה שלט	21055347 - 2	25.07	6.79	55.06	86.92	0.22	
		סה"כ צריכה		25.07	6.79	55.06	86.92		
42	42240	בניין C ק.2 מנהל הדיור הממשלתי	00025243 - 1	1,953.26	828.19	6,896.21	9,677.66	19.36	
			00025243 - 2	1,904.12	848.40	6,836.30	9,588.82	19.59	
			00025243 - 3	2,034.90	907.22	7,346.77	10,288.90	22.62	
			16092203 - 1	109.30	55.60	420.30	585.20	1.05	
		סה"כ צריכה		6,001.58	2,639.41	21,499.59	30,140.58		
43	42241	בניין C ק.3 מנהל הדיור הממשלתי	00025243 - 4	1,218.11	362.83	3,487.46	5,068.40	15.37	
			00025243 - 5	906.50	316.90	2,807.73	4,031.12	9.29	
			00025243 - 6	950.52	347.19	3,070.96	4,368.67	10.51	
			16092203 - 2	143.70	74.10	558.20	776.00	1.11	
		סה"כ צריכה		3,218.82	1,101.02	9,924.35	14,244.19		
44	42235	בניין C ק.4 אקופוז	21055347 - 3	366.12	144.62	1,258.46	1,769.20	5.09	
		סה"כ צריכה		366.12	144.62	1,258.46	1,769.20		
45	42242	בניין C ק.4 פליטיקה	00025243 - 7	679.90	248.99	2,117.30	3,046.19	9.57	
			00025243 - 8	550.40	186.00	1,575.38	2,311.78	9.57	
			00025243 - 9	421.78	123.97	1,138.51	1,684.26	11.07	
			00025243 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 12	-0.008	0.00	0.00	-0.008		
		סה"כ צריכה		1,652.07	558.96	4,831.18	7,042.22		
46	42228	בניין C ק.5 פליטיקה	00025508 - 2	2,026.26	869.69	7,027.52	9,923.47	32.45	
		סה"כ צריכה		2,026.26	869.69	7,027.52	9,923.47		
47	42230	בניין C ק.6 ארקון	21055348 - 2	954.72	169.36	2,634.24	3,758.32	20.67	
		סה"כ צריכה		954.72	169.36	2,634.24	3,758.32		
48	48255	בניין C ק.6 פליטיקה	21055348 - 3	263.08	101.92	1,063.00	1,428.00	5.00	
		סה"כ צריכה		263.08	101.92	1,063.00	1,428.00		
49	42247	בניין C ק.7 NVP	00025427 - 3	476.69	158.67	1,374.94	2,010.29	12.77	
		סה"כ צריכה		476.69	158.67	1,374.94	2,010.29		
50	42246	בניין C ק.8 איגל מערכות	00025427 - 2	2,768.24	1,175.46	10,133.82	14,077.52	36.11	
		סה"כ צריכה		2,768.24	1,175.46	10,133.82	14,077.52		
51	42248	בניין C ק.8 כהנאה	00025427 - 4	389.63	113.14	1,279.14	1,781.91	6.15	
		סה"כ צריכה		389.63	113.14	1,279.14	1,781.91		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
52	42244	בניין C קומה 1 מדיקל סנטר	00025508 - 7	3,528.93	1,111.42	9,742.37	14,382.73	42.25	
			סה"כ צריכה	3,528.93	1,111.42	9,742.37	14,382.73		
53	42218	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני A	00023662 - 7	2,134.30	353.60	8,800.32	11,288.22	110.50	
			00023662 - 8	9,753.63	4,318.48	36,625.32	50,697.42	181.90	
			סה"כ צריכה	11,887.92	4,672.08	45,425.65	61,985.65		
54	42219	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני B	00023678 - 1	2,370.36	835.56	8,541.56	11,747.48	115.80	
			00023678 - 2	4,210.44	1,733.00	14,468.78	20,412.22	134.72	
			סה"כ צריכה	6,580.80	2,568.56	23,010.34	32,159.70		
55	42216	לייף - מיזוג אוויר חיוני A	00023662 - 4	2,341.30	790.55	5,985.31	9,117.17	22.53	
			00023662 - 5	2,149.47	748.25	5,677.93	8,575.65	68.11	
			סה"כ צריכה	4,490.77	1,538.80	11,663.24	17,692.81		
56	42220	לייף - מיזוג אוויר חיוני B	00023678 - 3	89.37	47.80	356.31	493.48	0.71	
			00023678 - 4	131.57	55.59	463.02	650.19	2.62	
			סה"כ צריכה	220.95	103.40	819.33	1,143.67		
57	42292	לייף - תאורת פיתוח בניין A	00023697 - 3	1.69	0.46	3.60	5.75	0.05	
			00023697 - 4	0.0006	0.00	0.002	0.002	0.02	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	9.23	4.76	26.27	40.26		
			סה"כ צריכה	10.92	5.22	29.87	46.01		
58	42293	לייף - תאורת פיתוח בניין B	00023697 - 3	1.69	0.46	3.60	5.75	0.05	
			00023697 - 4	0.0006	0.00	0.002	0.002	0.02	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	9.23	4.76	26.27	40.26		
			סה"כ צריכה	10.92	5.22	29.87	46.01		
59	42294	לייף - תאורת פיתוח בניין C	00023697 - 3	2.25	0.61	4.81	7.67	0.05	
			00023697 - 4	0.0008	0.00	0.002	0.003	0.02	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	12.31	6.35	35.02	53.68		
			סה"כ צריכה	14.56	6.96	39.83	61.35		
60	42212	לייף פלאזה - חניון	00023697 - 3	-5.63	-1.52	-12.01	-19.16	0.05	
			00023697 - 4	-0.002	0.00	-0.005	-0.007	0.02	
			18075265 - 1	6,368.07	2,485.35	18,483.08	27,336.50		
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		-134.20	-87.56	-15.87	-30.77	21055370 - 3			
		27,183.13	18,383.50	2,467.96	6,331.68	סה"כ צריכה			
	10.11	-3,063.82	-2,198.98	-290.10	-574.73	00017841 - 2	ציבורי בניין A	45431	61
	45.81	-14,143.52	-10,620.24	-923.03	-2,600.24	00017841 - 3			
	17.95	-7,453.16	-5,432.48	-617.76	-1,402.92	00017841 - 4			
	14.82	-2,188.19	-1,643.53	-103.18	-441.48	00017841 - 5			
	4.51	-1,565.16	-1,144.24	-91.78	-329.14	00017841 - 6			
	28.91	-5,541.07	-3,746.79	-316.29	-1,478.00	00017841 - 7			
	134.64	-44,338.17	-32,588.37	-4,429.35	-7,320.45	00017841 - 8			
	3.01	-1,142.27	-809.46	-106.52	-226.28	00023662 - 1			
	2.13	-835.04	-545.74	-84.89	-204.42	00023662 - 2			
	3.36	-1,344.05	-880.96	-136.52	-326.56	00023662 - 3			
	22.53	-9,117.17	-5,985.31	-790.55	-2,341.30	00023662 - 4			
	68.11	-8,575.65	-5,677.93	-748.25	-2,149.47	00023662 - 5			
	7.40	-1,564.93	-1,114.70	-178.63	-271.60	00023662 - 6			
	110.50	-11,288.22	-8,800.32	-353.60	-2,134.30	00023662 - 7			
	181.90	-50,697.42	-36,625.32	-4,318.48	-9,753.63	00023662 - 8			
	11.69	-3,848.76	-2,786.07	-366.92	-695.77	00023697 - 5			
	8.51	-2,146.46	-1,458.49	-216.05	-471.92	00023697 - 7			
	0.75	-0.47	-0.44	-0.01	-0.02	00023697 - 8			
	90.72	-56,848.93	-41,096.90	-5,427.08	-10,324.95	00025156 - 2			
	1,014.60	277,527.78	195,163.97	22,361.95	60,001.87	17313183 - 1			
		-27,336.50	-18,483.08	-2,485.35	-6,368.07	18075265 - 1			
		-1,688.86	-1,209.17	-160.52	-319.17	21055370 - 1			
		22,799.97	12,315.44	217.08	10,267.46	סה"כ צריכה			
	38.27	-8,928.75	-6,857.72	-1,123.75	-947.28	00019007 - 1	ציבורי בניין B	45432	62
	12.53	-1,667.79	-1,259.46	-105.99	-302.34	00019007 - 2			
	15.89	-2,105.38	-1,652.60	-91.68	-361.10	00019007 - 6			
	8.21	-564.36	-398.82	-45.71	-119.84	00019007 - 7			
	15.75	-4,858.02	-3,282.28	-391.52	-1,184.22	00019007 - 8			
	115.80	-11,747.48	-8,541.56	-835.56	-2,370.36	00023678 - 1			
	134.72	-20,412.22	-14,468.78	-1,733.00	-4,210.44	00023678 - 2			
	0.71	-493.48	-356.31	-47.80	-89.37	00023678 - 3			
	2.62	-650.19	-463.02	-55.59	-131.57	00023678 - 4			
	6.93	-1,946.54	-1,423.69	-132.04	-390.81	00023678 - 5			
	14.18	-995.75	-738.67	-77.49	-179.60	00023678 - 6			
	28.25	-11,085.92	-7,675.51	-1,087.26	-2,323.15	00023678 - 7			
	2.63	-1,303.14	-945.25	-125.97	-231.92	00023678 - 8			






מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	19.81	-2,728.00	-2,082.80	-112.80	-532.40	14155760 - 2			
	38.84	-7,528.00	-5,004.00	-580.40	-1,943.60	14155760 - 3			
	41.45	-5,998.40	-4,070.80	-421.20	-1,506.40	14155760 - 4			
	53.48	-5,811.60	-3,703.80	-370.90	-1,736.90	17312743 - 1			
	557.70	104,782.50	73,056.30	7,943.80	23,782.40	20281675 - 1			
		15,957.47	10,131.23	605.14	5,221.10	סה"כ צריכה			
	15.01	-2,168.60	-1,545.55	-133.02	-490.04	00005140 - 1	ציבורי בנין C	45433	63
	19.36	-9,677.66	-6,896.21	-828.19	-1,953.26	00025243 - 1			
	19.59	-9,588.82	-6,836.30	-848.40	-1,904.12	00025243 - 2			
	22.62	-10,288.90	-7,346.77	-907.22	-2,034.90	00025243 - 3			
	15.37	-5,068.40	-3,487.46	-362.83	-1,218.11	00025243 - 4			
	9.29	-4,031.12	-2,807.73	-316.90	-906.50	00025243 - 5			
	10.51	-4,368.67	-3,070.96	-347.19	-950.52	00025243 - 6			
	9.57	-3,046.19	-2,117.30	-248.99	-679.90	00025243 - 7			
	9.57	-2,311.78	-1,575.38	-186.00	-550.40	00025243 - 8			
	11.07	-1,684.26	-1,138.51	-123.97	-421.78	00025243 - 9			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00025243 - 10			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00025243 - 11			
		0.008	0.00	0.00	0.008	00025243 - 12			
	17.84	-1,209.33	-834.04	-36.11	-339.19	00025427 - 1			
	36.11	-14,077.52	-10,133.82	-1,175.46	-2,768.24	00025427 - 2			
	12.77	-2,010.29	-1,374.94	-158.67	-476.69	00025427 - 3			
	6.15	-1,781.91	-1,279.14	-113.14	-389.63	00025427 - 4			
	10.61	-826.28	-582.55	-38.51	-205.22	00025427 - 6			
	5.76	-925.62	-642.12	-65.86	-217.64	00025427 - 7			
	24.55	-9,879.58	-6,943.72	-798.72	-2,137.15	00025427 - 8			
	256.32	106,603.96	75,670.00	8,671.56	22,262.40	00025508 - 1			
	32.45	-9,923.47	-7,027.52	-869.69	-2,026.26	00025508 - 2			
	0.74	-262.15	-189.18	-22.69	-50.28	00025508 - 4			
	9.67	-2,833.45	-2,022.39	-269.67	-541.39	00025508 - 5			
	42.25	-14,382.73	-9,742.37	-1,111.42	-3,528.93	00025508 - 7			
	108.23	-38,351.75	-27,836.59	-3,437.00	-7,078.16	00025508 - 8			
	1.05	-585.20	-420.30	-55.60	-109.30	16092203 - 1			
	1.11	-776.00	-558.20	-74.10	-143.70	16092203 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092203 - 3			
	0.22	-86.92	-55.06	-6.79	-25.07	21055347 - 2			
	5.09	-1,769.20	-1,258.46	-144.62	-366.12	21055347 - 3			
	20.67	-3,758.32	-2,634.24	-169.36	-954.72	21055348 - 2			





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	5.00	-1,428.00	-1,063.00	-101.92	-263.08	21055348 - 3			
	413.28	160,792.00	114,288.00	14,780.00	31,724.00	21055417 - 1			
	476.66	-10,665.60	-7,516.20	-345.00	-2,804.40	21055417 - 2			
	16.07	-4,356.00	-3,199.80	-333.00	-823.20	21055417 - 3			
	80.39	-33,109.60	-23,976.40	-3,103.60	-6,029.60	21055417 - 4			
		-2,382.00	-1,606.92	-198.60	-576.48	21055418 - 1			
	22.82	-16,453.12	-11,802.32	-1,583.04	-3,067.76	21055418 - 2			
	42.09	-1,810.72	-1,407.04	-241.36	-162.32	21055418 - 3			
	39.22	-10,057.60	-6,748.48	-1,511.52	-1,797.60	21055418 - 4			
		31,459.20	22,281.05	3,183.40	5,994.75	סה"כ צריכה			
		649,706.24	458,178.27	53,757.31	137,770.67	סה"כ צריכה			
		641,193.00	641,193.00			חשבון חברת חשמל			
		8,513.24	-183,014.73			הפרש בקוט"ש			
		1.33%	-28.54%			הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 137,770.67)
■ גבע (Kwh 53,757.31)
■ שפל (Kwh 458,178.27)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1,014.60	277,527.78	195,163.97	22,361.95	60,001.87	17313183 - 1	בניין A שנאי T2 + חניונים	42214	1
		277,527.78	195,163.97	22,361.95	60,001.87	סה"כ צריכה			
	557.70	104,782.50	73,056.30	7,943.80	23,782.40	20281675 - 1	בניין B שנאי T1	42213	2
		104,782.50	73,056.30	7,943.80	23,782.40	סה"כ צריכה			
	413.28	160,792.00	114,288.00	14,780.00	31,724.00	21055417 - 1	בניין C שנאי 3	42186	3
		160,792.00	114,288.00	14,780.00	31,724.00	סה"כ צריכה			
	256.32	106,603.96	75,670.00	8,671.56	22,262.40	00025508 - 1	בניין C שנאי 4	42253	4
		106,603.96	75,670.00	8,671.56	22,262.40	סה"כ צריכה			

