



דוח קוט"ש

עבור: עוגן גדלן

דוח מסכם עבור: מטרומול בניין B

תקופת דוח: (01/12/22 - 31/12/22)

תאריך הפקה: 12/01/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30337	מיזוג אוויר	15140015 - 1	2,058.00	749.70	6,434.10	9,241.80		
			15140017 - 1	1,261.30	427.70	4,293.40	5,982.40		
			16224440 - 1	2,073.70	401.80	5,510.20	7,985.70		
			17013924 - 1	1,857.70	643.70	5,417.40	7,918.80		
			17313060 - 1	1,548.10	444.90	4,616.30	6,609.30	141.66	
			סה"כ צריכה	8,798.80	2,667.80	26,271.40	37,738.00		
2	33408	קומה 0 - גימס	18029625 - 3	2,366.90	631.80	6,647.70	9,646.40	25.15	
			18029700 - 2	517.20	138.00	1,392.60	2,047.80	23.83	
			סה"כ צריכה	2,884.10	769.80	8,040.30	11,694.20		
3	34014	קומה 01 - סטודיו יעל ענתי	18029625 - 13	63.70	5.40	60.90	130.00	2.84	
			18029700 - 10	34.20	4.50	24.40	63.10	2.34	
			סה"כ צריכה	97.90	9.90	85.30	193.10		
4	34008	קומה 02 - מכבי דנט	18029625 - 7	2,555.00	362.20	5,436.30	8,353.50	30.18	
			18029700 - 12	409.30	70.10	842.50	1,321.90	15.88	
			סה"כ צריכה	2,964.30	432.30	6,278.80	9,675.40		
5	33634	קומה 03 - איילה אונקולוגיה	18029625 - 11	1,101.44	519.68	4,535.84	6,156.96	17.17	
			18029700 - 6	750.24	498.56	3,390.56	4,639.36	26.01	
			סה"כ צריכה	1,851.68	1,018.24	7,926.40	10,796.32		
6	47239	קומה 03 - קולפלאנט	18029625 - 12	329.50	147.30	1,294.40	1,771.20	9.14	
			18029700 - 7	72.00	25.00	222.50	319.50	5.05	
			סה"כ צריכה	401.50	172.30	1,516.90	2,090.70		
7	40571	קומה 04 - שילת אופטרוניקס בע"מ	16254156 - 4	225.40	13.80	418.30	657.50	14.90	
			18029700 - 14	634.90	256.50	1,882.10	2,773.50	12.06	
			סה"כ צריכה	860.30	270.30	2,300.40	3,431.00		
8	47240	קומה 05 - שילת אופטרוניקס בע"מ	21055273 - 2	37.60	1.00	100.40	139.00	3.33	
			21055274 - 2	561.00	83.80	1,491.80	2,136.60	16.19	
			סה"כ צריכה	598.60	84.80	1,592.20	2,275.60		
9	30336	קומה 06 - ריגיוס	16254156 - 1	1,374.80	487.60	4,468.20	6,330.60	17.69	
			18040260 - 1	158.20	64.00	461.80	684.00	10.98	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,533.00	551.60	4,930.00	7,014.60		
10	30490	קומה 07 - אקסג'ט	18029625 - 1	1,395.40	602.20	5,635.40	7,633.00	30.30	
			18040260 - 2	1,822.40	911.20	7,166.20	9,899.80	36.68	
			סה"כ צריכה	3,217.80	1,513.40	12,801.60	17,532.80		
11	30338	קומה 08 - אקסג'ט	16254156 - 2	1,056.60	359.20	3,273.20	4,689.00	12.16	
			18040260 - 3	227.20	61.00	897.60	1,185.80	25.08	
			סה"כ צריכה	1,283.80	420.20	4,170.80	5,874.80		
12	30901	קומה 09 - אמ קי אס	18029625 - 2	3,548.40	1,656.40	13,500.80	18,705.60	37.49	
			18040260 - 4	23.80	2.00	98.00	123.80	7.27	
			סה"כ צריכה	3,572.20	1,658.40	13,598.80	18,829.40		
13	30900	קומה 10 - אמ קי אס	16254156 - 3	3,198.60	1,275.60	10,600.00	15,074.20	32.78	
			18029700 - 1	381.00	160.80	1,246.40	1,788.20	6.67	
			סה"כ צריכה	3,579.60	1,436.40	11,846.40	16,862.40		
14	32824	קומה 11 - קולפלאנט	18029625 - 9	1,658.40	816.60	5,944.00	8,419.00	27.81	
			18029700 - 8	398.40	161.80	1,382.40	1,942.60	24.17	
			סה"כ צריכה	2,056.80	978.40	7,326.40	10,361.60		
15	32825	קומה 12 - צ'אג	18029625 - 10	1,085.40	311.00	3,288.40	4,684.80	20.62	
			18029700 - 9	214.80	15.20	470.80	700.80	10.11	
			סה"כ צריכה	1,300.20	326.20	3,759.20	5,385.60		
16	48095	קומה 14 - בקסין	20004326 - 4	519.95	217.35	2,039.60	2,776.90	11.41	
			20004327 - 4	145.90	56.50	643.50	845.90	10.89	
			סה"כ צריכה	665.85	273.85	2,683.10	3,622.80		
17	42183	קומה 14 - פרפל ביוטק	20004326 - 1	294.48	74.52	889.80	1,258.80	4.27	
			20004327 - 1	46.80	13.02	135.78	195.60	5.13	
			סה"כ צריכה	341.28	87.54	1,025.58	1,454.40		
18	42934	קומה 14 - פרפל ביוטק (שוכר משנה שלו ביו דבש)	20004326 - 2	45.84	29.08	212.76	287.68	78.49	
			20004327 - 2	12.88	35.56	74.36	122.80	10.57	
			סה"כ צריכה	58.72	64.64	287.12	410.48		
19	43529	קומה 14 - קיורספונס	20004326 - 3	538.68	230.00	2,143.68	2,912.36	76.32	
			20004327 - 3	322.04	183.76	1,224.96	1,730.76	9.80	
			סה"כ צריכה	860.72	413.76	3,368.64	4,643.12		
20	44776	קומה 15 - ביו דבש	20065441 - 2	469.20	203.60	1,538.80	2,211.60	15.94	
			20065442 - 2	1,458.20	670.60	5,289.20	7,418.00	22.26	
			סה"כ צריכה	1,927.40	874.20	6,828.00	9,629.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
21	44775	קומה 15 - ביו מילק	20065441 - 1	731.50	313.40	2,818.60	3,863.50	16.34	
			20065442 - 1	352.90	165.60	1,324.40	1,842.90	10.16	
			סה"כ צריכה	1,084.40	479.00	4,143.00	5,706.40		
22	46105	קומה 17 - IBF	20065441 - 4	123.70	32.30	717.30	873.30	5.65	
			20065442 - 4	99.20	20.10	537.80	657.10	22.54	
			סה"כ צריכה	222.90	52.40	1,255.10	1,530.40		
23	46104	קומה 17 - אניון	20065441 - 3	421.50	72.60	1,267.80	1,761.90	10.37	
			20065442 - 3	190.00	1.60	660.70	852.30	36.16	
			סה"כ צריכה	611.50	74.20	1,928.50	2,614.20		
			סה"כ צריכה	40,773.35	14,629.63	133,963.94	189,366.92		
			חשבון חברת חשמל			251,723.00	251,723.00		
			הפרש בקוטי"ש			-117,759.06	-62,356.08		
			הפרש באחוזים			-46.78%	-24.77%		



- פסגה (40,773.35 Kwh)
- גבע (14,629.63 Kwh)
- שפל (133,963.94 Kwh)

