



דוח קוט"ש

עבור: קריית אם המושבות

דוח מסכם עבור: בית המרטון פתח תקווה

תקופת דוח: (13/12/22 - 15/11/22)


תאריך הפקה: 14/01/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6388	A בניין TIE	81029750 - 1	33.40	0.00	14.00	47.40	0.55	
			סה"כ צריכה	33.40	0.00	14.00	47.40		
2	11954	A בניין BMS מא 4.7	81029750 - 5	149.40	4.60	39.40	193.40	1.00	
			סה"כ צריכה	149.40	4.60	39.40	193.40		
3	6389	A בניין NETAPP	81029750 - 2	1,563.20	513.20	2,150.60	4,227.00	16.20	
			סה"כ צריכה	1,563.20	513.20	2,150.60	4,227.00		
4	33708	A בניין PIPL מא	16092243 - 1	487.84	73.76	236.82	798.42	5.86	
			סה"כ צריכה	487.84	73.76	236.82	798.42		
5	33707	אדוונסטט מא בניין C קומה 2	14154696 - 3	161.84	4.90	53.26	220.00	2.69	
			סה"כ צריכה	161.84	4.90	53.26	220.00		
6	11953	אולם כנסים קיידנט בניין A	81029750 - 8	55.80	13.80	42.20	111.80	4.40	
			סה"כ צריכה	55.80	13.80	42.20	111.80		
7	33705	אורקל קומה 5 מ"א B	14154695 - 8	802.00	278.56	-1,954.32	-873.76	8.52	
			סה"כ צריכה	802.00	278.56	-1,954.32	-873.76		
8	18335	אורקל קומה 5 מ"א C	14154696 - 2	986.88	263.12	1,139.52	2,389.52	21.46	
			סה"כ צריכה	986.88	263.12	1,139.52	2,389.52		
9	33706	אורקל קומה 6 מ"א	14154695 - 9	435.68	90.08	505.04	1,030.80	17.32	
			סה"כ צריכה	435.68	90.08	505.04	1,030.80		
10	18336	מבטח בשרי מיוזג אויר	14154695 - 5	1,061.04	422.88	1,826.96	3,310.88	10.46	
			סה"כ צריכה	1,061.04	422.88	1,826.96	3,310.88		
11	18337	מטבח בשרי חשמל	14154695 - 4	223.68	28.00	8.48	260.16	14.06	
			סה"כ צריכה	223.68	28.00	8.48	260.16		
12	11955	סולוגלאטו מ"א בניין A	81029750 - 4	967.80	64.80	408.40	1,441.00	8.80	
			סה"כ צריכה	967.80	64.80	408.40	1,441.00		
13	33709	סמסונג קומה 6 בניין C	18017250 - 1	1,332.11	118.46	560.71	2,011.29		
			סה"כ צריכה	1,332.11	118.46	560.71	2,011.29		
14	11956	סרוויס נאו מ"א בניין A קומה 3	81029750 - 6	708.40	63.60	163.20	935.20	4.00	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	708.40	63.60	163.20	935.20		
15	39620	סרוויס SERVICE NOW מא B קומה 3	2 - 19093080	557.02	41.41	164.26	762.69	21.16	
			סה"כ צריכה	557.02	41.41	164.26	762.69		
16	6390	פיליפס מא בנין A ק.5	3 - 81029750	270.80	64.40	288.00	623.20	6.00	
			סה"כ צריכה	270.80	64.40	288.00	623.20		
17	11957	קידנס - מקלחות ושירותים	3 - 14154695	81.31	35.12	45.24	161.67	10.76	
			סה"כ צריכה	81.31	35.12	45.24	161.67		
18	39619	קידנס CADENCE מא B קומה 3	1 - 19093080	286.98	48.61	110.08	445.66	4.76	
			סה"כ צריכה	286.98	48.61	110.08	445.66		
19	11958	קידנס בנין A מא	7 - 81029750	1,018.40	329.60	1,428.00	2,776.00	12.80	
			סה"כ צריכה	1,018.40	329.60	1,428.00	2,776.00		
20	11961	קידנס בנין B מא קומה 4	1 - 14154695	397.52	86.48	-858.88	-374.88	11.76	
			סה"כ צריכה	397.52	86.48	-858.88	-374.88		
21	11960	קידנס בנין C מא קומה 4	1 - 14154696	221.84	50.32	159.04	431.20	2.96	
			סה"כ צריכה	221.84	50.32	159.04	431.20		
22	18342	קלאודינירי בנין B קומה 2	6 - 14154695	2,427.20	629.40	1,754.80	4,811.40	29.51	
			סה"כ צריכה	2,427.20	629.40	1,754.80	4,811.40		
23	33710	רובוסים בנין C מיזוג אויר	4 - 14154696	87.92	14.44	70.80	173.16	13.94	
			סה"כ צריכה	87.92	14.44	70.80	173.16		
			סה"כ צריכה	14,318.06	3,239.54	8,355.61	25,913.22		
			חשבון חברת חשמל			165,880.00	165,880.00		
			הפרש בקוט"ש			-157,524.39	-139,966.78		
			הפרש באחוזים			-94.96%	-84.38%		



■ פסגה (Kwh 14,318.06)
■ גבע (Kwh 3,239.54)
■ שפל (Kwh 8,355.61)

