

דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין א

תקופת דוח: (24/01/23 - 27/12/22)

תאריך הפקה: 26/01/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	501.50	157.60	1,165.20	1,824.30	156.88	
			סה"כ צריכה	501.50	157.60	1,165.20	1,824.30		
2	50834	ציבורי מועמס							
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	50831	ראשי שנאי 1 תאריך כניסה: 16/01/23	1 - 21262634	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	50832	ראשי שנאי 2 תאריך כניסה: 16/01/23	1 - 21262633	4,983.40	1,749.00	14,044.20	20,776.60	202.88	
			סה"כ צריכה	4,983.40	1,749.00	14,044.20	20,776.60		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50833	ציבורי לא מועמס תאריך כניסה: 16/01/23	1 - 15112932	-823.80	-134.60	-1,696.90	-2,655.30		
			1 - 15112933	-26.00	-62.50	-109.80	-198.30		
			1 - 15113416	-0.42	-1.04	-7.68	-9.14	5.17	
			2 - 15113416	0.00	0.00	-0.46	-0.46	0.50	
			3 - 15113416	0.00	0.00	0.00	0.00		
			4 - 15113416	-3.18	-0.30	-11.60	-15.08	0.31	
			5 - 15113416	-0.66	-0.10	-6.10	-6.86	0.20	
			6 - 15113416	-0.80	-0.34	-12.34	-13.48	0.29	
			7 - 15113416	-0.18	0.00	-2.38	-2.56	0.38	
			8 - 15113416	-1.00	0.00	-4.52	-5.52	0.38	
			9 - 15113416	0.00	0.00	0.00	0.00		
			10 - 15113416	0.00	-1.38	-5.54	-6.92	5.30	
			11 - 15113416	0.00	0.00	0.00	0.00		
			12 - 15113416	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13 - 15113416	-2.98	-2.46	-58.84	-64.28	6.36	
			14 - 15113416	-4.10	0.00	-21.45	-25.55	1.09	
			3 - 15114152	-1.44	-0.32	-6.00	-7.76	2.49	
			4 - 15114152	-18.00	0.00	-61.10	-79.10	8.65	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114152 - 5	-20.55	0.00	-23.45	-44.00	4.12	
			15114152 - 6	0.00	0.00	-2.25	-2.25	1.67	
			15114152 - 7	-2.44	-0.36	-13.80	-16.60	0.35	
			15114152 - 8	-0.64	0.00	-6.30	-6.94	0.29	
			15114152 - 9	-3.00	0.00	-9.85	-12.85	1.42	
			15114152 - 11	-1.95	-0.10	-11.35	-13.40	0.53	
			15114152 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114152 - 14	-11.20	-0.10	-25.80	-37.10	1.10	
			15114155 - 4	-11.85	-0.50	-38.85	-51.20	1.62	
			15114155 - 5	-15.40	-1.80	-68.60	-85.80	6.70	
			15114155 - 8	-74.90	-21.00	-251.40	-347.30	10.55	
			15129231 - 1	-0.26	0.00	-1.92	-2.18	0.29	
			15129231 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129231 - 3	0.00	0.00	-11.39	-11.39	4.91	
			15129231 - 4	-1.17	0.00	-25.38	-26.54	4.24	
			15129231 - 6	0.00	0.00	-0.69	-0.69	0.42	
			15129231 - 7	-0.46	-0.40	-10.21	-11.07	0.71	
			15129231 - 8	0.00	-6.48	-20.27	-26.75	3.24	
			15129231 - 9	0.00	-13.46	-25.89	-39.34	3.21	
			15129231 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129231 - 11	-10.85	-5.33	-58.64	-74.82	4.56	
			15129231 - 12	-0.75	-0.34	-2.48	-3.57	0.09	
			15129231 - 13	-8.48	0.00	-90.35	-98.83	6.28	
			15129231 - 14	0.00	-9.47	-34.13	-43.60	6.16	
			15129231 - 15	-46.00	-46.00	-216.00	-308.00	87.08	
			15129232 - 1	-14.55	-1.30	-47.95	-63.80	3.41	
			15129232 - 2	-2.15	-1.30	-10.55	-14.00	2.40	
			15129232 - 3	-4.54	0.00	-16.44	-20.98	1.00	
			15129232 - 5	-1.98	-0.14	-9.44	-11.56	0.35	
			15129232 - 6	-0.10	0.00	-1.60	-1.70	0.23	
			15129232 - 8	-1.50	-1.20	-47.50	-50.20	7.16	
			15129232 - 9	0.00	0.00	-3.75	-3.75	0.36	
			15129232 - 10	-0.26	0.00	-1.52	-1.78	0.18	
			15129232 - 11	0.00	0.00	-22.00	-22.00	2.67	
			15129232 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129232 - 13	0.00	0.00	-1.70	-1.70	0.08	
			16045522 - 1	-1.48	0.00	-6.06	-7.54	0.37	
			16045522 - 2	-0.38	0.00	-6.12	-6.50	0.23	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.06	-16.02	-12.32	0.00	-3.70	16045522 - 3			
	0.78	-31.90	-25.25	0.00	-6.65	16045522 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16048031 - 1			
	2.96	-8.51	-8.51	0.00	0.00	16048031 - 2			
	2.36	-1.10	-0.98	0.00	-0.13	16048031 - 3			
	1.19	-3.71	-1.82	-0.03	-1.86	16048031 - 4			
	3.32	-86.40	-71.05	0.00	-15.35	16226525 - 1			
	3.73	-111.85	-88.20	0.00	-23.65	16226525 - 2			
	0.61	-8.16	-5.62	0.00	-2.54	16226525 - 4			
	17.15	-65.15	-55.15	-9.75	-0.25	16226525 - 6			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226525 - 7			
	5.07	-35.05	-23.35	-11.65	-0.05	16226525 - 8			
	1.75	-4.40	-3.30	0.00	-1.10	16226525 - 9			
	3.15	-6.65	-4.70	-1.40	-0.55	16226525 - 10			
	0.46	-11.00	-8.76	0.00	-2.24	16226525 - 11			
	7.83	-17.80	-16.05	-1.75	0.00	16226525 - 12			
	0.31	-1.22	-1.22	0.00	0.00	16226554 - 1			
	5.60	-51.26	-37.50	-9.96	-3.80	16226554 - 2			
	2.30	-8.05	-4.50	0.00	-3.55	16226554 - 3			
	0.56	-13.45	-9.00	-1.10	-3.35	16226554 - 4			
	4.59	-74.35	-30.15	-0.40	-43.80	16226554 - 5			
	0.21	-1.70	-1.60	0.00	-0.10	16226554 - 6			
	5.84	-67.30	-51.35	-15.95	0.00	16226554 - 7			
	7.26	-16.40	-15.90	0.00	-0.50	16226554 - 8			
	2.49	-44.40	-34.70	-9.30	-0.40	16226554 - 9			
	0.49	-15.98	-12.08	-1.42	-2.48	16226554 - 10			
	0.10	-0.28	-0.14	-0.04	-0.10	16226554 - 12			
	0.80	-15.22	-13.96	0.00	-1.26	16226554 - 13			
	9.42	-1,063.70	-690.50	-116.40	-256.80	17312998 - 1			
	78.44	-591.30	-372.20	-52.40	-166.70	17313245 - 1			
		-10,777.72	-8,604.41	-859.17	-1,314.14	200000002 - 1			
	202.88	20,776.60	14,044.20	1,749.00	4,983.40	21262633 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	21262634 - 1			
	6.66	-6.20	-4.20	-1.90	-0.10	21262637 - 1			
		3,060.32	707.39	344.07	2,008.86	סה"כ צריכה			
		9,283.00	6,150.90	998.20	2,133.90	15112977 - 1	צילר 1	18647	2
		9,283.00	6,150.90	998.20	2,133.90	סה"כ צריכה			
		7,745.40	5,010.10	690.80	2,044.50	15112932 - 1	צילר 2	18646	3



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,044.50	690.80	5,010.10	7,745.40		
4	18645	צילר 3	15112933 - 1	1,294.20	656.10	3,497.80	5,448.10		
			סה"כ צריכה	1,294.20	656.10	3,497.80	5,448.10		
5	35099	קומה 1 משרד 11 הדר דריאל בע"מ	15129231 - 3	0.00	0.00	46.50	46.50	4.92	
			אוויר צח	2.41	0.76	5.61	8.77		
			ציבורי	0.00	0.00	76.90	76.90		
			סה"כ צריכה	2.41	0.76	129.00	132.17		
6	28375	קומה 1 משרד 12 אנקום סלבידו בע"מ	16048031 - 3	3.04	0.00	2.82	5.86	2.55	
			אוויר צח	2.41	0.76	5.61	8.77		
			ציבורי	3.62	0.00	4.66	8.28		
			סה"כ צריכה	9.07	0.76	13.08	22.91		
7	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	26.61	0.18	116.64	143.42	6.11	
			אוויר צח	2.41	0.76	5.61	8.77		
			ציבורי	31.69	0.35	180.28	212.32		
			סה"כ צריכה	60.71	1.28	302.52	364.52		
8	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	94.00	84.00	552.00	730.00	194.92	
			אוויר צח	14.70	4.62	34.18	53.50		
			ציבורי	97.67	158.26	760.75	1,016.68		
			סה"כ צריכה	206.37	246.88	1,346.93	1,800.18		
9	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	0.18	0.00	0.69	0.86	0.42	
			אוויר צח	3.78	1.19	8.80	13.77		
			ציבורי	0.21	0.00	1.14	1.35		
			סה"כ צריכה	4.17	1.19	10.62	15.98		
10	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	15.09	0.10	9.41	24.59	7.33	
			אוויר צח	3.85	1.21	8.94	14.00		
			ציבורי	16.35	0.16	11.01	27.52		
			סה"כ צריכה	35.29	1.46	29.36	66.11		
11	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	2.14	6.13	26.24	34.51	6.01	
			אוויר צח	1.96	0.62	4.56	7.13		
			ציבורי	1.83	10.29	35.27	47.39		
			סה"כ צריכה	5.93	17.03	66.07	89.03		
12	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	3.25	1.02	7.55	11.82		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3.25	1.02	7.55	11.82		
13	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	11 - 15129231	37.26	5.33	269.26	311.86	9.15	
			אוויר צח	3.25	1.02	7.55	11.82		
			ציבורי	32.21	10.54	403.87	446.62		
			סה"כ צריכה	72.72	16.89	680.69	770.30		
14	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומיונקשין בע"מ	12 - 15129231	2.22	1.07	8.02	11.31	0.16	
			אוויר צח	3.25	1.02	7.55	11.82		
			ציבורי	2.29	1.74	10.95	14.98		
			סה"כ צריכה	7.76	3.83	26.53	38.12		
15	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	2 - 16048031	0.00	0.00	20.32	20.32	2.98	
			אוויר צח	2.41	0.76	5.61	8.77		
			ציבורי	0.00	0.00	33.61	33.61		
			סה"כ צריכה	2.41	0.76	59.53	62.70		
16	26153	קומה 1 משרד 6 עו"ד ליאת חן	13 - 15129231	18.59	0.00	251.65	270.24	12.57	
			אוויר צח	3.83	1.20	8.90	13.93		
			ציבורי	22.15	0.00	390.30	412.44		
			סה"כ צריכה	44.56	1.20	650.84	696.61		
17	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה תאריך יציאה: 31/12/22	1 - 15129231	0.02	0.00	0.30	0.32	0.23	
			סה"כ צריכה	0.02	0.00	0.30	0.32		
18	50969	קומה 1 משרד 7 ג' אייץ איי בע"מ תאריך כניסה: 01/01/23	1 - 15129231	0.26	0.00	2.00	2.26	0.29	
			אוויר צח	1.96	0.61	4.46	7.03		
			ציבורי	0.30	0.00	3.31	3.61		
			סה"כ צריכה	2.52	0.61	9.77	12.90		
19	22630	קומה 1 משרד 8 שחר פרויקטים	1 - 16048031	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	2.41	0.76	5.61	8.77		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2.41	0.76	5.61	8.77		
20	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	2 - 15129231	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	2.41	0.76	5.61	8.77		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2.41	0.76	5.61	8.77		
21	49658	קומה 1 משרדים 1 קיטו מרום	15129231 - 8	4.14	21.70	121.41	147.25	6.44	
			אוויר צח	3.29	1.03	7.65	11.98		
			ציבורי	4.94	18.14	144.21	167.28		
			סה"כ צריכה	12.37	40.87	273.27	326.51		
22	27285	קומה 1 משרדים 2,27 אקסויטק	15129231 - 9	0.21	34.06	83.39	117.66	6.27	
			15129231 - 14	0.78	12.93	72.03	85.74	10.56	
			אוויר צח	10.55	3.32	24.55	38.42		
			ציבורי	1.18	80.18	240.87	322.23		
			סה"כ צריכה	12.73	130.49	420.85	564.06		
23	22508	קומה 2 משרד 6A ננורבוטיקס	16226525 - 8	0.95	50.10	110.95	162.00	9.47	
			אוויר צח	9.05	2.84	21.05	32.95		
			ציבורי	1.13	81.01	159.92	242.07		
			סה"כ צריכה	11.13	133.96	291.92	437.01		
24	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	4.35	2.70	24.45	31.50	11.48	
			אוויר צח	8.57	2.69	19.93	31.19		
			ציבורי	0.00	5.34	34.90	40.24		
			סה"כ צריכה	12.92	10.73	79.27	102.92		
25	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	1.35	3.10	9.30	13.75	4.72	
			אוויר צח	3.07	0.97	7.15	11.19		
			ציבורי	1.25	6.13	14.22	21.61		
			סה"כ צריכה	5.67	10.20	30.67	46.54		
26	22503	קומה 2 משרד 11 פארמסס בע"מ	16226525 - 11	5.50	0.46	23.66	29.62	0.81	
			אוויר צח	4.39	1.38	10.20	15.97		
			ציבורי	4.50	0.00	29.31	33.81		
			סה"כ צריכה	14.39	1.84	63.17	79.39		
27	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	13.35	56.30	368.30	437.95	34.11	
			אוויר צח	13.14	4.13	30.56	47.83		
			ציבורי	8.22	96.54	506.56	611.32		
			סה"כ צריכה	34.71	156.97	905.42	1,097.10		
28	22603	קומה 2 משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	6.30	1.98	14.64	22.92		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	6.30	1.98	14.64	22.92		
29	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן תאריך יציאה: 31/12/22	16226525 - 1	5.65	0.00	9.50	15.15	1.19	
			סה"כ צריכה	5.65	0.00	9.50	15.15		
30	50972	קומה 2 משרד 5 שינמיו נכסים בע"מ תאריך כניסה: 01/01/23	16226525 - 1	50.25	1.45	247.10	298.80	6.39	
			אוויר צח	6.45	2.02	14.70	23.17		
			ציבורי	59.85	2.87	408.65	471.38		
			סה"כ צריכה	116.56	6.34	670.45	793.35		
31	22509	קומה 2 משרד 6B ינב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	4.46	0.00	6.36	10.82	3.33	
			אוויר צח	4.86	1.53	11.31	17.70		
			ציבורי	5.31	0.00	8.50	13.81		
			סה"כ צריכה	14.63	1.53	26.17	42.33		
32	28784	קומה 2 משרד 7 טוסטוס מדיה	16226525 - 2	46.40	0.55	219.05	266.00	7.04	
			אוויר צח	7.44	2.34	17.30	27.07		
			ציבורי	50.68	0.20	311.16	362.04		
			סה"כ צריכה	104.52	3.09	547.51	655.11		
33	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	4.32	0.20	13.32	17.84	0.93	
			אוויר צח	3.46	1.09	8.05	12.59		
			ציבורי	4.26	0.40	17.96	22.62		
			סה"כ צריכה	12.04	1.68	39.33	53.05		
34	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שרותי כ"א	16226554 - 12	0.22	0.04	0.26	0.52	0.10	
			אוויר צח	2.99	0.94	6.94	10.87		
			ציבורי	0.26	0.08	0.43	0.77		
			סה"כ צריכה	3.47	1.06	7.63	12.16		
35	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	2.76	0.96	46.78	50.50	8.35	
			אוויר צח	13.95	4.38	32.45	50.79		
			ציבורי	3.26	0.00	52.99	56.25		
			סה"כ צריכה	19.98	5.34	132.22	157.54		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
36	50973	קומה 3 משרד 2A א.ג.ם ניהול ואחזקות בע"מ תאריך כניסה: 01/01/23	16226554 - 7	37.50	44.45	189.85	271.80	5.84	
		אוויר צח		7.15	2.24	16.28	25.67		
		ציבורי		44.67	87.93	313.97	446.58		
		סה"כ צריכה		89.31	134.63	520.10	744.04		
37	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו תאריך יציאה: 31/12/22	16226554 - 7	0.00	2.85	30.80	33.65	6.75	
		סה"כ צריכה		0.00	2.85	30.80	33.65		
38	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	16226554 - 1	0.00	0.00	1.74	1.74	0.63	
		אוויר צח		3.31	1.04	7.70	12.05		
		ציבורי		0.00	0.00	2.61	2.61		
		סה"כ צריכה		3.31	1.04	12.05	16.40		
39	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן א"	16226554 - 2	7.16	20.56	122.94	150.66	8.59	
		אוויר צח		5.65	1.77	13.13	20.55		
		ציבורי		8.15	40.20	195.38	243.73		
		סה"כ צריכה		20.95	62.53	331.45	414.94		
40	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ תאריך יציאה: 31/12/22	16226554 - 3	0.00	0.00	0.15	0.15	0.11	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.15	0.15		
41	50830	קומה 3 משרד 4 עתידים סוכנות לביטוח (2020) בע"מ תאריך כניסה: 01/01/23	16226554 - 3	33.45	0.00	74.80	108.25	5.87	
		ציבורי		39.84	0.00	123.70	163.55		
		ציבורי		5.34	1.67	12.16	19.18		
		סה"כ צריכה		78.63	1.67	210.67	290.97		
42	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	7.30	2.25	30.75	40.30	5.22	
		אוויר צח		6.30	1.98	14.64	22.92		
		ציבורי		5.72	4.45	29.44	39.61		
		סה"כ צריכה		19.31	8.68	74.83	102.82		
43	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	95.80	0.95	125.95	222.70	10.66	
		אוויר צח		11.09	3.49	25.80	40.38		
		ציבורי		108.99	1.88	119.90	230.77		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	215.88	6.32	271.65	493.84		
44	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	4.20	0.80	32.55	37.55	11.85	
			אוויר צח	4.23	1.33	9.84	15.40		
			ציבורי	4.05	0.40	37.62	42.07		
			סה"כ צריכה	12.48	2.53	80.02	95.02		
45	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנט בע"מ	16226554 - 10	3.76	2.34	21.66	27.76	0.49	
			אוויר צח	5.14	1.62	11.96	18.72		
			ציבורי	4.48	4.63	35.82	44.93		
			סה"כ צריכה	13.38	8.59	69.45	91.41		
46	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	1.45	27.35	137.65	166.45	4.96	
			אוויר צח	7.47	2.35	17.38	27.20		
			ציבורי	1.67	49.36	188.53	239.56		
			סה"כ צריכה	10.59	79.06	343.56	433.21		
47	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	0.10	0.00	1.60	1.70	0.21	
			אוויר צח	1.48	0.47	3.45	5.40		
			ציבורי	0.12	0.00	2.65	2.77		
			סה"כ צריכה	1.70	0.47	7.70	9.87		
48	23851	קומה 4 משרד 1 סולניום לאבס בע"מ	15114152 - 14	38.50	0.80	82.90	122.20	3.82	
			אוויר צח	20.79	6.53	48.34	75.66		
			ציבורי	38.95	1.19	112.62	152.76		
			סה"כ צריכה	98.24	8.52	243.87	350.62		
49	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	2.10	0.00	19.18	21.28	0.65	
			אוויר צח	3.74	1.18	8.71	13.63		
			ציבורי	1.57	0.00	26.59	28.17		
			סה"כ צריכה	7.42	1.18	54.48	63.08		
50	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	10.32	0.36	43.10	53.78	0.70	
			אוויר צח	3.20	1.01	7.45	11.66		
			ציבורי	9.65	0.71	60.40	70.76		
			סה"כ צריכה	23.17	2.08	110.94	136.19		
51	26154	קומה 4 משרד 11 אלף 8 תאריך יציאה: 31/12/22	15114152 - 12	0.00	0.00	0.42	0.42	0.20	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.42	0.42		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
52	50970	קומה 4 משרד 11 סולנוים לאבס בע"מ תאריך כניסה: 01/01/23	15114152 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		3.34	1.05	7.60	11.99		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		3.34	1.05	7.60	11.99		
53	27293	קומה 4 משרד 3 ראם אדרת סוכנות לביטוח	15114152 - 3	1.44	0.32	6.00	7.76	2.49	
		אוויר צח		5.65	1.77	13.13	20.55		
		ציבורי		1.72	0.63	9.92	12.27		
		סה"כ צריכה		8.80	2.73	29.06	40.59		
54	18614	קומה 4 משרד 4 אם אס סי פיננסי	15114152 - 4	46.50	5.60	245.90	298.00	11.34	
		אוויר צח		10.02	3.15	23.29	36.46		
		ציבורי		45.32	10.68	350.61	406.61		
		סה"כ צריכה		101.84	19.43	619.80	741.07		
55	27295	קומה 4 משרד 5 עסק משפחתי	15114152 - 5	41.55	0.00	32.55	74.10	6.61	
		אוויר צח		4.90	1.54	11.41	17.85		
		ציבורי		44.43	0.00	42.01	86.44		
		סה"כ צריכה		90.88	1.54	85.96	178.39		
56	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	0.00	0.00	2.25	2.25	1.67	
		אוויר צח		14.09	4.43	32.76	51.27		
		ציבורי		0.00	0.00	3.72	3.72		
		סה"כ צריכה		14.09	4.43	38.73	57.24		
57	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	6.25	1.20	29.70	37.15	3.39	
		אוויר צח		7.43	2.34	17.28	27.05		
		ציבורי		4.65	2.37	36.30	43.32		
		סה"כ צריכה		18.33	5.91	83.29	107.52		
58	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקום תכנון פיננסי	15114152 - 11	8.00	1.45	36.00	45.45	0.88	
		אוויר צח		4.80	1.51	11.15	17.46		
		ציבורי		7.98	2.37	51.93	62.28		
		סה"כ צריכה		20.78	5.33	99.08	125.19		
59	50971	קומה 5 משרד 10 אייטים סולושנס בע"מ	15129232 - 5	7.20	0.14	27.70	35.04	2.87	
		אוויר צח		3.87	1.22	9.01	14.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	6.79	0.28	36.52	43.58		
			סה"כ צריכה	17.86	1.63	73.22	92.72		
60	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	15129232 - 6	0.14	0.00	3.16	3.30	0.47	
			אוויר צח	2.27	0.71	5.29	8.27		
			ציבורי	0.12	0.00	4.23	4.35		
			סה"כ צריכה	2.53	0.71	12.68	15.93		
61	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	15129232 - 13	0.30	0.04	5.94	6.28	0.48	
			אוויר צח	3.16	0.99	7.34	11.49		
			ציבורי	0.29	0.04	7.74	8.07		
			סה"כ צריכה	3.74	1.07	21.02	25.84		
62	18621	קומה 5 משרד 2 סיואנה 2012 בע"מ	15129232 - 1	32.10	3.85	146.95	182.90	6.22	
			אוויר צח	21.02	6.61	48.89	76.51		
			ציבורי	36.81	7.12	214.17	258.09		
			סה"כ צריכה	89.92	17.58	410.003	517.51		
63	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	15129232 - 8	12.98	1.34	197.36	211.68	20.05	
			אוויר צח	5.24	1.65	12.18	19.07		
			ציבורי	12.86	2.37	267.78	283.02		
			סה"כ צריכה	31.08	5.36	477.33	513.77		
64	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	15129232 - 9	1.35	0.00	4.20	5.55	0.36	
			אוויר צח	8.97	2.82	20.85	32.63		
			ציבורי	1.61	0.00	6.95	8.55		
			סה"כ צריכה	11.92	2.82	32.00	46.74		
65	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	15129232 - 10	0.52	0.00	3.68	4.20	0.54	
			אוויר צח	5.75	1.81	13.37	20.92		
			ציבורי	0.62	0.00	5.85	6.47		
			סה"כ צריכה	6.89	1.81	22.90	31.59		
66	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	15129232 - 11	0.00	0.00	22.00	22.00	2.67	
			אוויר צח	6.60	2.07	15.34	24.01		
			ציבורי	0.00	0.00	36.38	36.38		
			סה"כ צריכה	6.60	2.07	73.73	82.40		
67	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבליו	15129232 - 2	5.80	2.00	29.70	37.50	4.18	
			אוויר צח	7.43	2.34	17.29	27.06		
			ציבורי	6.19	3.66	39.11	48.97		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	19.43	8.00	86.10	113.53		
68	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	3 - 15129232	9.26	0.30	53.08	62.64	1.60	
			אוויר צח	6.34	1.99	14.73	23.06		
			ציבורי	10.24	0.59	76.80	87.64		
			סה"כ צריכה	25.84	2.88	144.62	173.34		
69	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	12 - 15129232	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	6.88	2.16	16.01	25.05		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	6.88	2.16	16.01	25.05		
70	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	4 - 16045522	12.90	4.00	80.45	97.35	1.59	
			אוויר צח	7.03	2.21	16.36	25.60		
			ציבורי	13.40	6.03	107.50	126.93		
			סה"כ צריכה	33.33	12.24	204.30	249.88		
71	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	7 - 15113416	0.18	0.00	3.46	3.64	0.38	
			אוויר צח	2.63	0.83	6.11	9.56		
			ציבורי	0.21	0.00	5.72	5.94		
			סה"כ צריכה	3.02	0.83	15.29	19.14		
72	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	1 - 16045522	2.96	0.26	20.02	23.24	0.75	
			אוויר צח	3.20	1.01	7.45	11.66		
			ציבורי	3.34	0.32	28.81	32.46		
			סה"כ צריכה	9.50	1.58	56.28	67.36		
73	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	2 - 16045522	0.38	0.00	14.22	14.60	0.46	
			אוויר צח	2.63	0.83	6.11	9.56		
			ציבורי	0.45	0.00	20.44	20.89		
			סה"כ צריכה	3.46	0.83	40.77	45.05		
74	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	8 - 15113416	1.24	0.00	5.20	6.44	0.38	
			אוויר צח	2.51	0.79	5.83	9.13		
			ציבורי	1.48	0.00	8.60	10.08		
			סה"כ צריכה	5.22	0.79	19.63	25.64		
75	27606	קומה 6 משרד 14 יצחק עופר	9 - 15113416	0.00	0.00	0.20	0.20	0.19	
			אוויר צח	2.38	0.75	5.53	8.65		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2.38	0.75	5.73	8.85		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
76	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	1.42	1.26	18.04	20.72	5.17	
				3.40	1.07	7.92	12.39		
				1.69	2.49	29.83	34.02		
				6.52	4.82	55.79	67.13		
77	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	0.00	0.00	0.46	0.46	0.50	
				7.66	2.41	17.81	27.87		
				0.00	0.00	0.76	0.76		
				7.66	2.41	19.03	29.09		
78	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
				4.87	1.53	11.33	17.74		
				0.00	0.00	0.00	0.00		
				4.87	1.53	11.33	17.74		
79	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	2.26	5.46	21.64	29.36	5.97	
				3.35	1.05	7.78	12.18		
				1.48	10.80	33.11	45.39		
				7.08	17.31	62.53	86.93		
80	50131	קומה 6 משרד 5A ירוק בדרך אחזקות בע"מ (1995)	15113416 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
				5.04	1.59	11.73	18.36		
				0.00	0.00	0.00	0.00		
				5.04	1.59	11.73	18.36		
81	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
				4.86	1.53	11.31	17.70		
				0.00	0.00	0.00	0.00		
				4.86	1.53	11.31	17.70		
82	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	12.10	0.70	42.80	55.60	2.03	
				7.43	2.34	17.29	27.06		
				12.39	1.38	62.76	76.53		
				31.92	4.42	122.85	159.19		
83	28786	קומה 6 משרד 8 ירון פלח	15113416 - 6	1.26	0.50	22.42	24.18	2.54	
				2.39	0.75	5.57	8.72		
				1.33	0.99	32.71	35.04		
				4.99	2.24	60.70	67.93		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
84	27294	קומה 6 משרד 9 ניורבלייד	16045522 - 3	7.20	0.10	28.26	35.56	1.38	
		אוויר צח		2.77	0.87	6.45	10.10		
		ציבורי		6.67	0.20	42.04	48.91		
		סה"כ צריכה		16.64	1.17	76.75	94.56		
85	18632	קומה 6 משרד A4 ניורבלייד	15113416 - 4	10.68	0.88	36.12	47.68	0.88	
		אוויר צח		3.35	1.05	7.80	12.21		
		ציבורי		11.01	1.70	50.24	62.95		
		סה"כ צריכה		25.04	3.64	94.16	122.84		
86	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	7.12	15.58	175.00	197.70	12.85	
		אוויר צח		6.66	2.09	15.49	24.24		
		ציבורי		8.03	19.35	249.59	276.97		
		סה"כ צריכה		21.81	37.02	440.08	498.91		
87	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	2.18	2.28	19.04	23.50	1.81	
		אוויר צח		4.79	1.51	11.14	17.44		
		ציבורי		2.19	4.51	27.59	34.29		
		סה"כ צריכה		9.16	8.30	57.77	75.22		
88	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	115.20	1.80	267.80	384.80	15.07	
		אוויר צח		3.65	1.15	8.49	13.29		
		ציבורי		111.25	3.56	346.64	461.45		
		סה"כ צריכה		230.10	6.51	622.93	859.54		
89	23224	קומה 7 סולניום לאבס בע"מ	15114155 - 8	286.80	57.30	765.30	1,109.40	17.22	
		אוויר צח	21262637 - 1	0.10	1.90	4.20	6.20	6.66	
		ציבורי		313.15	106.63	1,147.57	1,567.35		
		סה"כ צריכה		634.15	176.55	1,996.40	2,807.11		
90	35100	קומה 7 סימפליייה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	31.25	5.50	105.00	141.75	4.15	
		אוויר צח		22.36	7.03	51.99	81.38		
		ציבורי		25.43	8.11	129.49	163.03		
		סה"כ צריכה		79.04	20.64	286.49	386.16		
91	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	812.30	389.70	2,287.90	3,489.90	18.84	
		סה"כ צריכה		812.30	389.70	2,287.90	3,489.90		
		סה"כ צריכה		11,363.76	4,593.46	33,477.25	49,434.46		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל	14,340.00	5,640.00	42,920.00	62,900.00		
			הפרש בקוט"ש	-2,976.24	-1,046.54	-9,442.75	-13,465.54		
			הפרש באחוזים	-20.75%	-18.56%	-22.00%	-21.41%		



- פסגה (11,363.76 Kwh)
- גבע (4,593.46 Kwh)
- שפל (33,477.25 Kwh)

