



דוח קוט"ש


עבור: פארק טכנולוגי יבנה

דוח מסכם עבור: פארק טכנולוגי יבנה - בניין 7

תקופת דוח: (27/12/22 - 01/12/22)

תאריך הפקה: 26/01/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	32105	ארונאוטיקס	1 - 00444444	-1,468.00	-133.00	-384.75	-1,985.75		
			3 - 18040228	2,564.75	808.75	7,992.00	11,365.50	42.09	
			סה"כ צריכה	1,096.75	675.75	7,607.25	9,379.75		
			סה"כ צריכה	1,096.75	675.75	7,607.25	9,379.75		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				9,379.75		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 1,096.75)
- גבע (Kwh 675.75)
- שפל (Kwh 7,607.25)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42379	ציבורי	3 - 18040228	-2,564.75	-808.75	-7,992.00	-11,365.50	42.09	
			1 - 9073609	3,200.00	1,152.00	9,104.00	13,456.00		
			סה"כ צריכה	635.25	343.25	1,112.00	2,090.50		

