



דוח קוט"ש

עבור: TLV

דוח מסכם עבור: פארק יקום צרפת

תקופת דוח: (01/01/23 - 31/01/23)

תאריך הפקה: 01/02/23


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16786	אייל כהן שרותי הסעדה בעמ	16092184 - 1	715.60	573.60	3,670.80	4,960.00	28.67	
			סה"כ צריכה	715.60	573.60	3,670.80	4,960.00		
2	16789	אלון גז פיתוח בע"מ קומה 2	16092184 - 4	336.00	83.10	1,866.20	2,285.30	23.19	
			סה"כ צריכה	336.00	83.10	1,866.20	2,285.30		
3	43879	ברייטמשין צד מזרח קומה א	19093477 - 1	244.75	117.00	961.50	1,323.25	7.87	
			סה"כ צריכה	244.75	117.00	961.50	1,323.25		
4	43880	ברייטמשין צד מזרח קומה א (היה לוגיק)	19093477 - 2	36.75	18.75	141.75	197.25	0.50	
			סה"כ צריכה	36.75	18.75	141.75	197.25		
5	32259	ברייטמשין צד מערב קומה א	16092160 - 3	2,831.00	1,274.00	9,926.00	14,031.00	28.40	
			סה"כ צריכה	2,831.00	1,274.00	9,926.00	14,031.00		
6	16723	ברייטמשין ק-קרקע מערב	16092160 - 2	4,275.00	1,669.00	10,561.00	16,505.00	91.13	
			סה"כ צריכה	4,275.00	1,669.00	10,561.00	16,505.00		
7	31743	ברייטמשין ק.קרקע מזרח	16092161 - 2	2,868.60	931.20	6,997.20	10,797.00	33.97	
			סה"כ צריכה	2,868.60	931.20	6,997.20	10,797.00		
8	16729	דואר + מחסן HOT	16092161 - 3	321.35	196.45	1,357.55	1,875.35	11.04	
			סה"כ צריכה	321.35	196.45	1,357.55	1,875.35		
9	28462	דור אלון	16092160 - 4	6,596.00	3,356.00	25,209.00	35,161.00	120.20	
			16092185 - 2	609.00	253.00	2,422.00	3,284.00	24.51	
			סה"כ צריכה	7,205.00	3,609.00	27,631.00	38,445.00		
10	38493	דור אלון - שקע טעינה	20004338 - 1	20.72	4.60	423.72	449.04	131.07	
			סה"כ צריכה	20.72	4.60	423.72	449.04		
11	28463	דור אלון 2	16092161 - 1	402.10	225.90	2,479.30	3,107.30	28.13	
			16092184 - 4	-336.00	-83.10	-1,866.20	-2,285.30	23.19	
			סה"כ צריכה	66.10	142.80	613.10	822.00		
12	42936	חנות ספורט - פודיום	20004338 - 2	341.12	23.00	1,279.14	1,643.26	19.23	
			סה"כ צריכה	341.12	23.00	1,279.14	1,643.26		
13	28465	מיזוג אויר	16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092184 - 2	379.20	171.20	1,411.20	1,961.60	42.28	
			16092185 - 3	4,755.00	1,694.00	21,793.00	28,242.00	1,921.57	
			סה"כ צריכה	5,134.20	1,865.20	23,204.20	30,203.60		
14	44057	מסטינג	20004338 - 3	941.02	648.42	5,319.42	6,908.86	43.56	
			סה"כ צריכה	941.02	648.42	5,319.42	6,908.86		
15	28464	סגרמטה קומה קרקע מזרח	16092185 - 4	3,938.40	1,654.95	13,896.30	19,489.65	42.30	
			סה"כ צריכה	3,938.40	1,654.95	13,896.30	19,489.65		
16	28541	ציבורי	16092160 - 1	35,659.77	15,201.81	99,863.35	150,724.93	370.76	
			16092160 - 2	-4,275.00	-1,669.00	-10,561.00	-16,505.00	91.13	
			16092160 - 3	-2,831.00	-1,274.00	-9,926.00	-14,031.00	28.40	
			16092160 - 4	-6,596.00	-3,356.00	-25,209.00	-35,161.00	120.20	
			16092161 - 1	-402.10	-225.90	-2,479.30	-3,107.30	28.13	
			16092161 - 2	-2,868.60	-931.20	-6,997.20	-10,797.00	33.97	
			16092161 - 3	-321.35	-196.45	-1,357.55	-1,875.35	11.04	
			16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	
			16092184 - 1	-715.60	-573.60	-3,670.80	-4,960.00	28.67	
			16092184 - 2	-379.20	-171.20	-1,411.20	-1,961.60	42.28	
			16092184 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092185 - 2	-609.00	-253.00	-2,422.00	-3,284.00	24.51	
			16092185 - 3	-4,755.00	-1,694.00	-21,793.00	-28,242.00	1,921.57	
			16092185 - 4	-3,938.40	-1,654.95	-13,896.30	-19,489.65	42.30	
			17313286 - 1	287.90	609.50	22,947.90	23,845.30		
			19093477 - 1	-244.75	-117.00	-961.50	-1,323.25	7.87	
			19093477 - 2	-36.75	-18.75	-141.75	-197.25	0.50	
			20004338 - 1	-20.72	-4.60	-423.72	-449.04	131.07	
			20004338 - 2	-341.12	-23.00	-1,279.14	-1,643.26	19.23	
			20004338 - 3	-941.02	-648.42	-5,319.42	-6,908.86	43.56	
			סה"כ צריכה	6,672.05	3,000.25	14,962.36	24,634.66		
			סה"כ צריכה	35,947.67	15,811.31	122,811.25	174,570.23		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				174,570.23		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 35,947.67)
■ גבע (Kwh 15,811.31)
■ שפל (Kwh 122,811.25)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48425	פוטוולטאי	17313286 - 1	287.90	609.50	22,947.90	23,845.30		
			סה"כ צריכה	287.90	609.50	22,947.90	23,845.30		
2	16788	שנאי ראשי מזרחי	16092184 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	16722	שנאי ראשי מערבי 2	16092160 - 1	35,659.77	15,201.81	99,863.35	150,724.93	370.76	
			סה"כ צריכה	35,659.77	15,201.81	99,863.35	150,724.93		

