



**דוח קוט"ש**

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (31/01/23 - 01/01/23)

תאריך הפקה: 01/02/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	20.83	5,086.84	3,279.66	590.50	1,216.68	00015926 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		5,086.84	3,279.66	590.50	1,216.68	סה"כ צריכה			
	8.73	3,346.46	2,069.12	359.43	917.92	00015926 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,346.46	2,069.12	359.43	917.92	סה"כ צריכה			
	5.37	1,437.11	946.72	124.05	366.34	00015926 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,437.11	946.72	124.05	366.34	סה"כ צריכה			
	125.80	16,356.14	10,548.02	1,365.22	4,442.90	00015926 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		16,356.14	10,548.02	1,365.22	4,442.90	סה"כ צריכה			
	255.28	66,181.84	44,153.64	6,363.48	15,664.72	00015926 - 1	ציבורי	33461	5
	75.57	-986.37	-764.73	-117.40	-104.24	00015926 - 2			
	76.38	-24,573.25	-16,798.24	-2,452.34	-5,322.66	00015926 - 3			
	20.83	-5,086.84	-3,279.66	-590.50	-1,216.68	00015926 - 4			
	125.80	-16,356.14	-10,548.02	-1,365.22	-4,442.90	00015926 - 5			
	5.37	-1,437.11	-946.72	-124.05	-366.34	00015926 - 6			
	8.73	-3,346.46	-2,069.12	-359.43	-917.92	00015926 - 7			
		14,395.67	9,747.14	1,354.54	3,293.98	סה"כ צריכה			
	75.57	986.37	764.73	117.40	104.24	00015926 - 2	צילר 1	33455	6
		986.37	764.73	117.40	104.24	סה"כ צריכה			
	76.38	24,573.25	16,798.24	2,452.34	5,322.66	00015926 - 3	צילר 2	33456	7
		24,573.25	16,798.24	2,452.34	5,322.66	סה"כ צריכה			
		66,181.84	44,153.64	6,363.48	15,664.72	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		66,181.84				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			





■ פסגה (Kwh 15,664.72)  
■ גבע (Kwh 6,363.48)  
■ שפל (Kwh 44,153.64)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00015926 - 1	15,664.72	6,363.48	44,153.64	66,181.84	255.28	
				15,664.72	6,363.48	44,153.64	66,181.84		

