



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין אורן


תקופת דוח: (31/01/23 - 01/01/23)

תאריך הפקה: 04/02/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30584	מיזוג אויר	70054711 - 1	1,662.83	838.00	6,338.45	8,839.28	54.38	
			81007765 - 2	1,623.54	832.06	6,589.82	9,045.42	56.67	
			81007907 - 1	850.70	373.34	2,862.86	4,086.90	17.22	
			81007907 - 2	2,708.10	1,153.64	9,584.00	13,445.74	58.75	
			81007907 - 3	529.60	280.18	2,115.51	2,925.29	17.78	
			81007907 - 4	532.56	264.85	2,001.09	2,798.50	16.80	
			81007907 - 8	1,685.89	849.51	6,598.66	9,134.06	56.98	
			סה"כ צריכה	9,593.21	4,591.57	36,090.40	50,275.18		
2	30585	ציבורי	81007805 - 1	1,539.37	588.20	4,543.52	6,671.09	13.72	
			81007805 - 2	89.29	40.55	281.60	411.44	1.27	
			81007805 - 8	4,773.04	2,085.26	15,003.49	21,861.79	43.30	
			81007907 - 5	-81.72	-42.84	-186.38	-310.94	1.03	
			סה"כ צריכה	6,319.99	2,671.17	19,642.23	28,633.38		
3	43441	קומה 01 - 3 די אס	81007765 - 1	-196.97	-89.58	-716.00	-1,002.54	1.39	
			81007765 - 6	1,887.70	899.14	6,768.80	9,555.63	40.22	
			סה"כ צריכה	1,690.73	809.56	6,052.80	8,553.09		
4	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	81007765 - 8	923.88	190.98	2,869.57	3,984.44	13.68	
			סה"כ צריכה	923.88	190.98	2,869.57	3,984.44		
5	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	81007805 - 6	54.29	26.23	198.25	278.77	0.38	
			סה"כ צריכה	54.29	26.23	198.25	278.77		
6	30588	קומה 02 - עודכנית	81007765 - 1	196.97	89.58	716.00	1,002.54	1.39	
			81007765 - 3	2,693.57	687.06	10,050.93	13,431.55	42.30	
			81007765 - 8	-923.88	-190.98	-2,869.57	-3,984.44	13.68	
			סה"כ צריכה	1,966.65	585.65	7,897.36	10,449.66		
7	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	20281994 - 1	2,547.80	1,202.30	9,364.40	13,114.50	35.88	
			סה"כ צריכה	2,547.80	1,202.30	9,364.40	13,114.50		
8	30587	קומה 03+04 - קליקסופטור	81007765 - 4	1,815.42	868.45	6,687.17	9,371.04	19.30	
			81007765 - 5	1,806.50	837.94	6,599.62	9,244.05	19.73	
			סה"כ צריכה	3,621.92	1,706.38	13,286.78	18,615.09		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	39035	קומה 06 - פרויקט פלאפון	81007805 - 3	1,132.82	391.77	3,701.40	5,225.98	31.02	
			סה"כ צריכה	1,132.82	391.77	3,701.40	5,225.98		
10	39036	קומה 07 - פרויקט פלאפון	81007805 - 5	866.06	453.79	3,455.80	4,775.65	17.20	
			סה"כ צריכה	866.06	453.79	3,455.80	4,775.65		
11	30571	קומה 08 - מארוול	81007805 - 4	15,786.74	7,202.72	55,083.08	78,072.54	120.38	
			סה"כ צריכה	15,786.74	7,202.72	55,083.08	78,072.54		
12	39037	קומה 09 - פלאפון	81007805 - 7	3,369.32	1,485.56	11,921.72	16,776.60	45.04	
			סה"כ צריכה	3,369.32	1,485.56	11,921.72	16,776.60		
13	30580	קליק סופטוור קומה 5	81007907 - 6	381.93	157.54	1,268.31	1,807.78	13.95	
			סה"כ צריכה	381.93	157.54	1,268.31	1,807.78		
14	30581	קליר פורסט קומת קרקע	81007907 - 7	3,931.62	1,425.46	12,708.28	18,065.35	57.02	
			סה"כ צריכה	3,931.62	1,425.46	12,708.28	18,065.35		
			סה"כ צריכה	52,186.96	22,900.69	183,540.38	258,628.02		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				258,628.02		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 52,186.96)
■ גבע (Kwh 22,900.69)
■ שפל (Kwh 183,540.38)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	16,090.37	7,051.39	57,145.66	80,287.42	151.30	
			סה"כ צריכה	16,090.37	7,051.39	57,145.66	80,287.42		
2	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	27,443.65	12,203.97	93,623.36	133,270.98	228.74	
			סה"כ צריכה	27,443.65	12,203.97	93,623.36	133,270.98		
3	30566	ראשי שנאי 3	81007765 - 7	9,753.41	4,086.91	36,405.31	50,245.63	149.38	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	9,753.41	4,086.91	36,405.31	50,245.63		

