



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (01/01/23 - 31/01/23)

תאריך הפקה: 06/02/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	118.08	56,958.61	39,882.65	4,836.50	12,239.46	81018601 - 2	פליינג קרגו - אלביט	42153	1
		3,417.52	2,392.96	290.19	734.37	תוספת צריכה			
		60,376.13	42,275.61	5,126.69	12,973.83	סה"כ צריכה			
		-112.30	-79.90	-10.40	-22.00	15112929 - 1	פליינג קרגו חשמל	18365	2
		-41.60	-32.50	-2.90	-6.20	15112930 - 1			
	34.88	10,995.10	7,961.58	978.54	2,054.98	81018601 - 3			
	45.79	20,975.45	15,064.24	1,852.46	4,058.74	81018601 - 4			
	11.74	3,479.34	2,568.95	259.28	651.11	81018601 - 5			
		397.96	282.87	37.26	77.83	לוח שירותי בית			
		35,693.95	25,765.25	3,114.24	6,814.46	סה"כ צריכה			
		112.30	79.90	10.40	22.00	15112929 - 1	פליינג קרגו מיזוג אוויר	18369	3
		41.60	32.50	2.90	6.20	15112930 - 1			
	14.97	9,104.50	6,464.40	858.10	1,782.00	20281997 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81018601 - 6			
	25.56	1,880.45	1,341.89	161.09	377.48	81018601 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81018601 - 8			
		11,138.85	7,918.69	1,032.49	2,187.68	סה"כ צריכה			
		107,208.94	75,959.54	9,273.43	21,975.97	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		107,208.94				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (21,975.97 Kwh) 9%
■ גבע (9,273.43 Kwh) 20%
■ שפל (75,959.54 Kwh) 71%





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	ציבורי מועמס	1 - 81018601	77.83	37.26	282.87	397.96	0.63	
			סה"כ צריכה	77.83	37.26	282.87	397.96		
2	42154	שנאי 1	1 - 11103607	11,341.20	4,769.80	39,192.90	55,303.90	1.49	
			סה"כ צריכה	11,341.20	4,769.80	39,192.90	55,303.90		
3	42155	שנאי 2	1 - 11103641	11,118.70	4,715.50	38,577.40	54,411.60	1.46	
			סה"כ צריכה	11,118.70	4,715.50	38,577.40	54,411.60		

