



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: פארק מדעי החיים חיפה

תקופת דוח: (31/01/23 - 01/01/23)

תאריך הפקה: 07/02/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21597	GE - קומה 4	4 - 14154711	5,471.20	2,116.00	17,942.00	25,529.20	53.52	
			סה"כ צריכה	5,471.20	2,116.00	17,942.00	25,529.20		
2	21598	GE - קומת קרקע	4 - 16193859	414.80	175.60	1,515.20	2,105.60	8.96	
			סה"כ צריכה	414.80	175.60	1,515.20	2,105.60		
3	21596	GE - קומה 5	4 - 14154697	2,844.40	1,129.20	9,276.80	13,250.40	29.66	
			סה"כ צריכה	2,844.40	1,129.20	9,276.80	13,250.40		
4	21599	GE - קומה 6	1 - 14154709	4,192.00	1,682.40	12,535.20	18,409.60	47.15	
			סה"כ צריכה	4,192.00	1,682.40	12,535.20	18,409.60		
5	44466	און סמיקונדקטור 4.ק	3 - 14154711	1,659.00	631.00	5,702.80	7,992.80	19.76	
			סה"כ צריכה	1,659.00	631.00	5,702.80	7,992.80		
6	34767	ביו ראד קבוע	4 - 14154704	2,785.60	1,539.20	11,888.40	16,213.20	73.04	
			סה"כ צריכה	2,785.60	1,539.20	11,888.40	16,213.20		
7	33469	חניון A1	1 - 18170568	1,068.90	435.70	2,798.60	4,303.20	8.16	
			3 - 18170568	135.00	59.60	498.70	693.30	2.00	
			4 - 18170568	204.70	103.60	786.20	1,094.50	6.64	
			סה"כ צריכה	1,408.60	598.90	4,083.50	6,091.00		
8	20162	מיזוג אוויר	1 - 13044093	4,566.40	1,945.60	15,531.20	22,043.20	71.42	
			2 - 13044093	4,473.40	2,197.60	16,424.60	23,095.60	48.20	
			3 - 13044093	34.80	37.20	187.20	259.20	11.93	
			4 - 13044093	0.00	0.00	0.00	0.00		
			5 - 13044093	255.20	42.00	2,142.80	2,440.00	26.23	
			6 - 13044093	2,650.00	945.20	9,852.00	13,447.20	49.34	
			7 - 13044093	1,604.20	576.00	2,958.00	5,138.20	12.59	
			8 - 13044093	1,464.00	550.60	3,090.00	5,104.60	15.20	
			9 - 13044093	3,474.80	1,360.00	12,515.20	17,350.00	55.30	
			סה"כ צריכה	18,522.80	7,654.20	62,701.00	88,878.00		
9	21533	מיידאפ - קומה 3	4 - 14154706	514.40	34.00	1,726.40	2,274.80	43.04	
			סה"כ צריכה	514.40	34.00	1,726.40	2,274.80		
10	20121	סונבה קומה 5	3 - 14154697	1,342.40	641.40	4,845.60	6,829.40	36.23	
			סה"כ צריכה	1,342.40	641.40	4,845.60	6,829.40		
11	27495	סינטה בר	2 - 14154711	426.40	94.20	1,199.60	1,720.20	8.18	
			סה"כ צריכה	426.40	94.20	1,199.60	1,720.20		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	50948	סינטה בר טעינה תאריך כניסה: 22/01/23	14154705 - 4	31.04	8.76	270.84	310.64	11.25	
			סה"כ צריכה	31.04	8.76	270.84	310.64		
13	49574	סינטה בר מחסן	14154705 - 7	336.16	147.40	1,169.80	1,653.36	3.07	
			סה"כ צריכה	336.16	147.40	1,169.80	1,653.36		
14	31680	סינטה בר מסעדה	14154705 - 3	13,280.40	3,973.60	36,761.20	54,015.20	149.08	
			סה"כ צריכה	13,280.40	3,973.60	36,761.20	54,015.20		
15	21535	ציבורי	13044093 - 1	-4,566.40	-1,945.60	-15,531.20	-22,043.20	71.42	
			13044093 - 2	-4,473.40	-2,197.60	-16,424.60	-23,095.60	48.20	
			13044093 - 3	-34.80	-37.20	-187.20	-259.20	11.93	
			13044093 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13044093 - 5	-255.20	-42.00	-2,142.80	-2,440.00	26.23	
			13044093 - 6	-2,650.00	-945.20	-9,852.00	-13,447.20	49.34	
			13044093 - 7	-1,604.20	-576.00	-2,958.00	-5,138.20	12.59	
			13044093 - 8	-1,464.00	-550.60	-3,090.00	-5,104.60	15.20	
			13044093 - 9	-3,474.80	-1,360.00	-12,515.20	-17,350.00	55.30	
			13044093 - 15	26,697.20	10,981.50	87,845.40	125,524.10	1.43	
			14154697 - 2	-60.00	-30.40	-323.20	-413.60	8.49	
			14154697 - 3	-1,342.40	-641.40	-4,845.60	-6,829.40	36.23	
			14154697 - 4	-2,844.40	-1,129.20	-9,276.80	-13,250.40	29.66	
			14154704 - 2	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.60	
			14154704 - 4	-2,785.60	-1,539.20	-11,888.40	-16,213.20	73.04	
			14154705 - 3	-13,280.40	-3,973.60	-36,761.20	-54,015.20	149.08	
			14154705 - 4	-31.04	-8.76	-270.84	-310.64	11.25	
			14154705 - 6	-4,178.00	-1,139.75	-9,452.00	-14,769.75	54.14	
			14154705 - 7	-336.16	-147.40	-1,169.80	-1,653.36	3.07	
			14154706 - 3	-4,900.40	-2,586.00	-19,774.00	-27,260.40	74.20	
			14154706 - 4	-514.40	-34.00	-1,726.40	-2,274.80	43.04	
			14154706 - 5	-1,091.60	-541.20	-4,277.60	-5,910.40	23.35	
			14154709 - 1	-4,192.00	-1,682.40	-12,535.20	-18,409.60	47.15	
			14154710 - 8	-355.20	-232.70	-1,459.60	-2,047.50	11.48	
			14154711 - 2	-426.40	-94.20	-1,199.60	-1,720.20	8.18	
			14154711 - 3	-1,659.00	-631.00	-5,702.80	-7,992.80	19.76	
			14154711 - 4	-5,471.20	-2,116.00	-17,942.00	-25,529.20	53.52	
			16193859 - 1	49,783.80	20,061.72	160,694.40	230,539.92	451.01	
			16193859 - 4	-414.80	-175.60	-1,515.20	-2,105.60	8.96	
			18170568 - 1	-1,068.90	-435.70	-2,798.60	-4,303.20	8.16	
			18170568 - 3	-135.00	-59.60	-498.70	-693.30	2.00	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18170568 - 4	-204.70	-103.60	-786.20	-1,094.50	6.64	
			סה"כ צריכה	12,666.60	6,087.31	41,634.66	60,388.57		
16	43888	קבלן דניה סיבוס	14154705 - 6	4,178.00	1,139.75	9,452.00	14,769.75	54.14	
			סה"כ צריכה	4,178.00	1,139.75	9,452.00	14,769.75		
17	29720	קומה 02 - מכבי שרותי בריאות	14154710 - 8	355.20	232.70	1,459.60	2,047.50	11.48	
			סה"כ צריכה	355.20	232.70	1,459.60	2,047.50		
18	29719	קומה 03 - מכבי שרותי בריאות	14154706 - 5	1,091.60	541.20	4,277.60	5,910.40	23.35	
			סה"כ צריכה	1,091.60	541.20	4,277.60	5,910.40		
19	24884	קומה 3 לונזה	14154706 - 3	4,900.40	2,586.00	19,774.00	27,260.40	74.20	
			סה"כ צריכה	4,900.40	2,586.00	19,774.00	27,260.40		
20	25625	קומה 5 לונזה	14154697 - 2	60.00	30.40	323.20	413.60	8.49	
			סה"כ צריכה	60.00	30.40	323.20	413.60		
21	50947	קחם השקעות תאריך כניסה: 22/01/23	14154704 - 2	0.00	0.00	0.40	0.40	0.60	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.40	0.40		
			סה"כ צריכה	76,481.00	31,043.22	248,539.80	356,064.02		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוטי"ש				356,064.02		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (76,481.00 Kwh)
■ גבע (31,043.22 Kwh)
■ שפל (248,539.80 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21544	ראשי T1	16193859 - 1	49,783.80	20,061.72	160,694.40	230,539.92	451.01	
			סה"כ צריכה	49,783.80	20,061.72	160,694.40	230,539.92		
2	20265	ראשי T2 של מא	13044093 - 15	26,697.20	10,981.50	87,845.40	125,524.10	1.43	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	26,697.20	10,981.50	87,845.40	125,524.10		

