



דוח קוט"ש

עבור: עוגן

דוח מסכם עבור: עוגן נתניה בנין 1

תקופת דוח: (31/01/23 - 01/01/23)

תאריך הפקה: 07/02/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40073	א.דוד יבוא בנין 1 חשמל	81017127 - 5	201.50	30.70	448.80	681.00	0.80	
			סה"כ צריכה	201.50	30.70	448.80	681.00		
2	40084	א.דוד יבוא בנין 1 מ"א	81018679 - 2	3.80	2.00	14.00	19.80		
			צילרים	14.29	28.42	50.96	93.67		
			סה"כ צריכה	18.09	30.42	64.96	113.47		
3	40087	אמדר בנין 1 קומה 2 מ"א	81018679 - 5	5.80	0.60	51.80	58.20	1.60	
			צילרים	21.81	8.53	188.57	218.90		
			סה"כ צריכה	27.61	9.13	240.37	277.10		
4	40101	אמדר בנין 1 קומה 2 מאור וכח	81037892 - 3	481.60	493.60	3,402.60	4,377.80	15.60	
			סה"כ צריכה	481.60	493.60	3,402.60	4,377.80		
5	40075	בבניה אנדר"י - מטבחי ארן בנין 1 חשמל	81017127 - 7	297.70	57.00	723.20	1,077.90	1.30	
			סה"כ צריכה	297.70	57.00	723.20	1,077.90		
6	40098	גרופ פרו סנטר בע"מ בנין 1 קומה 3 צד צפון מ"א	81018866 - 8	0.40	0.30	1.80	2.50	0.10	
			צילרים	1.50	4.26	6.55	12.32		
			סה"כ צריכה	1.90	4.56	8.35	14.82		
7	40092	זיגי יבוא ושיווק בנין 1 קומה 1 צפון מ"א	81018866 - 2	216.50	0.60	213.50	430.60		
			צילרים	813.99	8.53	777.21	1,599.73		
			סה"כ צריכה	1,030.49	9.13	990.71	2,030.33		
8	40099	חברת פיאק מדיקל בנין 1	81037892 - 1	16.70	9.10	150.30	176.10	1.20	
			סה"כ צריכה	16.70	9.10	150.30	176.10		
9	40086	חברת פיאק מדיקל בנין 1 מ"א	81018679 - 4	1.00	0.50	3.80	5.30		
			צילרים	3.76	7.10	13.83	24.70		
			סה"כ צריכה	4.76	7.60	17.63	30.00		
10	40082	חניונים בנין 1	81018564 - 7	393.90	188.00	1,141.90	1,723.80	2.90	
			סה"כ צריכה	393.90	188.00	1,141.90	1,723.80		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	40106	יוניסור בניין 1 קומה 2	81018679 - 8	14.80	7.00	52.90	74.70	0.10	
			81037892 - 7	3.10	1.40	11.40	15.90		
			סה"כ צריכה	17.90	8.40	64.30	90.60		
12	42411	יוניסור בניין 1 קומה 3 מ"א	81018679 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צילרים	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	42412	יוניסור בניין 1 קומה 3 מאור וכח	81017127 - 1	51.90	26.50	197.00	275.40	0.90	
			סה"כ צריכה	51.90	26.50	197.00	275.40		
14	40074	כללית הנדסה בניין 1	81017127 - 6	49.20	23.20	169.00	241.40	0.60	
			סה"כ צריכה	49.20	23.20	169.00	241.40		
15	40083	כללית הנדסה בניין 1 מ"א	81018679 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צילרים	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	45460	מ. רהיטי האחוזה בניין 1	81017127 - 8	1,107.60	136.00	1,984.40	3,228.00	3.50	
			סה"כ צריכה	1,107.60	136.00	1,984.40	3,228.00		
17	40102	מיטחברת בניין 1	81037892 - 4	135.10	8.10	937.75	1,080.95	2.75	
			סה"כ צריכה	135.10	8.10	937.75	1,080.95		
18	40081	מעליות בניין 1 דרום	81018564 - 6	22.35	19.35	119.10	160.80	0.95	
			סה"כ צריכה	22.35	19.35	119.10	160.80		
19	40080	מעליות בניין 1 צפון	81018564 - 5	66.45	16.00	193.90	276.35	1.05	
			סה"כ צריכה	66.45	16.00	193.90	276.35		
20	40088	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מ"א	81018679 - 6	248.40	108.60	942.80	1,299.80	3.40	
			צילרים	933.93	1,543.11	3,432.10	5,909.14		
			סה"כ צריכה	1,182.33	1,651.71	4,374.90	7,208.94		
21	40103	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מאור וכח	81037892 - 5	451.80	189.00	2,284.20	2,925.00	16.40	
			סה"כ צריכה	451.80	189.00	2,284.20	2,925.00		
22	40096	פאורבול בניין 1 קומה 3 צד צפון מ"א	81018866 - 6	103.60	4.40	218.00	326.00	2.00	
			צילרים	389.51	62.52	793.59	1,245.62		
			סה"כ צריכה	493.11	66.92	1,011.59	1,571.62		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
23	40095	פאוורבול בניין 1 קומה 4 צד צפון מ"א	81018866 - 5	706.40	98.40	2,107.20	2,912.00	13.20	
		צילרים		2,655.90	1,398.17	7,670.90	11,724.98		
		סה"כ צריכה		3,362.30	1,496.57	9,778.10	14,636.98		
24	40104	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1	81037892 - 6	569.70	184.60	1,879.60	2,633.90	5.90	
		סה"כ צריכה		569.70	184.60	1,879.60	2,633.90		
25	40089	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1 מ"א	81018679 - 7	57.80	4.60	252.80	315.20	0.60	
		צילרים		217.31	65.36	920.28	1,202.95		
		סה"כ צריכה		275.11	69.96	1,173.08	1,518.15		
26	40107	ציבורי בניין 1	81017127 - 1	-51.90	-26.50	-197.00	-275.40	0.90	
			81017127 - 4	254.20	119.20	979.20	1,352.60	3.60	
			81037892 - 1	-16.70	-9.10	-150.30	-176.10	1.20	
			סה"כ צריכה	185.60	83.60	631.90	901.10		
			סה"כ צריכה	10,444.70	4,819.15	31,987.65	47,251.50		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				47,251.50		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (10,444.70 Kwh)
■ גבע (4,819.15 Kwh)
■ שפל (31,987.65 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40093	צילרים כללי לחלוקה בניין 1	81018866 - 4	5,052.00	3,126.00	13,854.00	22,032.00	225.00	
		סה"כ צריכה		5,052.00	3,126.00	13,854.00	22,032.00		

