

דוח קוט"ש

עבור: אמות השקעות

דוח מסכם עבור: אמות אטריום

תקופת דוח: (31/01/23 - 01/01/23)

תאריך הפקה: 07/02/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	65.74	134.30	95.80	12.70	25.80	14155658 - 3	אמות השקעות בע"מ	33794	1
	11.97	1,960.40	1,342.80	273.60	344.00	14155676 - 1			
		2,094.70	1,438.60	286.30	369.80	סה"כ צריכה			
	385.06	-169,453.20	-115,726.80	-16,380.00	-37,346.40	14155681 - 3	חניונים	14870	2
	5.96	-1,815.60	-1,302.60	-164.70	-348.30	14155681 - 4			
		244,473.00	174,873.90	22,346.90	47,252.20	14158969 - 1			
	8.10	-2,461.50	-1,584.30	-260.50	-616.70	17313057 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170718 - 1			
	525.19	-2,510.80	-1,676.40	-306.80	-527.60	18170718 - 2			
	0.74	-509.60	-360.40	-48.20	-101.00	18170718 - 3			
	1.68	-0.50	-0.50	0.00	0.00	18170718 - 4			
		-6,200.00	0.00	0.00	0.00	זכוי בגין לוח קריטי וחדר תקשורת			
		61,521.80	54,222.90	5,186.70	8,312.20	סה"כ צריכה			
	7.24	186.70	186.00	0.30	0.40	18247537 - 1	טעינת רכב אלוני חץ קומה 2-	37471	3
		186.70	186.00	0.30	0.40	סה"כ צריכה			
		212.60	154.80	42.70	15.10	13199836 - 1	טעינת רכב אנרג'יקס קומה 2-	29022	4
		212.60	154.80	42.70	15.10	סה"כ צריכה			
		5,301.90	3,276.20	874.80	1,150.90	18075346 - 1	טעינת רכבים חניון	44190	5
		5,301.90	3,276.20	874.80	1,150.90	סה"כ צריכה			
	0.74	509.60	360.40	48.20	101.00	18170718 - 3	לוח 6 מפוחים לובי כניסה	32872	6
		509.60	360.40	48.20	101.00	סה"כ צריכה			
	1.68	0.50	0.50	0.00	0.00	18170718 - 4	לח-6 מפלס בניים	32873	7
		0.50	0.50	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	6.33	4,604.80	3,280.00	418.40	906.40	15091220 - 1	מיזוג אויר	14899	8
	6.56	4,716.00	3,360.00	428.80	927.20	15091220 - 2			
	199.21	64,577.60	45,587.20	5,176.80	13,813.60	15091220 - 3			
	1,570.48	28,996.00	20,955.20	2,133.60	5,907.20	15091220 - 4			
	6.40	40.00	12.00	14.40	13.60	15091221 - 1			
	83.50	8,324.80	5,670.40	356.80	2,297.60	15091222 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091222 - 2	2,788.80	788.00	8,870.40	12,447.20	111.90	
			15091222 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091222 - 4	302.40	137.60	1,050.40	1,490.40	1,048.31	
			15091223 - 1	528.00	216.00	1,954.40	2,698.40	52.79	
			15091228 - 1	5,160.00	2,249.60	19,287.20	26,696.80	105.00	
			15091228 - 2	998.40	404.80	3,213.60	4,616.80	57.10	
			15091228 - 3	427.20	180.80	1,457.60	2,065.60	6.46	
			15091228 - 4	1,057.20	547.20	4,048.40	5,652.80	22.42	
			16224404 - 1	1,783.20	1,032.60	7,007.60	9,823.40		
			16224406 - 1	2,645.80	1,226.50	9,603.20	13,475.50		
			16224407 - 1	0.00	0.00	0.50	0.50		
			16224408 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224409 - 1	2,097.60	1,015.50	7,795.90	10,909.00		
			סה"כ צריכה	41,654.20	16,327.40	143,154.00	201,135.60		
9	32874	מעלית משא	17313057 - 1	616.70	260.50	1,584.30	2,461.50	8.10	
			סה"כ צריכה	616.70	260.50	1,584.30	2,461.50		
10	20365	משאבה 18 מפסק F2	16224406 - 1	2,645.80	1,226.50	9,603.20	13,475.50		
			סה"כ צריכה	2,645.80	1,226.50	9,603.20	13,475.50		
11	22997	ק.קרקע אילנס - בית קפה לובי	17013999 - 1	640.80	394.60	2,703.20	3,738.60		
			סה"כ צריכה	640.80	394.60	2,703.20	3,738.60		
12	27612	ק.קרקע אילנס - מחסן קפה	13148414 - 1	11.80	5.50	41.90	59.20		
			סה"כ צריכה	11.80	5.50	41.90	59.20		
13	31606	ק.קרקע סושי הברזל	17312641 - 1	3,018.30	717.00	7,050.00	10,785.30	92.52	
			סה"כ צריכה	3,018.30	717.00	7,050.00	10,785.30		
14	32139	ק.קרקע סושי הברזל מפוח	17313210 - 1	1,187.70	575.90	4,318.40	6,082.00	11.17	
			סה"כ צריכה	1,187.70	575.90	4,318.40	6,082.00		
15	10674	קומה 1 - בזק	14155681 - 1	40.75	18.35	143.60	202.70	0.49	
			סה"כ צריכה	40.75	18.35	143.60	202.70		
16	12170	קומה 1 - חברת סלולר	14155681 - 2	657.20	301.00	2,302.00	3,260.20	7.26	
			סה"כ צריכה	657.20	301.00	2,302.00	3,260.20		
17	19562	קומה 8 - משאבות מים לצריכה שוטפת וכיבוי אש	14155681 - 4	348.30	164.70	1,302.60	1,815.60	5.96	
			סה"כ צריכה	348.30	164.70	1,302.60	1,815.60		
18	13095	קומה 1 אולם כנסים מאור ומיזוג	16048026 - 1	580.00	268.60	2,110.80	2,959.40	9.64	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	580.00	268.60	2,110.80	2,959.40		
19	13097	קומה 1 חדר כושר ב.חיוני	16048026 - 4	2,284.00	1,380.00	3,928.80	7,592.80	52.24	
			סה"כ צריכה	2,284.00	1,380.00	3,928.80	7,592.80		
20	14857	קומה 1 חדר כושר מ"א	16048016 - 1	138.40	51.80	372.40	562.60	261.46	
			סה"כ צריכה	138.40	51.80	372.40	562.60		
21	14872	קומה 10+11+12 צ'קמרקס ב.חיוני	14155676 - 3	954.80	408.20	3,770.20	5,133.20	18.31	
			14155676 - 4	1,403.20	640.00	5,073.40	7,116.60	17.72	
			16045505 - 1	1,331.00	535.60	4,643.20	6,509.80	18.57	
			סה"כ צריכה	3,689.00	1,583.80	13,486.80	18,759.60		
22	14873	קומה 10+11+12 צ'קמרקס מ"א	14155682 - 3	748.80	283.20	2,630.40	3,662.40	27.08	
			14155682 - 4	619.20	297.60	2,270.80	3,187.60	18.89	
			16045506 - 1	252.80	103.60	908.80	1,265.20	8.47	
			16048017 - 2	1,043.80	465.40	3,704.20	5,213.40	7.64	
			סה"כ צריכה	2,664.60	1,149.80	9,514.20	13,328.60		
23	15408	קומה 13 דה טרי מרקטירס ב.חיוני	16045504 - 1	1,646.80	801.00	6,204.20	8,652.00	22.04	
			סה"כ צריכה	1,646.80	801.00	6,204.20	8,652.00		
24	15407	קומה 13 דה טרי מרקטירס מ"א	16045502 - 3	430.00	174.00	1,251.60	1,855.60	11.40	
			סה"כ צריכה	430.00	174.00	1,251.60	1,855.60		
25	17995	קומה 14 אלביט ב.חיוני ומ"א	16045503 - 4	617.40	298.20	2,123.80	3,039.40	8.63	
			סה"כ צריכה	617.40	298.20	2,123.80	3,039.40		
26	23474	קומה 14 אלביט ב.חיוני	16045503 - 1	574.00	261.80	2,237.00	3,072.80	11.17	
			סה"כ צריכה	574.00	261.80	2,237.00	3,072.80		
27	23475	קומה 14 אלביט מ"א	16045501 - 1	184.60	58.00	548.20	790.80	6.62	
			סה"כ צריכה	184.60	58.00	548.20	790.80		
28	19575	קומה 15 סייט איקס	16045501 - 2	222.40	67.60	504.80	794.80	527.44	
			16045503 - 2	1,544.60	608.00	4,861.80	7,014.40	22.54	
			סה"כ צריכה	1,767.00	675.60	5,366.60	7,809.20		
29	47359	קומה 16 אוונטיס טים מזרח	20281561 - 1	686.60	334.40	2,515.60	3,536.60	12.52	
			סה"כ צריכה	686.60	334.40	2,515.60	3,536.60		
30	19574	קומה 16+17 סיסנס	16045504 - 3	1,173.20	404.80	2,775.40	4,353.40	13.70	
			16045504 - 4	968.00	404.60	2,931.00	4,303.60	14.24	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16193819 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2,141.20	809.40	5,706.40	8,657.00		
31	19570	קומה 17+16 סיסנס מ"א	16045502 - 1	1,070.80	553.60	4,065.20	5,689.60	22.76	
			16045502 - 4	278.60	149.00	1,091.40	1,519.00	7.39	
			סה"כ צריכה	1,349.40	702.60	5,156.60	7,208.60		
32	11196	קומה 18 רגוס	14155677 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155705 - 1	1,061.00	492.40	4,073.20	5,626.60	15.23	
			סה"כ צריכה	1,061.00	492.40	4,073.20	5,626.60		
33	10633	קומה 18 רגוס - מ"א	14155667 - 1	214.00	98.40	886.40	1,198.80	5.89	
			סה"כ צריכה	214.00	98.40	886.40	1,198.80		
34	38908	קומה 19 איירונסקיילס	16045501 - 4	489.80	187.80	1,551.60	2,229.20	14.83	
			סה"כ צריכה	489.80	187.80	1,551.60	2,229.20		
35	50442	קומה 19 איירוסקוילס בע"מ ב.חיוני	14155679 - 2	39.00	16.40	141.40	196.80	3.05	
			סה"כ צריכה	39.00	16.40	141.40	196.80		
36	19578	קומה 19 שגרירות אירלנד ב.חיוני	16045503 - 3	112.10	74.30	534.15	720.55	5.03	
			סה"כ צריכה	112.10	74.30	534.15	720.55		
37	19569	קומה 19 שגרירות אירלנד מ"א	16045501 - 3	16.95	15.30	113.95	146.20	3.25	
			סה"כ צריכה	16.95	15.30	113.95	146.20		
38	44507	קומה 2 פיזיוזר	17312642 - 1	0.00	0.10	0.90	1.00	7.07	
			17313187 - 1	628.50	121.30	1,773.20	2,523.00	36.86	
			סה"כ צריכה	628.50	121.40	1,774.10	2,524.00		
39	19707	קומה 2 שגרירות חוף השנהב פס 1	19093396 - 1	193.30	121.10	1,280.40	1,594.80	11.67	
			סה"כ צריכה	193.30	121.10	1,280.40	1,594.80		
40	24649	קומה 20 אקווה סקיוריטי ב.חיוני	16048029 - 4	702.60	225.00	1,896.80	2,824.40	13.46	
			סה"כ צריכה	702.60	225.00	1,896.80	2,824.40		
41	47409	קומה 20 פליופס	14155659 - 3	730.95	298.55	2,903.80	3,933.30	9.54	
			14155678 - 1	37.85	17.25	133.60	188.70	0.25	
			14155678 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155679 - 1	386.60	154.60	1,444.75	1,985.95	5.88	
			סה"כ צריכה	1,155.40	470.40	4,482.15	6,107.95		
42	47408	קומה 20 פליופס מ"א	14155659 - 1	52.20	13.60	101.10	166.90	4.19	
			סה"כ צריכה	52.20	13.60	101.10	166.90		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
43	15032	קומה 21 וורלד קוואנט	16048029 - 1	1,290.60	487.20	3,842.20	5,620.00	12.78	
			סה"כ צריכה	1,290.60	487.20	3,842.20	5,620.00		
44	13109	קומה 21 וורלד קוואנט מ"א	14155667 - 4	135.20	31.20	264.60	431.00	7.98	
			סה"כ צריכה	135.20	31.20	264.60	431.00		
45	29168	קומה 21 חברת בית אי.איי.ב.חינוי	16048029 - 2	530.80	225.80	1,901.40	2,658.00	10.11	
			סה"כ צריכה	530.80	225.80	1,901.40	2,658.00		
46	29169	קומה 21 חברת בית אי.איי.מ"א	14155667 - 3	72.80	31.40	280.20	384.40	8.06	
			סה"כ צריכה	72.80	31.40	280.20	384.40		
47	32871	קומה 21 לוח מעליות	18170718 - 2	527.60	306.80	1,676.40	2,510.80	525.19	
			סה"כ צריכה	527.60	306.80	1,676.40	2,510.80		
48	22315	קומה 22 טאבולה במ"א	14155659 - 4	565.80	298.40	2,057.60	2,921.80	13.01	
			סה"כ צריכה	565.80	298.40	2,057.60	2,921.80		
49	22314	קומה 22 טאבולה ב.חינוי	14155660 - 2	940.20	418.40	3,747.40	5,106.00	14.00	
			סה"כ צריכה	940.20	418.40	3,747.40	5,106.00		
50	12201	קומה 22 כלירמרק מאור ומיזוג	14155660 - 1	507.10	149.90	1,299.80	1,956.80	70.55	
			סה"כ צריכה	507.10	149.90	1,299.80	1,956.80		
51	27610	קומה 23 טאבולה ב.ח.	14155660 - 4	1,679.40	705.00	6,123.80	8,508.20	23.03	
			סה"כ צריכה	1,679.40	705.00	6,123.80	8,508.20		
52	27611	קומה 23 טאבולה מ"א	14155665 - 2	321.40	214.20	1,458.00	1,993.60	10.19	
			סה"כ צריכה	321.40	214.20	1,458.00	1,993.60		
53	16363	קומה 25 דרגון פלי ב.חינוי	16045510 - 1	1,367.60	644.00	4,528.00	6,539.60	18.93	
			עבור מונה כבוי 11 יומים במהלך החודש	752.18	354.20	2,490.40	3,596.78		
			סה"כ צריכה	2,119.78	998.20	7,018.40	10,136.38		
54	16373	קומה 25 דרגון פלי מ"א	16045509 - 1	458.80	190.80	1,456.00	2,105.60	13.51	
			סה"כ צריכה	458.80	190.80	1,456.00	2,105.60		
55	13110	קומה 26 ארניקס	14155660 - 3	672.60	294.20	2,578.20	3,545.00	12.48	
			סה"כ צריכה	2,067.80	938.20	7,669.80	10,675.80	13.54	
56	19609	קומה 26 ארניקס מ"א	14155665 - 3	192.00	56.80	522.80	771.60	7.67	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	192.00	56.80	522.80	771.60		
57	40042	קומה 27 ארניקס	3 - 14155690	852.20	287.60	2,357.20	3,497.00	14.85	
			1 - 16254101	53.00	25.60	189.70	268.30	65.79	
			2 - 16254101	54.70	25.40	196.20	276.30	0.74	
			סה"כ צריכה	959.90	338.60	2,743.10	4,041.60		
58	40043	קומה 27 ארניקס מ"א	1 - 16224961	285.60	113.20	994.00	1,392.80	265.96	
			סה"כ צריכה	285.60	113.20	994.00	1,392.80		
59	27250	קומה 28 קליקטייל	2 - 14155674	1,150.20	532.20	4,216.40	5,898.80	13.72	
			1 - 14155745	20.10	13.10	83.05	116.25	0.65	
			2 - 14155745	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
			סה"כ צריכה	1,170.30	545.30	4,299.45	6,015.05		
60	27254	קומה 28 קליקטייל מ"א	1 - 14155665	1,264.00	465.40	3,839.00	5,568.40	42.13	
			סה"כ צריכה	1,264.00	465.40	3,839.00	5,568.40		
61	7567	קומה 29 ארניקס	1 - 14155690	870.60	346.00	3,059.00	4,275.60	16.09	
			3 - 14155709	168.80	75.60	596.80	841.20	524.76	
			3 - 14155745	40.70	18.60	143.45	202.75	0.27	
			4 - 14155745	10.65	4.85	37.40	52.90	0.07	
			סה"כ צריכה	1,090.75	445.05	3,836.65	5,372.45		
62	27255	קומה 29 ארניקס מ"א	3 - 16224961	234.00	42.20	441.60	717.80	11.83	
			סה"כ צריכה	234.00	42.20	441.60	717.80		
63	12961	קומה 30 בנק HSBC	1 - 14155674	1,717.60	793.60	6,194.00	8,705.20	21.03	
			1 - 14155709	37.40	17.05	132.00	186.45	0.43	
			2 - 14155709	52.45	23.65	186.75	262.85	33.22	
			4 - 14155709	1,509.60	685.20	5,363.20	7,558.00	10.48	
			סה"כ צריכה	3,317.05	1,519.50	11,875.95	16,712.50		
64	27256	קומה 30 בנק HSBC מ"א	4 - 16224961	184.40	94.80	690.40	969.60	8.28	
			סה"כ צריכה	184.40	94.80	690.40	969.60		
65	13107	קומה 31+32+33 טאבולה מ"א	4 - 16045508	362.80	197.20	1,418.40	1,978.40	12.62	
			1 - 16048033	874.00	344.80	2,743.20	3,962.00	21.16	
			2 - 16048033	291.60	124.80	993.20	1,409.60	12.11	
			סה"כ צריכה	1,528.40	666.80	5,154.80	7,350.00		
66	24869	קומה 31+33 טאבולה ב. חיוני	2 - 16254138	925.10	425.70	3,358.60	4,709.40	9.13	
			סה"כ צריכה	925.10	425.70	3,358.60	4,709.40		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
67	19613	קומה 32+33 טאבולה ב.חיוני	16045511 - 1	1,998.80	903.20	7,206.00	10,108.00	19.50	
			16045511 - 2	2,512.80	1,157.60	9,188.60	12,859.00	27.49	
			סה"כ צריכה	4,511.60	2,060.80	16,394.60	22,967.00		
68	24868	קומה 34 אמות ב.חיוני	16254138 - 1	722.90	329.70	2,387.10	3,439.70	6.41	
			סה"כ צריכה	722.90	329.70	2,387.10	3,439.70		
69	15527	קומה 34 אמות מ"א	16045508 - 1	1,519.60	726.80	5,322.40	7,568.80	522.98	
			סה"כ צריכה	1,519.60	726.80	5,322.40	7,568.80		
70	50164	קומה 35 קולאפ תוכנה	16254138 - 4	232.40	105.30	837.00	1,174.70	7.37	
			סה"כ צריכה	232.40	105.30	837.00	1,174.70		
71	24866	קומה 35+36 AOL	16048030 - 4	1,058.80	536.00	3,512.00	5,106.80	17.06	
			16254138 - 3	198.90	126.80	816.70	1,142.40	3.03	
			סה"כ צריכה	1,257.70	662.80	4,328.70	6,249.20		
72	15410	קומה 35+36 מא AOL	16045508 - 3	345.00	175.20	1,235.40	1,755.60	9.20	
			16048033 - 4	931.20	415.20	3,319.60	4,666.00	15.61	
			סה"כ צריכה	1,276.20	590.40	4,555.00	6,421.60		
73	17993	קומה 37 אלקטרה	14155675 - 3	1,347.60	728.40	4,538.00	6,614.00	14.53	
			16048030 - 1	858.80	631.20	3,891.20	5,381.20	16.28	
			סה"כ צריכה	2,206.40	1,359.60	8,429.20	11,995.20		
74	17994	קומה 37 אלקטרה מ"א	16048033 - 3	898.80	478.00	3,578.40	4,955.20	15.55	
			סה"כ צריכה	898.80	478.00	3,578.40	4,955.20		
75	16884	קומה 38 אוונטיס ב.חיוני	15091227 - 4	2,024.80	920.00	7,532.80	10,477.60	22.06	
			סה"כ צריכה	2,024.80	920.00	7,532.80	10,477.60		
76	16885	קומה 38 אוונטיס מ"א	15091221 - 3	199.60	14.00	303.60	517.20	10.36	
			סה"כ צריכה	199.60	14.00	303.60	517.20		
77	22416	קומה 39 וולטסטון החזקות מ"א	15091221 - 2	205.60	41.60	643.20	890.40	8.14	
			סה"כ צריכה	205.60	41.60	643.20	890.40		
78	22417	קומה 39 וולטסטון החזקות ב.חיוני	15091227 - 3	714.60	253.00	2,380.60	3,348.20	11.70	
			סה"כ צריכה	714.60	253.00	2,380.60	3,348.20		
79	12163	קומה 40 אלוני חץ	16193818 - 2	679.60	420.40	2,760.00	3,860.00	12.86	
			20281961 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	
			סה"כ צריכה	679.60	420.40	2,760.00	3,860.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר 100	שיא ביקוש	מקדם הספק
80	12158	קומה 40 אלוני חץ מ"א	15091223 - 2	113.20	159.20	940.40	1,212.80	19.90	
		סה"כ צריכה		113.20	159.20	940.40	1,212.80		
81	13106	קומה 40 אנרגיקס מ"א	15091223 - 3	274.10	94.70	640.80	1,009.60	13.43	
		סה"כ צריכה		274.10	94.70	640.80	1,009.60		
82	13102	קומה 40 אנרגיקס אנרגיות מתחדשות בע"מ ב.חיוני	16048030 - 2	1,003.60	432.70	3,819.80	5,256.10	69.05	
		סה"כ צריכה		1,003.60	432.70	3,819.80	5,256.10		
83	42009	קומה 40 אנרגיקס חיוני	17313254 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
84	19614	קומה 6 אילנס - פינת קפה ב.חיוני	16193841 - 1	127.05	75.75	450.10	652.90	4.75	
		סה"כ צריכה		127.05	75.75	450.10	652.90		
85	22474	קומה 6 מיצאוי ב.חיוני ו מ"א	16048026 - 3	233.00	96.40	1,262.20	1,591.60	17.91	
		סה"כ צריכה		233.00	96.40	1,262.20	1,591.60		
86	42010	קומה 6 שגרירות צרפת	14155658 - 4	4.70	2.90	23.25	30.85	0.23	
		סה"כ צריכה		4.70	2.90	23.25	30.85		
		סה"כ צריכה		136.20	89.10	683.05	908.35	10.82	
87	33792	קומה 7 צקמרקס בע"מ	14155676 - 2	435.20	197.80	1,621.80	2,254.80	9.82	
		סה"כ צריכה		435.20	197.80	1,621.80	2,254.80		
		סה"כ צריכה		17.00	22.70	104.15	143.85	2.24	
		סה"כ צריכה		3.05	1.65	11.30	16.00	0.13	
		סה"כ צריכה		455.25	222.15	1,737.25	2,414.65		
88	33793	קומה 7 צקמרקס בע"מ מ"א	16048017 - 1	35.80	16.20	151.80	203.80	3.48	
		סה"כ צריכה		35.80	16.20	151.80	203.80		
89	43556	קומה 8 חברת פליופס ב.חיוני	16045505 - 3	2,156.00	955.40	7,705.20	10,816.60	23.18	
		סה"כ צריכה		2,156.00	955.40	7,705.20	10,816.60		
90	43557	קומה 8 חברת פליופס מ"א	16045506 - 3	509.60	90.00	711.20	1,310.80	12.45	
		סה"כ צריכה		509.60	90.00	711.20	1,310.80		
91	22473	קומה 9 אלביט מערכות מ"א	16045506 - 2	293.60	103.60	926.00	1,323.20	6.14	
		סה"כ צריכה		293.60	103.60	926.00	1,323.20		
92	22472	קומה 9 אלביט מערכות מאור וכח	16045505 - 2	3,332.60	1,505.80	11,604.80	16,443.20	32.86	
		סה"כ צריכה		3,332.60	1,505.80	11,604.80	16,443.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
93	32870	קומת גג לוח מעליות	18170718 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	131,677.38	58,327.80	475,838.00	659,643.18		
			חשבון חברת חשמל			866,820.00	866,820.00		
			הפרש בקוט"ש			-390,982.00	-207,176.82		
			הפרש באחוזים			-45.11%	-23.90%		



■ פסגה (Kwh 131,677.38)
■ גבע (Kwh 58,327.80)
■ שפל (Kwh 475,838.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	7579	שנאי 1	14158904 - 1	31,726.20	16,235.30	123,832.20	171,793.70		
			סה"כ צריכה	31,726.20	16,235.30	123,832.20	171,793.70		
2	7580	שנאי 2	14158924 - 1	13,896.60	6,424.60	48,931.80	69,253.00		
			סה"כ צריכה	13,896.60	6,424.60	48,931.80	69,253.00		
3	7581	שנאי 3	14158953 - 1	34,982.50	18,357.90	136,209.70	189,550.10		
			סה"כ צריכה	34,982.50	18,357.90	136,209.70	189,550.10		
4	7582	שנאי 4	14158971 - 1	30,761.30	15,443.10	118,161.40	164,365.80		
			סה"כ צריכה	30,761.30	15,443.10	118,161.40	164,365.80		
5	7583	שנאי 5	14158969 - 1	47,252.20	22,346.90	174,873.90	244,473.00		
			סה"כ צריכה	47,252.20	22,346.90	174,873.90	244,473.00		

