

### דוח קוט"ש


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (31/01/23 - 01/01/23)

תאריך הפקה: 11/02/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	316.64	131,261.44	90,538.56	11,321.48	29,401.40	00025464 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		131,261.44	90,538.56	11,321.48	29,401.40	סה"כ צריכה			
		74,366.80	53,628.60	6,504.00	14,234.20	13127926 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		74,366.80	53,628.60	6,504.00	14,234.20	סה"כ צריכה			
		205,628.24	144,167.16	17,825.48	43,635.60	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		205,628.24				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (43,635.60 Kwh)  
■ גבע (17,825.48 Kwh)  
■ שפל (144,167.16 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	4.71	2,697.43	1,889.58	238.48	569.38	00024541 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		2,697.43	1,889.58	238.48	569.38	סה"כ צריכה			
	31.92	10,942.22	6,777.68	1,062.14	3,102.40	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		10,942.22	6,777.68	1,062.14	3,102.40	סה"כ צריכה			
	316.64	131,261.44	90,538.56	11,321.48	29,401.40	00025464 - 1	ראשי שנאים לדוח סיכום לבדיקה	31496	3
		74,366.80	53,628.60	6,504.00	14,234.20	13127926 - 1			
		205,628.24	144,167.16	17,825.48	43,635.60	סה"כ צריכה			