



דוח קוט"ש

עבור: קריית אם המושבות

דוח מסכם עבור: בית המרטון פתח תקווה

תקופת דוח: (11/01/23 - 14/12/22)


תאריך הפקה: 12/02/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6388	A בניין TIE	81029750 - 1	2.35	7.60	25.80	35.75		
			סה"כ צריכה	2.35	7.60	25.80	35.75		
2	11954	A בניין BMS מא 4.ק	81029750 - 5	84.20	3.60	141.60	229.40		
			סה"כ צריכה	84.20	3.60	141.60	229.40		
3	6389	A בניין NETAPP	81029750 - 2	1,107.00	384.00	3,652.40	5,143.40	17.40	
			סה"כ צריכה	1,107.00	384.00	3,652.40	5,143.40		
4	33708	A בניין PIPL מא	16092243 - 1	487.80	132.80	739.10	1,359.70	25.30	
			סה"כ צריכה	487.80	132.80	739.10	1,359.70		
5	33707	אדוונסטט מא בניין C קומה 2	14154696 - 3	217.30	12.00	670.30	899.60	25.56	
			סה"כ צריכה	217.30	12.00	670.30	899.60		
6	11953	אולם כנסים קיידנט בניין A	81029750 - 8	4.20	7.40	26.60	38.20		
			סה"כ צריכה	4.20	7.40	26.60	38.20		
7	33705	אורקל קומה 5 מ"א B	14154695 - 8	431.60	98.80	827.20	1,357.60	26.57	
			סה"כ צריכה	431.60	98.80	827.20	1,357.60		
8	18335	אורקל קומה 5 מ"א C	14154696 - 2	304.40	92.00	799.20	1,195.60	22.80	
			סה"כ צריכה	304.40	92.00	799.20	1,195.60		
9	33706	אורקל קומה 6 מ"א	14154695 - 9	89.60	30.80	356.80	477.20	21.92	
			סה"כ צריכה	89.60	30.80	356.80	477.20		
10	18336	מבטח בשרי מיוזג אויר	14154695 - 5	718.00	503.60	2,846.00	4,067.60	102.62	
			סה"כ צריכה	718.00	503.60	2,846.00	4,067.60		
11	18337	מטבח בשרי חשמל	14154695 - 4	67.20	33.60	333.20	434.00	13.34	
			סה"כ צריכה	67.20	33.60	333.20	434.00		
12	11955	סולוגלאטו מ"א בניין A	81029750 - 4	342.00	73.60	936.20	1,351.80	3.20	
			סה"כ צריכה	342.00	73.60	936.20	1,351.80		
13	33709	סמסונג קומה 6 בניין C	18017250 - 1	318.04	69.68	710.93	1,098.66	29.46	
			סה"כ צריכה	318.04	69.68	710.93	1,098.66		
14	11956	סרוויס-נאו מ"א בניין A קומה 3	81029750 - 6	215.60	23.60	270.40	509.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	215.60	23.60	270.40	509.60		
15	39620	סרוויס SERVICE מא B קומה 3	2 - 19093080	312.16	57.44	271.68	641.28	22.70	
			סה"כ צריכה	312.16	57.44	271.68	641.28		
16	6390	פיליפס מא בנין A ק.5	3 - 81029750	30.00	14.40	109.60	154.00	0.80	
			סה"כ צריכה	30.00	14.40	109.60	154.00		
17	11957	קידנס - מקלחות ושירותים	3 - 14154695	4.20	67.80	125.35	197.35	14.29	
			סה"כ צריכה	4.20	67.80	125.35	197.35		
18	39619	קידנס CADENCE מא B קומה 3	1 - 19093080	149.76	20.80	227.36	397.92	5.60	
			סה"כ צריכה	149.76	20.80	227.36	397.92		
19	11958	קידנס בנין A מא	7 - 81029750	545.60	231.80	1,919.20	2,696.60	11.20	
			סה"כ צריכה	545.60	231.80	1,919.20	2,696.60		
20	11961	קידנס בנין B מא קומה 4	1 - 14154695	90.00	13.20	209.20	312.40	9.00	
			סה"כ צריכה	90.00	13.20	209.20	312.40		
21	11960	קידנס בנין C מא קומה 4	1 - 14154696	80.40	17.20	185.60	283.20	9.10	
			סה"כ צריכה	80.40	17.20	185.60	283.20		
22	18342	קלאודינירי בנין B קומה 2	6 - 14154695	1,166.80	486.00	3,853.60	5,506.40	31.42	
			סה"כ צריכה	1,166.80	486.00	3,853.60	5,506.40		
23	33710	רובוטים בנין C מיזוג אויר	4 - 14154696	443.80	151.80	1,230.00	1,825.60	48.55	
			סה"כ צריכה	443.80	151.80	1,230.00	1,825.60		
			סה"כ צריכה	7,212.01	2,533.52	20,467.33	30,212.86		
			חשבון חברת חשמל			170,480.00	170,480.00		
			הפרש בקוט"ש			-150,012.68	-140,267.15		
			הפרש באחוזים			-87.99%	-82.28%		



■ פסגה (7,212.01 Kwh)
■ גבע (2,533.52 Kwh)
■ שפל (20,467.33 Kwh)

