



דוח קוט"ש

עבור: נת"מ ניהול המעין 44 בע"מ

דוח מסכם עבור: אטריום 2 מודיעין

תקופת דוח: (06/02/23 - 05/01/23)


תאריך הפקה: 12/02/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37117	DSV	18170585 - 4	454.56	1,045.12	4,629.44	6,129.12	78.11	
			18170590 - 1	1,669.20	1,153.20	8,097.00	10,919.40	105.92	
			18170590 - 2	871.80	604.40	4,328.00	5,804.20	53.96	
			18170704 - 1	884.40	464.20	2,666.20	4,014.80	49.86	
			18170704 - 2	751.00	304.00	2,777.60	3,832.60	52.47	
			ציבורי	2,992.14	1,244.29	8,459.31	12,695.74		
			סה"כ צריכה	7,623.10	4,815.21	30,957.55	43,395.86		
2	37116	M-DOT	18170586 - 4	428.16	103.84	2,018.56	2,550.56	52.44	
			18170706 - 4	786.72	220.64	2,460.16	3,467.52	22.37	
			ציבורי	702.93	292.32	1,987.31	2,982.55		
			סה"כ צריכה	1,917.81	616.80	6,466.03	9,000.63		
3	38312	בריפקאם 3, ק.	18170590 - 4	473.28	164.16	2,523.36	3,160.80	47.72	
			18170793 - 1	3,209.44	1,579.68	12,354.56	17,143.68	61.26	
			ציבורי	838.83	348.83	2,371.52	3,559.18		
			סה"כ צריכה	4,521.55	2,092.67	17,249.44	23,863.66		
4	36313	הורנביל משרד 4 ק.	18170786 - 4	144.64	4.80	561.60	711.04	17.21	
			ציבורי	124.18	51.64	351.09	526.92		
			סה"כ צריכה	268.82	56.44	912.69	1,237.96		
5	38311	מוזי בוטון	18170786 - 1	304.96	156.48	1,853.92	2,315.36	30.07	
			ציבורי	171.63	71.37	485.23	728.24		
			סה"כ צריכה	476.59	227.85	2,339.15	3,043.60		
6	37165	מיזוג אויר לחלוקה	18170585 - 1	1,751.40	867.00	7,896.00	10,514.40	81.21	
			18170585 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170585 - 3	384.80	194.56	957.28	1,536.64	10.38	
			18170586 - 1	0.00	0.00	34.20	34.20	50.42	
			18170586 - 2	1,933.00	980.60	10,685.00	13,598.60	109.84	
			18170586 - 3	7,922.72	4,056.80	30,305.92	42,285.44	107.91	
			18170706 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	11,991.92	6,098.96	49,878.40	67,969.28		
7	37118	קנש'ו	18170589 - 2	516.80	107.84	1,640.32	2,264.96	42.91	
			18170743 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170743 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18170780 - 1	515.36	106.72	1,624.48	2,246.56	42.55	
			18170780 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170780 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170780 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			ציבורי	359.08	149.32	1,015.18	1,523.59		
			סה"כ צריכה	1,391.24	363.88	4,279.98	6,035.11		
8	37168	שטח בעלים	00000200 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי שטחים פנויים	669.54	278.43	1,892.91	2,840.88		
			סה"כ צריכה	669.54	278.43	1,892.91	2,840.88		
			סה"כ צריכה	28,860.59	14,550.24	113,976.16	157,386.99		
			חשבון חברת חשמל	31,100.00	13,520.00	116,780.00	161,400.00		
			הפרש בקוטי"ש	-2,239.41	1,030.24	-2,803.84	-4,013.01		
			הפרש באחוזים	-7.20%	7.62%	-2.40%	-2.49%		



■ פסגה (Kwh 28,860.59)
■ גבע (Kwh 14,550.24)
■ שפל (Kwh 113,976.16)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37166	ציבורי 100%	18170585 - 1	-1,751.40	-867.00	-7,896.00	-10,514.40	81.21	
			18170585 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170585 - 3	-384.80	-194.56	-957.28	-1,536.64	10.38	
			18170585 - 4	-454.56	-1,045.12	-4,629.44	-6,129.12	78.11	
			18170586 - 1	0.00	0.00	-34.20	-34.20	50.42	
			18170586 - 2	-1,933.00	-980.60	-10,685.00	-13,598.60	109.84	
			18170586 - 3	-7,922.72	-4,056.80	-30,305.92	-42,285.44	107.91	
			18170586 - 4	-428.16	-103.84	-2,018.56	-2,550.56	52.44	
			18170589 - 2	-516.80	-107.84	-1,640.32	-2,264.96	42.91	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	411.48	78,672.00	56,965.50	7,240.50	14,466.00	18170589 - 3			
	105.92	-10,919.40	-8,097.00	-1,153.20	-1,669.20	18170590 - 1			
	53.96	-5,804.20	-4,328.00	-604.40	-871.80	18170590 - 2			
	47.72	-3,160.80	-2,523.36	-164.16	-473.28	18170590 - 4			
	411.20	78,712.50	57,009.00	7,309.50	14,394.00	18170703 - 1			
	49.86	-4,014.80	-2,666.20	-464.20	-884.40	18170704 - 1			
	52.47	-3,832.60	-2,777.60	-304.00	-751.00	18170704 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170706 - 2			
	22.37	-3,467.52	-2,460.16	-220.64	-786.72	18170706 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170743 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170743 - 2			
	42.55	-2,246.56	-1,624.48	-106.72	-515.36	18170780 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 3			
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 4			
	30.07	-2,315.36	-1,853.92	-156.48	-304.96	18170786 - 1			
	17.21	-711.04	-561.60	-4.80	-144.64	18170786 - 4			
	61.26	-17,143.68	-12,354.56	-1,579.68	-3,209.44	18170793 - 1			
		24,854.62	16,560.90	2,435.96	5,857.76	סה"כ צריכה			
	411.48	78,672.00	56,965.50	7,240.50	14,466.00	18170589 - 3	ראשי T1	36300	2
		78,672.00	56,965.50	7,240.50	14,466.00	סה"כ צריכה			
	411.20	78,712.50	57,009.00	7,309.50	14,394.00	18170703 - 1	ראשי T2	36309	3
		78,712.50	57,009.00	7,309.50	14,394.00	סה"כ צריכה			

