



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל 08/20 נס ציונה

תקופת דוח: (31/01/23 - 01/01/23)

תאריך הפקה: 13/02/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21128	*בניין 20 - ק.גג היולט פקארד מיזוג אויר	4 - 00024457	13,944.15	4,085.13	38,746.08	56,775.36	176.91	
		סה"כ צריכה		13,944.15	4,085.13	38,746.08	56,775.36		
2	21115	*בניין 20 - ק.קרקע - היולט פקארד	2 - 00024457	4,303.59	1,256.32	11,864.88	17,424.79	62.64	
		סה"כ צריכה		4,303.59	1,256.32	11,864.88	17,424.79		
3	22806	*בניין 20 - ק.קרקע - ראשי אינדיגו	1 - 00013101	19,242.50	7,734.88	51,171.26	78,148.64	262.16	
		סה"כ צריכה		19,242.50	7,734.88	51,171.26	78,148.64		
4	27666	*בניין 20 - קומה 1 - מערב אינדיגו	1 - 00024457	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
5	32650	אפריקה ישראל	9 - 13170760	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
6	21141	אפריקה ישראל קומה 1	11 - 13170737	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
7	21126	לוח ציבורי חיוני	8 - 13170739	1,595.54	663.42	5,893.46	8,152.42	26.74	
		סה"כ צריכה		1,595.54	663.42	5,893.46	8,152.42		
8	21129	משרד אפריקה	10 - 13170737	78.54	22.24	277.00	377.78	3.48	
		סה"כ צריכה		78.54	22.24	277.00	377.78		
9	21135	צילר 1 + משאבות	11 - 13170739	1,613.22	611.06	6,276.60	8,500.88	45.04	
		סה"כ צריכה		1,613.22	611.06	6,276.60	8,500.88		
10	21136	צילר 2 + משאבות	7 - 13170737	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
11	20663	ק.ביניים לומוס	7 - 13170739	674.20	313.10	2,752.91	3,740.22	25.21	
		סה"כ צריכה		674.20	313.10	2,752.91	3,740.22		
12	21107	ק.קרקע אומריקס	1 - 13170739	1,008.39	324.70	3,510.04	4,843.14	26.92	
		סה"כ צריכה		1,008.39	324.70	3,510.04	4,843.14		
13	32412	ק.קרקע אורג'ניסיס	12 - 13170739	80.18	17.53	380.25	477.96	11.11	
		סה"כ צריכה		80.18	17.53	380.25	477.96		
14	21109	ק.קרקע אמריקס מחסן	5 - 13170737	2,783.81	1,374.40	10,590.55	14,748.76	25.57	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,783.81	1,374.40	10,590.55	14,748.76		
15	21104	ק.קרקע לומוס	10 - 13170760	1,547.60	849.60	5,726.60	8,123.80	25.43	
			סה"כ צריכה	1,547.60	849.60	5,726.60	8,123.80		
16	21118	קומה 1 אומריקס	1 - 13170760	87.80	32.50	350.30	470.60	4.98	
			סה"כ צריכה	87.80	32.50	350.30	470.60		
17	21117	קומה 1 ג'י אס ייעוץ ומחקר	9 - 13170737	25.23	3.24	100.15	128.62	1.87	
			סה"כ צריכה	25.23	3.24	100.15	128.62		
18	46146	קומה 1 חברת וירוסייט דיאגנוסטיק	14 - 13170737	140.45	22.20	497.68	660.32	4.07	
			סה"כ צריכה	140.45	22.20	497.68	660.32		
19	21127	קומה 1 חן חיים נחמיאס	6 - 13170760	133.10	0.20	279.00	412.30	7.61	
			סה"כ צריכה	133.10	0.20	279.00	412.30		
20	25686	קומה 1 לומוס	4 - 13170760	361.50	161.40	1,336.40	1,859.30	6.15	
			סה"כ צריכה	361.50	161.40	1,336.40	1,859.30		
21	50115	קומה 1 לומוס (הדרכה)	13 - 13170737	26.95	10.48	97.06	134.50	0.77	
			סה"כ צריכה	26.95	10.48	97.06	134.50		
22	29708	קומה 1 לוקסמבורג ביוטכנולוגיות	3 - 13170760	49.60	5.60	324.40	379.60	5.21	
			סה"כ צריכה	49.60	5.60	324.40	379.60		
23	25822	קומה 1 משמרות טכנולוגיות בע"מ	5 - 13170760	99.40	9.10	470.00	578.50	5.06	
			סה"כ צריכה	99.40	9.10	470.00	578.50		
24	21132	קומה 1 סינרגיית איכות	13 - 13170739	63.91	3.67	327.88	395.46	4.35	
			סה"כ צריכה	63.91	3.67	327.88	395.46		
25	36939	קומה 1 פיננס פיפול	2 - 13170760	34.70	8.30	144.40	187.40	4.08	
			סה"כ צריכה	34.70	8.30	144.40	187.40		
26	25831	קומה 1 פננס פיפול	7 - 13170760	183.20	5.20	550.20	738.60	8.89	
			סה"כ צריכה	183.20	5.20	550.20	738.60		
27	21130	קומה 1 תשרי אנרגיה משרד K	12 - 13170737	23.15	0.50	112.16	135.81	2.75	
			סה"כ צריכה	23.15	0.50	112.16	135.81		
28	21108	קומה 2 חשבים הרגל	3 - 13170739	2,373.02	1,007.54	8,429.23	11,809.79	38.96	
			סה"כ צריכה	2,373.02	1,007.54	8,429.23	11,809.79		
29	21105	קומה 2 לומוס	11 - 13170760	3,119.20	1,321.60	10,688.40	15,129.20	36.22	
			סה"כ צריכה	3,119.20	1,321.60	10,688.40	15,129.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
30	21133	קומה 3 פאוורבול	13170760 - 8	1,742.80	491.60	5,828.00	8,062.40	31.78	
			סה"כ צריכה	1,742.80	491.60	5,828.00	8,062.40		
31	21111	קומה 3 פאוורבול צד צפון	13170739 - 4	984.01	466.60	4,143.31	5,593.92	36.54	
			סה"כ צריכה	984.01	466.60	4,143.31	5,593.92		
32	21110	קומה א	13170737 - 2	1,012.30	285.11	3,735.54	5,032.94	24.63	
			סה"כ צריכה	1,012.30	285.11	3,735.54	5,032.94		
			סה"כ צריכה	57,332.05	21,087.22	174,603.74	253,023.01		
			חשבון חברת חשמל			294,593.00	294,593.00		
			הפרש בקוט"ש			-41,569.99	-119,989.26		
			הפרש באחוזים			-14.11%	-40.73%		



■ פסגה (57,332.05 Kwh)
■ גבע (21,087.22 Kwh)
■ שפל (174,603.74 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21120	לא להפקה ציבורי	00024457 - 3	663.81	384.03	2,614.80	3,662.65	13.12	
			סה"כ צריכה	663.81	384.03	2,614.80	3,662.65		
2	21122	לא להפקה קומה 4 דרום	13170737 - 4	1,665.38	547.57	5,915.38	8,128.33	29.13	
			סה"כ צריכה	1,665.38	547.57	5,915.38	8,128.33		
3	21121	לא להפקה קומה ב	13170737 - 3	3,000.58	1,328.96	10,743.49	15,073.03	36.22	
			סה"כ צריכה	3,000.58	1,328.96	10,743.49	15,073.03		
4	21123	לא להפקה קומת קרקע	13170737 - 1	1,474.96	850.26	5,727.60	8,052.82	22.60	
			סה"כ צריכה	1,474.96	850.26	5,727.60	8,052.82		
5	21124	לא להפקה שמור 1	13170739 - 6	11.06	5.75	43.49	60.30	0.13	
			סה"כ צריכה	11.06	5.75	43.49	60.30		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
6	21125	לא להפקה שמור 2	13170739 - 5	11.48	5.86	44.80	62.15	0.11	
			סה"כ צריכה	11.48	5.86	44.80	62.15		
7	21119	ראשי לוח חלוקה קומה 1	13170739 - 2	626.66	182.42	2,306.10	3,115.18	14.66	
			סה"כ צריכה	626.66	182.42	2,306.10	3,115.18		
8	21139	ראשי שנאי 1	13170737 - 6	9,458.30	4,095.60	34,694.60	48,248.50	110.65	
			סה"כ צריכה	9,458.30	4,095.60	34,694.60	48,248.50		
9	21140	ראשי שנאי 2	13170739 - 9	14,170.40	6,522.80	48,853.50	69,546.70	138.75	
			סה"כ צריכה	14,170.40	6,522.80	48,853.50	69,546.70		

