

דוח קוט"ש

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (01/01/23 - 31/01/23)

תאריך הפקה: 13/02/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	0333 - 1	**נייס מעבדה ראשית שנאי 3	34774	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	26.49	3,070.40	2,179.07	288.13	603.20	16092121 - 3	*קומה 05 - סייברביט	13021	2
	20.65	2,164.29	1,535.81	202.82	425.66	16092121 - 4			
		268.87	190.76	25.32	52.80	80002031 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003217 - 7			
		227.20	158.60	19.30	49.30	80003271 - 4			
		5,730.76	4,064.24	535.56	1,130.96	סה"כ צריכה			
	1.32	-106.60	-70.70	0.00	-35.90	15091162 - 1	*תדהר	13027	3
	0.08	-0.70	-0.40	0.00	-0.30	15091162 - 3			
	2.46	-14.40	-8.70	0.00	-5.70	15091162 - 4			
	65.75	-37.60	-25.50	-2.70	-9.40	16048009 - 1			
	0.96	-99.20	-60.80	0.00	-38.40	16048009 - 2			
	26.49	6,524.60	4,630.53	612.27	1,281.80	16092121 - 3			
	20.65	4,599.11	3,263.59	430.98	904.54	16092121 - 4			
		0.72	0.48	0.08	0.17	80002031 - 3			
		56.45	40.24	3.69	12.52	80002031 - 6			
		230.58	190.09	16.62	23.88	80003223 - 2			
		255.20	182.40	11.20	61.60	80003224 - 8			
	0.90	508.50	332.60	26.20	149.70	81017159 - 6			
		11,916.66	8,473.83	1,098.33	2,344.50	סה"כ צריכה			
		14,552.45	10,293.20	1,365.56	2,893.70	80003223 - 6	ARM UPS - חדר חשמל ראשי בחניון	28618	4
		14,552.45	10,293.20	1,365.56	2,893.70	סה"כ צריכה			
		0.60	0.45	0.05	0.10	80002031 - 4	ARM קומה 03	27966	5
	5.60	3,044.80	2,098.40	273.60	672.80	80003257 - 7			
	15.10	8,809.90	5,972.50	845.40	1,992.00	81017159 - 4			
		11,855.30	8,071.35	1,119.05	2,664.89	סה"כ צריכה			
		1,112.18	805.28	91.68	215.22	80002031 - 5	ARM קומה 04	27970	6
	2.40	3,379.20	2,360.80	255.20	763.20	80003224 - 7			
		4,491.38	3,166.08	346.88	978.42	סה"כ צריכה			


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
7	27968	ARM קומה 7	80001690 - 3	704.80	173.60	1,638.40	2,516.80	1.60	
			80002031 - 8	104.83	47.93	375.51	528.27		
			81017159 - 8	765.50	283.80	2,350.50	3,399.80	5.60	
			סה"כ צריכה	1,575.13	505.33	4,364.41	6,444.87		
8	13026	NICE	15091250 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 2	29.35	10.75	75.25	115.35	0.31	
			16092121 - 1	4.00	1.80	13.80	19.60	0.20	
			80001690 - 6	622.80	358.80	2,762.40	3,744.00	10.80	
			80001767 - 2	6.77	0.02	343.82	350.60		
			80001767 - 4	3.25	1.98	38.54	43.76		
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 4	64.00	30.40	248.00	342.40	0.80	
			80003257 - 5	31.55	14.95	113.25	159.75	0.20	
			סה"כ צריכה	761.72	418.70	3,595.05	4,775.46		
9	13028	ORCA קומה 05	15091162 - 1	35.90	0.00	70.70	106.60	1.32	
			15091162 - 3	0.30	0.00	0.40	0.70	0.08	
			15091162 - 4	5.70	0.00	8.70	14.40	2.46	
			16048009 - 1	9.40	2.70	25.50	37.60	65.75	
			16048009 - 2	38.40	0.00	60.80	99.20	0.96	
			16092121 - 3	1,885.00	900.40	6,809.60	9,595.00	26.49	
			16092121 - 4	1,330.20	633.80	4,799.40	6,763.40	20.65	
			סה"כ צריכה	3,304.90	1,536.90	11,775.10	16,616.90		
10	13017	ORCA קומה 06	80001690 - 2	561.60	84.00	1,586.40	2,232.00	3.20	
			80002031 - 7	238.92	103.30	845.96	1,188.18		
			81017159 - 7	552.90	73.80	1,080.70	1,707.40	3.10	
			סה"כ צריכה	1,353.42	261.10	3,513.06	5,127.58		
11	25873	אלביט מערכות תקשוב וסייבר	16092121 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	0.30	0.15	1.10	1.55		
			80001976 - 2	0.58	0.28	2.12	2.98		
			80001976 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.88	0.43	3.21	4.52		
12	13016	ציבורי	15091162 - 1	-35.90	0.00	-70.70	-106.60	1.32	
			15091162 - 3	-0.30	0.00	-0.40	-0.70	0.08	
			15091162 - 4	-5.70	0.00	-8.70	-14.40	2.46	
			15091249 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091249 - 2			
	0.15	110.45	78.40	10.40	21.65	15091249 - 3			
	0.62	55.35	36.25	3.50	15.60	15091249 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091249 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091249 - 9			
	0.61	0.65	0.65	0.00	0.00	- 10 15091249			
	0.59	0.65	0.65	0.00	0.00	- 11 15091249			
	0.60	0.65	0.65	0.00	0.00	- 12 15091249			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 5			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 9			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 10 15091250			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 11 15091250			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 12 15091250			
	65.75	-37.60	-25.50	-2.70	-9.40	16048009 - 1			
	0.96	-99.20	-60.80	0.00	-38.40	16048009 - 2			
	0.008	0.00	0.00	0.00	0.00	16092120 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092120 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092120 - 4			
	0.80	399.20	285.60	36.80	76.80	80001690 - 1			
	6.40	1,965.60	1,514.40	132.00	319.20	80001690 - 5			
		1,966.10	1,514.50	132.02	319.58	80001767 - 1			
		-350.60	-343.82	-0.02	-6.77	80001767 - 2			
		1,544.39	1,113.59	127.44	303.35	80001767 - 3			
		-43.76	-38.54	-1.98	-3.25	80001767 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001767 - 5			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001976 - 7			
		11.01	7.82	1.04	2.15	80001976 - 8			
		781.73	563.45	70.77	147.51	80002031 - 1			
		6.35	4.51	0.60	1.24	80003217 - 1			
		6.54	4.64	0.62	1.28	80003217 - 2			



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		37,674.53	26,928.71	3,512.58	7,233.24	80003223 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003224 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003224 - 6			
		8.00	5.60	0.80	1.60	80003257 - 2			
		7.40	5.20	0.70	1.50	80003257 - 3			
	4.00	14,258.40	8,576.00	1,825.60	3,856.80	80003257 - 4			
	0.40	291.00	206.40	27.40	57.20	80003257 - 6			
	0.80	5,882.40	3,300.00	1,238.40	1,344.00	80003257 - 8			
		1,371.40	977.00	109.20	285.20	80003271 - 2			
		45.90	34.80	2.80	8.30	80003271 - 3			
		489.60	337.30	43.10	109.20	80003271 - 5			
		9,124.50	6,521.40	869.40	1,733.70	80003271 - 6			
		2,083.50	1,438.70	188.60	456.20	80003271 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003271 - 8			
	1.20	1,039.50	748.20	77.10	214.20	81017159 - 1			
	1.10	449.80	320.20	42.00	87.60	81017159 - 2			
		78,921.73	53,976.18	8,448.17	16,497.37	סה"כ צריכה			
	1.24	532.10	378.50	49.20	104.40	16092120 - 1	קומה 8 סייברביט	25872	13
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001976 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001976 - 4			
		32.07	22.79	3.03	6.25	80003217 - 6			
	1.60	3,390.40	2,576.80	185.60	628.00	80003224 - 5			
		2,321.80	1,548.90	177.30	595.60	80003271 - 1			
		6,276.37	4,526.99	415.13	1,334.25	סה"כ צריכה			
		166,713.99	115,822.71	16,051.15	34,840.13	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		166,713.99				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (34,840.13 Kwh)
■ גבע (16,051.15 Kwh)
■ שפל (115,822.71 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	26,567.97	12,078.85	93,064.86	131,711.68		
			סה"כ צריכה	26,567.97	12,078.85	93,064.86	131,711.68		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	80003224 - 2	4,427.20	1,777.60	14,573.60	20,778.40	88.00	
			סה"כ צריכה	4,427.20	1,777.60	14,573.60	20,778.40		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	8,198.40	4,160.00	21,990.40	34,348.80	25.60	
			סה"כ צריכה	8,198.40	4,160.00	21,990.40	34,348.80		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	28,563.20	12,780.80	100,140.80	141,484.80	217.60	
			סה"כ צריכה	28,563.20	12,780.80	100,140.80	141,484.80		

