



דוח קוט"ש

עבור: עוגן גדלן

דוח מסכם עבור: מטרומול בניין B

תקופת דוח: (31/01/23 - 01/01/23)

תאריך הפקה: 13/02/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		7,662.70	5,466.60	622.10	1,574.00	15140015 - 1	מיזוג אוויר	30337	1
		4,206.20	2,938.90	257.70	1,009.60	15140017 - 1			
		5,183.20	3,566.00	451.60	1,165.60	16224440 - 1			
		6,100.80	3,862.30	375.60	1,862.90	17013924 - 1			
		5,567.01	3,818.77	445.75	1,302.50	17313060 - 1			
		28,719.91	19,652.57	2,152.75	6,914.60	סה"כ צריכה			
	25.13	8,665.90	5,889.90	525.60	2,250.40	18029625 - 3	קומה 0 - גימס	33408	2
	23.51	1,438.90	970.70	70.10	398.10	18029700 - 2			
		10,104.80	6,860.60	595.70	2,648.50	סה"כ צריכה			
	6.09	405.60	284.80	32.90	87.90	18029625 - 14	קומה 01 - MED PACE תאריך כניסה: 23/01/23	50953	3
	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	18029700 - 11			
		405.60	284.80	32.90	87.90	סה"כ צריכה			
	2.90	122.80	50.40	4.20	68.20	18029625 - 13	קומה 01 - סטודיו יעל ענתי	34014	4
	2.49	28.20	9.50	4.30	14.40	18029700 - 10			
		151.00	59.90	8.50	82.60	סה"כ צריכה			
	29.26	8,610.00	5,522.70	378.70	2,708.60	18029625 - 7	קומה 02 - מכבי דנט	34008	5
	13.70	1,057.60	668.40	45.20	344.00	18029700 - 12			
		9,667.60	6,191.10	423.90	3,052.60	סה"כ צריכה			
	21.36	6,311.84	4,597.28	509.76	1,204.80	18029625 - 11	קומה 03 - איילה אונקולוגיה	33634	6
	33.18	6,629.28	4,579.20	659.20	1,390.88	18029700 - 6			
		12,941.12	9,176.48	1,168.96	2,595.68	סה"כ צריכה			
	9.53	1,726.00	1,248.30	139.10	338.60	18029625 - 12	קומה 03 - קולפלאנט	47239	7
	12.20	472.40	318.20	45.20	109.00	18029700 - 7			
		2,198.40	1,566.50	184.30	447.60	סה"כ צריכה			
	16.64	1,309.00	865.60	17.90	425.50	16254156 - 4	קומה 04 - שילת אופטרוניקס בע"מ	40571	8
	11.78	3,107.10	2,058.90	264.70	783.50	18029700 - 14			
		4,416.10	2,924.50	282.60	1,209.00	סה"כ צריכה			






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	47240	קומה 05 - שילת אופטרוניקס בע"מ	21055273 - 2	41.40	0.80	109.60	151.80	12.57	
			21055274 - 2	764.80	103.60	1,766.60	2,635.00	12.15	
			סה"כ צריכה	806.20	104.40	1,876.20	2,786.80		
10	30336	קומה 06 - ריגיוס	16254156 - 1	1,536.60	462.00	4,651.20	6,649.80	20.15	
			18040260 - 1	345.20	73.40	1,084.40	1,503.00	18.58	
			סה"כ צריכה	1,881.80	535.40	5,735.60	8,152.80		
11	30490	קומה 07 - אקסג'יט	18029625 - 1	1,508.20	569.60	5,666.40	7,744.20	30.16	
			18040260 - 2	2,045.80	942.40	7,784.40	10,772.60	29.91	
			סה"כ צריכה	3,554.00	1,512.00	13,450.80	18,516.80		
12	30338	קומה 08 - אקסג'יט	16254156 - 2	1,155.20	329.20	3,228.40	4,712.80	11.79	
			18040260 - 3	293.40	103.60	1,222.40	1,619.40	24.82	
			סה"כ צריכה	1,448.60	432.80	4,450.80	6,332.20		
13	30901	קומה 09 - אמ קי אס	18029625 - 2	3,751.40	1,562.20	13,028.20	18,341.80	36.34	
			18040260 - 4	71.20	3.60	343.60	418.40	15.39	
			סה"כ צריכה	3,822.60	1,565.80	13,371.80	18,760.20		
14	30900	קומה 10 - אמ קי אס	16254156 - 3	3,418.40	1,237.40	10,539.80	15,195.60	34.68	
			18029700 - 1	487.20	185.20	1,471.80	2,144.20	9.33	
			סה"כ צריכה	3,905.60	1,422.60	12,011.60	17,339.80		
15	32824	קומה 11 - קולפלאנט	18029625 - 9	1,986.60	810.60	6,269.80	9,067.00	29.25	
			18029700 - 8	538.80	195.40	2,068.00	2,802.20	22.14	
			סה"כ צריכה	2,525.40	1,006.00	8,337.80	11,869.20		
16	32825	קומה 12 - צ'אג	18029625 - 10	1,161.80	292.00	3,276.40	4,730.20	20.11	
			18029700 - 9	278.00	20.80	686.60	985.40	19.00	
			סה"כ צריכה	1,439.80	312.80	3,963.00	5,715.60		
17	48095	קומה 14 - בקסין	20004326 - 4	552.05	220.25	2,095.75	2,868.05	14.88	
			20004327 - 4	161.60	58.80	761.45	981.85	15.13	
			סה"כ צריכה	713.65	279.05	2,857.20	3,849.90		
18	42183	קומה 14 - פרפל ביוטק	20004326 - 1	338.82	70.68	909.24	1,318.74	5.11	
			20004327 - 1	47.04	8.22	118.62	173.88	8.00	
			סה"כ צריכה	385.86	78.90	1,027.86	1,492.62		
19	42934	קומה 14 - פרפל ביוטק (שוכר משנה שלו ביו דבש)	20004326 - 2	35.48	23.72	160.52	219.72	78.49	
			20004327 - 2	0.04	28.12	39.36	67.52	9.53	
			סה"כ צריכה	35.52	51.84	199.88	287.24		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
20	43529	קומה 14 - קורספונט	20004326 - 3	675.76	241.64	2,297.64	3,215.04	75.97	
			20004327 - 3	539.72	260.40	1,783.44	2,583.56	11.24	
			סה"כ צריכה	1,215.48	502.04	4,081.08	5,798.60		
21	44776	קומה 15 - ביו דבש	20065441 - 2	440.80	206.00	1,714.90	2,361.70	19.57	
			20065442 - 2	1,015.00	435.30	3,476.00	4,926.30	18.50	
			סה"כ צריכה	1,455.80	641.30	5,190.90	7,288.00		
22	44775	קומה 15 - ביו מילק	20065441 - 1	785.10	302.30	2,849.70	3,937.10	16.19	
			20065442 - 1	283.20	131.70	1,136.40	1,551.30	15.59	
			סה"כ צריכה	1,068.30	434.00	3,986.10	5,488.40		
23	47242	קומה 16 - פלאינטה ביוסנס	21055273 - 1	849.60	366.80	2,973.00	4,189.40	14.84	
			21055274 - 1	1,746.80	743.00	5,998.00	8,487.80	24.93	
			סה"כ צריכה	2,596.40	1,109.80	8,971.00	12,677.20		
24	46105	קומה 17 - IBF	20065441 - 4	152.30	23.40	718.00	893.70	5.53	
			20065442 - 4	308.80	0.00	1,652.00	1,960.80	26.49	
			סה"כ צריכה	461.10	23.40	2,370.00	2,854.50		
25	46104	קומה 17 - אניון	20065441 - 3	487.50	60.40	1,234.80	1,782.70	9.46	
			20065442 - 3	855.80	51.90	2,708.20	3,615.90	39.69	
			סה"כ צריכה	1,343.30	112.30	3,943.00	5,398.60		
			סה"כ צריכה	45,697.89	14,974.04	142,541.07	203,212.99		
			חשבון חברת חשמל			256,546.00	256,546.00		
			הפרש בקוט"ש			-114,004.93	-53,333.01		
			הפרש באחוזים			-44.44%	-20.79%		



■ פסגה (Kwh 45,697.89)
■ גבע (Kwh 14,974.04)
■ שפל (Kwh 142,541.07)

