



**דוח קוט"ש**


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 201

תקופת דוח: (31/01/23 - 01/01/23)

תאריך הפקה: 19/02/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	3.60	149.20	100.20	19.60	29.40	20281831 - 1	מבנה 201 מחסן אחזקה	44266	1
		149.20	100.20	19.60	29.40	סה"כ צריכה			
	0.65	94.95	68.15	6.00	20.80	19051813 - 3	מבנה 201 תמיס	37940	2
	6.15	725.90	498.30	18.80	208.80	19051813 - 4			
		1,399.95	948.15	110.00	341.80	ציבורי ומא			
		2,220.80	1,514.60	134.80	571.40	סה"כ צריכה			
		2,370.00	1,614.80	154.40	600.80	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		2,370.00				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (600.80 Kwh)  
■ גבע (154.40 Kwh)  
■ שפל (1,614.80 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	9.43	2,370.00	1,614.80	154.40	600.80	19051813 - 1	מבנה 201 ציבורי	39306	1
	0.65	-94.95	-68.15	-6.00	-20.80	19051813 - 3			
	6.15	-725.90	-498.30	-18.80	-208.80	19051813 - 4			
	3.60	-149.20	-100.20	-19.60	-29.40	20281831 - 1			
		1,399.95	948.15	110.00	341.80	סה"כ צריכה			

