



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה וואן חולון משרדים

תקופת דוח: (22/01/23 - 23/12/22)

תאריך הפקה: 26/02/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	6.67	629.60	414.08	51.52	164.00	19093460 - 4	מיזוג אוויר	49686	1
	162.00	8,799.70	6,547.90	756.00	1,495.80	20281573 - 1			
	101.20	247.00	191.00	41.30	14.70	20281575 - 1			
	209.00	2,513.10	1,886.70	234.50	391.90	21262281 - 1			
		12,189.40	9,039.68	1,083.32	2,066.40	סה"כ צריכה			
	306.40	14,816.00	9,628.80	2,422.40	2,764.80	19093460 - 1	ציבורי	50157	2
	258.53	13,107.20	9,068.80	1,126.40	2,912.00	19093460 - 2			
	6.67	-629.60	-414.08	-51.52	-164.00	19093460 - 4			
	162.00	-8,799.70	-6,547.90	-756.00	-1,495.80	20281573 - 1			
	101.20	-247.00	-191.00	-41.30	-14.70	20281575 - 1			
	209.00	-2,513.10	-1,886.70	-234.50	-391.90	21262281 - 1			
	16.98	-952.20	-708.90	-41.80	-201.50	21262758 - 1			
		14,781.60	8,949.02	2,423.68	3,408.90	סה"כ צריכה			
	16.98	952.20	708.90	41.80	201.50	21262758 - 1	קליניטיקה	50156	3
		952.20	708.90	41.80	201.50	סה"כ צריכה			
		27,923.20	18,697.60	3,548.80	5,676.80	סה"כ צריכה			
		35,040.00	35,040.00			חשבון חברת חשמל			
		-7,116.80	-16,342.40			הפרש בקוט"ש			
		-20.31%	-46.64%			הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 5,676.80)
- גבע (Kwh 3,548.80)
- שפל (Kwh 18,697.60)





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	258.53	13,107.20	9,068.80	1,126.40	2,912.00	19093460 - 2	ראשי 1	49684	1
		13,107.20	9,068.80	1,126.40	2,912.00	סה"כ צריכה			
	306.40	14,816.00	9,628.80	2,422.40	2,764.80	19093460 - 1	ראשי 2	49683	2
		14,816.00	9,628.80	2,422.40	2,764.80	סה"כ צריכה			

