



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (28/02/23 - 01/02/23)

תאריך הפקה: 01/03/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	00015926 - 4	1,387.68	1,650.88	3,249.33	6,287.89	24.57	
			סה"כ צריכה	1,387.68	1,650.88	3,249.33	6,287.89		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	00015926 - 7	843.52	831.05	1,326.05	3,000.61	8.62	
			סה"כ צריכה	843.52	831.05	1,326.05	3,000.61		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	00015926 - 6	398.60	328.59	499.08	1,226.27	5.37	
			סה"כ צריכה	398.60	328.59	499.08	1,226.27		
4	33458	צ'ילרים 3,4	00015926 - 5	4,838.33	4,237.84	6,807.97	15,884.15	125.80	
			סה"כ צריכה	4,838.33	4,237.84	6,807.97	15,884.15		
5	33461	ציבורי	00015926 - 1	16,139.56	15,165.48	30,139.52	61,444.56	263.84	
			00015926 - 2	-124.91	-81.76	-277.90	-484.57	127.24	
			00015926 - 3	-5,532.63	-5,025.25	-10,985.03	-21,542.92	77.08	
			00015926 - 4	-1,387.68	-1,650.88	-3,249.33	-6,287.89	24.57	
			00015926 - 5	-4,838.33	-4,237.84	-6,807.97	-15,884.15	125.80	
			00015926 - 6	-398.60	-328.59	-499.08	-1,226.27	5.37	
			00015926 - 7	-843.52	-831.05	-1,326.05	-3,000.61	8.62	
			סה"כ צריכה	3,013.89	3,010.11	6,994.15	13,018.15		
6	33455	צילר 1	00015926 - 2	124.91	81.76	277.90	484.57	127.24	
			סה"כ צריכה	124.91	81.76	277.90	484.57		
7	33456	צילר 2	00015926 - 3	5,532.63	5,025.25	10,985.03	21,542.92	77.08	
			סה"כ צריכה	5,532.63	5,025.25	10,985.03	21,542.92		
			סה"כ צריכה	16,139.56	15,165.48	30,139.52	61,444.56		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				61,444.56		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 16,139.56)
- גבע (Kwh 15,165.48)
- שפל (Kwh 30,139.52)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00015926 - 1	16,139.56	15,165.48	30,139.52	61,444.56	263.84	
				16,139.56	15,165.48	30,139.52	61,444.56		

