



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (01/02/23 - 28/02/23)

תאריך הפקה: 05/03/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	146.50	57,804.94	40,300.94	4,743.97	12,760.02	81018601 - 2	פליינג קרגו - אלביט	42153	1
		3,468.30	2,418.06	284.64	765.60	תוספת צריכה			
		61,273.23	42,719.00	5,028.61	13,525.62	סה"כ צריכה			
		-69.50	-50.00	-6.60	-12.90	15112929 - 1	פליינג קרגו חשמל	18365	2
		-29.00	-23.80	-1.40	-3.80	15112930 - 1			
	44.42	10,828.78	7,936.62	938.03	1,954.13	81018601 - 3			
	47.23	18,906.35	13,746.55	1,664.97	3,494.83	81018601 - 4			
	13.38	2,960.33	2,187.97	206.60	565.76	81018601 - 5			
		341.30	243.86	31.92	65.51	לוח שירותי בית			
		32,938.26	24,041.20	2,833.52	6,063.53	סה"כ צריכה			
		69.50	50.00	6.60	12.90	15112929 - 1	פליינג קרגו מיזוג אוויר	18369	3
		29.00	23.80	1.40	3.80	15112930 - 1			
	14.97	7,190.20	5,147.00	679.60	1,363.60	20281997 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81018601 - 6			
	22.10	906.49	660.15	86.68	159.67	81018601 - 7			
		0.02	0.01	0.00	0.004	81018601 - 8			
		8,195.21	5,880.96	774.28	1,539.97	סה"כ צריכה			
		102,406.70	72,641.17	8,636.41	21,129.12	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		102,406.70				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (21,129.12 Kwh)  
■ גבע (8,636.41 Kwh)  
■ שפל (72,641.17 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	ציבורי מועמס	1 - 81018601	65.51	31.92	243.86	341.30	0.55	
			סה"כ צריכה	65.51	31.92	243.86	341.30		
2	42154	שנאי 1	1 - 11103607	10,650.10	4,358.40	36,710.90	51,719.40	1.49	
			סה"כ צריכה	10,650.10	4,358.40	36,710.90	51,719.40		
3	42155	שנאי 2	1 - 11103641	10,475.20	4,316.30	36,227.80	51,019.30	1.46	
			סה"כ צריכה	10,475.20	4,316.30	36,227.80	51,019.30		

