



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה מצפה רמון

תקופת דוח: (28/02/23 - 01/02/23)

תאריך הפקה: 06/03/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50332	אוראל פרץ (ייבוא)	19093378 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	50332	אוראל פרץ (ייצוא)	19093378 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	50130	חברת אורדן (ייבוא)	19093378 - 1	321.60	137.60	666.40	1,125.60	1,572.16	
			19093378 - 2	-234.30	-88.20	-825.54	-1,148.04	5.12	
			19093378 - 3	330.08	635.52	17,559.84	18,525.44	99.88	
			19093378 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	417.38	684.92	17,400.70	18,503.00		
4	50130	חברת אורדן (ייצוא)	19093378 - 1	112.00	235.20	11,956.00	12,303.20	1,572.16	
			19093378 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12	
			19093378 - 3	0.48	0.00	0.00	0.48	99.88	
			19093378 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	112.48	235.20	11,956.00	12,303.68		
5	50128	חומרי בניין (ייבוא)	19093378 - 2	234.30	88.20	825.54	1,148.04	5.12	
			סה"כ צריכה	234.30	88.20	825.54	1,148.04		
6	50128	חומרי בניין (ייצוא)	19093378 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	764.16	1,008.32	30,182.24	31,954.72		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				31,954.72		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (764.16 Kwh)  
■ גבע (1,008.32 Kwh)  
■ שפל (30,182.24 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50129	פוטוולטאי (ייבוא)	19093378 - 3	330.08	635.52	17,559.84	18,525.44	99.88	
			סה"כ צריכה	330.08	635.52	17,559.84	18,525.44		
2	50129	פוטוולטאי (ייצוא)	19093378 - 3	0.48	0.00	0.00	0.48	99.88	
			סה"כ צריכה	0.48	0.00	0.00	0.48		
3	50127	ראשי (ייבוא)	19093378 - 1	321.60	137.60	666.40	1,125.60	1,572.16	
			סה"כ צריכה	321.60	137.60	666.40	1,125.60		
4	50127	ראשי (ייצוא)	19093378 - 1	112.00	235.20	11,956.00	12,303.20	1,572.16	
			סה"כ צריכה	112.00	235.20	11,956.00	12,303.20		

