



דוח קוט"ש


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 105 (ישן 103)

תקופת דוח: (28/02/23 - 01/02/23)

תאריך הפקה: 13/03/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37973	מבנה 105 חץ / חץ	19051927 - 4	95.49	16.33	185.42	297.24	2.31	
			מיזוג אוויר	46.74	13.89	191.67	252.29		
			ציבורי	8.71	1.28	18.42	28.42		
			סה"כ צריכה	150.94	31.50	395.51	577.95		
2	46099	מבנה 105 ק.1 FINMA	19051927 - 3	254.77	24.45	366.26	645.48	7.79	
			20004345 - 1	0.00	0.00	-13.95	-13.95		
			20004345 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	32.77	
			מיזוג אוויר	124.70	20.79	364.19	509.68		
			ציבורי	23.24	1.92	35.00	60.17		
			סה"כ צריכה	402.71	47.17	751.50	1,201.38		
3	37971	מבנה 105 קפה נטו (נמרוד)	19051927 - 2	2,325.72	653.04	4,996.92	7,975.68	32.28	
			20004345 - 3	-114.96	-17.28	-361.28	-493.52	52.53	
			ציבורי	201.71	50.01	460.55	712.27		
			סה"כ צריכה	2,412.47	685.77	5,096.19	8,194.43		
			סה"כ צריכה	2,966.12	764.44	6,243.20	9,973.76		
			חשבון חברת חשמל			0.00	0.00		
			הפרש בקוט"ש			9,973.76	9,973.76		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (2,966.12 Kwh)
- גבע (764.44 Kwh)
- שפל (6,243.20 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42980	מבנה 105 מיזוג אוויר	20004345 - 2	56.48	17.40	194.58	268.45	32.84	
			20004345 - 3	114.96	17.28	361.28	493.52	52.53	
			סה"כ צריכה	171.44	34.68	555.86	761.97		
2	39296	מבנה 105 ציבורי	19051927 - 1	2,966.12	764.44	6,243.20	9,973.76	38.49	
			19051927 - 2	-2,325.72	-653.04	-4,996.92	-7,975.68	32.28	
			19051927 - 3	-254.77	-24.45	-366.26	-645.48	7.79	
			19051927 - 4	-95.49	-16.33	-185.42	-297.24	2.31	
			20004345 - 1	0.00	0.00	13.95	13.95		
			20004345 - 2	-56.48	-17.40	-194.58	-268.45	32.84	
			20004345 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	32.77	
			סה"כ צריכה	233.66	53.22	513.97	800.86		

