

דוח קוט"ש

עבור: נת"מ ניהול המעין 44 בע"מ

דוח מסכם עבור: אטריום 2 מודיעין


תקופת דוח: (06/03/23 - 07/02/23)

תאריך הפקה: 18/03/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37117	DSV	18170585 - 4	1,075.20	735.04	3,065.28	4,875.52	74.66	
			18170590 - 1	2,306.40	1,009.80	6,163.20	9,479.40	94.40	
			18170590 - 2	1,064.80	603.40	3,497.40	5,165.60	52.62	
			18170704 - 1	1,119.80	434.60	2,500.80	4,055.20	72.74	
			18170704 - 2	1,028.80	317.00	2,608.00	3,953.80	59.54	
			ציבורי	3,452.85	-7,171.79	8,492.30	4,773.36		
			סה"כ צריכה	10,047.85	-4,071.95	26,326.98	32,302.88		
2	37116	M-DOT	18170586 - 4	492.16	129.12	1,704.80	2,326.08	47.80	
			18170706 - 4	981.12	248.48	1,828.32	3,057.92	25.42	
			ציבורי	811.16	-1,684.84	1,995.06	1,121.39		
			סה"כ צריכה	2,284.44	-1,307.24	5,528.18	6,505.39		
3	38312	בריפקאם ק.3	18170590 - 4	574.40	127.68	2,080.64	2,782.72	40.40	
			18170793 - 1	3,688.80	1,627.36	9,620.96	14,937.12	65.96	
			ציבורי	967.99	-2,010.57	2,380.77	1,338.19		
			סה"כ צריכה	5,231.19	-255.53	14,082.37	19,058.03		
4	36313	הורנביל משרד 4 ק.3	18170786 - 4	181.76	12.00	564.80	758.56	14.57	
			ציבורי	143.31	-297.65	352.46	198.11		
			סה"כ צריכה	325.07	-285.65	917.26	956.67		
5	38311	מוזי בוטון	18170786 - 1	386.08	100.80	1,444.64	1,931.52	31.95	
			ציבורי	198.06	-411.38	487.13	273.80		
			סה"כ צריכה	584.14	-310.58	1,931.77	2,205.32		
6	37165	מיזוג אויר לחלוקה	18170585 - 1	1,633.20	336.00	1,759.20	3,728.40	138.89	
			18170585 - 2	712.20	53.40	324.00	1,089.60	133.38	
			18170585 - 3	330.56	82.08	506.56	919.20	10.14	
			18170586 - 1	136.20	107.40	1,005.60	1,249.20	39.12	
			18170586 - 2	5,259.60	2,153.20	15,136.60	22,549.40	133.26	
			18170586 - 3	2,792.00	1,377.60	8,296.16	12,465.76	71.97	
			18170706 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	10,863.76	4,109.68	27,028.12	42,001.56		
7	37118	קנש'ו	18170589 - 2	967.36	132.80	1,975.36	3,075.52	47.03	
			18170743 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170743 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18170780 - 1	959.36	17,063.04	1,963.20	19,985.60	46.24	
			18170780 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			18170780 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	
			18170780 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי	414.37	-860.67	1,019.14	572.84		
			סה"כ צריכה	2,341.09	16,335.17	4,957.70	23,633.96		
8	37168	שטח בעלים	00000200 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי שטחים פנויים	772.63	-1,604.81	1,900.29	1,068.12		
			סה"כ צריכה	772.63	-1,604.81	1,900.29	1,068.12		
			סה"כ צריכה	32,450.18	12,609.10	82,672.66	127,731.93		
			חשבון חברת חשמל			134,840.00	134,840.00		
			הפרש בקוט"ש			-52,167.34	-7,108.07		
			הפרש באחוזים			-38.69%	-5.27%		



■ פסגה (Kwh 32,450.18)
■ גבע (Kwh 12,609.10)
■ שפל (Kwh 82,672.66)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37166	ציבורי 100%	18170585 - 1	-1,633.20	-336.00	-1,759.20	-3,728.40	138.89	
			18170585 - 2	-712.20	-53.40	-324.00	-1,089.60	133.38	
			18170585 - 3	-330.56	-82.08	-506.56	-919.20	10.14	
			18170585 - 4	-1,075.20	-735.04	-3,065.28	-4,875.52	74.66	
			18170586 - 1	-136.20	-107.40	-1,005.60	-1,249.20	39.12	
			18170586 - 2	-5,259.60	-2,153.20	-15,136.60	-22,549.40	133.26	
			18170586 - 3	-2,792.00	-1,377.60	-8,296.16	-12,465.76	71.97	
			18170586 - 4	-492.16	-129.12	-1,704.80	-2,326.08	47.80	
			18170589 - 2	-967.36	-132.80	-1,975.36	-3,075.52	47.03	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	437.31	63,870.00	41,320.50	6,291.00	16,258.50	18170589 - 3			
	94.40	-9,479.40	-6,163.20	-1,009.80	-2,306.40	18170590 - 1			
	52.62	-5,165.60	-3,497.40	-603.40	-1,064.80	18170590 - 2			
	40.40	-2,782.72	-2,080.64	-127.68	-574.40	18170590 - 4			
	444.63	63,861.00	41,350.50	6,319.50	16,191.00	18170703 - 1			
	72.74	-4,055.20	-2,500.80	-434.60	-1,119.80	18170704 - 1			
	59.54	-3,953.80	-2,608.00	-317.00	-1,028.80	18170704 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170706 - 2			
	25.42	-3,057.92	-1,828.32	-248.48	-981.12	18170706 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170743 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170743 - 2			
	46.24	-19,985.60	-1,963.20	-17,063.04	-959.36	18170780 - 1			
	0.002	0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 2			
	0.003	0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 4			
	31.95	-1,931.52	-1,444.64	-100.80	-386.08	18170786 - 1			
	14.57	-758.56	-564.80	-12.00	-181.76	18170786 - 4			
	65.96	-14,937.12	-9,620.96	-1,627.36	-3,688.80	18170793 - 1			
		9,344.88	16,625.48	-14,040.30	6,759.70	סה"כ צריכה			
	437.31	63,870.00	41,320.50	6,291.00	16,258.50	18170589 - 3	ראשי T1	36300	2
		63,870.00	41,320.50	6,291.00	16,258.50	סה"כ צריכה			
	444.63	63,861.00	41,350.50	6,319.50	16,191.00	18170703 - 1	ראשי T2	36309	3
		63,861.00	41,350.50	6,319.50	16,191.00	סה"כ צריכה			

