



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: דורבן מרכבים פ"ת

תקופת דוח: (28/02/23 - 01/02/23)

תאריך הפקה: 22/03/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30635	אוטופיה (מבנה D)	00023659 - 8	2,882.19	1,086.62	7,613.66	11,582.47	104.42	
			21262507 - 1	10.40	10.30	51.20	71.90	2.84	
			סה"כ צריכה	2,892.59	1,096.92	7,664.86	11,654.37		
2	40044	אוריאן (מבנה A)	00025177 - 1	457.58	502.10	4,076.65	5,036.33	18.42	
			סה"כ צריכה	457.58	502.10	4,076.65	5,036.33		
3	44907	גנרל פרטס	20281507 - 1	6,607.70	2,726.10	21,496.40	30,830.20	409.92	
			סה"כ צריכה	6,607.70	2,726.10	21,496.40	30,830.20		
4	30665	משרד הביטחון	81009639 - 1	15,695.94	5,606.40	46,083.71	67,386.05	359.94	
			81011469 - 1	14,180.10	6,433.02	55,179.12	75,792.24	237.00	
			81011498 - 1	21,459.96	10,692.24	83,483.82	115,636.02	330.24	
			סה"כ צריכה	51,336.00	22,731.66	184,746.65	258,814.31		
5	30658	ציבורי	00023659 - 1	62.10	101.68	684.09	847.88	2.88	
			17313231 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	
			סה"כ צריכה	62.10	101.68	684.09	847.88		
6	42596	קשת טעמים בע"מ	21262426 - 1	26,166.40	7,579.00	82,579.00	116,324.40	359.20	
			סה"כ צריכה	26,166.40	7,579.00	82,579.00	116,324.40		
7	30664	תאורת חוץ F	81011498 - 3	1,451.32	393.07	2,958.89	4,803.29	12.69	
			סה"כ צריכה	1,451.32	393.07	2,958.89	4,803.29		
			סה"כ צריכה	88,973.69	35,130.54	304,206.54	428,310.78		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				428,310.78		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (88,973.69 Kwh)
■ גבע (35,130.54 Kwh)
■ שפל (304,206.54 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30663	שנאי 4 (שוכרים)	20281533 - 1	35,028.60	10,118.60	28,851.70	73,998.90	611.00	
			20281534 - 1	598.05	590.22	28,335.58	29,523.85	199.36	
			סה"כ צריכה	35,626.65	10,708.82	57,187.28	103,522.75		

