



## דוח קוט"ש


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 302 (ישן 121)

תקופת דוח: (28/02/23 - 01/02/23)

תאריך הפקה: 23/03/23

| מס | מזהה דייר | שם דייר          | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh  | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------|-------------------|----------|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1  | 37987     | מבנה 302 ויגיימס | 2 - 19051992      | 106.40   | 16.30   | 260.40   | 383.10            |           |           |
|    |           |                  | 3 - 19051992      | 5.84     | 3.02    | 353.04   | 361.90            |           |           |
|    |           |                  | ציבורי ומא        | -1.41    | 1.74    | -28.04   | -27.71            |           |           |
|    |           |                  | סה"כ צריכה        | 110.83   | 21.06   | 585.40   | 717.28            |           |           |
| 2  | 37989     | מבנה 302 פרדיסו  | 1 - 17313421      | 10.14    | 6.10    | 48.66    | 64.90             |           |           |
|    |           |                  | 1 - 17313428      | 1,064.20 | 111.30  | 1,445.28 | 2,620.77          |           |           |
|    |           |                  | 4 - 19051992      | 1,138.20 | 231.48  | 2,740.75 | 4,110.43          |           |           |
|    |           |                  | ציבורי ומ"א       | -27.81   | 31.41   | -193.57  | -189.96           |           |           |
|    |           |                  | סה"כ צריכה        | 2,184.72 | 380.29  | 4,041.13 | 6,606.14          |           |           |
|    |           |                  | סה"כ צריכה        | 2,295.55 | 401.35  | 4,626.52 | 7,323.43          |           |           |
|    |           |                  | חשבון חברת חשמל   |          |         |          | 0.00              |           |           |
|    |           |                  | הפרש בקוט"ש       |          |         |          | 7,323.43          |           |           |
|    |           |                  | הפרש באחוזים      |          |         |          |                   |           |           |



■ פסגה (2,295.55 Kwh)  
 ■ גבע (401.35 Kwh)  
 ■ שפל (4,626.52 Kwh)

| מס | מזהה דייר | שם דייר         | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh  | גבע Kwh | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1  | 39310     | מבנה 302 ציבורי | 1 - 17313421      | -10.14    | -6.10   | -48.66    | -64.90            |           |           |
|    |           |                 | 1 - 17313428      | -1,064.20 | -111.30 | -1,445.28 | -2,620.77         |           |           |
|    |           |                 | 1 - 19051992      | 2,295.55  | 401.35  | 4,626.52  | 7,323.43          |           |           |
|    |           |                 | 2 - 19051992      | -106.40   | -16.30  | -260.40   | -383.10           |           |           |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה /<br>קבוצה | פסגה Kwh  | גבע Kwh | שפל Kwh   | סה"כ צריכה<br>בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------|----------------------|-----------|---------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
|    |           |         | 19051992 - 3         | -5.84     | -3.02   | -353.04   | -361.90              |           |           |
|    |           |         | 19051992 - 4         | -1,138.20 | -231.48 | -2,740.75 | -4,110.43            |           |           |
|    |           |         | סה"כ צריכה           | -29.22    | 33.15   | -221.61   | -217.67              |           |           |

