



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין אורן

תקופת דוח: (28/02/23 - 01/02/23)


תאריך הפקה: 28/03/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42076	בדיקה	70039360 - 1	91.00	50.80	376.20	518.00	8.60	
			81007907 - 5	105.72	60.24	259.97	425.93	1.03	
			81018277 - 1	281.60	136.80	1,051.00	1,469.40	5.00	
			סה"כ צריכה	478.32	247.84	1,687.17	2,413.33		
2	30584	מיזוג אוויר	70054711 - 1	1,664.26	801.94	6,137.33	8,603.53	55.34	
			81007765 - 2	2,002.91	624.46	5,400.85	8,028.22	66.69	
			81007907 - 1	511.65	265.03	1,984.17	2,760.84	17.17	
			81007907 - 2	1,634.50	836.85	6,317.14	8,788.49	54.82	
			81007907 - 3	715.95	292.23	2,311.78	3,319.95	17.74	
			81007907 - 4	640.23	346.86	2,594.52	3,581.61	16.85	
			81007907 - 8	1,996.54	1,110.58	8,393.67	11,500.78	54.82	
			סה"כ צריכה	9,166.02	4,277.95	33,139.45	46,583.42		
3	30585	ציבורי	81007805 - 1	1,313.42	499.76	3,959.01	5,772.20	13.15	
			81007805 - 2	76.69	39.31	258.57	374.57	1.42	
			81007805 - 8	4,290.39	1,912.88	13,744.07	19,947.34	44.04	
			81007907 - 5	-105.72	-60.24	-259.97	-425.93	1.03	
			סה"כ צריכה	5,574.79	2,391.72	17,701.68	25,668.18		
4	43441	קומה 01 - 3 די אס	81007765 - 1	-175.37	-81.27	-673.75	-930.39	1.39	
			81007765 - 6	1,393.52	662.08	5,332.34	7,387.94	24.67	
			סה"כ צריכה	1,218.15	580.81	4,658.58	6,457.55		
5	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	81007765 - 8	968.57	195.34	2,710.31	3,874.22	24.22	
			סה"כ צריכה	968.57	195.34	2,710.31	3,874.22		
6	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	81007805 - 6	47.91	23.96	179.93	251.79	0.38	
			סה"כ צריכה	47.91	23.96	179.93	251.79		
7	30588	קומה 02 - עודכנית	81007765 - 1	175.37	81.27	673.75	930.39	1.39	
			81007765 - 3	2,516.24	667.18	8,553.07	11,736.50	49.63	
			81007765 - 8	-968.57	-195.34	-2,710.31	-3,874.22	24.22	
			סה"כ צריכה	1,723.03	553.11	6,516.51	8,792.66		
8	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	20281994 - 1	2,236.90	1,099.00	8,536.60	11,872.50	35.88	
			סה"כ צריכה	2,236.90	1,099.00	8,536.60	11,872.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	30587	קומה 03+04 - קליקסופטוור	81007765 - 4	1,622.96	791.17	6,019.97	8,434.10	12.94	
			81007765 - 5	1,559.44	774.45	5,969.23	8,303.12	21.01	
			סה"כ צריכה	3,182.40	1,565.62	11,989.20	16,737.22		
10	39035	קומה 06 - פרוייקט פלאפון	81007805 - 3	1,405.64	647.96	5,282.59	7,336.19	36.51	
			סה"כ צריכה	1,405.64	647.96	5,282.59	7,336.19		
11	39036	קומה 07 - פרוייקט פלאפון	81007805 - 5	727.24	361.67	2,967.86	4,056.77	18.52	
			סה"כ צריכה	727.24	361.67	2,967.86	4,056.77		
12	30571	קומה 08 - מארוול	81007805 - 4	13,451.23	6,314.02	48,069.00	67,834.25	120.51	
			סה"כ צריכה	13,451.23	6,314.02	48,069.00	67,834.25		
13	39037	קומה 09 - פלאפון	81007805 - 7	2,961.56	1,416.96	10,525.12	14,903.64	51.52	
			סה"כ צריכה	2,961.56	1,416.96	10,525.12	14,903.64		
14	30580	קליק סופטוור קומה 5	81007907 - 6	425.80	188.74	1,546.06	2,160.60	16.38	
			סה"כ צריכה	425.80	188.74	1,546.06	2,160.60		
15	30581	קליר פורסט קומת קרקע	81007907 - 7	3,821.94	1,023.67	10,807.80	15,653.42	56.26	
			סה"כ צריכה	3,821.94	1,023.67	10,807.80	15,653.42		
			סה"כ צריכה	47,389.51	20,888.36	166,317.86	234,595.73		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוטי"ש				234,595.73		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 47,389.51)
■ גבע (Kwh 20,888.36)
■ שפל (Kwh 166,317.86)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	14,432.51	6,253.38	51,283.26	71,969.15	149.38	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	14,432.51	6,253.38	51,283.26	71,969.15		
2	30556	ראשי שנאי 2	1 - 70024121	24,117.31	11,143.49	84,382.66	119,643.46	233.09	
			סה"כ צריכה	24,117.31	11,143.49	84,382.66	119,643.46		
3	30566	ראשי שנאי 3	7 - 81007765	9,027.14	3,475.01	30,959.17	43,461.31	146.30	
			סה"כ צריכה	9,027.14	3,475.01	30,959.17	43,461.31		

