



**דוח קוט"ש**

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין אורן

תקופת דוח: (28/03/23 - 01/03/23)


תאריך הפקה: 30/03/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42076	בדיקה	70039360 - 1	335.40	149.40	364.40	849.20	2.60	
			81007907 - 5	10.09	9.09	34.58	53.77	1.03	
			81018277 - 1	634.80	254.20	656.20	1,545.20	4.60	
			סה"כ צריכה	980.29	412.69	1,055.18	2,448.17		
2	30584	מיזוג אוויר	70054711 - 1	1,089.34	222.31	773.90	2,085.55	42.65	
			81007765 - 2	14,988.32	5,436.86	14,026.64	34,451.82	55.94	
			81007907 - 1	883.08	370.22	1,158.05	2,411.34	14.46	
			81007907 - 2	2,853.73	1,171.01	3,577.85	7,602.60	51.84	
			81007907 - 3	4,263.88	1,711.12	4,510.64	10,485.64	17.73	
			81007907 - 4	963.81	383.77	954.20	2,301.78	13.79	
			81007907 - 8	2,060.97	1,172.73	2,535.29	5,768.99	43.18	
			סה"כ צריכה	27,103.12	10,468.02	27,536.58	65,107.72		
3	30585	ציבורי	81007805 - 1	2,864.17	701.44	1,645.38	5,210.99	11.59	
			81007805 - 2	199.50	47.18	121.32	368.00	1.35	
			81007805 - 8	9,933.76	2,800.52	6,499.39	19,233.66	41.62	
			81007907 - 5	-10.09	-9.09	-34.58	-53.77	1.03	
			סה"כ צריכה	12,987.34	3,540.04	8,231.51	24,758.89		
4	43441	קומה 01 - 3 די אס	81007765 - 1	-359.71	-140.56	-375.60	-875.87	1.38	
			81007765 - 6	2,686.11	607.98	1,591.79	4,885.89	10.11	
			סה"כ צריכה	2,326.40	467.42	1,216.19	4,010.01		
5	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	81007765 - 8	2,104.95	132.83	363.32	2,601.11	22.70	
			סה"כ צריכה	2,104.95	132.83	363.32	2,601.11		
6	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	81007805 - 6	122.54	49.17	128.71	300.43	0.69	
			סה"כ צריכה	122.54	49.17	128.71	300.43		
7	30588	קומה 02 - עודכנית	81007765 - 1	359.71	140.56	375.60	875.87	1.38	
			81007765 - 3	5,468.83	684.21	1,919.49	8,072.53	30.38	
			81007765 - 8	-2,104.95	-132.83	-363.32	-2,601.11	22.70	
			סה"כ צריכה	3,723.59	691.94	1,931.76	6,347.29		
8	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	20281994 - 1	5,259.20	1,874.00	4,815.40	11,948.60	35.88	
			סה"כ צריכה	5,259.20	1,874.00	4,815.40	11,948.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	30587	קומה 03+04 - קליקסופטוור	81007765 - 4	3,919.41	1,704.56	4,418.96	10,042.93	19.98	
			81007765 - 5	3,194.13	1,241.70	3,323.76	7,759.58	16.10	
			סה"כ צריכה	7,113.54	2,946.26	7,742.72	17,802.51		
10	39035	קומה 06 - פרוייקט פלאפון	81007805 - 3	2,781.90	520.14	1,177.60	4,479.64	13.46	
			סה"כ צריכה	2,781.90	520.14	1,177.60	4,479.64		
11	39036	קומה 07 - פרוייקט פלאפון	81007805 - 5	2,228.17	338.82	985.58	3,552.58	10.43	
			סה"כ צריכה	2,228.17	338.82	985.58	3,552.58		
12	30571	קומה 08 - מארוול	81007805 - 4	28,260.80	10,577.66	27,314.00	66,152.46	108.48	
			סה"כ צריכה	28,260.80	10,577.66	27,314.00	66,152.46		
13	39037	קומה 09 - פלאפון	81007805 - 7	5,928.04	2,090.16	5,161.28	13,179.48	34.64	
			סה"כ צריכה	5,928.04	2,090.16	5,161.28	13,179.48		
14	30580	קליק סופטוור קומה 5	81007907 - 6	1,078.45	452.08	1,142.31	2,672.84	7.78	
			סה"כ צריכה	1,078.45	452.08	1,142.31	2,672.84		
15	30581	קליר פורסט קומת קרקע	81007907 - 7	6,772.80	1,529.02	4,144.29	12,446.11	45.82	
			סה"כ צריכה	6,772.80	1,529.02	4,144.29	12,446.11		
			סה"כ צריכה	108,771.14	36,090.25	92,946.45	237,807.84		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				237,807.84		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 108,771.14)  
■ גבע (Kwh 36,090.25)  
■ שפל (Kwh 92,946.45)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראש שנאי 1	70044501 - 1	26,462.59	9,283.71	24,808.51	60,554.82	133.89	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	26,462.59	9,283.71	24,808.51	60,554.82		
2	30556	ראשי שנאי 2	1 - 70024121	52,033.98	17,015.10	42,763.65	111,812.74	203.39	
			סה"כ צריכה	52,033.98	17,015.10	42,763.65	111,812.74		
3	30566	ראשי שנאי 3	7 - 81007765	30,294.78	9,702.78	25,384.51	65,382.08	115.33	
			סה"כ צריכה	30,294.78	9,702.78	25,384.51	65,382.08		

