



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין דקל

תקופת דוח: (29/03/23 - 01/03/23)

תאריך הפקה: 30/03/23


| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
| 1 | 11792 | *פארק אזורים | 00006068 - 3 | 8,454.46 | 2,160.59 | 5,104.13 | 15,719.17 | 51.62 | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,454.46 | 2,160.59 | 5,104.13 | 15,719.17 | | |
| 2 | 11794 | מ"א גג | 00006068 - 1 | 139.98 | 55.13 | 144.96 | 340.07 | 0.55 | |
| | | | 00006068 - 8 | 2.38 | 0.89 | 1.86 | 5.13 | 0.01 | |
| | | | 00006366 - 1 | 10,840.60 | 3,544.22 | 7,647.85 | 22,032.67 | 114.50 | |
| | | | 00006366 - 7 | 146.10 | 57.47 | 150.26 | 353.83 | 0.58 | |
| | | | 00021940 - 1 | 6,266.13 | 2,405.39 | 6,129.77 | 14,801.29 | 21.98 | |
| | | | 00021940 - 2 | 0.002 | 0.003 | 0.00 | 0.005 | 0.002 | |
| | | | 00021940 - 3 | 6,103.91 | 2,341.45 | 5,958.18 | 14,403.54 | 21.57 | |
| | | | 00021940 - 4 | 0.001 | -0.0010 | 0.00 | 5.8207660913467E-11 | 0.002 | |
| | | | 00022129 - 1 | 22.52 | 8.68 | 22.08 | 53.28 | 0.09 | |
| | | | 00022139 - 1 | 153.04 | 60.08 | 157.78 | 370.89 | 0.58 | |
| | | | סה"כ צריכה | 23,674.66 | 8,473.31 | 20,212.74 | 52,360.71 | | |
| 3 | 47003 | עמדת טעינה | 20281548 - 1 | 311.40 | 0.20 | 11.00 | 322.60 | 11.05 | |
| | | | סה"כ צריכה | 311.40 | 0.20 | 11.00 | 322.60 | | |
| 4 | 47013 | עמדת טעינה 2 | 20281547 - 1 | 723.70 | 1.40 | 22.80 | 747.90 | 20.47 | |
| | | | 20281548 - 1 | -311.40 | -0.20 | -11.00 | -322.60 | 11.05 | |
| | | | סה"כ צריכה | 412.30 | 1.20 | 11.80 | 425.30 | | |
| 5 | 47943 | פלאפון (2) | 00006068 - 2 | 14,836.62 | 5,711.26 | 14,578.37 | 35,126.24 | 52.34 | |
| | | | 00021940 - 1 | -6,266.13 | -2,405.39 | -6,129.77 | -14,801.29 | 21.98 | |
| | | | 00021940 - 2 | -0.002 | -0.003 | 0.00 | -0.005 | 0.002 | |
| | | | 00021940 - 3 | -6,103.91 | -2,341.45 | -5,958.18 | -14,403.54 | 21.57 | |
| | | | 00021940 - 4 | -0.001 | 0.0010 | 0.00 | -5.8207660913467E-11 | 0.002 | |
| | | | 00022139 - 3 | 117.66 | 29.03 | 74.04 | 220.73 | 1.12 | |
| | | | 00022139 - 4 | 18.70 | 7.09 | 18.28 | 44.07 | 0.39 | |
| | | | 00022139 - 5 | 177.71 | 38.97 | 76.01 | 292.69 | 1.09 | |
| | | | 00022139 - 7 | 231.24 | 117.18 | 347.46 | 695.88 | 1.32 | |
| | | | 00022139 - 8 | 349.79 | 37.37 | 102.54 | 489.71 | 7.17 | |
| | | | 00022585 - 5 | 306.12 | 115.00 | 294.55 | 715.67 | 2.04 | |
| | | | 00022585 - 6 | 24.57 | 9.43 | 25.42 | 59.42 | 1.09 | |
| | | | 00022585 - 7 | 829.96 | 319.12 | 758.08 | 1,907.16 | 5.34 | |
| | | | 00024690 - 1 | 5.30 | 2.21 | 5.77 | 13.28 | 0.02 | |
| | | | 17313494 - 1 | 53.90 | 21.10 | 54.30 | 129.30 | 1.44 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | 18170708 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | |
| | | | 18170708 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,581.51 | 1,660.92 | 4,246.86 | 10,489.30 | | |
| 6 | 39034 | פרוייקט פלאפון | 00006068 - 4 | 7,619.82 | 1,548.53 | 3,780.72 | 12,949.07 | 48.12 | |
| | | | 00006068 - 5 | 1,448.81 | 204.06 | 487.07 | 2,139.94 | 17.42 | |
| | | | 00006068 - 6 | 1,751.62 | 162.18 | 402.12 | 2,315.92 | 12.52 | |
| | | | 00006366 - 2 | 1,984.70 | 346.99 | 893.31 | 3,225.00 | 15.47 | |
| | | | 00006366 - 3 | 2,257.26 | 338.39 | 878.74 | 3,474.39 | 17.33 | |
| | | | 00006366 - 4 | 4,178.98 | 801.84 | 2,032.56 | 7,013.38 | 26.35 | |
| | | | 00006366 - 6 | 1,709.29 | 173.45 | 438.08 | 2,320.82 | 14.26 | |
| | | | 00021940 - 6 | 66.12 | 2.38 | 5.55 | 74.04 | 2.67 | |
| | | | 00021940 - 7 | 231.09 | 55.39 | 180.03 | 466.51 | 3.56 | |
| | | | 00021940 - 8 | 49.17 | 1.77 | 4.39 | 55.33 | 0.20 | |
| | | | 00022129 - 4 | 181.65 | 33.49 | 87.92 | 303.07 | 0.92 | |
| | | | 00022129 - 5 | 205.45 | 29.03 | 58.09 | 292.57 | 1.02 | |
| | | | 00022129 - 6 | 243.97 | 48.10 | 105.42 | 397.49 | 1.17 | |
| | | | 00022129 - 7 | 65.42 | 14.96 | 38.27 | 118.64 | 0.25 | |
| | | | 00022129 - 8 | 50.98 | 1.59 | 2.75 | 55.32 | 0.21 | |
| | | | 00022139 - 6 | 616.94 | 239.36 | 618.95 | 1,475.25 | 2.18 | |
| | | | 00022585 - 1 | 157.80 | 27.95 | 40.20 | 225.96 | 0.95 | |
| | | | 00022585 - 2 | 124.46 | 23.77 | 53.33 | 201.56 | 0.81 | |
| | | | 00022585 - 3 | 123.86 | 17.12 | 32.52 | 173.50 | 3.32 | |
| | | | 00022585 - 4 | 150.21 | 68.07 | 376.31 | 594.58 | 11.18 | |
| | | | 17312760 - 1 | 483.50 | 95.70 | 166.30 | 745.50 | 3.41 | |
| | | | 17313253 - 1 | 6,871.70 | 2,367.60 | 6,031.50 | 15,270.80 | 33.78 | |
| | | | סה"כ צריכה | 30,572.78 | 6,601.72 | 16,714.13 | 53,888.63 | | |
| 7 | 11793 | קומה 07 - קיסייט | 00006366 - 5 | 5,443.50 | 1,384.17 | 3,575.76 | 10,403.42 | 26.33 | |
| | | | 00021940 - 5 | 2,918.12 | 406.16 | 1,082.23 | 4,406.51 | 17.29 | |
| | | | 00022129 - 2 | 409.07 | 108.35 | 305.38 | 822.80 | 3.29 | |
| | | | 00022129 - 3 | 3,336.63 | 1,281.29 | 3,236.31 | 7,854.22 | 12.58 | |
| | | | 00022139 - 2 | -214.64 | -84.33 | -221.33 | -520.30 | 0.79 | |
| | | | 18170708 - 1 | 407.20 | 108.00 | 304.20 | 819.40 | 3.61 | |
| | | | סה"כ צריכה | 12,299.88 | 3,203.64 | 8,282.55 | 23,786.06 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 80,306.98 | 22,101.59 | 54,583.21 | 156,991.78 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | | 0.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | | | | 156,991.78 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | |





■ פסגה (Kwh 80,306.98)
■ גבע (Kwh 22,101.59)
■ שפל (Kwh 54,583.21)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 38173 | שנאי 1 | 00006366 - 8 | 40,615.01 | 11,358.85 | 27,746.18 | 79,720.03 | 229.50 | |
| | | | סה"כ צריכה | 40,615.01 | 11,358.85 | 27,746.18 | 79,720.03 | | |
| 2 | 38174 | שנאי 2 | 17312726 - 1 | 39,158.40 | 10,700.80 | 26,750.00 | 76,609.20 | 465.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 39,158.40 | 10,700.80 | 26,750.00 | 76,609.20 | | |

