



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בנייני אלון

תקופת דוח: (29/03/23 - 01/03/23)

תאריך הפקה: 30/03/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.13	0.64	0.30	0.10	0.24	00013126 - 1	אזורי מלל	30727	1
	0.01	2.07	0.86	0.35	0.86	00015790 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00015790 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00015793 - 6			
	21.68	640.20	222.70	39.00	378.50	21262516 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048090 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048091 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048091 - 4			
		642.90	223.86	39.45	379.59	סה"כ צריכה			
	0.01	1.83	0.77	0.31	0.76	00015790 - 2	אזורי מלל ק. 01	44901	2
	2.18	358.22	150.28	60.08	147.85	00025027 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048091 - 2			
	2.11	1,069.20	496.40	165.20	407.60	22048098 - 3			
		1,429.25	647.45	225.59	556.21	סה"כ צריכה			
	7.95	483.18	121.48	55.59	306.10	00015791 - 3	אלון ב - קומה 1 סייברואן	39044	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	00024800 - 2			
	11.65	1,996.20	641.80	205.20	1,149.20	22048083 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048108 - 2			
		2,479.38	763.28	260.79	1,455.30	סה"כ צריכה			
	3.54	187.63	76.48	31.05	80.10	00015791 - 6	אלון ב קומה 04 טסט פרוג'קט	40236	4
	4.13	-39.60	-4.90	-4.30	-30.40	21262413 - 1			
	2.88	685.20	303.60	104.00	277.60	22048087 - 2			
		833.23	375.18	130.75	327.30	סה"כ צריכה			
	7.46	1,058.66	455.63	190.51	412.52	00009004 - 1	אמפרסט	30723	5
	0.02	2.08	0.86	0.35	0.87	00015792 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00015792 - 6			
	33.67	5,398.94	2,240.21	895.76	2,262.97	00022752 - 1			
	35.90	-181,537.46	-96,100.91	-28,038.28	-57,398.26	00025027 - 5			
	22.67	941.55	114.07	61.36	766.12	00025027 - 6			
	23.76	11,427.80	5,295.60	1,773.20	4,359.00	21262514 - 1			
	7.44	3,947.30	1,805.90	599.50	1,541.90	21262515 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22048098 - 1	4,598.40	1,046.00	3,407.20	9,051.60	39.30	
			22048098 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40	
			22048110 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048114 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מגדלי קירור	11,919.25	4,562.27	13,127.00	29,608.52		
			סה"כ צריכה	-31,537.22	-18,909.34	-69,654.45	-120,101.01		
6	40561	אמפרסט מחסן קומה (-1)	00025027 - 3	79.40	31.33	78.65	189.38	1.22	
			22048097 - 3	195.00	78.20	236.80	510.00	1.59	
			סה"כ צריכה	274.40	109.53	315.45	699.38		
7	32406	אמפרסט קומה 2	00015792 - 5	0.80	0.32	0.79	1.91	0.01	
			00025027 - 4	841.49	218.27	496.08	1,555.85	18.26	
			22048097 - 4	1,986.40	503.60	1,402.40	3,892.40	21.09	
			22048114 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2,828.69	722.19	1,899.27	5,450.16		
8	40978	בניין A - קומה 06 מקסילינר בשיפוע	00009277 - 7	1,090.50	383.90	951.60	2,425.99	18.98	
			00015790 - 1	5,111.37	1,840.24	4,478.06	11,429.66	89.16	
			00015792 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024800 - 3	1,079.79	397.51	907.52	2,384.81	24.02	
			22048091 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	76.27	
			22048093 - 3	3,009.20	1,104.40	3,328.80	7,442.40	20.28	
			22048108 - 3	2,926.00	888.40	2,610.00	6,424.40	23.36	
			22048114 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	13,216.85	4,614.44	12,275.97	30,107.27		
9	40977	בניין A - קומה 07 - מקסילינר בשיפוע	00015792 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048110 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048114 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	40979	בניין A - קומה 08 מקסילינר בשיפוע	00024818 - 6	717.43	138.21	293.15	1,148.79	20.54	
			20208198 - 1	2,825.10	531.00	1,696.40	5,052.50	38.05	
			22048341 - 2	2,167.20	354.40	1,229.60	3,751.20	20.78	
			סה"כ צריכה	5,709.73	1,023.61	3,219.15	9,952.49		
11	40981	בניין B - קומה 08 מקסילינר בשיפוע	00015793 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048085 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	40982	בניין B קומה 06 - מקסילינר בשיפוע	00015791 - 8	1,247.77	574.36	1,344.30	3,166.42	26.93	
			22048087 - 4	5,078.40	1,932.00	5,856.80	12,867.20	39.87	
			סה"כ צריכה	6,326.17	2,506.36	7,201.10	16,033.62		
13	40983	בניין B קומה 07 מקסילינר בשיפוע	00024800 - 5	557.26	177.06	384.23	1,118.55	16.72	
			22048109 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	17.52	
			סה"כ צריכה	557.26	177.06	384.23	1,118.55		
14	43231	וובינג קומה 05	00024818 - 4	797.89	172.11	294.33	1,264.34	23.99	
			22048337 - 4	3,253.60	690.00	1,820.80	5,764.40	35.11	
			סה"כ צריכה	4,051.49	862.11	2,115.13	7,028.74		
15	30678	חדר בזק	00024295 - 1	104.71	37.50	96.32	238.53	1.53	
			21262513 - 1	221.80	93.40	275.60	590.80	1.49	
			סה"כ צריכה	326.51	130.90	371.92	829.33		
16	44237	לוגיקה B-3	00015791 - 5	279.26	55.78	131.94	466.98	7.34	
			22048087 - 1	1,144.40	162.80	572.00	1,879.20	17.48	
			סה"כ צריכה	1,423.66	218.58	703.94	2,346.18		
17	30725	מיזוג אוויר	00015791 - 4	2,013.86	167.14	607.29	2,788.29	110.62	
			00015792 - 2	38.50	15.44	38.60	92.55	0.57	
			00024800 - 4	1,335.22	1,052.81	2,105.30	4,493.32	87.38	
			00024818 - 3	2,369.59	1,103.77	2,630.30	6,103.66	43.90	
			22048083 - 4	1,292.80	129.60	842.50	2,264.90	19.30	
			22048108 - 4	3,549.60	3,124.00	6,512.80	13,186.40	94.98	
			22048110 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048337 - 3	8,584.80	3,346.40	10,106.40	22,037.60	44.74	
			סה"כ צריכה	19,184.37	8,939.16	22,843.19	50,966.71		
18	45393	מסעדת שומשום	22048098 - 4	2,193.20	156.40	683.60	3,033.20	34.08	
			סה"כ צריכה	2,193.20	156.40	683.60	3,033.20		
19	44450	מקסילינר מעבדות	00009277 - 1	9,159.98	3,777.16	9,407.62	22,344.76	139.44	
			22048092 - 1	26,835.60	10,924.80	32,520.00	70,280.40	142.18	
			סה"כ צריכה	35,995.58	14,701.96	41,927.62	92,625.16		
20	42064	מקסילינר	20004190 - 1	227.50	80.60	230.50	538.60	1.95	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	227.50	80.60	230.50	538.60		
21	35341	סקייליין A-5	00015791 - 2	585.65	158.68	337.77	1,082.10	13.67	
			22048083 - 2	1,960.00	489.40	1,452.80	3,902.20	16.76	
			סה"כ צריכה	2,545.65	648.08	1,790.57	4,984.30		
22	39544	צ'יקן פיק	00015790 - 8	166.16	0.00	5.58	171.74	3.42	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00015791 - 7	482.40	66.91	179.27	728.59	19.75	
			00015793 - 1	530.55	124.44	262.62	917.62	15.21	
			22048085 - 1	1,665.20	273.20	936.80	2,875.20	16.61	
			22048087 - 3	1,771.20	168.80	878.00	2,818.00	26.64	
			22048095 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	
			סה"כ צריכה	4,615.51	633.36	2,262.28	7,511.14		
23	50747	קומה 02 אלון B - טלרומינג	00024800 - 6	36.58	17.04	40.59	94.20	0.67	
			22048109 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	23.41	
			סה"כ צריכה	36.58	17.04	40.59	94.20		
24	51434	קומה 04 - איי סיי	21262413 - 1	30.40	4.30	4.90	39.60	4.13	
			סה"כ צריכה	30.40	4.30	4.90	39.60		
25	37550	רשות ניקוז ירקון - קומת קרקע	00025027 - 2	75.00	11.87	29.88	116.75	4.72	
			22048097 - 2	211.00	15.20	87.00	313.20	7.43	
			סה"כ צריכה	286.00	27.07	116.88	429.95		
			סה"כ צריכה	71,010.75	17,319.97	30,741.61	119,072.33		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				119,072.33		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 71,010.75)
■ גבע (Kwh 17,319.97)
■ שפל (Kwh 30,741.61)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30701	לידיעה- ניהול מגדלי קרוור מחולק	00024818 - 2	3,706.70	1,590.33	3,765.66	9,062.69	70.53	
			22048337 - 2	13,320.80	4,927.20	14,987.20	33,235.20	71.93	
			סה"כ צריכה	17,027.50	6,517.53	18,752.86	42,297.89		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
2	30703	ניהול שנאי T1	00015791 - 1	8,439.48	2,897.44	6,546.12	17,883.04	221.36	
			22048083 - 1	27,228.00	8,664.00	25,428.00	61,320.00	204.40	
			סה"כ צריכה	35,667.48	11,561.44	31,974.12	79,203.04		
3	30704	ניהול שנאי T2	00024818 - 1	18,160.36	7,592.08	17,786.48	43,538.92	344.00	
			22048337 - 1	65,472.00	23,564.00	70,956.00	159,992.00	349.96	
			סה"כ צריכה	83,632.36	31,156.08	88,742.48	203,530.92		
4	30705	ניהול שנאי T3	00025027 - 1	1,255,286.08	697,503.32	1,941,379.34	3,894,168.74	245.28	
			22048097 - 1	36,756.00	11,356.00	34,576.00	82,688.00	236.20	
			סה"כ צריכה	1,292,042.08	708,859.32	1,975,955.34	3,976,856.74		

