



**דוח קוט"ש**

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בנייני אלון

תקופת דוח: (31/03/23 - 01/03/23)

תאריך הפקה: 02/04/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30727	אזורי מלל	00013126 - 1	0.24	0.10	0.30	0.64	0.13	
			00015790 - 3	0.86	0.35	0.86	2.07	0.01	
			00015790 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21262516 - 1	385.10	39.00	253.00	677.10	21.68	
			22048090 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048091 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048091 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	386.19	39.45	254.16	679.80		
2	44901	אזורי מלל ק. 01	00015790 - 2	0.76	0.31	0.77	1.83	0.01	
			00025027 - 7	147.85	60.08	150.28	358.22	2.18	
			22048091 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048098 - 3	418.40	165.20	585.60	1,169.20	2.11	
			סה"כ צריכה	567.01	225.59	736.65	1,529.25		
3	39044	אלון ב - קומה 1 סייברואן	00015791 - 3	306.10	55.59	121.48	483.18	7.95	
			00024800 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048083 - 3	1,177.00	205.20	788.20	2,170.40	11.65	
			22048108 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,483.10	260.79	909.68	2,653.58		
4	40236	אלון ב קומה 04 טסט פרוג'קט	00015791 - 6	80.10	31.05	76.48	187.63	3.54	
			21262413 - 1	-30.90	-4.30	-15.00	-50.20	4.13	
			22048087 - 2	283.60	104.00	364.00	751.60	2.88	
			סה"כ צריכה	332.80	130.75	425.48	889.03		
5	30723	אמפרסט	00009004 - 1	412.52	190.51	455.63	1,058.66	7.46	
			00015792 - 4	0.87	0.35	0.86	2.08	0.02	
			00015792 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00022752 - 1	2,262.97	895.76	2,240.21	5,398.94	33.67	
			00025027 - 5	1,740.68	369.79	806.97	2,917.44	35.90	
			00025027 - 6	766.12	61.36	114.07	941.55	22.67	
			21262514 - 1	4,471.50	1,773.20	5,724.50	11,969.20	23.76	
			21262515 - 1	1,578.90	599.50	1,946.90	4,125.30	7.44	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22048098 - 1	4,682.80	1,046.00	4,138.40	9,867.20	39.30	
			22048098 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40	
			22048110 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048114 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מגדלי קירור	12,128.69	4,562.27	14,977.24	31,668.20		
			סה"כ צריכה	28,045.07	9,498.73	30,404.77	67,948.57		
6	40561	אמפרסט מחסן קומה (-1)	00025027 - 3	79.40	31.33	78.65	189.38	1.22	
			22048097 - 3	200.20	78.20	283.00	561.40	1.59	
			סה"כ צריכה	279.60	109.53	361.65	750.78		
7	32406	אמפרסט קומה 2	00015792 - 5	0.80	0.32	0.79	1.91	0.01	
			00025027 - 4	841.49	218.27	496.08	1,555.85	18.26	
			22048097 - 4	2,005.60	503.60	1,569.60	4,078.80	21.09	
			22048114 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2,847.89	722.19	2,066.47	5,636.56		
8	40978	בניין A - קומה 06 מקסילינר בשיפוע	00009277 - 7	1,090.50	383.90	951.60	2,425.99	18.98	
			00015790 - 1	5,111.37	1,840.24	4,478.06	11,429.66	89.16	
			00015792 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024800 - 3	1,079.79	397.51	907.52	2,384.81	24.02	
			22048091 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	76.27	
			22048093 - 3	3,084.00	1,104.40	3,934.40	8,122.80	20.28	
			22048108 - 3	2,966.40	888.40	2,974.40	6,829.20	23.36	
			22048114 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	13,332.05	4,614.44	13,245.97	31,192.47		
9	40977	בניין A - קומה 07 - מקסילינר בשיפוע	00015792 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048110 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048114 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	40979	בניין A - קומה 08 מקסילינר בשיפוע	00024818 - 6	717.43	138.21	293.15	1,148.79	20.54	
			20208198 - 1	2,863.60	531.00	1,840.00	5,234.60	38.05	
			22048341 - 2	2,194.00	354.40	1,449.20	3,997.60	20.78	
			סה"כ צריכה	5,775.03	1,023.61	3,582.35	10,380.99		
11	40981	בניין B - קומה 08 מקסילינר בשיפוע	00015793 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048085 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	40982	בניין B קומה 06 - מקסילינר בשיפוע	00015791 - 8	1,247.77	574.36	1,344.30	3,166.42	26.93	
			22048087 - 4	5,202.40	1,932.00	6,937.60	14,072.00	39.87	
			סה"כ צריכה	6,450.17	2,506.36	8,281.90	17,238.42		
13	40983	בניין B קומה 07 מקסילינר בשיפוע	00024800 - 5	557.26	177.06	384.23	1,118.55	16.72	
			22048109 - 1	1,716.80	358.00	1,322.80	3,397.60	17.52	
			סה"כ צריכה	2,274.06	535.06	1,707.03	4,516.15		
14	43231	וובינג קומה 05	00024818 - 4	797.89	172.11	294.33	1,264.34	23.99	
			22048337 - 4	3,301.20	690.00	2,178.40	6,169.60	35.11	
			סה"כ צריכה	4,099.09	862.11	2,472.73	7,433.94		
15	30678	חדר בזק	00024295 - 1	104.71	37.50	96.32	238.53	1.53	
			21262513 - 1	227.80	93.40	327.80	649.00	1.49	
			סה"כ צריכה	332.51	130.90	424.12	887.53		
16	44237	לוגיקה B-3	00015791 - 5	279.26	55.78	131.94	466.98	7.34	
			22048087 - 1	1,158.40	162.80	703.60	2,024.80	17.48	
			סה"כ צריכה	1,437.66	218.58	835.54	2,491.78		
17	30725	מיזוג אוויר	00015791 - 4	2,013.86	167.14	607.29	2,788.29	110.62	
			00015792 - 2	38.50	15.44	38.60	92.55	0.57	
			00024800 - 4	1,335.22	1,052.81	2,105.30	4,493.32	87.38	
			00024818 - 3	2,369.59	1,103.77	2,630.30	6,103.66	43.90	
			22048083 - 4	1,292.80	129.60	842.50	2,264.90	19.30	
			22048108 - 4	3,753.60	3,124.00	8,337.60	15,215.20	94.98	
			22048110 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048337 - 3	8,786.40	3,346.40	11,842.40	23,975.20	44.74	
			סה"כ צריכה	19,589.97	8,939.16	26,403.99	54,933.11		
18	45393	מסעדת שומשום	22048098 - 4	2,206.40	156.40	866.40	3,229.20	34.08	
			סה"כ צריכה	2,206.40	156.40	866.40	3,229.20		
19	44450	מקסילינר מעבדות	00009277 - 1	9,159.98	3,777.16	9,407.62	22,344.76	139.44	
			22048092 - 1	27,496.80	10,924.80	38,275.20	76,696.80	142.18	
			סה"כ צריכה	36,656.78	14,701.96	47,682.82	99,041.56		
20	42064	מקסילינר	20004190 - 1	231.00	80.60	263.10	574.70	1.95	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	231.00	80.60	263.10	574.70		
21	35341	סקייליין A-5	00015791 - 2	585.65	158.68	337.77	1,082.10	13.67	
			22048083 - 2	1,991.20	489.40	1,697.00	4,177.60	16.76	
			סה"כ צריכה	2,576.85	648.08	2,034.77	5,259.70		
22	39544	צ'יקן פיק	00015790 - 8	166.16	0.00	5.58	171.74	3.42	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00015791 - 7	482.40	66.91	179.27	728.59	19.75	
			00015793 - 1	530.55	124.44	262.62	917.62	15.21	
			22048085 - 1	1,683.60	273.20	1,107.20	3,064.00	16.61	
			22048087 - 3	1,781.60	168.80	1,087.60	3,038.00	26.64	
			22048095 - 4	437.75	0.00	119.80	557.55	3.60	
			סה"כ צריכה	5,082.06	633.36	2,762.08	8,477.49		
23	50747	קומה 02 אלון B - טלרומינג	00024800 - 6	36.58	17.04	40.59	94.20	0.67	
			22048109 - 2	638.40	98.40	512.00	1,248.80	23.41	
			סה"כ צריכה	674.98	115.44	552.59	1,343.00		
24	51434	קומה 04 - איי סיי	21262413 - 1	30.90	4.30	15.00	50.20	4.13	
			סה"כ צריכה	30.90	4.30	15.00	50.20		
25	37550	רשות ניקוז ירקון - קומת קרקע	00025027 - 2	75.00	11.87	29.88	116.75	4.72	
			22048097 - 2	213.80	15.20	116.00	345.00	7.43	
			סה"כ צריכה	288.80	27.07	145.88	461.75		
			סה"כ צריכה	134,979.98	46,184.45	146,435.13	327,599.56		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				327,599.56		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 134,979.98)  
■ גבע (Kwh 46,184.45)  
■ שפל (Kwh 146,435.13)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30701	לידיעה- ניהול מגדלי קרור מחולק	00024818 - 2	3,706.70	1,590.33	3,765.66	9,062.69	70.53	
			22048337 - 2	13,620.00	4,927.20	17,630.40	36,177.60	71.93	
			סה"כ צריכה	17,326.70	6,517.53	21,396.06	45,240.29		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
2	30703	ניהול שנאי T1	00015791 - 1	8,439.48	2,897.44	6,546.12	17,883.04	221.36	
			22048083 - 1	27,760.00	8,664.00	30,096.00	66,520.00	204.40	
			סה"כ צריכה	36,199.48	11,561.44	36,642.12	84,403.04		
3	30704	ניהול שנאי T2	00024818 - 1	18,160.36	7,592.08	17,786.48	43,538.92	344.00	
			22048337 - 1	66,928.00	23,564.00	83,436.00	173,928.00	349.96	
			סה"כ צריכה	85,088.36	31,156.08	101,222.48	217,466.92		
4	30705	ניהול שנאי T3	00025027 - 1	1,255,286.08	697,503.32	1,941,379.34	3,894,168.74	245.28	
			22048097 - 1	37,520.00	11,356.00	41,024.00	89,900.00	236.20	
			סה"כ צריכה	1,292,806.08	708,859.32	1,982,403.34	3,984,068.74		

