



דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין א

תקופת דוח: (26/03/23 - 27/02/23)

תאריך הפקה: 03/04/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	1,047.00	251.70	440.50	1,739.20	156.88	
			סה"כ צריכה	1,047.00	251.70	440.50	1,739.20		
2	50834	ציבורי מועמס	200000002 - 1	6,396.33	1,730.66	3,311.18	11,438.17		
			סה"כ צריכה	6,396.33	1,730.66	3,311.18	11,438.17		
3	50831	ראשי שנאי 1	21262634 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	50832	ראשי שנאי 2	21262633 - 1	36,876.40	10,478.00	17,212.60	64,567.00	657.28	
			סה"כ צריכה	36,876.40	10,478.00	17,212.60	64,567.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50833	ציבורי לא מועמס	15112932 - 1	-4,507.00	-978.60	-1,599.20	-7,084.80		
			15112933 - 1	-5,049.20	-1,127.80	-987.40	-7,164.40		
			15112977 - 1	-5,739.90	-1,299.60	-5,856.30	-12,895.80		
			15113416 - 1	-12.78	-0.38	-7.42	-20.58	0.54	
			15113416 - 2	-59.00	-5.38	-20.52	-84.90	8.71	
			15113416 - 3	-1.26	0.00	0.00	-1.26	0.25	
			15113416 - 4	-3.56	-0.08	-0.56	-4.20	0.38	
			15113416 - 5	-13.02	-0.18	-4.64	-17.84	0.48	
			15113416 - 6	-10.80	-0.06	-3.66	-14.52	0.46	
			15113416 - 7	-3.46	0.00	-1.60	-5.06	0.75	
			15113416 - 8	-8.04	0.00	-4.26	-12.30	0.75	
			15113416 - 9	-5.04	0.00	-0.46	-5.50	0.48	
			15113416 - 10	-2.80	0.00	-0.12	-2.92	0.43	
			15113416 - 11	-0.14	0.00	-0.52	-0.66	0.18	
			15113416 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15113416 - 13	-5.06	0.00	-1.08	-6.14	1.95	
			15113416 - 14	-53.75	0.00	-14.40	-68.15	4.95	
			15114152 - 3	-36.78	-2.66	-25.48	-64.92	6.53	
			15114152 - 4	-5.40	0.00	-1.15	-6.55	0.65	
			15114152 - 5	-3.85	0.00	0.00	-3.85	2.54	
			15114152 - 6	-4.25	0.00	-2.85	-7.10	3.32	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.67	-40.62	-11.06	-0.06	-29.50	15114152 - 7			
	0.42	-16.98	-4.96	-0.20	-11.82	15114152 - 8			
	1.31	-36.80	-8.60	-0.55	-27.65	15114152 - 9			
	5.53	-66.60	-20.75	-3.05	-42.80	15114152 - 11			
	0.72	-61.42	-33.54	-6.22	-21.66	15114152 - 12			
	2.63	-135.80	-31.30	-2.20	-102.30	15114152 - 14			
	3.20	-136.25	-28.00	-5.45	-102.80	15114155 - 4			
	8.29	-101.20	-26.20	0.00	-75.00	15114155 - 5			
	13.90	-1,096.20	-450.10	-85.60	-560.50	15114155 - 8			
	0.64	-53.23	-29.98	-4.70	-18.54	15129231 - 1			
	6.42	-55.26	-11.44	-3.55	-40.27	15129231 - 2			
	2.71	-1.47	-1.06	0.00	-0.42	15129231 - 3			
	8.49	-139.55	-31.94	-4.26	-103.36	15129231 - 4			
	0.41	-0.14	0.00	0.00	-0.14	15129231 - 6			
	0.79	-38.06	-8.03	-0.27	-29.76	15129231 - 7			
	3.48	-27.82	-10.86	-6.83	-10.13	15129231 - 8			
	0.54	-7.20	-0.99	0.00	-6.21	15129231 - 9			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129231 - 10			
	7.19	-28.26	-2.05	0.00	-26.21	15129231 - 11			
	0.16	-12.54	-6.56	-1.63	-4.35	15129231 - 12			
	6.37	-66.26	0.00	0.00	-66.26	15129231 - 13			
	9.29	-20.14	-12.70	-1.73	-5.71	15129231 - 14			
	91.66	-64.00	-14.00	-10.00	-40.00	15129231 - 15			
	4.03	-49.40	-21.70	-0.05	-27.65	15129232 - 1			
	1.35	-41.45	-9.05	0.00	-32.40	15129232 - 2			
	3.13	-55.34	-16.30	-0.70	-38.34	15129232 - 3			
	0.60	-36.66	-9.46	0.00	-27.20	15129232 - 5			
	0.46	-5.20	-0.92	0.00	-4.28	15129232 - 6			
	2.60	-41.48	-10.74	-0.22	-30.52	15129232 - 8			
	0.61	-5.30	-1.60	0.00	-3.70	15129232 - 9			
	0.55	-12.86	-3.12	0.00	-9.74	15129232 - 10			
	3.59	-6.95	-2.95	0.00	-4.00	15129232 - 11			
	0.12	-24.90	-12.00	-3.55	-9.35	15129232 - 12			
	0.56	-6.92	-2.10	0.00	-4.82	15129232 - 13			
	0.75	-24.98	-6.36	-3.68	-14.94	16045522 - 1			
	0.59	-19.72	-5.84	0.00	-13.88	16045522 - 2			
	0.75	-35.60	-8.66	-1.90	-25.04	16045522 - 3			
	1.58	-104.15	-29.50	-0.40	-74.25	16045522 - 4			



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	16048031 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16048031 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16048031 - 3			
	2.61	-15.02	-1.91	-0.78	-12.33	16048031 - 4			
	2.75	-186.15	-57.85	-1.95	-126.35	16226525 - 1			
	6.62	-204.90	-27.15	-19.65	-158.10	16226525 - 2			
	0.90	-21.22	-3.20	-4.04	-13.98	16226525 - 4			
	13.22	-100.45	-52.75	-12.80	-34.90	16226525 - 6			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16226525 - 7			
	7.32	-59.15	-12.15	-7.05	-39.95	16226525 - 8			
	0.33	-2.22	0.00	0.00	-2.22	16226525 - 9			
	10.94	-20.20	-4.10	-3.05	-13.05	16226525 - 10			
	0.55	-29.62	-9.10	-0.02	-20.50	16226525 - 11			
	6.11	-62.25	-20.20	-2.65	-39.40	16226525 - 12			
	0.36	-2.38	0.00	0.00	-2.38	16226554 - 1			
	4.03	-51.06	-14.44	-3.26	-33.36	16226554 - 2			
	2.78	-12.40	-3.80	0.00	-8.60	16226554 - 3			
	0.81	-23.25	-5.85	0.00	-17.40	16226554 - 4			
	1.56	-2.90	0.00	-1.75	-1.15	16226554 - 5			
	0.21	-2.00	-0.48	0.00	-1.52	16226554 - 6			
	6.25	-129.60	-73.30	-6.20	-50.10	16226554 - 7			
	0.32	-1.90	-0.60	0.00	-1.30	16226554 - 8			
	4.84	-19.80	-9.20	-3.75	-6.85	16226554 - 9			
	0.44	-9.30	-2.48	-2.18	-4.64	16226554 - 10			
	0.23	-1.70	-0.04	0.00	-1.66	16226554 - 12			
	1.44	-48.18	-12.28	-0.02	-35.88	16226554 - 13			
	18.84	-3,505.40	-1,524.90	-513.70	-1,466.80	17312998 - 1			
	156.88	-1,739.20	-440.50	-251.70	-1,047.00	17313245 - 1			
		-11,438.17	-3,311.18	-1,730.66	-6,396.33	200000002 - 1			
	657.28	64,567.00	17,212.60	10,478.00	36,876.40	21262633 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	21262634 - 1			
	13.32	-8.60	-2.80	0.00	-5.80	21262637 - 1			
		16,721.79	2,206.29	4,351.24	10,164.26	סה"כ צריכה			
		12,895.80	5,856.30	1,299.60	5,739.90	15112977 - 1	צילר 1	18647	2
		12,895.80	5,856.30	1,299.60	5,739.90	סה"כ צריכה			
		7,084.80	1,599.20	978.60	4,507.00	15112932 - 1	צילר 2	18646	3
		7,084.80	1,599.20	978.60	4,507.00	סה"כ צריכה			
		7,164.40	987.40	1,127.80	5,049.20	15112933 - 1	צילר 3	18645	4



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	5,049.20	1,127.80	987.40	7,164.40		
5	35099	קומה 1 משרד 11 הדר דריאל בע"מ	3 - 15129231	0.42	0.00	1.06	1.47	2.71	
			אוויר צח	4.99	1.20	2.10	8.29		
			ציבורי	1.09	0.00	3.03	4.11		
			סה"כ צריכה	6.49	1.20	6.18	13.88		
6	28375	קומה 1 משרד 12 אנקום סלבידו בע"מ	3 - 16048031	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	4.99	1.20	2.10	8.29		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	4.99	1.20	2.10	8.29		
7	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	4 - 15129231	103.36	4.26	31.94	139.55	8.49	
			אוויר צח	4.99	1.20	2.10	8.29		
			ציבורי	258.73	32.61	75.71	367.05		
			סה"כ צריכה	367.08	38.07	109.74	514.89		
8	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15 - 15129231	40.00	10.00	14.00	64.00	91.66	
			אוויר צח	30.43	7.31	12.80	50.54		
			ציבורי	101.47	9.92	31.17	142.57		
			סה"כ צריכה	171.90	27.24	57.98	257.11		
9	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	6 - 15129231	0.14	0.00	0.00	0.14	0.41	
			אוויר צח	7.83	1.88	3.29	13.01		
			ציבורי	0.38	0.00	0.00	0.38		
			סה"כ צריכה	8.35	1.88	3.29	13.53		
10	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	4 - 16048031	12.33	0.78	1.91	15.02	2.61	
			אוויר צח	7.96	1.91	3.35	13.22		
			ציבורי	30.68	7.73	4.92	43.33		
			סה"כ צריכה	50.96	10.43	10.18	71.58		
11	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	7 - 15129231	29.76	0.27	8.03	38.06	0.79	
			אוויר צח	4.06	0.98	1.71	6.74		
			ציבורי	77.21	0.27	19.21	96.69		
			סה"כ צריכה	111.03	1.52	28.95	141.49		
12	31750	קומה 1 משרד 3 פיטוסי כמוס ומרטין	10 - 15129231	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	6.72	1.62	2.83	11.17		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	6.72	1.62	2.83	11.17		
13	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	11 - 15129231	26.21	0.00	2.05	28.26	7.19	
			אוויר צח	6.72	1.62	2.83	11.17		
			ציבורי	68.38	0.00	3.57	71.96		
			סה"כ צריכה	101.31	1.62	8.45	111.38		
14	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומיונקשין בע"מ	12 - 15129231	4.35	1.63	6.56	12.54	0.16	
			אויר צח	6.72	1.62	2.83	11.17		
			ציבורי	11.03	15.53	18.21	44.77		
			סה"כ צריכה	22.11	18.78	27.60	68.48		
15	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	2 - 16048031	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	4.99	1.20	2.10	8.29		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	4.99	1.20	2.10	8.29		
16	26153	קומה 1 משרד 6 עו"ד ליאת חן	13 - 15129231	66.26	0.00	0.00	66.26	6.37	
			אוויר צח	7.92	1.90	3.33	13.16		
			ציבורי	172.87	0.00	0.00	172.87		
			סה"כ צריכה	247.05	1.90	3.33	252.29		
17	50969	קומה 1 משרד 7 גי אייץ איי בע"מ	1 - 15129231	18.54	4.70	29.98	53.23	0.64	
			אוויר צח	4.77	1.15	2.01	7.92		
			ציבורי	48.32	46.40	86.01	180.73		
			סה"כ צריכה	71.63	52.25	118.00	241.88		
18	22630	קומה 1 משרד 8 שחר פרויקטים	1 - 16048031	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	4.99	1.20	2.10	8.29		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	4.99	1.20	2.10	8.29		
19	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	2 - 15129231	40.27	3.55	11.44	55.26	6.42	
			אוויר צח	4.99	1.20	2.10	8.29		
			ציבורי	101.79	35.04	26.54	163.37		
			סה"כ צריכה	147.05	39.79	40.08	226.92		
20	49658	קומה 1 משרדים 1 קיטו מרום	8 - 15129231	10.13	6.83	10.86	27.82	3.48	
			אוויר צח	6.81	1.64	2.87	11.31		
			ציבורי	26.31	11.46	21.33	59.11		
			סה"כ צריכה	43.25	19.93	35.06	98.25		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
21	27285	קומה 1 משרדים 2,27 אקסויטק	15129231 - 9	6.21	0.00	0.99	7.20	0.54	
			15129231 - 14	5.71	1.73	12.70	20.14	9.29	
			אוויר צח	21.85	5.25	9.19	36.29		
			ציבורי	31.01	1.71	26.67	59.40		
			סה"כ צריכה	64.78	8.70	49.56	123.03		
22	22508	קומה 2 משרד 6A פרסונל סרוויס	16226525 - 8	39.95	7.05	12.15	59.15	7.32	
			אוויר צח	18.74	4.50	7.88	31.13		
			ציבורי	103.01	16.31	26.88	146.20		
			סה"כ צריכה	161.69	27.87	46.91	236.47		
23	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	39.40	2.65	20.20	62.25	6.11	
			אוויר צח	17.74	4.26	7.46	29.46		
			ציבורי	102.51	26.14	52.22	180.87		
			סה"כ צריכה	159.65	33.05	79.88	272.58		
24	27292	קומה 2 משרד 10 אפיקים סוכנות לביטוח	16226525 - 10	13.05	3.05	4.10	20.20	10.94	
			אוויר צח	6.36	1.53	2.68	10.57		
			ציבורי	33.47	30.09	9.29	72.85		
			סה"כ צריכה	52.88	34.67	16.07	103.62		
25	22503	קומה 2 משרד 11 טל פילאטיס (FLOW)	16226525 - 11	20.50	0.02	9.10	29.62	0.55	
			אוויר צח	9.08	2.18	3.82	15.08		
			ציבורי	53.49	0.20	25.65	79.34		
			סה"כ צריכה	83.07	2.40	38.57	124.04		
26	22507	קומה 2 משרד 2 ויריליטי מדיקל	16226525 - 6	34.90	12.80	52.75	100.45	13.22	
			אוויר צח	27.20	6.54	11.44	45.18		
			ציבורי	91.06	49.52	126.33	266.91		
			סה"כ צריכה	153.16	68.86	190.52	412.54		
27	22603	קומה 2 משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	13.03	3.13	5.48	21.65		
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	13.03	3.13	5.48	21.65		
28	50972	קומה 2 משרד 5 שינמי נכסים בע"מ	16226525 - 1	126.35	1.95	57.85	186.15	2.75	
			אוויר צח	15.72	3.78	6.61	26.11		
			ציבורי	323.66	18.79	149.10	491.55		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
29	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	465.73	24.52	213.56	703.81	0.33	
		אוויר צח		10.06	2.42	4.23	16.72		
		ציבורי		5.79	0.00	0.00	5.79		
		סה"כ צריכה		18.08	2.42	4.23	24.73		
30	28784	קומה 2 משרד 7 טוסטוס מדיה	16226525 - 2	158.10	19.65	27.15	204.90	6.62	
		אוויר צח		15.40	3.70	6.48	25.57		
		ציבורי		410.05	193.83	66.14	670.03		
		סה"כ צריכה		583.55	217.19	99.77	900.50		
31	22506	קומה 2 משרד 9 טל פילאטיס	16226525 - 4	13.98	4.04	3.20	21.22	0.90	
		אוויר צח		7.16	1.72	3.01	11.90		
		ציבורי		34.51	39.85	7.47	81.83		
		סה"כ צריכה		55.65	45.61	13.68	114.95		
32	22491	קומה 3 משרד 10 שרי שירותי כ"א	16226554 - 12	1.66	0.00	0.04	1.70	0.23	
		אוויר צח		6.18	1.49	2.60	10.27		
		ציבורי		4.33	0.00	0.07	4.40		
		סה"כ צריכה		12.17	1.49	2.71	16.37		
33	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	35.88	0.02	12.28	48.18	1.44	
		אוויר צח		28.88	6.94	12.15	47.98		
		ציבורי		93.62	0.20	29.39	123.20		
		סה"כ צריכה		158.38	7.16	53.82	219.36		
34	50973	קומה 3 משרד 2A א.ג.ם ניהול ואחזקות בע"מ	16226554 - 7	50.10	6.20	73.30	129.60	6.25	
		אוויר צח		17.41	4.18	7.32	28.92		
		ציבורי		109.02	6.15	166.85	282.02		
		סה"כ צריכה		176.52	16.54	247.48	440.54		
35	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נקיסט	16226554 - 1	2.38	0.00	0.00	2.38	0.36	
		אוויר צח		6.85	1.65	2.88	11.38		
		ציבורי		6.21	0.00	0.00	6.21		
		סה"כ צריכה		15.44	1.65	2.88	19.97		
36	22605	קומה 3 משרד 3 ב' אן א"	16226554 - 2	33.36	3.26	14.44	51.06	4.03	
		אוויר צח		11.69	2.81	4.92	19.42		
		ציבורי		87.04	3.24	35.31	125.59		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	132.09	9.31	54.67	196.07		
37	50830	קומה 3 משרד 4 עתידים סוכנות לביטוח (2020) בע"מ	16226554 - 3	8.60	0.00	3.80	12.40	2.78	
		ציבורי		21.43	0.00	7.98	29.41		
		ציבורי		13.00	3.13	5.47	21.60		
		סה"כ צריכה		43.03	3.13	17.25	63.41		
38	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	17.40	0.00	5.85	23.25	0.81	
		אוויר צח		13.03	3.13	5.48	21.65		
		ציבורי		44.89	0.00	14.65	59.54		
		סה"כ צריכה		75.33	3.13	25.98	104.44		
39	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	1.15	1.75	0.00	2.90	1.56	
		אוויר צח		22.96	5.52	9.66	38.14		
		ציבורי		3.00	17.26	0.00	20.26		
		סה"כ צריכה		27.11	24.53	9.66	61.31		
40	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	1.30	0.00	0.60	1.90	0.32	
		אוויר צח		8.76	2.11	3.69	14.55		
		ציבורי		3.39	0.00	1.33	4.72		
		סה"כ צריכה		13.45	2.11	5.61	21.17		
41	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביס בע"מ	16226554 - 10	4.64	2.18	2.48	9.30	0.44	
		אוויר צח		10.65	2.56	4.48	17.69		
		ציבורי		12.11	21.50	7.11	40.72		
		סה"כ צריכה		27.40	26.24	14.07	67.71		
42	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	6.85	3.75	9.20	19.80	4.84	
		אוויר צח		15.47	3.72	6.51	25.69		
		ציבורי		17.80	4.17	16.28	38.25		
		סה"כ צריכה		40.12	11.63	31.99	83.74		
43	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	1.52	0.00	0.48	2.00	0.21	
		אוויר צח		3.07	0.74	1.29	5.10		
		ציבורי		3.97	0.00	0.84	4.80		
		סה"כ צריכה		8.56	0.74	2.61	11.91		
44	23851	קומה 4 משרד 1 סוליום לאבס בע"מ	15114152 - 14	102.30	2.20	31.30	135.80	2.63	
		אוויר צח		43.03	10.34	18.10	71.48		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	263.30	17.27	78.33	358.90		
			סה"כ צריכה	408.63	29.81	127.73	566.17		
45	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	11.82	0.20	4.96	16.98	0.42	
			אוויר צח	7.75	1.86	3.26	12.88		
			ציבורי	30.17	1.97	12.21	44.35		
			סה"כ צריכה	49.75	4.04	20.43	74.21		
46	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	29.50	0.06	11.06	40.62	0.67	
			אוויר צח	6.63	1.59	2.79	11.01		
			ציבורי	75.26	0.06	27.10	102.42		
			סה"כ צריכה	111.39	1.71	40.95	154.05		
47	50970	קומה 4 משרד 11 סולוניום לאבס בע"מ	15114152 - 12	21.66	6.22	33.54	61.42	0.72	
			אוויר צח	8.13	1.95	3.42	13.50		
			ציבורי	53.94	58.52	91.52	203.97		
			סה"כ צריכה	83.73	66.69	128.48	278.89		
48	27293	קומה 4 משרד 3 ראם אדרת סוכנות לביטוח	15114152 - 3	36.78	2.66	25.48	64.92	6.53	
			אוויר צח	11.69	2.81	4.92	19.42		
			ציבורי	95.44	5.66	69.34	170.44		
			סה"כ צריכה	143.91	11.13	99.74	254.78		
49	18614	קומה 4 משרד 4 אם אס סי פיננסי	15114152 - 4	5.40	0.00	1.15	6.55	0.65	
			אוויר צח	20.73	4.98	8.72	34.44		
			ציבורי	13.94	0.00	3.02	16.96		
			סה"כ צריכה	40.08	4.98	12.89	57.95		
50	27295	קומה 4 משרד 5 עסק משפחתי	15114152 - 5	3.85	0.00	0.00	3.85	2.54	
			אוויר צח	10.15	2.44	4.27	16.87		
			ציבורי	10.05	0.00	0.00	10.05		
			סה"כ צריכה	24.05	2.44	4.27	30.76		
51	18616	קומה 4 משרד 6A ביסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	4.25	0.00	2.85	7.10	3.32	
			אוויר צח	29.16	7.01	12.27	48.43		
			ציבורי	11.09	0.00	5.87	16.96		
			סה"כ צריכה	44.50	7.01	20.99	72.50		
52	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	27.65	0.55	8.60	36.80	1.31	
			אוויר צח	15.38	3.70	6.47	25.55		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	71.64	4.54	19.73	95.90		
			סה"כ צריכה	114.67	8.79	34.80	158.26		
53	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	11 - 15114152	42.80	3.05	20.75	66.60	5.53	
			אוויר צח	9.93	2.39	4.18	16.49		
			ציבורי	109.79	29.64	54.36	193.79		
			סה"כ צריכה	162.52	35.08	79.28	276.88		
54	50971	קומה 5 משרד 10 אייטים סולושנס בע"מ	5 - 15129232	27.20	0.00	9.46	36.66	0.60	
			אוויר צח	8.02	1.93	3.37	13.32		
			ציבורי	69.49	0.00	23.70	93.19		
			סה"כ צריכה	104.71	1.93	36.53	143.17		
55	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	6 - 15129232	4.28	0.00	0.92	5.20	0.46	
			אוויר צח	4.71	1.13	1.98	7.82		
			ציבורי	11.02	0.00	1.72	12.74		
			סה"כ צריכה	20.008	1.13	4.62	25.76		
56	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	13 - 15129232	4.82	0.00	2.10	6.92	0.56	
			אוויר צח	6.54	1.57	2.75	10.86		
			ציבורי	12.23	0.00	4.36	16.59		
			סה"כ צריכה	23.58	1.57	9.21	34.37		
57	18621	קומה 5 משרד 2 סיואנה 2012 בע"מ	1 - 15129232	27.65	0.05	21.70	49.40	4.03	
			אוויר צח	43.51	10.46	18.31	72.28		
			ציבורי	71.35	0.49	61.97	133.81		
			סה"כ צריכה	142.51	11.00	101.97	255.48		
58	27288	קומה 5 משרד 3 פרונטאק בע"מ	8 - 15129232	30.52	0.22	10.74	41.48	2.60	
			אוויר צח	10.84	2.61	4.56	18.01		
			ציבורי	79.49	2.17	27.71	109.37		
			סה"כ צריכה	120.85	5.00	43.01	168.86		
59	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	9 - 15129232	3.70	0.00	1.60	5.30	0.61	
			אוויר צח	18.56	4.46	7.81	30.83		
			ציבורי	9.65	0.00	4.37	14.02		
			סה"כ צריכה	31.91	4.46	13.77	50.15		
60	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	10 - 15129232	9.74	0.00	3.12	12.86	0.55	
			אוויר צח	11.90	2.86	5.01	19.76		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	25.41	0.00	8.95	34.36		
			סה"כ צריכה	47.05	2.86	17.08	66.99		
61	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	15129232 - 11	4.00	0.00	2.95	6.95	3.59	
			אוויר צח	13.66	3.28	5.75	22.69		
			ציבורי	10.15	0.00	5.82	15.97		
			סה"כ צריכה	27.80	3.28	14.52	45.61		
62	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבלין	15129232 - 2	32.40	0.00	9.05	41.45	1.35	
			אוויר צח	15.39	3.70	6.47	25.56		
			ציבורי	82.15	0.00	21.30	103.45		
			סה"כ צריכה	129.94	3.70	36.82	170.46		
63	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	38.34	0.70	16.30	55.34	3.13	
			אוויר צח	13.11	3.15	5.52	21.78		
			ציבורי	98.94	6.73	38.45	144.11		
			סה"כ צריכה	150.39	10.58	60.26	221.23		
64	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	9.35	3.55	12.00	24.90	0.12	
			אוויר צח	14.25	3.43	5.99	23.67		
			ציבורי	24.40	35.02	34.42	93.84		
			סה"כ צריכה	47.99	41.99	52.42	142.40		
65	51679	קומה 6 360 אבטחה משרד A4 תאריך כניסה: 01/03/23	15113416 - 4	3.56	0.08	0.20	3.84	0.12	
			אוויר צח	6.63	1.57	2.30	10.50		
			ציבורי	9.29	0.79	0.57	10.65		
			סה"כ צריכה	19.48	2.44	3.07	24.99		
66	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	74.25	0.40	29.50	104.15	1.58	
			אוויר צח	14.56	3.50	6.13	24.19		
			ציבורי	191.63	0.40	75.52	267.55		
			סה"כ צריכה	280.44	4.30	111.15	395.89		
67	27604	קומה 6 משרד 10 ג.בנין עדי עד	15113416 - 7	3.46	0.00	1.60	5.06	0.75	
			אוויר צח	5.44	1.31	2.29	9.03		
			ציבורי	8.80	0.00	4.14	12.94		
			סה"כ צריכה	17.69	1.31	8.03	27.03		
68	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	14.94	3.68	6.36	24.98	0.75	
			אוויר צח	6.63	1.59	2.79	11.01		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	38.69	36.30	15.93	90.92		
			סה"כ צריכה	60.26	41.57	25.08	126.91		
69	27605	קומה 6 משרד 12 ג.בניין עדי עד	16045522 - 2	13.88	0.00	5.84	19.72	0.59	
			אוויר צח	5.44	1.31	2.29	9.03		
			ציבורי	36.22	0.00	13.67	49.89		
			סה"כ צריכה	55.53	1.31	21.80	78.64		
70	22621	קומה 6 משרד 13 ג.בניין עדי עד	15113416 - 8	8.04	0.00	4.26	12.30	0.75	
			אוויר צח	5.19	1.25	2.18	8.62		
			ציבורי	20.08	0.00	10.56	30.64		
			סה"כ צריכה	33.31	1.25	17.00	51.56		
71	27606	קומה 6 משרד 14 יצחק עופר	15113416 - 9	5.04	0.00	0.46	5.50	0.48	
			אוויר צח	4.92	1.18	2.07	8.17		
			ציבורי	13.15	0.00	0.80	13.95		
			סה"כ צריכה	23.11	1.18	3.33	27.62		
72	31394	קומה 6 משרד 15 ירון פלח	15113416 - 1	12.78	0.38	7.42	20.58	0.54	
			אוויר צח	7.05	1.69	2.97	11.71		
			ציבורי	32.80	1.97	18.41	53.18		
			סה"כ צריכה	52.62	4.05	28.79	85.47		
73	51332	קומה 6 משרד 2 יור סי.איי.או	15113416 - 2	59.00	5.38	20.52	84.90	8.71	
			אוויר צח	15.85	3.81	6.67	26.33		
			ציבורי	153.94	53.07	55.99	263.00		
			סה"כ צריכה	228.79	62.26	83.18	374.23		
74	35104	קומה 6 משרד 3 אוקיפוד בע"מ	15113416 - 3	1.26	0.00	0.00	1.26	0.25	
			אוויר צח	10.09	2.42	4.24	16.76		
			ציבורי	3.29	0.00	0.00	3.29		
			סה"כ צריכה	14.63	2.42	4.24	21.30		
75	51333	קומה 6 משרד 4 פרוספריטי הזדמנויות בע"מ	15113416 - 10	2.80	0.00	0.12	2.92	0.43	
			אוויר צח	6.93	1.66	2.91	11.50		
			ציבורי	7.31	0.00	0.34	7.65		
			סה"כ צריכה	17.03	1.66	3.38	22.07		
76	50131	קומה 6 משרד 5A ירוק בדרך אחזקות בע"מ (1995)	15113416 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	10.44	2.51	4.39	17.34		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	10.44	2.51	4.39	17.34		
77	22623	קומה 6 משרד 5B רותם הנדסה	15113416 - 11	0.14	0.00	0.52	0.66	0.18	
			אוויר צח	10.07	2.42	4.23	16.72		
			ציבורי	0.37	0.00	1.49	1.86		
			סה"כ צריכה	10.57	2.42	6.25	19.24		
78	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	53.75	0.00	14.40	68.15	4.95	
			אוויר צח	15.39	3.70	6.47	25.56		
			ציבורי	138.22	0.00	34.96	173.18		
			סה"כ צריכה	207.36	3.70	55.84	266.89		
79	28786	קומה 6 משרד 8 ירון פלח	15113416 - 6	10.80	0.06	3.66	14.52	0.46	
			אוויר צח	4.96	1.19	2.09	8.23		
			ציבורי	27.86	0.06	7.92	35.84		
			סה"כ צריכה	43.62	1.31	13.66	58.59		
80	27294	קומה 6 משרד 9 ראמנגא ניהול	16045522 - 3	25.04	1.90	8.66	35.60	0.75	
			אוויר צח	5.74	1.38	2.42	9.54		
			ציבורי	64.78	18.74	20.80	104.32		
			סה"כ צריכה	95.57	22.02	31.87	149.46		
81	18632	קומה 6 משרד A4 מגיסת תאריך יציאה: 28/02/23	15113416 - 4	0.00	0.00	0.36	0.36	0.25	
			אוויר צח	0.32	0.10	0.62	1.03		
			ציבורי	0.00	0.00	0.63	0.63		
			סה"כ צריכה	0.32	0.10	1.61	2.02		
82	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	5.06	0.00	1.08	6.14	1.95	
			אוויר צח	13.79	3.31	5.80	22.90		
			ציבורי	13.00	0.00	2.58	15.58		
			סה"כ צריכה	31.85	3.31	9.46	44.62		
83	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	13.02	0.18	4.64	17.84	0.48	
			אוויר צח	9.92	2.38	4.17	16.47		
			ציבורי	33.45	1.78	10.91	46.13		
			סה"כ צריכה	56.39	4.34	19.72	80.45		
84	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	75.00	0.00	26.20	101.20	8.29	
			אוויר צח	7.56	1.82	3.18	12.56		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	194.53	0.00	74.71	269.24		
			סה"כ צריכה	277.09	1.82	104.09	383.00		
85	23224	קומה 7 סולניום לאבס בע"מ	15114155 - 8	560.50	85.60	450.10	1,096.20	13.90	
			21262637 - 1	5.80	0.00	2.80	8.60	13.32	
			אוויר צח	70.61	16.97	29.71	117.29		
			ציבורי	1,428.53	815.11	1,244.34	3,487.98		
			סה"כ צריכה	2,065.44	917.69	1,726.95	4,710.07		
86	35100	קומה 7 סימפליייה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	102.80	5.45	28.00	136.25	3.20	
			אוויר צח	46.28	11.13	19.47	76.87		
			ציבורי	257.88	52.43	63.42	373.72		
			סה"כ צריכה	406.96	69.01	110.89	586.85		
87	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	1,466.80	513.70	1,524.90	3,505.40	18.84	
			סה"כ צריכה	1,466.80	513.70	1,524.90	3,505.40		
			סה"כ צריכה	36,876.40	10,478.00	17,212.60	64,567.00		
			חשבון חברת חשמל	12,240.00	600.00	53,700.00	66,540.00		
			הפרש בקוט"ש	24,636.40	9,878.00	-36,487.40	-1,973.00		
			הפרש באחוזים	201.28%	1646.33%	-67.95%	-2.97%		



- פסגה (Kwh 36,876.40)
- גבע (Kwh 10,478.00)
- שפל (Kwh 17,212.60)

