

דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין ב

תקופת דוח: (26/03/23 - 22/03/23)

תאריך הפקה: 08/04/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	*אור צח	20065483 - 3	30.88	0.00	64.64	95.52	14.35	
			סה"כ צריכה	30.88	0.00	64.64	95.52		
2	44582	*לוח יחידות אור צח	20065484 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	44581	*לוח משאבות צ'ילרים	20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	*צ'ילר 1	20065483 - 2	190.80	0.00	1,359.60	1,550.40	50.39	
			סה"כ צריכה	190.80	0.00	1,359.60	1,550.40		
5	44580	*צ'ילר 2	20065484 - 1	188.16	0.00	729.60	917.76		
			סה"כ צריכה	188.16	0.00	729.60	917.76		
6	50800	ציבורי לא מועמס	200000001 - 1	-768.14	-179.13	-1,185.68	-2,132.94		
			20065477 - 1	-38.88	0.00	-248.16	-287.04	7.63	
			20065477 - 2	-35.84	0.00	-306.88	-342.72	10.02	
			20065478 - 1	-47.15	0.00	-201.05	-248.20	75.02	
			20065478 - 2	-10.53	0.00	-82.05	-92.59	77.96	
			20065478 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20065478 - 4	-12.03	0.00	-66.31	-78.33	3.72	
			20065479 - 3	-5.66	0.00	-71.57	-77.23	2.16	
			20065479 - 4	-20.08	0.00	-121.21	-141.29	4.77	
			20065480 - 2	-2.44	0.00	-37.44	-39.88	2.02	
			20065480 - 3	-10.60	0.00	-78.44	-89.04	2.39	
			20065480 - 4	-0.12	0.00	-12.04	-12.16	26.82	
			20065481 - 1	-23.40	0.00	-101.95	-125.35	4.97	
			20065481 - 2	-4.90	0.00	-24.84	-29.74	77.43	
			20065481 - 3	-5.60	0.00	-31.72	-37.32	77.47	
			20065482 - 1	-6.47	0.00	-42.67	-49.14	1.72	
			20065482 - 2	-4.78	0.00	-27.19	-31.97	1.02	
			20065483 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20065483 - 2	-190.80	0.00	-1,359.60	-1,550.40	50.39	
			20065483 - 3	-30.88	0.00	-64.64	-95.52	14.35	
			20065484 - 1	-188.16	0.00	-729.60	-917.76		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20065484 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20065488 - 1	-6.24	0.00	-57.04	-63.28	1.84	
			20065488 - 2	-4.86	0.00	-49.26	-54.12	2.41	
			20065490 - 1	-6.60	0.00	-75.00	-81.60	1.84	
			20065490 - 2	-3.48	0.00	-51.48	-54.96	2.01	
			20065490 - 3	-4.88	0.00	-39.16	-44.04	2.05	
			20281509 - 1	-9.65	0.00	-38.32	-47.97	7.44	
			20281613 - 1	-8.60	0.00	-46.00	-54.60	1.04	
			20281745 - 1	-118.20	0.00	-785.80	-904.00	58.80	
			20281748 - 1	999.10	0.00	5,986.20	6,985.30	339.75	
			21262391 - 1	-7.90	0.00	-79.30	-87.20	3.80	
			סה"כ צריכה	-577.77	-179.13	-28.20	-785.10		
7	45280	קומה 1 אמיס	20281745 - 1	118.20	0.00	785.80	904.00	58.80	
			ציבורי	227.62	179.13	348.31	755.06		
			סה"כ צריכה	345.82	179.13	1,134.11	1,659.06		
8	44593	קומה 2 בוני השרון	20065478 - 2	10.53	0.00	82.05	92.59	77.96	
			ציבורי	20.28	179.13	36.37	235.78		
			סה"כ צריכה	30.82	179.13	118.43	328.37		
9	44588	קומה 2 ווביט ננו	20065481 - 1	23.40	0.00	101.95	125.35	4.97	
			ציבורי	45.06	179.13	45.19	269.38		
			סה"כ צריכה	68.46	179.13	147.14	394.73		
10	44591	קומה 2 חזי קלימי 1	20065481 - 3	5.60	0.00	31.72	37.32	77.47	
			ציבורי	10.78	179.13	14.06	203.97		
			סה"כ צריכה	16.38	179.13	45.78	241.29		
11	51678	קומה 2 מגייסט	20065478 - 4	12.03	0.00	66.31	78.33	3.72	
			ציבורי	23.16	179.13	29.39	231.68		
			סה"כ צריכה	35.19	179.13	95.70	310.01		
12	51656	קומה 2 משרד 202 מד 1 אי.סי.מ (1999) בע"מ	20065481 - 2	4.90	0.00	24.84	29.74	77.43	
			ציבורי	9.44	179.13	11.01	199.57		
			סה"כ צריכה	14.34	179.13	35.85	229.31		
13	51323	קומה 2 משרד 204 חברת מאד 1	21262391 - 1	7.90	0.00	79.30	87.20	3.80	
			ציבורי	15.21	179.13	35.15	229.49		
			סה"כ צריכה	23.11	179.13	114.45	316.69		
14	44592	קומה 2 ניו אדג 2	20065478 - 1	47.15	0.00	201.05	248.20	75.02	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	90.79	179.13	89.12	359.03		
			סה"כ צריכה	137.93	179.13	290.17	607.23		
15	44594	קומה 2 שרון פאלק	20065478 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי	0.00	179.13	0.00	179.13		
			סה"כ צריכה	0.00	179.13	0.00	179.13		
16	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	20065488 - 2	4.86	0.00	49.26	54.12	2.41	
			ציבורי	9.36	179.13	21.84	210.32		
			סה"כ צריכה	14.22	179.13	71.10	264.44		
17	46438	קומה 3 גורן	20065480 - 2	2.44	0.00	37.44	39.88	2.02	
			ציבורי	4.70	179.13	16.60	200.42		
			סה"כ צריכה	7.14	179.13	54.04	240.30		
18	46439	קומה 3 וואב איי די	20065480 - 3	10.60	0.00	78.44	89.04	2.39	
			ציבורי	20.41	179.13	34.77	234.31		
			סה"כ צריכה	31.01	179.13	113.21	323.35		
19	51594	קומה 3 נדלסטיו	20065480 - 4	0.12	0.00	12.04	12.16	26.82	
			ציבורי	0.23	179.13	5.34	184.69		
			סה"כ צריכה	0.35	179.13	17.38	196.85		
20	44586	קומה 3 ננו רובוטיקס	20065488 - 1	6.24	0.00	57.04	63.28	1.84	
			ציבורי	12.02	179.13	25.28	216.43		
			סה"כ צריכה	18.26	179.13	82.32	279.71		
21	46437	קומה 3 שדה סולברג	20065482 - 1	6.47	0.00	42.67	49.14	1.72	
			ציבורי	12.46	179.13	18.91	210.50		
			סה"כ צריכה	18.93	179.13	61.58	259.64		
22	44585	קומה 3 תמי הר לב	20065482 - 2	4.78	0.00	27.19	31.97	1.02	
			ציבורי	9.20	179.13	12.05	200.38		
			סה"כ צריכה	13.98	179.13	39.24	232.35		
23	46436	קומה 4 אינטרטי	20065479 - 3	5.66	0.00	71.57	77.23	2.16	
			ציבורי	10.90	179.13	31.72	221.75		
			סה"כ צריכה	16.56	179.13	103.29	298.98		
24	45348	קומה 4 בוני רנייה	20065490 - 2	3.48	0.00	51.48	54.96	2.01	
			ציבורי	6.70	179.13	22.82	208.65		
			סה"כ צריכה	10.18	179.13	74.30	263.61		
25	44577	קומה 4 יעקב בידור	20065490 - 3	4.88	0.00	39.16	44.04	2.05	
			ציבורי	9.40	179.13	17.36	205.88		
			סה"כ צריכה	14.28	179.13	56.52	249.92		
26	44583	קומה 4 ריבר	20065479 - 4	20.08	0.00	121.21	141.29	4.77	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי	38.67	179.13	53.73	271.52		
			סה"כ צריכה	58.75	179.13	174.94	412.81		
27	44576	קומה 4 שגיב אסרף	1 - 20065490	6.60	0.00	75.00	81.60	1.84	
			ציבורי	12.71	179.13	33.24	225.08		
			סה"כ צריכה	19.31	179.13	108.24	306.68		
28	44575	קומה 5 מאד 1	1 - 20065477	38.88	0.00	248.16	287.04	7.63	
			ציבורי	74.87	179.13	110.00	364.00		
			סה"כ צריכה	113.75	179.13	358.16	651.04		
29	46435	קומה 5 ננו לוק	2 - 20065477	35.84	0.00	306.88	342.72	10.02	
			ציבורי	69.02	179.13	136.03	384.17		
			סה"כ צריכה	104.86	179.13	442.91	726.89		
30	45262	קומה P2 חדר כושר	1 - 20281509	9.65	0.00	38.32	47.97	7.44	
			1 - 20281613	8.60	0.00	46.00	54.60	1.04	
			ציבורי	35.14	179.13	37.38	251.65		
			סה"כ צריכה	53.39	179.13	121.70	354.22		
			סה"כ צריכה	999.10	4,119.88	5,986.20	11,105.18		
			חשבון חברת חשמל			45,520.00	45,520.00		
			הפרש בקוט"ש			-39,533.80	-34,414.83		
			הפרש באחוזים			-86.85%	-75.60%		



■ פסגה (999.10 Kwh)
■ גבע (4,119.88 Kwh)
■ שפל (5,986.20 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50804	ציבורי מועמס	1 - 200000001	768.14	179.13	1,185.68	2,132.94		
			סה"כ צריכה	768.14	179.13	1,185.68	2,132.94		
2	44571	ראש שגאי 1	1 - 20065483	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	339.75	6,985.30	5,986.20	0.00	999.10	20281748 - 1	ראשי שנאי 2	44573	3
		6,985.30	5,986.20	0.00	999.10	סה"כ צריכה			

