



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין ב

תקופת דוח: (26/03/23 - 27/02/23)

תאריך הפקה: 08/04/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	44579	*אור צח	20065483 - 3	391.68	0.00	201.60	593.28	24.96	
			סה"כ צריכה	391.68	0.00	201.60	593.28		
2	44582	*לוח יחידות אור צח	20065484 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	44581	*לוח משאבות צ'ילרים	20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	44578	*צילר 1	20065483 - 2	913.20	76.20	1,780.20	2,769.60	52.66	
			סה"כ צריכה	913.20	76.20	1,780.20	2,769.60		
5	44580	*צילר 2	20065484 - 1	7,180.56	1,188.00	2,551.80	10,920.36	188.77	
			סה"כ צריכה	7,180.56	1,188.00	2,551.80	10,920.36		
6	45280	קומה 1 אמיס	20281745 - 1	2,318.80	496.10	2,395.60	5,210.50	117.60	
			ציבורי	1,092.62	464.13	1,492.46	3,049.20		
			סה"כ צריכה	3,411.42	960.23	3,888.06	8,259.70		
7	44593	קומה 2 בוני השרון	20065478 - 2	189.37	43.00	226.73	459.11	156.16	
			ציבורי	89.64	40.27	139.11	269.02		
			סה"כ צריכה	279.01	83.27	365.85	728.12		
8	44588	קומה 2 ווביט ננו	20065481 - 1	499.40	38.20	244.85	782.45	12.09	
			ציבורי	233.21	34.60	134.38	402.19		
			סה"כ צריכה	732.61	72.80	379.23	1,184.64		
9	44591	קומה 2 חזי קלימי 1	20065481 - 3	149.08	9.68	70.56	229.32	156.58	
			ציבורי	69.26	8.86	37.80	115.92		
			סה"כ צריכה	218.34	18.54	108.36	345.24		
10	44589	קומה 2 ישי השחר 1 תאריך יציאה: 20/03/23	20065478 - 4	9.32	0.88	28.88	39.08	3.13	
			ציבורי	17.22	1.24	2.08	27.32	102.91	
			סה"כ צריכה	50.98	2.92	45.84	99.73		
11	51678	קומה 2 מגייסת תאריך כניסה: 01/03/23	20065478 - 4	272.51	13.48	107.15	393.13	3.72	
			ציבורי	125.41	12.83	54.66	192.90		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	397.92	26.31	161.80	586.03		
12	51656	קומה 2 משרד 202 מד 1 אי.סי 1 בע"מ (1999) תאריך כניסה: 21/03/23	20065481 - 2	5.02	0.00	27.16	32.18	77.43	
		ציבורי		2.82	0.00	11.74	14.56		
			סה"כ צריכה	7.84	0.00	38.90	46.74		
13	51323	קומה 2 משרד 204 חברת מאד 1	21262391 - 1	265.70	25.10	197.50	488.30	249,040.60	
		ציבורי		123.61	23.45	110.63	257.69		
			סה"כ צריכה	389.31	48.55	308.13	745.99		
14	44592	קומה 2 ניו אדג 2	20065478 - 1	639.15	114.72	560.73	1,314.60	153.34	
		ציבורי		300.78	106.55	343.45	750.78		
			סה"כ צריכה	939.92	221.27	904.19	2,065.38		
15	44594	קומה 2 שרון פאלק	20065478 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		ציבורי		0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	44587	קומה 3 או סי בי אר אס	20065488 - 2	199.38	19.76	129.14	348.28	5.89	
		ציבורי		91.90	18.47	73.78	184.14		
			סה"כ צריכה	291.28	38.23	202.92	532.42		
17	46438	קומה 3 גורן	20065480 - 2	117.32	11.04	96.48	224.84	4.35	
		ציבורי		54.44	10.31	52.79	117.53		
			סה"כ צריכה	171.76	21.35	149.27	342.37		
18	46439	קומה 3 וואב איי די	20065480 - 3	253.68	48.28	239.40	541.36	5.15	
		ציבורי		118.79	45.24	148.75	312.77		
			סה"כ צריכה	372.47	93.52	388.15	854.13		
19	51594	קומה 3 נדלסטיצ	20065480 - 4	3.24	0.68	12.80	16.72	53.01	
		ציבורי		1.49	0.55	5.61	7.65		
			סה"כ צריכה	4.73	1.23	18.41	24.37		
20	44586	קומה 3 ננו רובוטיקס	20065488 - 1	206.92	41.56	183.40	431.88	4.34	
		ציבורי		98.36	38.72	111.81	248.89		
			סה"כ צריכה	305.28	80.28	295.21	680.77		
21	46437	קומה 3 שדה סולברג	20065482 - 1	163.11	11.96	98.35	273.42	3.67	
		ציבורי		76.14	11.06	53.87	141.07		
			סה"כ צריכה	239.25	23.02	152.22	414.49		
22	44585	קומה 3 תמי הר לב	20065482 - 2	119.46	7.48	66.11	193.05	3.76	
		ציבורי		55.97	6.93	36.01	98.91		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	175.43	14.41	102.12	291.96		
23	46436	קומה 4 אינטרטי	20065479 - 3	271.54	25.76	182.89	480.19	4.81	
			ציבורי	125.82	24.09	105.22	255.12		
			סה"כ צריכה	397.36	49.85	288.11	735.31		
24	45348	קומה 4 בוני רנייה	20065490 - 2	178.20	26.12	146.16	350.48	6.18	
			ציבורי	82.14	24.50	87.12	193.77		
			סה"כ צריכה	260.34	50.62	233.28	544.25		
25	44577	קומה 4 יעקב בידור	20065490 - 3	151.68	25.16	118.92	295.76	5.94	
			ציבורי	71.32	23.68	72.52	167.52		
			סה"כ צריכה	223.00	48.84	191.44	463.28		
26	44583	קומה 4 ריבר	20065479 - 4	475.52	43.64	288.93	808.09	11.47	
			ציבורי	221.36	39.14	163.36	423.86		
			סה"כ צריכה	696.88	82.78	452.29	1,231.95		
27	44576	קומה 4 שגיב אסרף	20065490 - 1	293.12	67.44	216.16	576.72	12.60	
			ציבורי	136.02	59.46	130.07	325.55		
			סה"כ צריכה	429.14	126.90	346.23	902.27		
28	44575	קומה 5 מאד 1	20065477 - 1	1,234.40	117.92	683.04	2,035.36	46.83	
			ציבורי	580.24	107.25	383.01	1,070.50		
			סה"כ צריכה	1,814.64	225.17	1,066.05	3,105.86		
29	46435	קומה 5 ננו לוק	20065477 - 2	1,180.00	136.32	861.12	2,177.44	25.90	
			ציבורי	548.72	127.72	507.84	1,184.28		
			סה"כ צריכה	1,728.72	264.04	1,368.96	3,361.72		
30	45262	קומה P2 חדר כושר	20281509 - 1	126.25	26.80	105.63	258.68	14.88	
			20281613 - 1	126.10	45.50	165.40	337.00	2.08	
			ציבורי	121.25	68.11	175.98	365.34		
			סה"כ צריכה	373.60	140.41	447.00	961.02		
			סה"כ צריכה	22,396.70	3,958.70	16,435.60	42,791.00		
			חשבון חברת חשמל			45,520.00	45,520.00		
			הפרש בקוט"ש			-29,084.40	-2,729.00		
			הפרש באחוזים			-63.89%	-6.00%		





■ פסגה (Kwh 22,396.70)  
■ גבע (Kwh 3,958.70)  
■ שפל (Kwh 16,435.60)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	50800	ציבורי מועמס	200000001 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20065477 - 1	-1,234.40	-117.92	-683.04	-2,035.36	46.83	
			20065477 - 2	-1,180.00	-136.32	-861.12	-2,177.44	25.90	
			20065478 - 1	-639.15	-114.72	-560.73	-1,314.60	153.34	
			20065478 - 2	-189.37	-43.00	-226.73	-459.11	156.16	
			20065478 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20065478 - 4	-281.83	-14.36	-136.03	-432.21	6.85	
			20065479 - 3	-271.54	-25.76	-182.89	-480.19	4.81	
			20065479 - 4	-475.52	-43.64	-288.93	-808.09	11.47	
			20065480 - 2	-117.32	-11.04	-96.48	-224.84	4.35	
			20065480 - 3	-253.68	-48.28	-239.40	-541.36	5.15	
			20065480 - 4	-3.24	-0.68	-12.80	-16.72	53.01	
			20065481 - 1	-499.40	-38.20	-244.85	-782.45	12.09	
			20065481 - 2	-29.46	-0.80	-29.24	-59.50	103.21	
			20065481 - 3	-149.08	-9.68	-70.56	-229.32	156.58	
			20065482 - 1	-163.11	-11.96	-98.35	-273.42	3.67	
			20065482 - 2	-119.46	-7.48	-66.11	-193.05	3.76	
			20065483 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20065483 - 2	-913.20	-76.20	-1,780.20	-2,769.60	52.66	
			20065483 - 3	-391.68	0.00	-201.60	-593.28	24.96	
			20065484 - 1	-7,180.56	-1,188.00	-2,551.80	-10,920.36	188.77	
			20065484 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20065484 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	
			20065488 - 1	-206.92	-41.56	-183.40	-431.88	4.34	
			20065488 - 2	-199.38	-19.76	-129.14	-348.28	5.89	
			20065490 - 1	-293.12	-67.44	-216.16	-576.72	12.60	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			20065490 - 2	-178.20	-26.12	-146.16	-350.48	6.18	
			20065490 - 3	-151.68	-25.16	-118.92	-295.76	5.94	
			20281509 - 1	-126.25	-26.80	-105.63	-258.68	14.88	
			20281613 - 1	-126.10	-45.50	-165.40	-337.00	2.08	
			20281745 - 1	-2,318.80	-496.10	-2,395.60	-5,210.50	117.60	
			20281748 - 1	22,396.70	3,958.70	16,435.60	42,791.00	679.50	
			21262391 - 1	-265.70	-25.10	-197.50	-488.30	249,040.60	
			סה"כ צריכה	4,438.55	1,297.12	4,446.83	10,182.51		
2	44571	ראשי שנאי 1	20065483 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	44573	ראשי שנאי 2	20281748 - 1	22,396.70	3,958.70	16,435.60	42,791.00	679.50	
			סה"כ צריכה	22,396.70	3,958.70	16,435.60	42,791.00		

