



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (31/03/23 - 01/03/23)

תאריך הפקה: 10/04/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42153	פליינג קרגו - אלביט	2 - 81018601	23,530.76	8,080.96	28,556.30	60,168.02	238.08	
			סה"כ צריכה	23,530.76	8,080.96	28,556.30	60,168.02		
2	18365	פליינג קרגו חשמל	1 - 15112929	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1 - 15112930	-19.60	-3.00	-11.50	-34.10		
			3 - 81018601	4,774.77	963.52	3,121.10	8,859.39	29.82	
			4 - 81018601	8,841.99	2,582.60	9,062.86	20,487.45	48.83	
			5 - 81018601	1,788.14	316.16	1,016.06	3,120.36	11.37	
			לוח שירותי בית	142.26	56.47	194.58	393.31		
			סה"כ צריכה	15,527.56	3,915.75	13,383.10	32,826.41		
3	18369	פליינג קרגו מיזוג אוויר	1 - 15112929	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1 - 15112930	19.60	3.00	11.50	34.10		
			1 - 20281997	2,210.40	858.60	2,981.10	6,050.10	14.97	
			6 - 81018601	0.00	0.00	0.00	0.00		
			7 - 81018601	64.47	25.45	116.45	206.37	0.37	
			8 - 81018601	0.09	0.02	0.02	0.13	0.008	
			סה"כ צריכה	2,294.56	887.07	3,109.07	6,290.70		
			סה"כ צריכה	41,352.88	12,883.78	45,048.48	99,285.14		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				99,285.14		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (41,352.88 Kwh)
■ גבע (12,883.78 Kwh)
■ שפל (45,048.48 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	ציבורי מועמס	1 - 81018601	142.26	56.47	194.58	393.31	1.23	
			סה"כ צריכה	142.26	56.47	194.58	393.31		
2	42154	שנאי 1	1 - 11103607	23,007.20	6,685.90	21,871.10	51,564.20	1.49	
			סה"כ צריכה	23,007.20	6,685.90	21,871.10	51,564.20		
3	42155	שנאי 2	1 - 11103641	22,788.20	6,576.20	21,516.80	50,881.20	1.46	
			סה"כ צריכה	22,788.20	6,576.20	21,516.80	50,881.20		

