



דוח קוט"ש


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 110

תקופת דוח: (31/03/23 - 01/03/23)

תאריך הפקה: 16/04/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	96.96	1,191.76	405.35	203.30	583.11	19051835 - 4	מבנה 110 קפה MAE	51015	1
		1,191.76	405.35	203.30	583.11	סה"כ צריכה			
	12.10	2,357.85	889.12	325.18	1,143.55	19051835 - 1	מבנה 110 רו וויסי ניהול בע"מ (ראשי לוח)	37994	2
	96.96	-1,191.76	-405.35	-203.30	-583.11	19051835 - 4			
		1,166.10	483.77	121.88	560.45	סה"כ צריכה			
		2,357.85	889.12	325.18	1,143.55	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		2,357.85				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 1,143.55)
- גבע (Kwh 325.18)
- שפל (Kwh 889.12)

