



דוח קוט"ש


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 112

תקופת דוח: (31/03/23 - 01/03/23)

תאריך הפקה: 18/04/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	33.10	126.15	56.25	24.30	45.60	19093234 - 1	בסמר קומה א	40153	1
	5.11	1,638.86	903.17	121.08	614.61	19093325 - 2			
		2.01	1.57	0.12	0.32	משאבות			
		740.64	466.54	21.12	252.97	ציבורי			
		2,507.65	1,427.53	166.61	913.51	סה"כ צריכה			
		306.01	240.66	34.82	30.53	17312592 - 1	חנות טומי ק. קרקע	40152	2
	65.68	269.30	106.55	64.25	98.50	19093234 - 2			
	7.26	2,256.30	1,073.25	227.50	955.55	19093325 - 4			
		3.11	2.32	0.26	0.53	משאבות			
		2,834.72	1,422.79	326.83	1,085.10	סה"כ צריכה			
	65.68	250.10	78.00	27.30	144.80	19093234 - 3	פיטנגו קומה ב	40154	3
	4.40	890.49	461.87	66.36	362.25	19093325 - 3			
		1.21	0.88	0.08	0.25	משאבות			
		470.42	262.52	13.61	194.29	ציבורי			
		1,612.21	803.28	107.34	701.59	סה"כ צריכה			
		6,954.59	3,653.60	600.79	2,700.20	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		6,954.59				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 2,700.20)
- גבע (Kwh 600.79)
- שפל (Kwh 3,653.60)





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.07	6.33	4.77	0.46	1.10	17312591 - 1	משאבות - לחלוקה	40155	1
		6.33	4.77	0.46	1.10	סה"כ צריכה			
	0.07	-6.33	-4.77	-0.46	-1.10	17312591 - 1	ציבורי	40156	2
		-306.01	-240.66	-34.82	-30.53	17312592 - 1			
	33.10	-126.15	-56.25	-24.30	-45.60	19093234 - 1			
	65.68	-269.30	-106.55	-64.25	-98.50	19093234 - 2			
	65.68	-250.10	-78.00	-27.30	-144.80	19093234 - 3			
	27.45	6,954.59	3,653.60	600.79	2,700.20	19093325 - 1			
	5.11	-1,638.86	-903.17	-121.08	-614.61	19093325 - 2			
	4.40	-890.49	-461.87	-66.36	-362.25	19093325 - 3			
	7.26	-2,256.30	-1,073.25	-227.50	-955.55	19093325 - 4			
		1,211.06	729.07	34.73	447.26	סה"כ צריכה			

