



**דוח קוט"ש**

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון אבנת מגדל

תקופת דוח: (11/04/23 - 01/04/23)

תאריך הפקה: 24/04/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16150	בזק	14155693 - 1	6.85	6.55	12.35	25.75	0.11	
			סה"כ צריכה	6.85	6.55	12.35	25.75		
2	16125	דייר 1 ק. 10	14155720 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	16121	דייר 1 ק. 9	14155691 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	16126	דייר 2 ק. 10	14155720 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	16122	דייר 2 ק. 9	14155691 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	16132	דייר 3 ק. 11	14155765 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	16123	דייר 3 ק. 9	14155691 - 3	1,186.40	699.60	932.40	2,818.40	28.97	
			סה"כ צריכה	1,186.40	699.60	932.40	2,818.40		
8	16814	חדר כביסה מלון פרימה	16092187 - 3	545.00	482.80	299.40	1,327.20	27.22	
			סה"כ צריכה	545.00	482.80	299.40	1,327.20		
9	16111	מגדל ראשי חירום ק. גג - למאזן בלבד	15112976 - 1	1,503.70	1,165.80	2,006.70	4,676.20		
			סה"כ צריכה	1,503.70	1,165.80	2,006.70	4,676.20		
10	16108	מלון פרימה - לוחות חיונים ק. 14-18 + לוח בריכה + לוח גג 19	15112973 - 1	1,841.80	1,661.70	2,967.10	6,470.60		
			סה"כ צריכה	1,841.80	1,661.70	2,967.10	6,470.60		
11	16114	מלון פרימה - לוח EAEA + לוחות מטבח- גלריה קרקע ומרתף + לוח לובי	15112995 - 1	3,179.70	2,372.40	4,329.90	9,882.00		
			סה"כ צריכה	3,179.70	2,372.40	4,329.90	9,882.00		
12	16110	מלון פרימה - לוחות חרום ק. 14-18 מעליות 1-2 לוח מ"א חרום 5A	15112975 - 1	1,447.50	1,120.20	1,946.80	4,514.50		
			סה"כ צריכה	1,447.50	1,120.20	1,946.80	4,514.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
13	16116	מלון פרימה- מעליות 4-5 + לוח מ"א חרום + לוח קרקע + לוח מרתף	15112994 - 1	168.00	157.10	272.70	597.80		
		סה"כ צריכה		168.00	157.10	272.70	597.80		
14	19392	מעלית 3	15112979 - 1	113.00	89.40	78.50	280.90		
		סה"כ צריכה		113.00	89.40	78.50	280.90		
15	16115	ציבורי מגדל לוחות חרום + מעליות 11-16 + לוח חרום מ"א משרדים	15112996 - 1	846.10	671.40	1,260.20	2,777.70		
		סה"כ צריכה		846.10	671.40	1,260.20	2,777.70		
16	16112	ציבורי מגדל מפוחי יניקת עשן + דיחוס + מעלית + 3 משאבות הידרטים	15112974 - 1	180.60	143.50	139.70	463.80		
		סה"כ צריכה		180.60	143.50	139.70	463.80		
17	19428	צילר 3	16092188 - 4	3,746.40	1,777.60	2,582.40	8,106.40	89.18	
		סה"כ צריכה		3,746.40	1,777.60	2,582.40	8,106.40		
18	16916	צילר 4	16092188 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
19	16548	קומה 13 דייר 2	14155714 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
20	16549	קומה 13 דייר 3	14155714 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
21	16550	קומה 13 דייר 4	14155714 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
22	16113	ראשי שנאי 1 ק. 6 למאזן בלבד	15112997 - 1	14,419.00	9,433.00	14,373.60	38,225.60		
		סה"כ צריכה		14,419.00	9,433.00	14,373.60	38,225.60		
23	16106	ראשי שנאי 2 מלון ק. גג	15140055 - 1	10,105.80	8,645.30	15,559.70	34,310.80		
		סה"כ צריכה		10,105.80	8,645.30	15,559.70	34,310.80		
24	16109	ראשי שנאי 3 ק. גג	15140056 - 1	7,194.60	4,691.30	8,101.10	19,987.00		
		סה"כ צריכה		7,194.60	4,691.30	8,101.10	19,987.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16124	דייר 4 ק. 9 שר"פ	14155691 - 4	249.30	192.90	444.90	887.10	3.93	
		סה"כ צריכה		249.30	192.90	444.90	887.10		
2	32607	הולמס פלייס	16193908 - 4	3,191.40	1,732.80	2,034.60	6,958.80	422.68	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3,191.40	1,732.80	2,034.60	6,958.80		
3	17695	מיזוג אויר על הגג	16092188 - 1	453.90	415.40	848.00	1,717.30	67.81	
			16092188 - 2	1,282.00	1,130.00	2,296.00	4,708.00	20.32	
			16092188 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092188 - 4	3,746.40	1,777.60	2,582.40	8,106.40	89.18	
			סה"כ צריכה	5,482.30	3,323.00	5,726.40	14,531.70		
4	16774	מלון פרימה	15112975 - 1	1,447.50	1,120.20	1,946.80	4,514.50		
			15112979 - 1	113.00	89.40	78.50	280.90		
			15112994 - 1	168.00	157.10	272.70	597.80		
			15112995 - 1	3,179.70	2,372.40	4,329.90	9,882.00		
			15140055 - 1	10,105.80	8,645.30	15,559.70	34,310.80		
			16092187 - 3	545.00	482.80	299.40	1,327.20	27.22	
			סה"כ צריכה	15,559.00	12,867.20	22,487.00	50,913.20		
5	22606	צריכה ציבורית מגדל	14155691 - 4	-249.30	-192.90	-444.90	-887.10	3.93	
			14155693 - 1	-6.85	-6.55	-12.35	-25.75	0.11	
			14155720 - 3	-12.80	-11.10	-22.40	-46.30	65.67	
			15112979 - 1	-113.00	-89.40	-78.50	-280.90		
			16092187 - 1	520.00	355.40	560.20	1,435.60	8.70	
			16193908 - 1	1,023.20	850.60	1,604.00	3,477.80	16.82	
			16193908 - 2	312.30	223.40	396.30	932.00	7.62	
			16193908 - 3	708.00	601.40	1,258.30	2,567.70	11.16	
			סה"כ צריכה	2,181.55	1,730.85	3,260.65	7,173.05		
6	16127	ק 10 טופ בלינסון	14155720 - 3	12.80	11.10	22.40	46.30	65.67	
			סה"כ צריכה	12.80	11.10	22.40	46.30		
7	19054	ק. 10 טופ בלינסון בלתי חיוני	16092187 - 4	757.20	681.60	1,268.40	2,707.20	22.38	
			סה"כ צריכה	757.20	681.60	1,268.40	2,707.20		
8	16812	ק. 9 שר"פ ראשי בלתי חיוני	14155691 - 3	1,186.40	699.60	932.40	2,818.40	28.97	
			סה"כ צריכה	1,186.40	699.60	932.40	2,818.40		
9	29070	קומה 12 - אור השן	14155707 - 3	110.90	44.10	56.90	211.90	2.95	
			סה"כ צריכה	110.90	44.10	56.90	211.90		
10	33723	קומה 12 - מרפאת שיניים	14155707 - 2	85.40	21.50	19.40	126.30	4.00	
			סה"כ צריכה	85.40	21.50	19.40	126.30		
11	23653	קומה 12 מכבי דנט	14155707 - 4	1,494.80	627.20	406.80	2,528.80	31.91	
			סה"כ צריכה	1,494.80	627.20	406.80	2,528.80		
12	41991	קומה 12 ש.ר.פ פלוס	14155707 - 1	63.60	15.80	29.60	109.00	2.85	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	63.60	15.80	29.60	109.00		
13	46098	קומה 13 דייר 1 - משרד הפנים	14155714 - 1	255.30	173.10	351.70	780.10	6.27	
			סה"כ צריכה	255.30	173.10	351.70	780.10		
14	16131	ריגנס ק. 11	14155765 - 1	508.80	166.40	310.00	985.20	524.25	
			14155765 - 2	67.55	61.65	124.85	254.05	0.99	
			סה"כ צריכה	576.35	228.05	434.85	1,239.25		
			סה"כ צריכה	31,206.30	22,348.80	37,476.00	91,031.10		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				91,031.10		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (31,206.30 Kwh)
- גבע (22,348.80 Kwh)
- שפל (37,476.00 Kwh)

