



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה שרונה כפר סבא

תקופת דוח: (28/04/23 - 01/04/23)

תאריך הפקה: 30/04/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	52.22	8,891.40	7,957.80	0.00	933.60	19093445 - 4	הוצל"פ כפר סבא	40237	1
		8,891.40	7,957.80	0.00	933.60	סה"כ צריכה			
		8,891.40	7,957.80	0.00	933.60	סה"כ צריכה			
	0.00					חשבון חברת חשמל			
	8,891.40					הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (933.60 Kwh)
- גבע (0.00 Kwh)
- שפל (7,957.80 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	83.68	5,378.10	4,744.80	0.00	633.30	21262477 - 1	צילר 1	50117	1
		5,378.10	4,744.80	0.00	633.30	סה"כ צריכה			
	1.04	409.40	386.70	0.00	22.70	21262478 - 1	צילר 2	50118	2
		409.40	386.70	0.00	22.70	סה"כ צריכה			
	100.88	360.70	353.40	0.00	7.30	20281854 - 1	צילר 3	50513	3
		360.70	353.40	0.00	7.30	סה"כ צריכה			

