



דוח קוט"ש

עבור: דנישרא רניטק

דוח מסכם עבור: בילו מתחם ישרם


תקופת דוח: (28/04/23 - 01/04/23)

תאריך הפקה: 30/04/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6892	אוטנטי א.ר.י.ע השקעות (מפסק 112C)	21055596 - 3	1,367.80	872.40	1,006.00	3,246.20	15.55	
		עמודי תאורה		3.13	8.95	16.34	28.41		
		ציבורי		88.96	64.22	105.38	258.56		
		סה"כ צריכה		1,459.89	945.57	1,127.72	3,533.18		
2	40338	אנוס דאבח בע"מ	00025031 - 1	10,206.73	7,048.41	11,804.32	29,059.46	82.33	
		עמודי תאורה		23.33	72.29	191.74	287.35		
		ציבורי		663.83	518.86	1,236.56	2,419.26		
		סה"כ צריכה		10,893.89	7,639.56	13,232.63	31,766.07		
3	38698	גולדן לייט (אלפינה)	20065323 - 2	2,525.40	899.80	542.40	3,967.60	24.81	
		עמודי תאורה		5.77	9.23	8.81	23.81		
		ציבורי		164.25	66.24	56.82	287.31		
		סה"כ צריכה		2,695.42	975.27	608.03	4,278.72		
4	6884	האשטאג טויז	00025031 - 3	1,594.71	1,092.95	906.01	3,593.67	22.03	
		עמודי תאורה		3.65	11.21	14.72	29.57		
		ציבורי		103.72	80.46	94.91	279.08		
		סה"כ צריכה		1,702.07	1,184.62	1,015.64	3,902.33		
5	6893	ל. ראיה ושמיעה 1	20065323 - 1	5.10	0.80	0.00	5.90	65.54	
		עמודי תאורה		0.01	0.008	0.00	0.02		
		ציבורי		0.33	0.06	0.00	0.39		
		סה"כ צריכה		5.44	0.87	0.00	6.31		
6	42130	ל. ראיה ושמיעה 2	21055596 - 1	534.80	392.45	824.85	1,752.10	14.38	
		עמודי תאורה		1.22	4.02	13.40	18.65		
		ציבורי		34.78	28.89	86.41	150.08		
		סה"כ צריכה		570.80	425.36	924.66	1,920.83		
7	6883	למולטי ריטאיל גרופ	00025031 - 2	921.34	331.27	295.29	1,547.90	10.97	
		עמודי תאורה		2.11	3.40	4.80	10.30		
		ציבורי		59.92	24.39	30.93	115.24		
		סה"כ צריכה		983.37	359.05	331.02	1,673.44		
8	42352	סאיק טיב בע"מ	21055596 - 4	949.70	382.80	244.05	1,576.55	9.85	
		עמודי תאורה		2.17	3.93	3.96	10.06		
		ציבורי		61.77	28.18	25.57	115.51		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	6885	עגלים	00025031 - 4	1,013.64	414.91	273.58	1,702.12	42.24	
			עמודי תאורה	8.98	9.57	5.10	23.66		
			ציבורי	255.60	68.69	32.92	357.22		
			סה"כ צריכה	4,194.59	1,011.44	352.30	5,558.33		
10	33919	קאזה הום קולקשין	00025031 - 7	2,616.34	1,326.29	1,048.60	4,991.23	42.71	
			עמודי תאורה	5.98	13.60	17.03	36.62		
			ציבורי	170.16	97.63	109.85	377.64		
			סה"כ צריכה	2,792.49	1,437.52	1,175.48	5,405.49		
			סה"כ צריכה	26,311.60	14,394.16	19,041.06	59,746.82		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				59,746.82		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 26,311.60)
■ גבע (Kwh 14,394.16)
■ שפל (Kwh 19,041.06)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6881	מפסק ראשי לוח מספר 2 דנישרא מ"ג- לידיעה	00024894 - 1	26,367.95	14,530.36	19,316.96	60,215.27	227.74	
			סה"כ צריכה	26,367.95	14,530.36	19,316.96	60,215.27		
2	6896	עמודי תאורה 50%	20065323 - 4	56.35	136.20	275.90	468.45	4.70	
			סה"כ צריכה	56.35	136.20	275.90	468.45		
3	22375	ציבורי להעמסה	00024894 - 1	26,367.95	14,530.36	19,316.96	60,215.27	227.74	
			00025031 - 1	-10,206.73	-7,048.41	-11,804.32	-29,059.46	82.33	
			00025031 - 2	-921.34	-331.27	-295.29	-1,547.90	10.97	
			00025031 - 3	-1,594.71	-1,092.95	-906.01	-3,593.67	22.03	
			00025031 - 4	-3,930.006	-933.17	-314.28	-5,177.46	42.24	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00025031 - 7	-2,616.34	-1,326.29	-1,048.60	-4,991.23	42.71	
			20065323 - 1	-5.10	-0.80	0.00	-5.90	65.54	
			20065323 - 2	-2,525.40	-899.80	-542.40	-3,967.60	24.81	
			20065323 - 4	-112.70	-272.40	-551.80	-936.90	4.70	
			21055596 - 1	-534.80	-392.45	-824.85	-1,752.10	14.38	
			21055596 - 3	-1,367.80	-872.40	-1,006.00	-3,246.20	15.55	
			21055596 - 4	-949.70	-382.80	-244.05	-1,576.55	9.85	
			סה"כ צריכה	1,603.32	977.62	1,779.35	4,360.29		

