



**דוח קוט"ש**

עבור: קניית

דוח מסכם עבור: קניין הנגב מגדל משרדים

תקופת דוח: (01/04/23 - 30/04/23)

תאריך הפקה: 02/05/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33180	*מילגם	14155756 - 2	789.80	166.30	298.50	1,254.60	15.75	
			סה"כ צריכה	789.80	166.30	298.50	1,254.60		
2	33189	*קומה 01 שירותי אבטחת מידע	00025306 - 6	15.70	6.38	13.67	35.75	0.51	
			סה"כ צריכה	15.70	6.38	13.67	35.75		
3	33190	*קומה 01 שירותי אבטחת מידע	00021265 - 5	38.94	24.99	51.79	115.72	0.58	
			סה"כ צריכה	38.94	24.99	51.79	115.72		
4	38505	*קומה 02 - קרולינה חדר אופטיקה	00024401 - 7	85.79	43.45	79.67	208.91	0.77	
			סה"כ צריכה	85.79	43.45	79.67	208.91		
5	35505	*קומה 06 איילה סיעוד	00024399 - 1	-0.0005	0.00	0.00	-0.0005		
			סה"כ צריכה	145.08	27.81	43.38	216.27	1.26	
			סה"כ צריכה	145.08	27.81	43.38	216.27		
6	33224	*קומה 08 שירותי אבטחת מידע	14155756 - 4	264.70	180.90	383.30	828.90	132.16	
			סה"כ צריכה	264.70	180.90	383.30	828.90		
7	33181	*קר שירותי רפואה בע"מ	14155746 - 3	1,520.60	428.20	3.60	1,952.40	16.49	
			סה"כ צריכה	1,520.60	428.20	3.60	1,952.40		
8	33202	*שירותי בריאות כללית	000002 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024396 - 3	2,798.06	1,019.23	2,032.10	5,849.38	21.42	
			00024397 - 7	152.49	67.18	146.70	366.36	1.32	
			00024398 - 4	444.57	253.41	538.93	1,236.92	3.34	
			00024398 - 5	208.49	64.75	137.39	410.63	2.69	
			00024399 - 6	2,032.85	917.92	1,854.18	4,804.95	13.74	
			00024401 - 6	430.22	157.26	237.28	824.75	3.37	
			00025306 - 3	40.07	22.86	46.95	109.87	0.57	
			14155746 - 1	768.30	333.60	158.90	1,260.80	7.06	
			סה"כ צריכה	6,875.04	2,836.21	5,152.42	14,863.66		
9	40568	א.ד. שלום ניהול פרויקטים בע"מ (הקמפוס)	00024401 - 2	206.55	88.84	175.98	471.37	2.27	
			סה"כ צריכה	206.55	88.84	175.98	471.37		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	42099	אי. קוי אימפלנטס בע"מ	00024397 - 8	30.13	18.45	38.70	87.28	0.81	
			סה"כ צריכה	30.13	18.45	38.70	87.28		
11	33182	אתגר משאבי אנוש	00025056 - 6	216.54	74.28	57.81	348.63	2.12	
			סה"כ צריכה	216.54	74.28	57.81	348.63		
12	41166	בידיאו מעוף בע"מ	00025056 - 5	124.43	36.48	64.51	225.42	1.86	
			סה"כ צריכה	124.43	36.48	64.51	225.42		
13	47332	יישום פתרונות אנושיים	00024399 - 4	166.65	74.21	92.41	333.27	2.17	
			סה"כ צריכה	166.65	74.21	92.41	333.27		
14	37184	מחסן גלית גבות	00024629 - 7	-114.75	-6.16	-198.72	-319.63	0.01	
			סה"כ צריכה	-114.75	-6.16	-198.72	-319.63		
15	33185	קומה 01 בית ספר לבגרות של יואל גבע	00025056 - 3	264.62	97.34	154.22	516.18	2.99	
			סה"כ צריכה	264.62	97.34	154.22	516.18		
16	33183	קומה 01 אתגר משאבי אנוש (חדש)	00025056 - 7	140.88	42.37	42.41	225.66	2.27	
			סה"כ צריכה	140.88	42.37	42.41	225.66		
17	48446	קומה 02 - אידיאלפורם טור בע"מ	00024397 - 6	104.05	38.85	45.29	188.19	1.34	
			סה"כ צריכה	104.05	38.85	45.29	188.19		
18	51275	קומה 02 - IQ	00024401 - 4	50.07	19.29	39.81	109.17	1.63	
			סה"כ צריכה	50.07	19.29	39.81	109.17		
19	48989	קומה 02 - מוקד קאר	00024401 - 1	261.67	136.88	210.43	608.98	4.08	
			סה"כ צריכה	261.67	136.88	210.43	608.98		
20	33199	קומה 02 בה"ס לחמן	00025306 - 2	33.96	27.77	57.63	119.37	0.17	
			סה"כ צריכה	33.96	27.77	57.63	119.37		
21	33191	קומה 02 גולדן גוב	00024396 - 2	41.23	7.83	13.88	62.95	0.39	
			סה"כ צריכה	41.23	7.83	13.88	62.95		
22	33200	קומה 02 ד"ר וייסמן יגאל	00024401 - 8	73.28	29.30	50.92	153.51	1.40	
			סה"כ צריכה	73.28	29.30	50.92	153.51		
23	51274	קומה 02 מכללת רידמן	00024401 - 3	566.57	146.65	180.03	893.26	7.04	
			סה"כ צריכה	566.57	146.65	180.03	893.26		
24	33201	קומה 02 תפקיד פלוס בע"מ	00024397 - 5	78.91	35.99	68.48	183.39	0.89	
			סה"כ צריכה	78.91	35.99	68.48	183.39		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
25	44902	קומה 05 - אודיו מדיק	00024395 - 1	86.29	21.81	40.54	148.63	1.03	
		סה"כ צריכה		86.29	21.81	40.54	148.63		
26	51272	קומה 05 - קידום	00024399 - 8	174.68	142.61	289.38	606.67	2.42	
		סה"כ צריכה		174.68	142.61	289.38	606.67		
27	33206	קומה 05 ד"ר דינרשטיין דוד	00024399 - 7	121.97	27.59	53.63	203.20	2.47	
		סה"כ צריכה		121.97	27.59	53.63	203.20		
28	33207	קומה 05 מדיטון מרכזים רפואיים	00024396 - 5	537.65	168.10	187.13	892.89	5.47	
		סה"כ צריכה		537.65	168.10	187.13	892.89		
29	51273	קומה 05 ממק - קידום	00024398 - 8	20.84	18.11	37.05	76.00	0.64	
		סה"כ צריכה		20.84	18.11	37.05	76.00		
30	33211	קומה 06 ד"ר אלי אזרוך	00024399 - 5	27.99	20.02	14.13	62.14	2.14	
		סה"כ צריכה		27.99	20.02	14.13	62.14		
31	33214	קומה 06 סי טי צומת בע"מ	00024395 - 2	143.59	67.99	118.27	329.85	1.79	
		סה"כ צריכה		143.59	67.99	118.27	329.85		
32	33179	קומה 06 עמותה לשיוויון חברתי	00025056 - 8	50.80	22.64	44.73	118.17	0.59	
		סה"כ צריכה		50.80	22.64	44.73	118.17		
33	42401	קומה 07 אלפא גו דנט	00024401 - 5	439.94	45.68	58.41	544.02	4.52	
		סה"כ צריכה		439.94	45.68	58.41	544.02		
34	33217	קומה 07 דנאל משאבי אנוש	00024398 - 7	247.90	59.15	105.38	412.43	3.59	
		סה"כ צריכה		247.90	59.15	105.38	412.43		
35	33225	קומה 09 סלקום ישראל משרד	00024396 - 6	3,586.13	2,827.53	5,666.29	12,079.95	19.69	
		סה"כ צריכה		3,586.13	2,827.53	5,666.29	12,079.95		
36	33203	קופת חולים לאומית	00021265 - 3	337.85	189.86	367.71	895.41	4.50	
		סה"כ צריכה		337.85	189.86	367.71	895.41		
		סה"כ צריכה		2,778.11	1,156.46	1,927.03	5,861.60	19.46	
		סה"כ צריכה		20,196.36	9,160.30	15,662.09	45,018.75		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוט"ש					45,018.75		
		הפרש באחוזים							





■ פסגה (Kwh 20,196.36)  
■ גבע (Kwh 9,160.30)  
■ שפל (Kwh 15,662.09)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33242	גופי חימום קומה 05	00021265 - 1	-4,001.45	-1,412.98	-78.89	-5,493.32	30.69	
			00024395 - 5	7,955.28	3,015.59	216.05	11,186.92	64.42	
			סה"כ צריכה	3,953.83	1,602.61	137.16	5,693.60		
2	33241	גופי חימום קומה 04	00024397 - 3	9,126.47	3,399.66	257.98	12,784.11	76.59	
			00025056 - 1	-4,983.97	-1,592.93	-112.42	-6,689.32	35.86	
			סה"כ צריכה	4,142.49	1,806.73	145.56	6,094.78		
3	33227	מגדלי קירור בק 9 לידעה	00024396 - 7	10,863.03	4,458.99	493.52	15,815.54	76.41	
			סה"כ צריכה	10,863.03	4,458.99	493.52	15,815.54		
4	33228	מיזוג אוויר קומה 01	00024396 - 8	6,775.47	3,292.23	320.81	10,388.51	74.70	
			סה"כ צריכה	6,775.47	3,292.23	320.81	10,388.51		
5	33229	מיזוג אוויר קומה 02	00024397 - 1	7,373.63	3,228.09	75.04	10,676.76	68.30	
			סה"כ צריכה	7,373.63	3,228.09	75.04	10,676.76		
6	33230	מיזוג אוויר קומה 03	00024397 - 2	6,436.57	2,009.23	149.97	8,595.77	73.14	
			סה"כ צריכה	6,436.57	2,009.23	149.97	8,595.77		
7	33231	מיזוג אוויר קומה 04	00024397 - 3	9,126.47	3,399.66	257.98	12,784.11	76.59	
			סה"כ צריכה	9,126.47	3,399.66	257.98	12,784.11		
8	33232	מיזוג אוויר קומה 05	00024395 - 5	7,955.28	3,015.59	216.05	11,186.92	64.42	
			סה"כ צריכה	7,955.28	3,015.59	216.05	11,186.92		
9	33233	מיזוג אוויר קומה 06	00024395 - 6	6,996.24	2,921.19	196.81	10,114.24	75.48	
			סה"כ צריכה	6,996.24	2,921.19	196.81	10,114.24		
10	33235	מיזוג אוויר קומה 07	00024395 - 7	9,675.30	4,247.46	250.25	14,173.00	86.79	
			סה"כ צריכה	9,675.30	4,247.46	250.25	14,173.00		
11	33234	מיזוג אוויר קומה 08	00024395 - 8	6,348.89	2,691.55	162.46	9,202.90	58.07	
			סה"כ צריכה	6,348.89	2,691.55	162.46	9,202.90		
12	33237	ממד קומה 04	00025306 - 4	46.42	38.50	81.19	166.11	0.24	
			סה"כ צריכה	46.42	38.50	81.19	166.11		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
13	33238	מפסק ראשי מעליות לידעה	00024398 - 1	0.00	659.49	557.26	1,216.75	10.69	
			סה"כ צריכה	0.00	659.49	557.26	1,216.75		
14	33375	סה"כ דיירים	14155756 - 2	789.80	166.30	298.50	1,254.60	15.75	
			00024396 - 6	3,586.13	2,827.53	5,666.29	12,079.95	19.69	
			00025056 - 4	-0.04	0.00	0.00	-0.04	0.001	
			00025056 - 5	124.43	36.48	64.51	225.42	1.86	
			00024397 - 6	104.05	38.85	45.29	188.19	1.34	
			00024401 - 4	50.07	19.29	39.81	109.17	1.63	
			00024397 - 5	78.91	35.99	68.48	183.39	0.89	
			00024395 - 1	86.29	21.81	40.54	148.63	1.03	
			00024399 - 4	166.65	74.21	92.41	333.27	2.17	
			00024395 - 2	143.59	67.99	118.27	329.85	1.79	
			00024401 - 5	439.94	45.68	58.41	544.02	4.52	
			14155756 - 4	264.70	180.90	383.30	828.90	132.16	
			00025056 - 7	140.88	42.37	42.41	225.66	2.27	
			00021265 - 4	0.007	0.005	0.002	0.01	0.001	
			00024396 - 2	41.23	7.83	13.88	62.95	0.39	
			00024401 - 7	85.79	43.45	79.67	208.91	0.77	
			00024401 - 8	73.28	29.30	50.92	153.51	1.40	
			00024399 - 8	174.68	142.61	289.38	606.67	2.42	
			00024398 - 8	20.84	18.11	37.05	76.00	0.64	
			00024399 - 3	0.85	0.59	1.12	2.56	0.006	
			00024398 - 7	247.90	59.15	105.38	412.43	3.59	
			00025056 - 8	50.80	22.64	44.73	118.17	0.59	
			00024398 - 5	208.49	64.75	137.39	410.63	2.69	
			00025056 - 6	216.54	74.28	57.81	348.63	2.12	
			00025306 - 1	46.18	37.96	79.16	163.29	0.23	
			00021265 - 5	38.94	24.99	51.79	115.72	0.58	
			00024397 - 8	30.13	18.45	38.70	87.28	0.81	
			00025306 - 2	33.96	27.77	57.63	119.37	0.17	
			00024396 - 4	2,440.26	966.60	1,559.32	4,966.19	19.46	
			00021265 - 3	337.85	189.86	367.71	895.41	4.50	
			00024396 - 5	537.65	168.10	187.13	892.89	5.47	
			00024399 - 1	-0.0005	0.00	0.00	-0.0005		
			00021265 - 3	337.85	189.86	367.71	895.41	4.50	
			00025306 - 7	2.57	0.64	0.75	3.96	0.28	
			14155746 - 3	1,520.60	428.20	3.60	1,952.40	16.49	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	2.99	516.18	154.22	97.34	264.62	00025056 - 3			
	0.51	35.75	13.67	6.38	15.70	00025306 - 6			
	4.08	608.98	210.43	136.88	261.67	00024401 - 1			
	7.04	893.26	180.03	146.65	566.57	00024401 - 3			
	21.42	5,849.38	2,032.10	1,019.23	2,798.06	00024396 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	000002 - 1			
	3.37	824.75	237.28	157.26	430.22	00024401 - 6			
	13.74	4,804.95	1,854.18	917.92	2,032.85	00024399 - 6			
	7.06	1,260.80	158.90	333.60	768.30	14155746 - 1			
	3.34	1,236.92	538.93	253.41	444.57	00024398 - 4			
	0.57	109.87	46.95	22.86	40.07	00025306 - 3			
	1.32	366.36	146.70	67.18	152.49	00024397 - 7			
	2.69	410.63	137.39	64.75	208.49	00024398 - 5			
	2.47	203.20	53.63	27.59	121.97	00024399 - 7			
	2.14	62.14	14.13	20.02	27.99	00024399 - 5			
	1.26	216.27	43.38	27.81	145.08	00024399 - 2			
	0.02	13.91	6.74	3.23	3.93	00024398 - 3			
		46,356.74	16,277.70	9,374.66	20,704.39	סה"כ צריכה			
	30.69	5,493.32	78.89	1,412.98	4,001.45	00021265 - 1	פנויים	50049	15
		0.00	0.00	0.00	0.00	00021265 - 2			
	0.001	0.01	0.002	0.005	0.007	00021265 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00021265 - 6			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00021265 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00021265 - 8			
	18.66	4,945.83	1,737.31	913.73	2,294.79	00024395 - 3			
	23.10	4,944.14	1,198.59	1,166.26	2,579.30	00024395 - 4			
	7.93	1,916.04	597.13	386.10	932.81	00024396 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00024398 - 6			
	0.006	2.56	1.12	0.59	0.85	00024399 - 3			
	35.86	6,689.32	112.42	1,592.93	4,983.97	00025056 - 1			
	0.001	-0.04	-0.0010	0.00	-0.04	00025056 - 2			
	0.23	163.29	79.16	37.96	46.18	00025306 - 1			
	0.25	175.04	85.10	40.64	49.30	00025306 - 5			
	0.28	3.96	0.75	0.64	2.57	00025306 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00025306 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	14155746 - 2			
	65.57	664.10	41.60	195.50	427.00	14155746 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	14155756 - 1			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14155756 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	15,318.19	5,747.33	3,932.07	24,997.59		
16	42392	ציבורי לחיוב	00111 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	33240	ציבורי מחושב של מגדל	00021265 - 3	-337.85	-189.86	-367.71	-895.41	4.50	
			00021265 - 4	-0.007	-0.005	-0.002	-0.01	0.001	
			00021265 - 5	-38.94	-24.99	-51.79	-115.72	0.58	
			00024395 - 1	-86.29	-21.81	-40.54	-148.63	1.03	
			00024395 - 2	-143.59	-67.99	-118.27	-329.85	1.79	
			00024395 - 5	-7,955.28	-3,015.59	-216.05	-11,186.92	64.42	
			00024395 - 6	-6,996.24	-2,921.19	-196.81	-10,114.24	75.48	
			00024395 - 7	-9,675.30	-4,247.46	-250.25	-14,173.00	86.79	
			00024395 - 8	-6,348.89	-2,691.55	-162.46	-9,202.90	58.07	
			00024396 - 2	-41.23	-7.83	-13.88	-62.95	0.39	
			00024396 - 3	-2,798.06	-1,019.23	-2,032.10	-5,849.38	21.42	
			00024396 - 4	-2,440.26	-966.60	-1,559.32	-4,966.19	19.46	
			00024396 - 5	-537.65	-168.10	-187.13	-892.89	5.47	
			00024396 - 6	-3,586.13	-2,827.53	-5,666.29	-12,079.95	19.69	
			00024396 - 8	-6,775.47	-3,292.23	-320.81	-10,388.51	74.70	
			00024397 - 1	-7,373.63	-3,228.09	-75.04	-10,676.76	68.30	
			00024397 - 2	-6,436.57	-2,009.23	-149.97	-8,595.77	73.14	
			00024397 - 3	-9,126.47	-3,399.66	-257.98	-12,784.11	76.59	
			00024397 - 4	56,524.36	24,035.28	12,718.40	93,278.04	354.40	
			00024397 - 5	-78.91	-35.99	-68.48	-183.39	0.89	
			00024397 - 6	-104.05	-38.85	-45.29	-188.19	1.34	
			00024397 - 7	-152.49	-67.18	-146.70	-366.36	1.32	
			00024397 - 8	-30.13	-18.45	-38.70	-87.28	0.81	
			00024398 - 2	41,976.36	18,235.96	9,605.76	69,818.08	275.76	
			00024398 - 3	-3.93	-3.23	-6.74	-13.91	0.02	
			00024398 - 4	-444.57	-253.41	-538.93	-1,236.92	3.34	
			00024398 - 5	-208.49	-64.75	-137.39	-410.63	2.69	
			00024398 - 7	-247.90	-59.15	-105.38	-412.43	3.59	
			00024398 - 8	-20.84	-18.11	-37.05	-76.00	0.64	
			00024399 - 1	0.0005	0.00	0.00	0.0005		
			00024399 - 2	-145.08	-27.81	-43.38	-216.27	1.26	
			00024399 - 3	-0.85	-0.59	-1.12	-2.56	0.006	
			00024399 - 4	-166.65	-74.21	-92.41	-333.27	2.17	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	2.14	-62.14	-14.13	-20.02	-27.99	00024399 - 5			
	13.74	-4,804.95	-1,854.18	-917.92	-2,032.85	00024399 - 6			
	2.47	-203.20	-53.63	-27.59	-121.97	00024399 - 7			
	2.42	-606.67	-289.38	-142.61	-174.68	00024399 - 8			
	4.08	-608.98	-210.43	-136.88	-261.67	00024401 - 1			
	2.27	-471.37	-175.98	-88.84	-206.55	00024401 - 2			
	7.04	-893.26	-180.03	-146.65	-566.57	00024401 - 3			
	1.63	-109.17	-39.81	-19.29	-50.07	00024401 - 4			
	4.52	-544.02	-58.41	-45.68	-439.94	00024401 - 5			
	3.37	-824.75	-237.28	-157.26	-430.22	00024401 - 6			
	0.77	-208.91	-79.67	-43.45	-85.79	00024401 - 7			
	1.40	-153.51	-50.92	-29.30	-73.28	00024401 - 8			
	2.99	-516.18	-154.22	-97.34	-264.62	00025056 - 3			
	0.001	0.04	0.00	0.00	0.04	00025056 - 4			
	1.86	-225.42	-64.51	-36.48	-124.43	00025056 - 5			
	2.12	-348.63	-57.81	-74.28	-216.54	00025056 - 6			
	2.27	-225.66	-42.41	-42.37	-140.88	00025056 - 7			
	0.59	-118.17	-44.73	-22.64	-50.80	00025056 - 8			
	0.23	-163.29	-79.16	-37.96	-46.18	00025306 - 1			
	0.17	-119.37	-57.63	-27.77	-33.96	00025306 - 2			
	0.57	-109.87	-46.95	-22.86	-40.07	00025306 - 3			
	0.51	-35.75	-13.67	-6.38	-15.70	00025306 - 6			
	0.28	-3.96	-0.75	-0.64	-2.57	00025306 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00025306 - 8			
	7.06	-1,260.80	-158.90	-333.60	-768.30	14155746 - 1			
	16.49	-1,952.40	-3.60	-428.20	-1,520.60	14155746 - 3			
	15.75	-1,254.60	-298.50	-166.30	-789.80	14155756 - 2			
	132.16	-828.90	-383.30	-180.90	-264.70	14155756 - 4			
		30,451.83	4,746.21	8,257.35	17,448.27	סה"כ צריכה			
	354.40	93,278.04	12,718.40	24,035.28	56,524.36	00024397 - 4	שנאים מגדל	33239	18
	275.76	69,818.08	9,605.76	18,235.96	41,976.36	00024398 - 2			
		163,096.12	22,324.16	42,271.24	98,500.72	סה"כ צריכה			

