

דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה פארק סיביל 527

תקופת דוח: (30/04/23 - 01/04/23)

תאריך הפקה: 03/05/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30782	TTI חדר שרתים	00009659 - 4	3,321.08	2,429.21	5,291.54	11,041.83	25.73	
			00009659 - 5	254.14	76.31	131.82	462.27	2.35	
			00018054 - 1	390.35	274.81	599.19	1,264.36	3.68	
			00018065 - 1	3,439.45	2,603.08	5,726.17	11,768.70	26.10	
			00020635 - 1	1,243.85	146.91	168.72	1,559.48	23.94	
			00025413 - 5	1,426.76	284.68	568.43	2,279.87	26.53	
			21262417 - 1	-24.81	0.00	0.00	-24.81	14.28	
			21262418 - 1	-611.91	-119.79	-378.32	-1,110.02	11.52	
			סה"כ צריכה	9,438.92	5,695.20	12,107.55	27,241.67		
2	30783	TTI משרדים	00009659 - 4	1,658.05	1,212.78	2,641.80	5,512.64	25.73	
			00009659 - 5	126.88	38.10	65.81	230.79	2.35	
			00018054 - 1	194.88	137.20	299.15	631.23	3.68	
			00018065 - 1	1,717.15	1,299.59	2,858.79	5,875.53	26.10	
			00020635 - 1	620.99	73.34	84.24	778.57	23.94	
			00025413 - 5	712.31	142.12	283.79	1,138.23	26.53	
			21262417 - 1	-12.39	0.00	0.00	-12.39	14.28	
			21262418 - 1	-305.49	-59.81	-188.88	-554.18	11.52	
			סה"כ צריכה	4,712.39	2,843.33	6,044.70	13,600.41		
3	32768	אקווא מעוף טכנולוגיות מדגים בע"מ	00009659 - 6	3,245.93	738.76	1,514.79	5,499.47	37.07	
			סה"כ צריכה	3,245.93	738.76	1,514.79	5,499.47		
4	30789	חניון 527	00024701 - 1	3,463.74	2,537.60	5,726.32	11,727.66	59.09	
			סה"כ צריכה	3,463.74	2,537.60	5,726.32	11,727.66		
5	30790	חניון 528	00024701 - 1	3,463.74	2,537.60	5,726.32	11,727.66	59.09	
			סה"כ צריכה	3,463.74	2,537.60	5,726.32	11,727.66		
6	30747	לוח חיוני - ח.מחשב קורנית	00009659 - 7	591.25	443.83	974.69	2,009.78	3.13	
			סה"כ צריכה	591.25	443.83	974.69	2,009.78		
7	33799	מ"א לחלוקה לידיעה	00021971 - 1	16,291.07	8,956.16	17,478.85	42,726.08	166.02	
			00022684 - 1	35,608.77	19,310.66	37,399.42	92,318.85	295.81	
			סה"כ צריכה	51,899.84	28,266.82	54,878.27	135,044.93		
8	30786	מטריקס	00025154 - 1	3,519.73	2,046.06	4,347.93	9,913.72	21.71	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00025154 - 4	1,212.65	277.49	526.91	2,017.05	14.05	
			00025154 - 8	1,089.11	762.59	1,666.84	3,518.54	5.96	
			סה"כ צריכה	5,821.48	3,086.15	6,541.69	15,449.32		
9	51315	סורס דיפנס ק. (טיאוקו)	21262417 - 1	37.20	0.00	0.00	37.20	14.28	
			21262418 - 1	917.40	179.60	567.20	1,664.20	11.52	
			סה"כ צריכה	954.60	179.60	567.20	1,701.40		
10	33935	פרוירטי	00009659 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	30743	פרוירטי קומה 2 (9-12)	00009659 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	30787	ציבורי 527	00024701 - 1	-6,927.49	-5,075.21	-11,452.63	-23,455.33	59.09	
			00025413 - 1	9,216.75	6,802.70	15,252.22	31,271.68	69.22	
			00025413 - 3	3,084.08	2,057.92	3,872.50	9,014.50	18.43	
			סה"כ צריכה	5,373.34	3,785.42	7,672.09	16,830.85		
13	51316	קורנית קרקע CTO LAB	00009659 - 3	3,915.98	1,706.66	3,322.19	8,944.84	30.37	
			סה"כ צריכה	3,915.98	1,706.66	3,322.19	8,944.84		
14	45228	קורנית מחסן ק.קרקע	00009659 - 8	1,786.92	1,232.07	2,667.95	5,686.94	12.96	
			סה"כ צריכה	1,786.92	1,232.07	2,667.95	5,686.94		
15	48972	קורנית עמל 12 קרקע אפולו	00024995 - 1	4,158.48	1,660.74	3,642.20	9,461.42	59.09	
			סה"כ צריכה	4,158.48	1,660.74	3,642.20	9,461.42		
16	47343	קורנית ק.קרקע QL lab	00025154 - 5	135.28	69.51	129.22	334.02	1.43	
			סה"כ צריכה	135.28	69.51	129.22	334.02		
17	30788	קורנית קומה 1	00011150 - 1	10,144.57	4,185.80	6,810.24	21,140.62	79.03	
			00023651 - 1	6.18	1.86	0.63	8.68	0.95	
			00023651 - 2	8.07	0.98	2.16	11.21	1.44	
			00023651 - 3	162.67	189.19	353.42	705.28	2.73	
			סה"כ צריכה	10,321.51	4,377.83	7,166.46	21,865.79		
18	30779	קורנית קומת קרקע 9-10	00025154 - 3	1.88	1.44	3.15	6.48	0.02	
			סה"כ צריכה	1.88	1.44	3.15	6.48		
19	47697	קורנית קרקע מעבדת כימיה	00025154 - 7	0.00	0.004	-0.006	-0.002	0.03	
			סה"כ צריכה	0.00	0.004	-0.006	-0.002		
			סה"כ צריכה	109,285.30	59,162.57	118,684.78	287,132.64		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				287,132.64		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 109,285.30)
- גבע (Kwh 59,162.57)
- שפל (Kwh 118,684.78)

