



**דוח קוט"ש**

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון אבנת

תקופת דוח: (30/04/23 - 01/04/23)

תאריך הפקה: 04/05/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	32087	*מחסן צוקה	3 - 16193880	48.00	0.00	387.60	435.60	2.63	
			סה"כ צריכה	48.00	0.00	387.60	435.60		
2	21632	001-פלאפון אנטנות	3 - 22048319	768.50	0.00	6,263.95	7,032.45	13.10	
			סה"כ צריכה	768.50	0.00	6,263.95	7,032.45		
3	21958	002.1-סלקום אנטנות	1 - 22048226	117.55	0.00	941.15	1,058.70	2.21	
			סה"כ צריכה	117.55	0.00	941.15	1,058.70		
4	21735	002.2-סלקום אנטנות	4 - 22048309	366.40	0.00	3,004.25	3,370.65	5.94	
			סה"כ צריכה	366.40	0.00	3,004.25	3,370.65		
5	21826	002.3-סלקום אנטנות	4 - 22048326	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	21644	002.4-סלקום	3 - 22048344	276.00	0.00	2,187.30	2,463.30	4.34	
			סה"כ צריכה	276.00	0.00	2,187.30	2,463.30		
7	21969	003-אתי פולישוק	4 - 22048351	95.60	0.00	105.70	201.30	5.79	
			סה"כ צריכה	95.60	0.00	105.70	201.30		
8	21693	005-טויס אר אס	2 - 22048306	652.00	0.00	3,249.20	3,901.20	19.62	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	718.04	0.00	3,499.55	4,217.59		
			סה"כ צריכה	1,370.04	0.00	6,748.75	8,118.79		
9	21641	008-ארומה	1 - 21262534	2,181.47	0.00	13,069.27	15,250.74	87.88	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	219.55	0.00	1,070.03	1,289.57		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	863.00		
			סה"כ צריכה	2,401.02	0.00	14,139.30	17,403.32		
10	21640	101/201-המשביר לצרכן חדש	1 - 08029811	12,800.00	0.00	62,400.00	75,200.00	366.40	
			סה"כ צריכה	12,800.00	0.00	62,400.00	75,200.00		
11	21899	102-בסט מוביל	3 - 22048354	92.45	0.00	427.45	519.90	5.83	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	56.21	0.00	273.97	330.18		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	148.66	0.00	701.42	850.08		
12	46283	103 דרך היופי	22048352 - 3	88.95	0.00	399.00	487.95	5.39	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	43.49	0.00	211.94	255.42		
			סה"כ צריכה	132.44	0.00	610.94	743.37		
13	42457	104 - קארטרס	22048352 - 2	92.10	0.00	650.30	742.40	9.22	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	91.38	0.00	445.38	536.76		
			סה"כ צריכה	183.48	0.00	1,095.68	1,279.16		
14	21889	110-112 אימפרס	22048352 - 1	459.00	0.00	2,323.40	2,782.40	12.78	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	95.46	0.00	465.23	560.68		
			סה"כ צריכה	554.46	0.00	2,788.63	3,343.08		
15	22088	114 קסטרו	81011724 - 3	2,297.69	0.00	10,560.19	12,857.88	42.43	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	306.52	0.00	1,493.90	1,800.42		
			סה"כ צריכה	2,604.21	0.00	12,054.09	14,658.29		
16	21708	115- הודיס	22048324 - 3	688.45	0.00	3,295.95	3,984.40	19.57	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	74.24	0.00	361.84	436.09		
			סה"כ צריכה	762.69	0.00	3,657.79	4,420.49		
17	21713	116-סטימצקי	22048304 - 4	493.20	0.00	2,569.15	3,062.35	10.66	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	113.49	0.00	553.10	666.59		
			סה"כ צריכה	606.69	0.00	3,122.25	3,728.94		
18	21706	117-118 טווינטי פור סבן	22048324 - 1	634.40	0.00	2,949.50	3,583.90	14.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	205.76	0.00	1,002.83	1,208.58		
			סה"כ צריכה	840.16	0.00	3,952.33	4,792.48		
19	32473	119-120 דיזל איטליה	22048323 - 3	525.10	0.00	2,514.70	3,039.80	20.86	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	172.88	0.00	842.58	1,015.46		
			סה"כ צריכה	697.98	0.00	3,357.28	4,055.26		
20	47217	121 - זיפ	22048306 - 1	566.30	0.00	2,723.70	3,290.00	17.69	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	353.18	0.00	1,721.34	2,074.53		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	919.48	0.00	4,445.04	5,364.53		
21	21711	122-קרייזי לין	22048304 - 2	527.40	0.00	2,464.75	2,992.15	15.29	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	163.33	0.00	796.06	959.39		
			סה"כ צריכה	690.73	0.00	3,260.81	3,951.54		
22	22095	123-סופר פארם קניון 1	81011813 - 2	2,973.44	0.00	15,390.02	18,363.46	56.83	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	716.97	0.00	3,494.38	4,211.36		
			סה"כ צריכה	3,690.41	0.00	18,884.40	22,574.81		
23	21697	124-זארה	20281503 - 1	5,575.70	0.00	32,159.50	37,735.20	108.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	104.96		
			סה"כ צריכה	5,575.70	0.00	32,159.50	37,840.16		
24	21664	126 לנדודר מטבח	22048225 - 1	1,860.40	0.00	10,876.80	12,737.20	51.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	247.12	0.00	1,204.42	1,451.55		
			סה"כ צריכה	2,107.52	0.00	12,081.22	14,188.75		
25	21749	126.1-מחסן לנדודר	22048245 - 3	8.15	0.00	66.30	74.45	0.33	
			סה"כ צריכה	8.15	0.00	66.30	74.45		
26	21667	126.2 - קניון (לשעבר SIS)	22048225 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	21663	127-עונות	22048224 - 4	294.70	0.00	1,806.25	2,100.95	10.13	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	121.97	0.00	594.46	716.43		
			סה"כ צריכה	416.67	0.00	2,400.71	2,817.38		
28	21661	128-פרג'י	22048224 - 3	242.25	0.00	1,227.10	1,469.35	10.41	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	72.12	0.00	351.51	423.63		
			סה"כ צריכה	314.37	0.00	1,578.61	1,892.98		
29	21742	128.1-מחסן פרג	22048245 - 1	4.25	0.00	56.15	60.40	5.74	
			סה"כ צריכה	4.25	0.00	56.15	60.40		
30	21659	129-1 - אוריגניל	22048224 - 1	159.50	0.00	833.30	992.80	70.05	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	75.30	0.00	367.01	442.32		
			סה"כ צריכה	234.80	0.00	1,200.31	1,435.12		
31	43108	130 גולדה	22048224 - 2	1,324.40	0.00	7,641.20	8,965.60	30.72	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	161.21	0.00	785.72	946.93		
			סה"כ צריכה	1,485.61	0.00	8,426.92	9,912.53		
32	42390	131 נייקי (נוסף)	3 - 16048032	3,284.40	0.00	155,284.40	158,568.80	87.55	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,093.49	0.00	5,329.45	6,422.94		
			סה"כ צריכה	4,377.89	0.00	160,613.85	164,991.74		
33	22144	131.2 מחסן בלאק תאריך כניסה: 18/04/23	2 - 16193880	0.90	0.00	1.20	2.10	0.58	
			סה"כ צריכה	0.90	0.00	1.20	2.10		
34	47544	132.2 מחסן א.ל.מ.	2 - 22048221	1.20	0.00	94.45	95.65	2.10	
			סה"כ צריכה	1.20	0.00	94.45	95.65		
35	21776	132.3 מחסן לגעת באוכל ק.2	4 - 22048221	0.10	0.00	0.90	1.00	0.20	
			סה"כ צריכה	0.10	0.00	0.90	1.00		
36	48524	133 - סטרדיווריוס	2 - 16048032	3,357.40	0.00	82,086.80	85,444.20	68.24	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	501.14	0.00	2,442.45	2,943.59		
			סה"כ צריכה	3,858.54	0.00	84,529.25	88,387.79		
37	21691	134-צילדרנס פלייס	4 - 22048339	861.00	0.00	3,996.80	4,857.80	22.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	280.002	0.00	1,364.67	1,644.67		
			סה"כ צריכה	1,141.00	0.00	5,361.47	6,502.47		
38	21915	134.2 - יאנגה	2 - 22048327	187.50	0.00	867.75	1,055.25	6.83	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	55.15	0.00	268.80	323.95		
			סה"כ צריכה	242.65	0.00	1,136.55	1,379.20		
39	21682	135 לי קופר	3 - 22048342	203.40	0.00	876.95	1,080.35	7.34	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	108.18	0.00	527.26	635.44		
			סה"כ צריכה	311.58	0.00	1,404.21	1,715.79		
40	21678	136-קרביץ	3 - 22048340	223.40	0.00	820.90	1,044.30	8.25	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	115.61	0.00	563.44	679.05		
			סה"כ צריכה	339.01	0.00	1,384.34	1,723.35		
41	21676	137-ללין	1 - 22048340	395.00	0.00	1,587.70	1,982.70	7.70	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	45.61	0.00	222.28	267.88		
			סה"כ צריכה	440.61	0.00	1,809.98	2,250.58		
42	21918	137.1 טופ טן	22048327 - 4	170.00	0.00	831.50	1,001.50	6.67	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	41.36	0.00	201.60	242.96		
			סה"כ צריכה	211.36	0.00	1,033.10	1,244.46		
43	21680	138-דיזל	22048342 - 1	410.40	0.00	1,921.65	2,332.05	11.16	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	73.18	0.00	356.68	429.86		
			סה"כ צריכה	483.58	0.00	2,278.33	2,761.91		
44	47545	14 - א.ל.מ חדש	22048308 - 2	870.80	0.00	4,249.20	5,120.00	32.47	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	433.79	0.00	2,114.20	2,547.99		
			סה"כ צריכה	1,304.59	0.00	6,363.40	7,667.99		
45	21686	140 - טו גו	22048335 - 3	756.30	0.00	3,119.70	3,876.00	17.54	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	146.36	0.00	713.35	859.71		
			סה"כ צריכה	902.66	0.00	3,833.05	4,735.71		
46	26637	142 - מאניה	22048335 - 1	597.30	0.00	2,490.35	3,087.65	13.54	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	173.94	0.00	847.75	1,021.69		
			סה"כ צריכה	771.24	0.00	3,338.10	4,109.34		
47	49662	142-3 סאקרה	22048331 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	187.73	0.00	914.95	1,102.68		
			סה"כ צריכה	783.53	0.00	4,183.45	4,966.98		
48	21689	143- סברובסקי	22048339 - 2	191.20	0.00	895.40	1,086.60	7.64	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	55.15	0.00	268.80	323.95		
			סה"כ צריכה	246.35	0.00	1,164.20	1,410.55		
49	21687	144 - גולברי	22048335 - 4	491.90	0.00	2,336.30	2,828.20	14.11	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	126.21	0.00	615.14	741.35		
			סה"כ צריכה	618.11	0.00	2,951.44	3,569.55		
50	22094	145-מנוגו	81011813 - 1	1,436.14	0.00	7,457.86	8,894.00	33.12	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	597.13	0.00	2,910.26	3,507.39		
			סה"כ צריכה	2,033.26	0.00	10,368.13	12,401.39		
51	21917	146-אינטימה	3 - 22048327	375.80	0.00	1,626.80	2,002.60	11.76	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	124.09	0.00	604.80	728.89		
			סה"כ צריכה	499.89	0.00	2,231.60	2,731.49		
52	21683	146.1-קסטרו קיד	4 - 22048342	433.60	0.00	1,971.70	2,405.30	13.45	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	124.09	0.00	604.80	728.89		
			סה"כ צריכה	557.69	0.00	2,576.50	3,134.19		
53	21714	148-147 מחסן רנואר	1 - 22048309	2.85	0.00	25.20	28.05	0.83	
			סה"כ צריכה	2.85	0.00	25.20	28.05		
54	21679	149 א'-ארנקי שולה	4 - 22048340	332.40	0.00	1,516.20	1,848.60	11.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	60.45	0.00	294.64	355.10		
			סה"כ צריכה	392.85	0.00	1,810.84	2,203.70		
55	25901	150-2 רנואר	3 - 22048339	2,276.80	0.00	10,101.60	12,378.40	75.54	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	440.15	0.00	2,145.22	2,585.37		
			סה"כ צריכה	2,716.95	0.00	12,246.82	14,963.77		
56	21928	151-אופטיקה הלפרין	4 - 22048331	255.90	0.00	1,585.70	1,841.60	6.75	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	55.15	0.00	268.80	323.95		
			סה"כ צריכה	311.05	0.00	1,854.50	2,165.55		
57	21648	155-סחוט	3 - 22048345	451.35	0.00	2,922.50	3,373.85	10.07	
			סה"כ צריכה	451.35	0.00	2,922.50	3,373.85		
58	21639	155.1-סחוט - מחסן	4 - 22048320	80.05	0.00	681.00	761.05	1.24	
			סה"כ צריכה	80.05	0.00	681.00	761.05		
59	21703	156-דינמיקה	2 - 22048323	95.40	0.00	794.65	890.05	1.65	
			סה"כ צריכה	95.40	0.00	794.65	890.05		
60	21702	157-דזון עולם הממתקים	1 - 22048323	97.50	0.00	732.60	830.10	2.27	
			סה"כ צריכה	97.50	0.00	732.60	830.10		
61	21997	158-ריגושים	2 - 22048332	26.60	0.00	121.40	148.00	0.95	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	26.60	0.00	121.40	148.00		
62	43109	161 קניון (דוכן פלאפון)	22048245 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
63	21779	162-מפעל הפיס - היפר נטו	22048248 - 1	38.10	0.00	284.45	322.55	1.44	
			סה"כ צריכה	38.10	0.00	284.45	322.55		
64	21636	164-מגנוליה	22048320 - 1	50.60	0.00	267.45	318.05	1.01	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	18.03	0.00	87.88	105.91		
			סה"כ צריכה	68.63	0.00	355.33	423.96		
65	21651	170 אפרודיטה	22048329 - 2	402.80	0.00	1,796.10	2,198.90	10.65	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	149.55	0.00	728.86	878.40		
			סה"כ צריכה	552.35	0.00	2,524.96	3,077.30		
66	21656	171-ורדינון	22048330 - 3	315.05	0.00	1,475.70	1,790.75	13.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	123.03	0.00	599.63	722.66		
			סה"כ צריכה	438.08	0.00	2,075.33	2,513.41		
67	21657	172-173-ביוטיקר	22048330 - 4	182.70	0.00	779.70	962.40	5.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	183.49	0.00	894.27	1,077.76		
			סה"כ צריכה	366.19	0.00	1,673.97	2,040.16		
68	21655	175-177-שילב קידס	22048330 - 2	353.70	0.00	1,631.70	1,985.40	17.24	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	290.61	0.00	1,416.36	1,706.97		
			סה"כ צריכה	644.31	0.00	3,048.06	3,692.37		
69	21745	182 אושי אושי דוכן	22048248 - 2	307.65	0.00	1,808.75	2,116.40	11.11	
			סה"כ צריכה	307.65	0.00	1,808.75	2,116.40		
70	21767	182.1 - אושי אושי מחסן	22048221 - 1	117.45	0.00	1,477.90	1,595.35	16.70	
			סה"כ צריכה	117.45	0.00	1,477.90	1,595.35		
71	21787	189 - ריבאר	22048248 - 3	204.50	0.00	1,302.00	1,506.50	6.75	
			סה"כ צריכה	204.50	0.00	1,302.00	1,506.50		
72	22146	189.1 מחסן ריבר	16048032 - 1	111.70	0.00	-8,517.80	-8,406.10	2.09	
			סה"כ צריכה	111.70	0.00	-8,517.80	-8,406.10		
73	21671	202-פלי פוט	22048343 - 4	200.40	0.00	922.70	1,123.10	6.36	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	54.09	0.00	263.63	317.72		
			סה"כ צריכה	254.49	0.00	1,186.33	1,440.82		
74	21670	203- פלומר	22048343 - 3	221.70	0.00	1,062.00	1,283.70	6.34	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	44.55	0.00	217.11	261.65		
			סה"כ צריכה	266.25	0.00	1,279.11	1,545.35		
75	33829	204 - סולתם	22048346 - 3	242.10	0.00	1,234.10	1,476.20	6.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	78.49	0.00	382.52	461.01		
			סה"כ צריכה	320.59	0.00	1,616.62	1,937.21		
76	21645	209-הדור השלישי	22048344 - 4	311.15	0.00	1,668.05	1,979.20	8.04	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	99.70	0.00	485.91	585.60		
			סה"כ צריכה	410.85	0.00	2,153.96	2,564.80		
77	21643	210- גויה	22048344 - 2	155.55	0.00	739.55	895.10	5.53	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	64.70	0.00	315.32	380.02		
			סה"כ צריכה	220.25	0.00	1,054.87	1,275.12		
78	21675	211-סבון של פעם	22048346 - 4	132.10	0.00	671.45	803.55	6.79	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	57.27	0.00	279.14	336.41		
			סה"כ צריכה	189.37	0.00	950.59	1,139.96		
79	47548	212 - רויאלטי	22048346 - 2	157.50	0.00	833.00	990.50	7.83	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	54.09	0.00	263.63	317.72		
			סה"כ צריכה	211.59	0.00	1,096.63	1,308.22		
80	21649	212.1 אוינס	22048345 - 4	16.30	0.00	134.45	150.75	3.84	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	25.45	0.00	124.06	149.52		
			סה"כ צריכה	41.75	0.00	258.51	300.27		
81	48480	213.1 - אלקטרה WIWI	22048305 - 2	124.40	0.00	867.80	992.20	6.27	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	41.96	0.00	204.49	246.45		
			סה"כ צריכה	166.36	0.00	1,072.29	1,238.65		
82	21907	213.2 רולדין	22048305 - 4	1,336.40	0.00	10,097.60	11,434.00	39.86	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	83.79	0.00	408.37	492.16		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	745.17		
			סה"כ צריכה	1,420.19	0.00	10,505.97	12,671.33		
83	39913	214-215 נעמן גרופ	22048310 - 1	291.15	0.00	1,590.35	1,881.50	9.59	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	117.73	0.00	573.78	691.51		
			סה"כ צריכה	408.88	0.00	2,164.13	2,573.01		
84	21912	216-ניין ווסט	22048250 - 2	221.25	0.00	1,042.10	1,263.35	8.21	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	80.61	0.00	392.86	473.47		
			סה"כ צריכה	301.86	0.00	1,434.96	1,736.82		
85	21903	217-נעלי נימרוד	22048305 - 1	131.70	0.00	853.20	984.90	4.48	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	80.61	0.00	392.86	473.47		
			סה"כ צריכה	212.31	0.00	1,246.06	1,458.37		
86	21910	218-219 פייר קרדן	22048250 - 1	649.05	0.00	2,734.55	3,383.60	18.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	165.46	0.00	806.40	971.85		
			סה"כ צריכה	814.51	0.00	3,540.95	4,355.45		
87	48167	220-אריסטו שמש	22048247 - 3	149.45	0.00	782.80	932.25	4.72	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	56.21	0.00	273.97	330.18		
			סה"כ צריכה	205.66	0.00	1,056.77	1,262.43		
88	51959	G-concept- 221 (פופ אפ)	22048247 - 1	124.70	0.00	597.00	721.70	6.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	55.15	0.00	268.80	323.95		
			סה"כ צריכה	179.85	0.00	865.80	1,045.65		
89	21878	222-מגיך שיווק מתנות	22048310 - 3	256.20	0.00	1,228.10	1,484.30	8.09	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	72.12	0.00	351.51	423.63		
			סה"כ צריכה	328.32	0.00	1,579.61	1,907.93		
90	21888	223-224 אפריל	22048247 - 4	289.50	0.00	1,714.80	2,004.30	11.14	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	183.49	0.00	894.27	1,077.76		
			סה"כ צריכה	472.99	0.00	2,609.07	3,082.06		
91	22104	H&M חנות 225	81011867 - 4	5,599.50	0.00	31,732.08	37,331.58	104.48	
			סה"כ צריכה	5,599.50	0.00	31,732.08	37,331.58		
92	21866	229-ריקושט	22048223 - 2	139.30	0.00	1,140.80	1,280.10	7.84	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	149.55	0.00	728.86	878.40		
			סה"כ צריכה	288.85	0.00	1,869.66	2,158.50		
93	51397	230 א - הוניגמן ילדים נוסף	22048226 - 2	198.10	0.00	1,250.35	1,448.45	11.22	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	94.39	0.00	460.06	554.45		
			סה"כ צריכה	292.49	0.00	1,710.41	2,002.90		
94	21863	230-קרוקס	22048223 - 1	340.70	0.00	2,509.70	2,850.40	14.35	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	93.33	0.00	454.89	548.22		
			סה"כ צריכה	434.03	0.00	2,964.59	3,398.62		
95	21954	232-סוויט גירל שופ	22048220 - 3	142.10	0.00	964.10	1,106.20	8.49	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	53.03	0.00	258.46	311.49		
			סה"כ צריכה	195.13	0.00	1,222.56	1,417.69		
96	21872	233-באג	22048219 - 1	341.90	0.00	1,805.00	2,146.90	8.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	127.27	0.00	620.30	747.58		
			סה"כ צריכה	469.17	0.00	2,425.30	2,894.48		
97	21943	234-הפנינג	22048220 - 1	300.40	0.00	1,667.20	1,967.60	12.09	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	137.88	0.00	672.00	809.88		
			סה"כ צריכה	438.28	0.00	2,339.20	2,777.48		
98	21874	235 א'-גלידה ב"ש	22048219 - 2	460.60	0.00	2,751.70	3,212.30	10.99	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	31.82	0.00	155.08	186.89		
			סה"כ צריכה	492.42	0.00	2,906.78	3,399.19		
99	21965	235-עולם הממתקים	22048226 - 4	145.95	0.00	877.05	1,023.00	4.71	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	37.12	0.00	180.92	218.04		
			סה"כ צריכה	183.07	0.00	1,057.97	1,241.04		
100	21637	235.1-עולים הממתקים-מחסן	22048320 - 2	19.60	0.00	133.90	153.50	1.23	
			סה"כ צריכה	19.60	0.00	133.90	153.50		
101	21634	235.2-מחסן גלידה בש	22048319 - 2	36.45	0.00	310.05	346.50	0.86	
			סה"כ צריכה	36.45	0.00	310.05	346.50		
102	21951	237-צבע הכסף 2	22048220 - 2	153.00	0.00	533.40	686.40	6.66	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	59.39	0.00	289.48	348.87		
			סה"כ צריכה	212.39	0.00	822.88	1,035.27		
103	21701	238-גלובוס מקס	20281513 - 1	7,724.20	0.00	48,100.00	55,824.20	208.80	
			סה"כ צריכה	7,724.20	0.00	48,100.00	55,824.20		
104	21995	239-צוקה	22048358 - 4	1,312.10	0.00	6,751.40	8,063.50	27.39	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	55.15	0.00	268.80	323.95		
			מנדפים 2	143.24	0.00	546.54	689.78		
			סה"כ צריכה	1,510.49	0.00	7,566.74	9,077.23		
105	21738	239.1-צוקה מחסן	22048222 - 3	15.35	0.00	127.40	142.75	0.28	
			סה"כ צריכה	15.35	0.00	127.40	142.75		
106	21994	240-המטבח של סימה	22048358 - 3	631.20	0.00	3,467.00	4,098.20	31.99	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	86.97	0.00	423.87	510.84		
			מנדפים 2	68.91	0.00	280.66	349.57		
			סה"כ צריכה	787.08	0.00	4,171.53	4,958.61		
107	21996	240.1-המטבח של סימה מחסן	22048332 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
108	21990	241-מקדונלס-כשר	22048353 - 4	703.80	0.00	4,311.90	5,015.70	20.47	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	43.49	0.00	211.94	255.42		
			מנדפים 2	76.83	0.00	349.06	425.89		
			סה"כ צריכה	824.12	0.00	4,872.89	5,697.01		
109	21737	241.1-מחסן מקדונלדס כשר	22048222 - 2	250.10	0.00	2,110.85	2,360.95	7.24	
			סה"כ צריכה	250.10	0.00	2,110.85	2,360.95		
110	21989	242-ניו דלי סנדוויץ	22048353 - 3	879.60	0.00	4,958.00	5,837.60	33.97	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	43.49	0.00	211.94	255.42		
			מנדפים 2	96.02	0.00	401.36	497.38		
			סה"כ צריכה	1,019.11	0.00	5,571.30	6,590.41		
111	21774	242.1-מחסן ניו דלי סנדוויץ	3 - 22048221	57.85	0.00	490.25	548.10	0.91	
			סה"כ צריכה	57.85	0.00	490.25	548.10		
112	21799	243-קרפצו	1 - 22048322	872.80	0.00	3,859.60	4,732.40	28.21	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	57.27	0.00	279.14	336.41		
			סה"כ צריכה	930.07	0.00	4,138.74	5,068.81		
113	38752	244-סיציליאנו	1 - 22048358	541.60	0.00	3,214.20	3,755.80	19.23	
			סה"כ צריכה	541.60	0.00	3,214.20	3,755.80		
114	41850	245-בורגרנץ	1 - 22048338	874.40	0.00	4,847.40	5,721.80	18.89	
			סה"כ צריכה	874.40	0.00	4,847.40	5,721.80		
115	21987	245 א-מקדונלס	1 - 22048353	1,835.80	0.00	11,619.80	13,455.60	43.57	
			העמסת מנדף	271.19	0.00	1,202.88	1,474.08		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	102.88	0.00	501.41	604.29		
			סה"כ צריכה	2,209.87	0.00	13,324.10	15,533.97		
116	21633	245.1-מקדונלס - מחסן	1 - 22048319	254.10	0.00	2,058.30	2,312.40	5.21	
			סה"כ צריכה	254.10	0.00	2,058.30	2,312.40		
117	21840	246-אינגליש קייק	4 - 22048336	751.10	0.00	6,762.30	7,513.40	36.44	
			העמסת מנדפים	110.96	0.00	700.03	810.99		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	100.76	0.00	491.07	591.83		
			סה"כ צריכה	962.81	0.00	7,953.41	8,916.22		
118	35574	247-ריפליי	1 - 22048326	402.10	0.00	1,925.90	2,328.00	14.22	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	133.64	0.00	651.32	784.96		
			סה"כ צריכה	535.74	0.00	2,577.22	3,112.96		
119	21805	248-קיווי	3 - 22048322	189.40	0.00	1,189.40	1,378.80	9.44	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	66.82	0.00	325.66	392.48		
			סה"כ צריכה	256.22	0.00	1,515.06	1,771.28		
120	19670	249-בובי בראון	1 - 16048038	178.20	0.00	600.10	778.30	38.86	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר צריכה	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	35.00	0.00	170.58	205.58		
			סה"כ צריכה	213.20	0.00	770.68	983.88		
121	27301	249-250 ביגה	22048353 - 2	532.40	0.00	3,665.80	4,198.20	134.40	
			מיוזג אוויר	84.85	0.00	413.54	498.39		
			מנדפים להעמסה	78.65	0.00	379.48	458.13		
			סה"כ צריכה	695.90	0.00	4,458.82	5,154.72		
122	21638	249.1-מחסן רולדין	22048320 - 3	138.70	0.00	1,128.55	1,267.25	3.68	
			סה"כ צריכה	138.70	0.00	1,128.55	1,267.25		
123	27302	249.2 ביגה	22048222 - 4	243.35	0.00	2,072.80	2,316.15	5.77	
			סה"כ צריכה	243.35	0.00	2,072.80	2,316.15		
124	21802	251-גנטלמן	22048322 - 2	239.50	0.00	1,061.85	1,301.35	6.88	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	59.39	0.00	289.48	348.87		
			סה"כ צריכה	298.89	0.00	1,351.33	1,650.22		
125	21819	253-הבורסה לתכשיטים	22048326 - 2	120.35	0.00	726.90	847.25	4.84	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	41.36	0.00	201.60	242.96		
			סה"כ צריכה	161.71	0.00	928.50	1,090.21		
126	21852	254-היינס	22048338 - 3	287.60	0.00	1,824.70	2,112.30	14.74	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	115.61	0.00	563.44	679.05		
			סה"כ צריכה	403.21	0.00	2,388.14	2,791.35		
127	19672	254.1-נעלי פאפיה	16048038 - 3	247.10	0.00	759.50	1,006.60	5.51	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	82.73	0.00	403.20	485.93		
			סה"כ צריכה	329.83	0.00	1,162.70	1,492.53		
128	21822	254.2-תפור עלי	22048326 - 3	200.40	0.00	819.40	1,019.80	8.24	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	50.91	0.00	248.12	299.03		
			סה"כ צריכה	251.31	0.00	1,067.52	1,318.83		
129	21791	254.2.1-מחסן תפור עלי	22048248 - 4	3.20	0.00	40.00	43.20	1.17	
			סה"כ צריכה	3.20	0.00	40.00	43.20		
130	21831	255-גלי	22048336 - 1	860.20	0.00	3,423.80	4,284.00	18.08	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	223.79	0.00	1,090.70	1,314.49		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,083.99	0.00	4,514.50	5,598.49		
131	21837	257-צומת ספרים	3 - 22048336	641.50	0.00	3,204.40	3,845.90	19.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	223.79	0.00	1,090.70	1,314.49		
			סה"כ צריכה	865.29	0.00	4,295.10	5,160.39		
132	21834	258-לורד קיטש	2 - 22048336	220.80	0.00	1,136.30	1,357.10	8.94	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	103.94	0.00	506.58	610.52		
			סה"כ צריכה	324.74	0.00	1,642.88	1,967.62		
133	44108	259 - הארי	4 - 22048338	512.40	0.00	2,330.60	2,843.00	25.84	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	327.73	0.00	1,597.28	1,925.01		
			סה"כ צריכה	840.13	0.00	3,927.88	4,768.01		
134	21992	260-262 גולף אנד קו	2 - 22048358	1,325.40	0.00	7,485.40	8,810.80	262.65	
			סה"כ צריכה	1,325.40	0.00	7,485.40	8,810.80		
135	51375	263-264 גולף איחוד	1 - 22048343	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1 - 22048345	0.00	0.00	0.00	0.00		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	290.61	0.00	1,416.36	1,706.97		
			סה"כ צריכה	290.61	0.00	1,416.36	1,706.97		
136	21666	265-סחוט	3 - 22048225	573.90	0.00	3,986.50	4,560.40	12.76	
			סה"כ צריכה	573.90	0.00	3,986.50	4,560.40		
137	21715	265.1-מחסן סחוט	2 - 22048309	82.30	0.00	655.35	737.65	2.37	
			סה"כ צריכה	82.30	0.00	655.35	737.65		
138	49075	268 - פיליבן גבריאל ועבודי בר (שטיפת רכבים)	3 - 22048351	111.90	0.00	1,509.80	1,621.70	17.07	
			סה"כ צריכה	111.90	0.00	1,509.80	1,621.70		
139	22114	301-פוקס	8 - 81018431	2,657.60	0.00	13,175.20	15,832.80	64.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	901.52	0.00	4,393.82	5,295.34		
			סה"כ צריכה	3,559.12	0.00	17,569.02	21,128.14		
140	44597	301.1 נאטורפיל	8 - 81039935	319.85	0.00	1,373.00	1,692.85	7.75	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	204.70	0.00	997.66	1,202.35		
			סה"כ צריכה	524.55	0.00	2,370.66	2,895.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
141	22120	302 - מגה ספורט ילדים	81018444 - 7	620.80	0.00	2,610.40	3,231.20	14.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	161.21	0.00	785.72	946.93		
			סה"כ צריכה	782.01	0.00	3,396.12	4,178.13		
142	22129	303.1 פנדורה	81034859 - 3	192.50	0.00	856.90	1,049.40	5.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	49.85	0.00	242.95	292.80		
			סה"כ צריכה	242.35	0.00	1,099.85	1,342.20		
143	25902	304 - אי דיגיטל	81034859 - 4	536.00	0.00	2,673.50	3,209.50	10.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	127.27	0.00	620.30	747.58		
			סה"כ צריכה	663.27	0.00	3,293.80	3,957.08		
144	22128	304.2 בילבונג	81034859 - 2	136.90	0.00	746.90	883.80	7.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	72.12	0.00	351.51	423.63		
			סה"כ צריכה	209.02	0.00	1,098.41	1,307.43		
145	22131	305 פיקס	81034859 - 5	138.30	0.00	652.50	790.80	6.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	74.24	0.00	361.84	436.09		
			סה"כ צריכה	212.54	0.00	1,014.34	1,226.89		
146	22132	306 רונן חן	81034859 - 6	260.50	0.00	1,179.40	1,439.90	7.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	70.0005	0.00	341.17	411.17		
			סה"כ צריכה	330.50	0.00	1,520.57	1,851.07		
147	22133	307 יוניס קמוטו	81034859 - 7	230.70	0.00	928.80	1,159.50	7.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	71.06	0.00	346.34	417.40		
			סה"כ צריכה	301.76	0.00	1,275.14	1,576.90		
148	22115	309.1-טבע נאות	81018444 - 1	152.60	0.00	775.30	927.90	5.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	61.52	0.00	299.81	361.33		
			סה"כ צריכה	214.12	0.00	1,075.11	1,289.23		
149	22116	309.2-ליידי קומפורט	81018444 - 2	81.00	0.00	381.10	462.10	1.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	55.15	0.00	268.80	323.95		
			סה"כ צריכה	136.15	0.00	649.90	786.05		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
150	22078	311 קפה גרג	81011509 - 1	1,842.50	0.00	10,540.68	12,383.17	46.37	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	74.24	0.00	361.84	436.09		
			סה"כ צריכה	1,916.74	0.00	10,902.52	12,819.26		
151	22142	311.1 י.ט.א קפה גרג	81037207 - 3	121.30	0.00	467.40	588.70	1.50	
			סה"כ צריכה	121.30	0.00	467.40	588.70		
152	22079	312 ניו	81011509 - 2	386.15	0.00	1,567.30	1,953.46	0.65	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	73.18	0.00	356.68	429.86		
			סה"כ צריכה	459.34	0.00	1,923.98	2,383.31		
153	29212	313 סלקום	81011509 - 3	252.06	0.00	1,456.71	1,708.77	2.73	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	100.76	0.00	491.07	591.83		
			סה"כ צריכה	352.81	0.00	1,947.79	2,300.60		
154	22081	314 ספרינג	81011509 - 4	315.17	0.00	1,341.15	1,656.31	1.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	98.64	0.00	480.74	579.37		
			סה"כ צריכה	413.80	0.00	1,821.88	2,235.68		
155	43032	315.1 פופ אפ - לוי מיטל + שירה	81037207 - 1	11.10	0.00	81.05	92.15	0.15	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	76.36	0.00	372.18	448.55		
			סה"כ צריכה	87.46	0.00	453.23	540.70		
156	41808	315.2 סוויט טיים	81011509 - 5	487.24	0.00	2,152.99	2,640.23	5.18	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	58.33	0.00	284.31	342.64		
			סה"כ צריכה	545.58	0.00	2,437.30	2,982.87		
157	22083	316 ליה לונדון	81011509 - 6	286.68	0.00	1,528.52	1,815.20	1.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	66.82	0.00	325.66	392.48		
			סה"כ צריכה	353.50	0.00	1,854.18	2,207.68		
158	22084	318 מאק	81011509 - 7	308.82	0.00	1,449.50	1,758.32	1.21	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	70.0005	0.00	341.17	411.17		
			סה"כ צריכה	378.82	0.00	1,790.67	2,169.49		
159	45430	GUESS 319	81011509 - 8	366.87	0.00	1,692.75	2,059.62	5.85	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	140.0010	0.00	682.33	822.34		
			סה"כ צריכה	506.87	0.00	2,375.09	2,881.95		
160	22108	325-ברשקה	81018431 - 2	1,477.90	0.00	6,951.20	8,429.10	33.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	473.03	0.00	2,305.46	2,778.50		
			סה"כ צריכה	1,950.93	0.00	9,256.66	11,207.60		
161	22109	327-פול אנד בר	81018431 - 3	909.70	0.00	5,041.90	5,951.60	30.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	420.003	0.00	2,047.00	2,467.01		
			סה"כ צריכה	1,329.70	0.00	7,088.90	8,418.61		
162	22107	329-אלודו	81018431 - 1	548.90	0.00	2,330.30	2,879.20	12.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	153.79	0.00	749.53	903.32		
			סה"כ צריכה	702.69	0.00	3,079.83	3,782.52		
163	45647	330 - בא מאהבה	81018431 - 5	98.70	0.00	434.50	533.20	0.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	50.91	0.00	248.12	299.03		
			סה"כ צריכה	149.61	0.00	682.62	832.23		
164	22154	331 דפנה לוינסון	81039935 - 5	78.40	0.00	331.60	410.00	0.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	45.61	0.00	222.28	267.88		
			סה"כ צריכה	124.01	0.00	553.88	677.88		
165	22155	332 דלתא	81039935 - 6	452.45	0.00	2,240.25	2,692.70	13.65	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	166.52	0.00	811.56	978.08		
			סה"כ צריכה	618.97	0.00	3,051.81	3,670.78		
166	22150	333 אדיס	81039935 - 1	1,060.10	0.00	4,331.20	5,391.30	9.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	208.94	0.00	1,018.33	1,227.27		
			סה"כ צריכה	1,269.04	0.00	5,349.53	6,618.57		
167	22151	334.2 ריטיילורס בעמ - פוט לוקר	81039935 - 2	689.60	0.00	3,536.00	4,225.60	18.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	232.27	0.00	1,132.06	1,364.33		
			סה"כ צריכה	921.87	0.00	4,668.06	5,589.93		
168	30494	336 קולומביה	81039935 - 3	486.40	0.00	2,180.20	2,666.60	1.10	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	200.46	0.00	976.98	1,177.44		
			סה"כ צריכה	686.86	0.00	3,157.18	3,844.04		
169	44107	337 - מגה ספורט	7 - 81039935	778.15	0.00	3,117.70	3,895.85	7.65	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	210.001	0.00	1,023.50	1,233.50		
			סה"כ צריכה	988.15	0.00	4,141.20	5,129.35		
170	22153	338 אמריקן איגל	4 - 81039935	1,444.80	0.00	6,911.60	8,356.40	35.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	609.85	0.00	2,972.29	3,582.14		
			סה"כ צריכה	2,054.65	0.00	9,883.89	11,938.54		
171	49206	343 מחסן גלידה גולדה	7 - 81018431	6.80	0.00	48.80	55.60	0.10	
			סה"כ צריכה	6.80	0.00	48.80	55.60		
172	22112	344-קרולינה למקה	6 - 81018431	81.35	0.00	328.95	410.30	1.40	
			סה"כ צריכה	81.35	0.00	328.95	410.30		
173	22119	345 - דוכן ממתקים סוויטר ק. 6	6 - 81018444	77.10	0.00	554.05	631.15	1.40	
			סה"כ צריכה	77.10	0.00	554.05	631.15		
174	22121	346 - דוכן פוקצריה	8 - 81018444	347.90	0.00	2,012.45	2,360.35	12.05	
			סה"כ צריכה	347.90	0.00	2,012.45	2,360.35		
175	22118	346.1-מחסן פוקצריה	5 - 81018444	340.30	0.00	2,182.50	2,522.80	8.20	
			סה"כ צריכה	340.30	0.00	2,182.50	2,522.80		
176	21635	8.2-פרטנר אנטנות	4 - 22048319	682.90	0.00	5,668.50	6,351.40	11.45	
			סה"כ צריכה	682.90	0.00	5,668.50	6,351.40		
177	47402	Q12 - עמדות טעינה AC	7 - 81011813	437.63	0.00	2,083.80	2,521.44	23.90	
			סה"כ צריכה	437.63	0.00	2,083.80	2,521.44		
178	47403	Q12 - עמדות טעינה DC	8 - 81011813	2,316.85	0.00	9,053.78	11,370.63	120.32	
			סה"כ צריכה	2,316.85	0.00	9,053.78	11,370.63		
179	39921	אופטיקנה	1 - 22048304	362.70	0.00	2,206.10	2,568.80	11.12	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	76.36	0.00	372.18	448.55		
			סה"כ צריכה	439.06	0.00	2,578.28	3,017.35		
180	42426	אופטיקנה שמיעה	3 - 22048306	17.20	0.00	178.10	195.30	2.46	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	32.88	0.00	160.25	193.12		
			סה"כ צריכה	50.08	0.00	338.35	388.42		
181	43364	אורבניקה	16092245 - 4	1,458.80	0.00	6,200.80	7,659.60	772.37	
			20281823 - 1	1,578.50	0.00	5,999.20	7,577.70	82.48	
			81011724 - 4	4,931.45	0.00	29,148.34	34,079.79	78.20	
			סה"כ צריכה	7,968.75	0.00	41,348.34	49,317.09		
182	29015	א"י אופטיק - 252-3	22048322 - 4	62.75	0.00	353.95	416.70	4.63	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	73.18	0.00	356.68	429.86		
			סה"כ צריכה	135.93	0.00	710.63	846.56		
183	26994	איל מקיאג	22048331 - 2	151.60	0.00	723.60	875.20	34.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	54.89	0.00	267.51	322.39		
			סה"כ צריכה	206.49	0.00	991.11	1,197.59		
184	47219	אירוקה	22048223 - 3	88.20	0.00	592.50	680.70	5.77	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	33.94	0.00	165.41	199.35		
			סה"כ צריכה	122.14	0.00	757.91	880.05		
185	37254	אקס מוס יהלומים	81029274 - 1	195.90	0.00	993.30	1,189.20	12.60	
			סה"כ צריכה	195.90	0.00	993.30	1,189.20		
186	47941	בודי שופ קומת ארומה	22048308 - 3	73.20	0.00	357.10	430.30	5.85	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	60.99	0.00	297.23	358.21		
			סה"כ צריכה	134.19	0.00	654.33	788.51		
187	34779	ברינקס	81029032 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
188	51922	ג'י קונספט ילדים פופ אפ תאריך כניסה: 13/04/23	81037207 - 2	46.80	0.00	222.25	269.05	2.05	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	48.19	0.00	221.05	269.24		
			סה"כ צריכה	94.99	0.00	443.30	538.29		
189	22063	דוכן הוט	16092218 - 3	23.41	0.00	191.82	215.23	1.01	
			סה"כ צריכה	23.41	0.00	191.82	215.23		
190	49205	דוכן נוטלה	16193880 - 4	250.70	0.00	1,066.70	1,317.40	10.91	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	250.70	0.00	1,066.70	1,317.40		
191	21894	דוכן שאנטי	1 - 22048354	21.89	0.00	145.63	167.52	0.36	
			סה"כ צריכה	21.89	0.00	145.63	167.52		
192	39253	ואהבת	4 - 22048220	382.75	0.00	1,894.75	2,277.50	7.83	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	65.76	0.00	320.49	386.25		
			סה"כ צריכה	448.51	0.00	2,215.24	2,663.75		
193	39073	זמן שעונים	1 - 17313417	278.80	0.00	1,204.30	1,483.10	8.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	42.69	0.00	208.06	250.75		
			סה"כ צריכה	321.49	0.00	1,412.36	1,733.85		
194	42141	חדר קירור מאפה נאמן	1 - 17313351	319.20	0.00	2,571.50	2,890.70	7.90	
			סה"כ צריכה	319.20	0.00	2,571.50	2,890.70		
195	34769	טוזה (אלפא תכשיטים בע"מ)	3 - 81018444	339.80	0.00	1,882.40	2,222.20	7.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	66.82	0.00	325.66	392.48		
			סה"כ צריכה	406.62	0.00	2,208.06	2,614.68		
196	32710	יולו	1 - 22048327	123.00	0.00	559.50	682.50	5.57	
			סה"כ צריכה	123.00	0.00	559.50	682.50		
197	51675	יחידה 107 - בוניטה + אפרודיטה (פופ אפ)	2 - 22048354	706.10	0.00	3,079.60	3,785.70	20.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	269.40	0.00	1,312.98	1,582.37		
			סה"כ צריכה	975.50	0.00	4,392.58	5,368.07		
198	51676	יחידה 174 - פוד אפיל (פופ אפ)	1 - 22048330	1,253.30	0.00	5,688.20	6,941.50	30.05	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	146.36	0.00	713.35	859.71		
			סה"כ צריכה	1,399.66	0.00	6,401.55	7,801.21		
199	28735	מאניה ילדים	2 - 22048343	254.70	0.00	1,354.90	1,609.60	7.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	71.06	0.00	346.34	417.40		
			סה"כ צריכה	325.76	0.00	1,701.24	2,027.00		
200	50944	מחסן אורבניקה	4 - 22048355	98.60	0.00	830.70	929.30	1.66	
			סה"כ צריכה	98.60	0.00	830.70	929.30		
201	32611	מחסן חברת נקיון	2 - 22048333	47.75	0.00	345.65	393.40	2.66	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	47.75	0.00	345.65	393.40		
202	22061	מחסן לי קופר	16092218 - 1	0.14	0.00	1.50	1.65	10.49	
			סה"כ צריכה	0.14	0.00	1.50	1.65		
203	42140	מחסן מאפה נאמן	17313352 - 1	22.90	0.00	230.00	252.90	3.98	
			סה"כ צריכה	22.90	0.00	230.00	252.90		
204	51619	מחסן סקארה	21262583 - 1	16.20	0.00	143.60	159.80	2.64	
			סה"כ צריכה	16.20	0.00	143.60	159.80		
205	47412	מחסן תפוחי אדמה	22048245 - 2	31.60	0.00	250.23	281.83	0.83	
			סה"כ צריכה	31.60	0.00	250.23	281.83		
206	51503	מיננה (פופ אפ)	22048355 - 3	103.80	0.00	644.50	748.30	7.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	64.70	0.00	315.32	380.02		
			סה"כ צריכה	168.50	0.00	959.82	1,128.32		
207	43363	מלדיני	16048039 - 3	600.70	0.00	1,853.05	2,453.75	12.79	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	111.36	0.00	542.77	654.13		
			סה"כ צריכה	712.06	0.00	2,395.82	3,107.88		
208	46277	מסטר קורן	16048038 - 4	884.00	0.00	3,290.80	4,174.80	19.08	
			סה"כ צריכה	884.00	0.00	3,290.80	4,174.80		
209	21736	משרד מוקד אמון	22048222 - 1	90.55	0.00	604.90	695.45	6.55	
			סה"כ צריכה	90.55	0.00	604.90	695.45		
210	29016	נאוטיקה/טימברלנד (252-3)	16048038 - 2	356.60	0.00	1,404.90	1,761.50	8.66	
			חלק יחסי מצריכת חשמל למגדלי קירור	224.85	0.00	1,095.87	1,320.72		
			סה"כ צריכה	581.45	0.00	2,500.77	3,082.22		
211	28769	סקיצרס - 207-1	81011813 - 3	707.25	0.00	3,237.44	3,944.69	10.86	
			סה"כ צריכה	707.25	0.00	3,237.44	3,944.69		
212	43273	פוט לוקר 2	81018431 - 4	2,424.60	0.00	9,832.80	12,257.40	60.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	487.88	0.00	2,377.83	2,865.72		
			סה"כ צריכה	2,912.48	0.00	12,210.63	15,123.12		
213	39255	פמינה	81034859 - 8	295.20	0.00	1,022.30	1,317.50	7.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	71.06	0.00	346.34	417.40		
			סה"כ צריכה	366.26	0.00	1,368.64	1,734.90		
214	22067	פנוי - מחסן מקס ברנר	16092235 - 3	16.00	0.00	115.50	131.50	0.45	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	16.00	0.00	115.50	131.50		
215	21716	פנוי 2-160	22048309 - 3	16.85	0.00	84.70	101.55	0.42	
			סה"כ צריכה	16.85	0.00	84.70	101.55		
216	19669	פעלתון	16048039 - 1	413.60	0.00	1,705.90	2,119.50	19.93	
			סה"כ צריכה	413.60	0.00	1,705.90	2,119.50		
217	27584	פרטור חנות	22048344 - 1	202.30	0.00	1,787.90	1,990.20	7.24	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	26.52	0.00	129.23	155.75		
			סה"כ צריכה	228.82	0.00	1,917.13	2,145.95		
218	47218	קופיקס (רמי לוי)	22048306 - 4	2,372.60	0.00	17,990.00	20,362.60	44.93	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	434.59	0.00	2,118.08	2,552.67		
			סה"כ צריכה	2,807.19	0.00	20,108.08	22,915.27		
219	38884	קפה נאמן	22048225 - 2	1,310.00	0.00	12,239.60	13,549.60	69.44	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	97.58	0.00	475.57	573.14		
			מנדפים 2	143.01	0.00	990.82	1,133.83		
			סה"כ צריכה	1,550.59	0.00	13,705.98	15,256.57		
220	47222	קרולינה למקה - חנות	22048304 - 3	384.90	0.00	2,020.00	2,404.90	11.90	
			סה"כ צריכה	384.90	0.00	2,020.00	2,404.90		
221	48522	ריזלי	17312829 - 1	409.20	0.00	1,797.70	2,206.90	14.75	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	141.35	0.00	688.90	830.25		
			סה"כ צריכה	550.55	0.00	2,486.60	3,037.15		
222	32609	שקעי כח חברת נקיון	22048332 - 4	18.25	0.00	154.95	173.20	1.48	
			סה"כ צריכה	18.25	0.00	154.95	173.20		
223	32610	שקעי תאורה חברת נקיון	22048333 - 1	13.36	0.00	114.50	127.86	0.20	
			סה"כ צריכה	13.36	0.00	114.50	127.86		
224	48881	תמנון חדש	20281505 - 1	1,432.20	0.00	5,602.10	7,034.30	37.84	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	608.63	0.00	2,966.35	3,574.98		
			סה"כ צריכה	2,040.83	0.00	8,568.45	10,609.28		
			סה"כ צריכה	164,491.90	0.00	1,062,785.46	1,228,990.49		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,228,990.49		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 164,491.90)  
■ גבע (Kwh 0.00)  
■ שפל (Kwh 1,062,785.46)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	23152	*ציבורי שנאי 1	22048303 - 1	832.40	0.00	5,528.60	6,361.00	14.91	
			22048303 - 2	978.80	0.00	7,094.00	8,072.80	19.53	
			22048303 - 3	113.60	0.00	818.80	932.40	2.43	
			22048307 - 1	915.80	0.00	7,345.20	8,261.00	23.79	
			22048307 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048307 - 4	379.20	0.00	2,516.80	2,896.00	7.01	
			סה"כ צריכה	3,219.80	0.00	23,303.40	26,523.20		
2	23154	*ציבורי שנאי 2	15129217 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 2	0.00	0.00	12.40	12.40	1.22	
			15129217 - 8	338.60	0.00	2,954.60	3,293.20	4.84	
			15129217 - 9	199.20	0.00	946.40	1,145.60	5.92	
			15129217 - 10	433.40	0.00	2,657.40	3,090.80	12.95	
			15129217 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 13	52.60	0.00	453.10	505.70	0.76	
			15129217 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20281506 - 1	6,134.70	0.00	46,399.30	52,534.00	102.00	
			סה"כ צריכה	7,158.50	0.00	53,423.20	60,581.70		
3	23157	*ציבורי שנאי 3	15129239 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 2	297.80	0.00	1,702.40	2,000.20	7.06	
			15129239 - 4	4,642.40	0.00	30,968.80	35,611.20	150.06	
			15129239 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 9	258.00	0.00	2,227.90	2,485.90	3.58	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129239 - 10			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129239 - 11			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129239 - 12			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129239 - 13			
	6.52	2,948.00	2,613.10	0.00	334.90	15129239 - 14			
		43,045.30	37,512.20	0.00	5,533.10	סה"כ צריכה			
	7.92	112,231.90	92,822.80	0.00	19,409.10	16226471 - 15	*ציבורי שנאי 4+5	23153	4
	25.04	-9,317.20	-7,784.80	0.00	-1,532.40	18029704 - 1			
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18029704 - 2			
	35.83	-12,596.20	-10,260.80	0.00	-2,335.40	18029704 - 5			
	269.54	-106,028.80	-88,144.00	0.00	-17,884.80	18029704 - 14			
	161.38	-46,444.99	-38,218.69	0.00	-8,226.30	81029270 - 1			
	457.52	184,588.20	151,570.80	0.00	33,017.40	81029731 - 1			
		122,432.91	99,985.31	0.00	22,447.60	סה"כ צריכה			
	19.84	3,816.50	3,040.10	0.00	776.40	14155701 - 1	*ציבורי שנאי 6	23158	5
	11.24	4,124.13	3,484.00	0.00	640.13	14155701 - 3			
	12.13	2,671.70	1,981.30	0.00	690.40	15091164 - 2			
	1.85	366.40	319.20	0.00	47.20	15091164 - 3			
	7.48	2,795.10	2,397.40	0.00	397.70	15091164 - 4			
	12.56	4,373.80	3,473.80	0.00	900.00	16092245 - 3			
		18,147.63	14,695.80	0.00	3,451.83	סה"כ צריכה			
	11.12	-2,568.80	-2,206.10	0.00	-362.70	22048304 - 1	*ציבורי שנאי 8	22294	6
	15.29	-2,992.15	-2,464.75	0.00	-527.40	22048304 - 2			
	11.90	-2,404.90	-2,020.00	0.00	-384.90	22048304 - 3			
	10.66	-3,062.35	-2,569.15	0.00	-493.20	22048304 - 4			
	0.83	-28.05	-25.20	0.00	-2.85	22048309 - 1			
	2.37	-737.65	-655.35	0.00	-82.30	22048309 - 2			
	0.42	-101.55	-84.70	0.00	-16.85	22048309 - 3			
	5.94	-3,370.65	-3,004.25	0.00	-366.40	22048309 - 4			
	5.21	-2,312.40	-2,058.30	0.00	-254.10	22048319 - 1			
	0.86	-346.50	-310.05	0.00	-36.45	22048319 - 2			
	13.10	-7,032.45	-6,263.95	0.00	-768.50	22048319 - 3			
	11.45	-6,351.40	-5,668.50	0.00	-682.90	22048319 - 4			
	1.01	-318.05	-267.45	0.00	-50.60	22048320 - 1			
	1.23	-153.50	-133.90	0.00	-19.60	22048320 - 2			
	3.68	-1,267.25	-1,128.55	0.00	-138.70	22048320 - 3			
	1.24	-761.05	-681.00	0.00	-80.05	22048320 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048343 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			22048343 - 2	-254.70	0.00	-1,354.90	-1,609.60	7.70	
			22048343 - 3	-221.70	0.00	-1,062.00	-1,283.70	6.34	
			22048343 - 4	-200.40	0.00	-922.70	-1,123.10	6.36	
			22048344 - 1	-202.30	0.00	-1,787.90	-1,990.20	7.24	
			22048344 - 2	-155.55	0.00	-739.55	-895.10	5.53	
			22048344 - 3	-276.00	0.00	-2,187.30	-2,463.30	4.34	
			22048344 - 4	-311.15	0.00	-1,668.05	-1,979.20	8.04	
			22048345 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048345 - 2	-5.50	0.00	-49.90	-55.40	0.08	
			22048345 - 3	-451.35	0.00	-2,922.50	-3,373.85	10.07	
			22048345 - 4	-16.30	0.00	-134.45	-150.75	3.84	
			22048346 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048346 - 2	-157.50	0.00	-833.00	-990.50	7.83	
			22048346 - 3	-242.10	0.00	-1,234.10	-1,476.20	6.70	
			22048346 - 4	-132.10	0.00	-671.45	-803.55	6.79	
			22048351 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048351 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048351 - 3	-111.90	0.00	-1,509.80	-1,621.70	17.07	
			22048351 - 4	-95.60	0.00	-105.70	-201.30	5.79	
			22048355 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048355 - 2	-11.00	0.00	-94.65	-105.65	0.27	
			22048355 - 3	-103.80	0.00	-644.50	-748.30	7.10	
			22048355 - 4	-98.60	0.00	-830.70	-929.30	1.66	
			81011724 - 1	21,552.72	0.00	110,772.81	132,325.53	367.00	
			81011724 - 3	-2,297.69	0.00	-10,560.19	-12,857.88	42.43	
			81011724 - 4	-4,931.45	0.00	-29,148.34	-34,079.79	78.20	
			81011724 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81018444 - 1	-152.60	0.00	-775.30	-927.90	5.70	
			81018444 - 2	-81.00	0.00	-381.10	-462.10	1.40	
			81018444 - 3	-339.80	0.00	-1,882.40	-2,222.20	7.20	
			81018444 - 5	-340.30	0.00	-2,182.50	-2,522.80	8.20	
			81018444 - 6	-77.10	0.00	-554.05	-631.15	1.40	
			81018444 - 7	-620.80	0.00	-2,610.40	-3,231.20	14.90	
			81018444 - 8	-347.90	0.00	-2,012.45	-2,360.35	12.05	
			81034859 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81034859 - 2	-136.90	0.00	-746.90	-883.80	7.00	
			81034859 - 3	-192.50	0.00	-856.90	-1,049.40	5.80	
			81034859 - 4	-536.00	0.00	-2,673.50	-3,209.50	10.20	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81034859 - 5	-138.30	0.00	-652.50	-790.80	6.30	
			81034859 - 6	-260.50	0.00	-1,179.40	-1,439.90	7.80	
			81034859 - 7	-230.70	0.00	-928.80	-1,159.50	7.50	
			81034859 - 8	-295.20	0.00	-1,022.30	-1,317.50	7.80	
			סה"כ צריכה	3,258.93	0.00	4,311.43	7,570.36		
7	22535	*ציבורי שנאי 9	15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129205 - 4	3,331.84	0.00	21,248.00	24,579.84	56.13	
			15129205 - 5	0.60	0.00	6.70	7.30	0.37	
			15129205 - 6	413.60	0.00	1,872.80	2,286.40	6.08	
			15129205 - 7	2,890.10	0.00	21,892.10	24,782.20	45.23	
			15129205 - 8	514.20	0.00	2,885.60	3,399.80	13.58	
			15129205 - 9	562.00	0.00	862.95	1,424.95	9.75	
			15129205 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129205 - 11	522.60	0.00	2,413.80	2,936.40	10.46	
			15129205 - 12	209.90	0.00	1,799.20	2,009.10	4.65	
			15129205 - 13	88.95	0.00	135.80	224.75	1.45	
			15129205 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	8,533.79	0.00	53,116.95	61,650.74		
8	21558	דרגנועים	15091164 - 3	47.20	0.00	319.20	366.40	1.85	
			סה"כ צריכה	47.20	0.00	319.20	366.40		
9	21557	דרגנועים 2	15091164 - 2	690.40	0.00	1,981.30	2,671.70	12.13	
			סה"כ צריכה	690.40	0.00	1,981.30	2,671.70		
10	22123	הזנה ללוח דיירים EE 5/7-2	81029270 - 1	8,226.30	0.00	38,218.69	46,444.99	161.38	
			סה"כ צריכה	8,226.30	0.00	38,218.69	46,444.99		
11	22019	הזנה ללוח חרום	18029704 - 10	71.20	0.00	255.20	326.40	5.66	
			סה"כ צריכה	71.20	0.00	255.20	326.40		
12	22015	יטא 2	18029704 - 4	771.60	0.00	2,973.60	3,745.20	11.32	
			סה"כ צריכה	771.60	0.00	2,973.60	3,745.20		
13	23184	יטא 5	16226471 - 7	538.00	0.00	2,000.80	2,538.80	7.86	
			סה"כ צריכה	538.00	0.00	2,000.80	2,538.80		
14	23183	יטא 6	16226471 - 8	396.00	0.00	1,858.80	2,254.80	5.81	
			סה"כ צריכה	396.00	0.00	1,858.80	2,254.80		
15	22014	יטא 7	18029704 - 3	570.20	0.00	2,133.20	2,703.40	8.62	
			סה"כ צריכה	570.20	0.00	2,133.20	2,703.40		
16	23185	יטא 8	16226471 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	23186	יטא 9	16226471 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
18	21698	לא להפקה חנויות+ציבורי מתחם גאפ 131	20281504 - 1	6,470.40	0.00	34,324.80	40,795.20	154.80	
			סה"כ צריכה	6,470.40	0.00	34,324.80	40,795.20		
19	15436	לוח 02E	15129205 - 12	209.90	0.00	1,799.20	2,009.10	4.65	
			סה"כ צריכה	209.90	0.00	1,799.20	2,009.10		
20	15437	לוח EP 33	15129205 - 13	88.95	0.00	135.80	224.75	1.45	
			סה"כ צריכה	88.95	0.00	135.80	224.75		
21	15434	לוח EP 35	15129205 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	15433	לוח EP 36	15129205 - 9	562.00	0.00	862.95	1,424.95	9.75	
			סה"כ צריכה	562.00	0.00	862.95	1,424.95		
23	15428	לוח EP 3	15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	21554	לוח דיירים EE3-5	16224906 - 3	14,531.20	0.00	63,897.60	78,428.80	329.34	
			סה"כ צריכה	14,531.20	0.00	63,897.60	78,428.80		
25	21553	לוח דיירים EE5-3	16224906 - 1	8,503.20	0.00	29,719.20	38,222.40	178.85	
			סה"כ צריכה	8,503.20	0.00	29,719.20	38,222.40		
26	21555	לוח דיירים EE5-5	16224906 - 4	1,476.00	0.00	6,458.90	7,934.90	25.98	
			סה"כ צריכה	1,476.00	0.00	6,458.90	7,934.90		
27	15429	לוח חיוני 1	15129205 - 4	3,331.84	0.00	21,248.00	24,579.84	56.13	
			סה"כ צריכה	3,331.84	0.00	21,248.00	24,579.84		
28	21552	לוח חניון EN1	14155701 - 4	207.90	0.00	1,439.30	1,647.20	133.01	
			סה"כ צריכה	207.90	0.00	1,439.30	1,647.20		
29	22071	לוח חניון EPN1 F625	16092245 - 3	900.00	0.00	3,473.80	4,373.80	12.56	
			סה"כ צריכה	900.00	0.00	3,473.80	4,373.80		
30	15438	לוח יטאות	15129205 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	22028	לוח מא	15129217 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	22024	לוח מא EP11	15129217 - 8	338.60	0.00	2,954.60	3,293.20	4.84	
			סה"כ צריכה	338.60	0.00	2,954.60	3,293.20		
33	22046	לוח מא EP12	16045527 - 1	24.70	0.00	111.60	136.30	10.16	
			סה"כ צריכה	24.70	0.00	111.60	136.30		
34	22048	לוח מא EP30	16045527 - 3	17.26	0.00	73.74	91.01	0.31	
			סה"כ צריכה	17.26	0.00	73.74	91.01		
35	22022	לוח מא EP31	15129217 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
36	22031	לוח מפוחים אויר צח	15129217 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	23182	לוח משאבות	16226471 - 5	3,338.40	0.00	13,749.60	17,088.00	53.26	
			סה"כ צריכה	3,338.40	0.00	13,749.60	17,088.00		
38	15435	לוח ציבורי E 2-7	15129205 - 11	522.60	0.00	2,413.80	2,936.40	10.46	
			סה"כ צריכה	522.60	0.00	2,413.80	2,936.40		
39	15431	לוח ציבורי E 2/1	15129205 - 7	2,890.10	0.00	21,892.10	24,782.20	45.23	
			סה"כ צריכה	2,890.10	0.00	21,892.10	24,782.20		
40	15432	לוח ציבורי E 2/3	15129205 - 8	514.20	0.00	2,885.60	3,399.80	13.58	
			סה"כ צריכה	514.20	0.00	2,885.60	3,399.80		
41	15430	לוח ציבורי E 2/5	15129205 - 6	413.60	0.00	1,872.80	2,286.40	6.08	
			סה"כ צריכה	413.60	0.00	1,872.80	2,286.40		
42	22023	לוח ציבורי E3-1	15129217 - 2	0.00	0.00	12.40	12.40	1.22	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	12.40	12.40		
43	22026	לוח ציבורי E3-3	15129217 - 9	199.20	0.00	946.40	1,145.60	5.92	
			סה"כ צריכה	199.20	0.00	946.40	1,145.60		
44	22027	לוח ציבורי E3-5	15129217 - 10	433.40	0.00	2,657.40	3,090.80	12.95	
			סה"כ צריכה	433.40	0.00	2,657.40	3,090.80		
45	21556	לוח ציבורי E5-7	15091164 - 1	872.00	0.00	2,424.80	3,296.80	17.17	
			סה"כ צריכה	872.00	0.00	2,424.80	3,296.80		
46	21550	לוח ציבורי E5-7-1	14155701 - 1	776.40	0.00	3,040.10	3,816.50	19.84	
			סה"כ צריכה	776.40	0.00	3,040.10	3,816.50		
47	21559	לוח ציבורי E5-7-2	15091164 - 4	397.70	0.00	2,397.40	2,795.10	7.48	
			סה"כ צריכה	397.70	0.00	2,397.40	2,795.10		
48	22047	לוח ציבורי E6-4	16045527 - 2	22.86	0.00	103.95	126.82	0.32	
			סה"כ צריכה	22.86	0.00	103.95	126.82		
49	44094	לוח צרכנים EE	15129234 - 5	260.80	0.00	1,337.20	1,598.00	12.53	
			סה"כ צריכה	260.80	0.00	1,337.20	1,598.00		
50	15427	לוח צרכנים EE 1/3	15129234 - 4	2,540.80	0.00	9,531.60	12,072.40	50.84	
			סה"כ צריכה	2,540.80	0.00	9,531.60	12,072.40		
51	15426	לוח צרכנים EE 1/5	15129234 - 3	2,883.60	0.00	12,685.60	15,569.20	58.33	
			סה"כ צריכה	2,883.60	0.00	12,685.60	15,569.20		
52	22036	לוח צרכנים EE3-3	15129239 - 6	7,042.40	0.00	41,695.20	48,737.60	170.75	
			סה"כ צריכה	7,042.40	0.00	41,695.20	48,737.60		
53	22000	לוח צרכנים EE3/1	21262529 - 1	56.10	7.80	708.10	772.00	4.12	
			סה"כ צריכה	56.10	7.80	708.10	772.00		
54	23465	לידיעה-מגדלי קירור לחלוקה*	18029704 - 1	1,532.40	0.00	7,784.80	9,317.20	25.04	
			18029704 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
			18029704 - 5	2,335.40	0.00	10,260.80	12,596.20	35.83	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18029704 - 14	17,884.80	0.00	88,144.00	106,028.80	269.54	
			סה"כ צריכה	21,752.60	0.00	106,189.60	127,942.20		
55	31019	למעקב (בא ליקנין)*	22048323 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
56	21672	למעקב -8.1-פרטנר אנטנות*	22048346 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
57	21685	למעקב 141-קניון לשעבר אריסטו שמת*	22048335 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
58	21688	למעקב 151.1-קניון לשעבר סמארטפון גרעין 5 ק. *3	22048339 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
59	21707	למעקב 167-חדר מירס*	22048324 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
60	22143	למעקב 180(קניון לשעבר בודי שופ)*	16193880 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
61	22090	למעקב 267.4-שיפ מפוח עשן*	81011724 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
62	21913	למעקב 8.3-פרטנר אנטנות*	22048250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
63	21963	למעקב 8.4-פרטנר אנטנות*	22048226 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
64	21970	למעקב פנוי 11 - 266-שנטו*	22048355 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
65	21901	למעקב קניון (לשעבר 154-רויאלטי)*	22048354 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
66	21967	למעקב 004-קידום לחמן*	22048351 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
67	22029	מא חדר חשמל	15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
68	22030	מזרקת מים	15129217 - 13	52.60	0.00	453.10	505.70	0.76	
			סה"כ צריכה	52.60	0.00	453.10	505.70		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
69	22069	מעלית 17	16092245 - 1	16.70	0.00	107.00	123.70	65.64	
			סה"כ צריכה	16.70	0.00	107.00	123.70		
70	22070	מעלית 18	16092245 - 2	15.95	0.00	101.45	117.40	98.18	
			סה"כ צריכה	15.95	0.00	101.45	117.40		
71	15425	משאבות ספרינקלים	15129234 - 2	0.00	0.00	2.40	2.40	9.16	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	2.40	2.40		
72	21998	פנוי 12-167.1 רכזת מירס 24803-03	22048332 - 3	1.70	0.00	14.70	16.40	0.81	
			סה"כ צריכה	1.70	0.00	14.70	16.40		
73	22106	פנוי - ניר ברזש - 81011867-6	81011867 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
74	22092	פנוי זארה	81011724 - 7	1.09	0.00	14.90	15.99	0.01	
			סה"כ צריכה	1.09	0.00	14.90	15.99		
75	21647	פנוי 1 13177-06	22048345 - 2	5.50	0.00	49.90	55.40	0.08	
			סה"כ צריכה	5.50	0.00	49.90	55.40		
76	21650	פנוי 2 א-מקדונלדס 22798-01	22048329 - 1	215.25	0.00	887.75	1,103.00	4.43	
			סה"כ צריכה	215.25	0.00	887.75	1,103.00		
77	21653	פנוי 3 178-179 טו גו חנות זמנית לשעבר 22798-04	22048329 - 4	50.85	0.00	277.40	328.25	1.38	
			סה"כ צריכה	50.85	0.00	277.40	328.25		
78	21709	פנוי 7 121-קרייז לין לשעבר 24306-08	22048324 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
79	21849	פנוי 8 022-קדיי סטאר 24318-06	22048338 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
80	21906	פנוי 9 227-רוקפורט לשעבר 24322-03	22048305 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
81	22091	פנוי-מנגו מפוח עשן	81011724 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
82	22135	ציבורי דרגנוע יורד	81036741 - 1	61.30	0.00	356.70	418.00	2.10	
			סה"כ צריכה	61.30	0.00	356.70	418.00		
83	22136	ציבורי דרגנוע עולה	81036741 - 2	217.00	0.00	946.80	1,163.80	3.10	
			סה"כ צריכה	217.00	0.00	946.80	1,163.80		
84	22137	ציבורי יחידה מא חדשה	81036741 - 3	497.20	0.00	2,037.00	2,534.20	7.80	
			סה"כ צריכה	497.20	0.00	2,037.00	2,534.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
85	22138	ציבורי יטא קיימת מא 7	81036741 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
86	22087	ציבורי לוח חיוני	81011724 - 2	729.00	0.00	3,907.16	4,636.16	32.38	
			סה"כ צריכה	729.00	0.00	3,907.16	4,636.16		
87	22139	ציבורי תאורת חוץ	81036741 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
88	22017	צילר 1	18029704 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
89	22020	צילר 2	18029704 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
90	23181	צילר 3	16226471 - 1	200.00	0.00	4,152.80	4,352.80	106.46	
			סה"כ צריכה	200.00	0.00	4,152.80	4,352.80		
91	23180	צילר 4	16226471 - 2	776.00	0.00	7,046.40	7,822.40	187.25	
			סה"כ צריכה	776.00	0.00	7,046.40	7,822.40		
92	23179	צילר 5	16226471 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
93	23178	צילר 6	16226471 - 4	7,024.00	0.00	29,708.80	36,732.80	235.82	
			סה"כ צריכה	7,024.00	0.00	29,708.80	36,732.80		
94	22018	צילר 7	18029704 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
95	16943	ראשי לוח EE2/3	15129205 - 1	4,800.80	0.00	19,322.40	24,123.20	91.57	
			סה"כ צריכה	4,800.80	0.00	19,322.40	24,123.20		
96	16944	ראשי לוח EE2/5	15129205 - 2	4,381.20	0.00	21,357.20	25,738.40	87.27	
			סה"כ צריכה	4,381.20	0.00	21,357.20	25,738.40		
97	21551	ראשי לוח גנרטור	14155701 - 3	640.13	0.00	3,484.00	4,124.13	11.24	
			סה"כ צריכה	640.13	0.00	3,484.00	4,124.13		
98	44095	ראשי מעגלים FSE- FS26	15129234 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
99	23187	ראשי מפסקים F421-429	16226471 - 6	970.40	0.00	5,873.60	6,844.00	22.63	
			סה"כ צריכה	970.40	0.00	5,873.60	6,844.00		
100	22049	שלט גולף	16045527 - 4	1.49	0.00	5.86	7.34	10.47	
			סה"כ צריכה	1.49	0.00	5.86	7.34		
101	22050	שלט זיפ	16045528 - 1	10.96	0.00	94.24	105.20	0.18	
			סה"כ צריכה	10.96	0.00	94.24	105.20		
102	22051	שלט מקדולנד	16045528 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
103	22052	שלט קפה גו	16045528 - 3	21.04	0.00	94.53	115.57	0.29	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	21.04	0.00	94.53	115.57		
104	22053	שלט קרניז	16045528 - 4	44.91	0.00	202.45	247.36	0.63	
			סה"כ צריכה	44.91	0.00	202.45	247.36		
105	22005	שנאי 1	22048303 - 4	39,624.00	0.00	207,900.00	247,524.00	802.36	
			סה"כ צריכה	39,624.00	0.00	207,900.00	247,524.00		
106	21700	שנאי 2	20281514 - 1	18,125.50	0.00	116,291.50	134,417.00	381.60	
			סה"כ צריכה	18,125.50	0.00	116,291.50	134,417.00		
107	21985	שנאי 3	20281500 - 1	27,342.00	0.00	169,893.00	197,235.00	543.60	
			סה"כ צריכה	27,342.00	0.00	169,893.00	197,235.00		
108	22075	שנאי 4	16226471 - 15	19,409.10	0.00	92,822.80	112,231.90	7.92	
			סה"כ צריכה	19,409.10	0.00	92,822.80	112,231.90		
109	22125	שנאי 5	81029731 - 1	33,017.40	0.00	151,570.80	184,588.20	457.52	
			סה"כ צריכה	33,017.40	0.00	151,570.80	184,588.20		
110	22105	שנאי 6	81011867 - 5	18,311.76	0.00	88,395.98	106,707.74	278.94	
			סה"כ צריכה	18,311.76	0.00	88,395.98	106,707.74		
111	22086	שנאי 8	81011724 - 1	21,552.72	0.00	110,772.81	132,325.53	367.00	
			סה"כ צריכה	21,552.72	0.00	110,772.81	132,325.53		
112	22098	שנאי 9	81011813 - 5	30,961.92	0.00	161,041.74	192,003.66	531.66	
			סה"כ צריכה	30,961.92	0.00	161,041.74	192,003.66		