



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בנייני אלון

תקופת דוח: (30/04/23 - 01/04/23)

תאריך הפקה: 06/05/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30728	*ציבורי-חדש	1 - 23456	7,397.50	0.00	52,196.23	59,593.73		
			סה"כ צריכה	7,397.50	0.00	52,196.23	59,593.73		
2	52334	A קומה 02 אזורי מלל	4 - 22048097	56.40	0.00	650.80	707.20	2.83	
			1 - 22048114	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	56.40	0.00	650.80	707.20		
3	30727	אזורי מלל	1 - 21262516	41.20	0.00	924.90	966.10	21.68	
			2 - 22048090	0.00	0.00	0.00	0.00		
			3 - 22048091	0.00	0.00	0.00	0.00		
			4 - 22048091	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	41.20	0.00	924.90	966.10		
4	44901	אזורי מלל ק. 01	2 - 22048091	0.00	0.00	0.00	0.00		
			3 - 22048098	154.80	0.00	1,290.80	1,445.60	4.28	
			סה"כ צריכה	154.80	0.00	1,290.80	1,445.60		
5	39044	אלון ב - קומה 1 סייברואן	3 - 22048083	253.00	0.00	1,956.60	2,209.60	10.27	
			2 - 22048108	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	253.00	0.00	1,956.60	2,209.60		
6	40236	אלון ב קומה 04 טסט פרוג'קט	1 - 21262413	-1.20	0.00	-59.70	-60.90	4.13	
			2 - 22048087	81.60	0.00	783.20	864.80	4.23	
			סה"כ צריכה	80.40	0.00	723.50	803.90		
7	30723	אמפרסט	1 - 21262514	1,580.10	0.00	14,633.60	16,213.70	23.76	
			1 - 21262515	517.60	0.00	4,810.00	5,327.60	7.48	
			1 - 22048098	1,718.80	0.00	13,485.20	15,204.00	46.97	
			2 - 22048098	528.40	0.00	4,618.40	5,146.80	31.91	
			4 - 22048110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.006	
			2 - 22048114	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מגדלי קירור	3,222.80	0.00	28,241.92	31,464.72		
			סה"כ צריכה	7,567.70	0.00	65,789.12	73,356.82		
8	40561	אמפרסט מחסן קומה (-1)	3 - 22048097	81.40	0.00	694.80	776.20	1.30	
			סה"כ צריכה	81.40	0.00	694.80	776.20		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	40978	בניין A - קומה 06 מקסילינר בשפופץ	22048091 - 1	4,698.60	0.00	40,510.20	45,208.80	86.35	
			22048093 - 3	1,183.60	0.00	9,914.40	11,098.00	24.24	
			22048108 - 3	703.20	0.00	6,122.80	6,826.00	20.48	
			22048114 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	6,585.40	0.00	56,547.40	63,132.80		
10	40977	בניין A - קומה 07 - מקסילינר בשפופץ	22048110 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048114 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	40979	בניין A - קומה 08 מקסילינר בשפופץ	20208198 - 1	481.50	0.00	3,684.70	4,166.20	38.05	
			22048341 - 2	426.80	0.00	3,725.60	4,152.40	25.58	
			סה"כ צריכה	908.30	0.00	7,410.30	8,318.60		
12	40981	בניין B - קומה 08 מקסילינר בשפופץ	22048085 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	40982	בניין B קומה 06 - מקסילינר בשפופץ	22048087 - 4	1,926.80	0.00	16,542.00	18,468.80	48.95	
			סה"כ צריכה	1,926.80	0.00	16,542.00	18,468.80		
14	40983	בניין B קומה 07 מקסילינר בשפופץ	22048109 - 1	395.20	0.00	3,258.00	3,653.20	21.28	
			סה"כ צריכה	395.20	0.00	3,258.00	3,653.20		
15	43231	וובינג קומה 05	22048337 - 4	755.60	0.00	5,156.00	5,911.60	27.56	
			סה"כ צריכה	755.60	0.00	5,156.00	5,911.60		
16	30678	חדר בזק	21262513 - 1	102.50	0.00	852.60	955.10	2.54	
			סה"כ צריכה	102.50	0.00	852.60	955.10		
17	44237	לוגיקה B-3	22048087 - 1	212.00	0.00	1,810.00	2,022.00	11.15	
			סה"כ צריכה	212.00	0.00	1,810.00	2,022.00		
18	30725	מיזוג אוויר	22048083 - 4	658.00	0.00	3,347.30	4,005.30	30.55	
			22048108 - 4	1,108.80	0.00	18,592.80	19,701.60	114.91	
			22048110 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048337 - 3	2,984.00	0.00	25,894.40	28,878.40	65.48	
			סה"כ צריכה	4,750.80	0.00	47,834.50	52,585.30		
19	45393	מסעדת שומשום	22048098 - 4	268.80	0.00	3,515.20	3,784.00	34.38	
			סה"כ צריכה	268.80	0.00	3,515.20	3,784.00		
20	44450	מקסילינר מעבדות	22048092 - 1	9,997.20	0.00	86,353.20	96,350.40	137.20	
			סה"כ צריכה	9,997.20	0.00	86,353.20	96,350.40		
21	42064	מקסילינר	20004190 - 1	62.50	0.00	493.30	555.80	2.30	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	62.50	0.00	493.30	555.80		
22	35341	סקיילין A-5	22048083 - 2	690.60	0.00	4,886.80	5,577.40	17.88	
			סה"כ צריכה	690.60	0.00	4,886.80	5,577.40		
23	39544	צ'יקן פיק	22048085 - 1	326.80	0.00	2,846.80	3,173.60	20.59	
			22048087 - 3	233.60	0.00	2,980.40	3,214.00	24.90	
			22048095 - 4	17.70	0.00	642.45	660.15	3.84	
			סה"כ צריכה	578.10	0.00	6,469.65	7,047.75		
24	50747	קומה 02 אלון B - טלרומינג	22048109 - 2	134.80	0.00	1,928.40	2,063.20	10.62	
			סה"כ צריכה	134.80	0.00	1,928.40	2,063.20		
25	51434	קומה 04 - איי סי	21262413 - 1	1.20	0.00	59.70	60.90	4.13	
			סה"כ צריכה	1.20	0.00	59.70	60.90		
26	37550	רשות ניקוז ירקון - קומת קרקע	22048097 - 2	1.80	0.00	48.20	50.00	5.22	
			סה"כ צריכה	1.80	0.00	48.20	50.00		
			סה"כ צריכה	43,004.00	0.00	367,392.00	410,396.00		
			חשבון חברת חשמל	45,967.75		374,638.25	420,606.00		
			הפרש בקוט"ש	-2,963.75		-7,246.25	-10,210.00		
			הפרש באחוזים	-6.45%		-1.93%	-2.43%		



■ פסגה (43,004.00 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (367,392.00 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30701	לידיעה- ניהול מגדלי קרור מחולק	22048337 - 2	4,604.00	0.00	40,345.60	44,949.60	76.92	
			סה"כ צריכה	4,604.00	0.00	40,345.60	44,949.60		
2	30703	ניהול שנאי T1	22048083 - 1	8,864.00	0.00	76,952.00	85,816.00	330.04	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	8,864.00	0.00	76,952.00	85,816.00		
3	30704	ניהול שנאי T2	22048337 - 1	22,200.00	0.00	188,588.00	210,788.00	377.40	
			סה"כ צריכה	22,200.00	0.00	188,588.00	210,788.00		
4	30705	ניהול שנאי T3	22048097 - 1	11,940.00	0.00	101,852.00	113,792.00	269.80	
			סה"כ צריכה	11,940.00	0.00	101,852.00	113,792.00		

