



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן לייף פלזה

דוח מסכם עבור: בית סופר פארם הרצליה

תקופת דוח: (01/04/23 - 30/04/23)

תאריך הפקה: 08/05/23

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 42202 | בניין A סריוס - סופר פארם | 00017841 - 8 | 16,426.74 | 5,708.19 | 11,367.03 | 33,501.96 | 117.78 | |
| | | | 00023662 - 1 | 463.63 | 233.12 | 351.46 | 1,048.21 | 2.49 | |
| | | | 00023662 - 2 | 407.74 | 138.35 | 189.48 | 735.57 | 2.12 | |
| | | | 00023662 - 3 | 620.61 | 230.08 | 331.24 | 1,181.93 | 3.45 | |
| | | | סה"כ צריכה | 17,918.73 | 6,309.74 | 12,239.21 | 36,467.67 | | |
| 2 | 42237 | בניין A סריוס - סופר פארם UPS | 00025156 - 2 | 16,481.54 | 11,452.06 | 24,432.25 | 52,365.85 | 89.22 | |
| | | | סה"כ צריכה | 16,481.54 | 11,452.06 | 24,432.25 | 52,365.85 | | |
| 3 | 42200 | בניין A סריוס - ק.1, אוה טרייד | 00017841 - 2 | 202.41 | 106.70 | 137.68 | 446.79 | 21.86 | |
| | | | 00023697 - 8 | 121.78 | 47.53 | 81.89 | 251.21 | 3.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 324.19 | 154.24 | 219.57 | 698.00 | | |
| 4 | 42217 | בניין A סריוס - ק.2 (לשעבר 18 אניטראקטיב/קנדה) | 00023662 - 6 | 746.70 | 318.71 | 587.40 | 1,652.80 | 5.64 | |
| | | | סה"כ צריכה | 746.70 | 318.71 | 587.40 | 1,652.80 | | |
| 5 | 42227 | בניין A סריוס - ק.2 (לשעבר קול סטריט/קנדה) | 00023697 - 7 | 1,013.88 | 338.12 | 341.33 | 1,693.32 | 7.11 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,013.88 | 338.12 | 341.33 | 1,693.32 | | |
| 6 | 42199 | בניין A סריוס - ק.2, פיליפ חדד | 00017841 - 5 | 912.30 | 325.11 | 584.41 | 1,821.81 | 7.20 | |
| | | | 00017841 - 6 | 604.93 | 280.43 | 499.48 | 1,384.83 | 4.27 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,517.22 | 605.54 | 1,083.88 | 3,206.65 | | |
| 7 | 42198 | בניין A לייף פלאזה - אלקטרה מילה | 00017841 - 4 | 2,203.67 | 1,275.68 | 2,651.05 | 6,130.39 | 14.87 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,203.67 | 1,275.68 | 2,651.05 | 6,130.39 | | |
| 8 | 42197 | בניין A לייף פלאזה - ח'ינאווי | 00017841 - 3 | 5,237.86 | 2,829.33 | 4,832.71 | 12,899.90 | 39.92 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,237.86 | 2,829.33 | 4,832.71 | 12,899.90 | | |
| 9 | 47347 | בניין A מחסן מסעדת מון | 21055370 - 1 | 488.53 | 373.68 | 767.20 | 1,629.40 | 5.59 | |
| | | | סה"כ צריכה | 488.53 | 373.68 | 767.20 | 1,629.40 | | |
| 10 | 42201 | בניין A מנדפים+משאבות 30+90 | 00017841 - 7 | 4,658.81 | 2,998.08 | 4,785.89 | 12,442.78 | 29.08 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,658.81 | 2,998.08 | 4,785.89 | 12,442.78 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| 11 | 47349 | בניין A פלייטיקה קומה 0 | 00023697 - 5 | 955.48 | 628.23 | 1,376.39 | 2,960.09 | 14.33 | |
| | | סה"כ צריכה | | 955.48 | 628.23 | 1,376.39 | 2,960.09 | | |
| 12 | 42209 | בניין B - סמסונג | 00019007 - 7 | 116.12 | 49.67 | 107.90 | 273.69 | 5.70 | |
| | | סה"כ צריכה | | 116.12 | 49.67 | 107.90 | 273.69 | | |
| 13 | 50808 | בניין B אואקס טק קומה 3 | 14155760 - 1 | 500.80 | 18.40 | 13.20 | 532.40 | 14.10 | |
| | | סה"כ צריכה | | 500.80 | 18.40 | 13.20 | 532.40 | | |
| 14 | 48402 | בניין B כהנא | 00019007 - 6 | 850.50 | 212.83 | 448.96 | 1,512.29 | 15.25 | |
| | | סה"כ צריכה | | 850.50 | 212.83 | 448.96 | 1,512.29 | | |
| 15 | 42204 | בניין B לייף פלאזה - main 7 ק.3 | 00019007 - 2 | 714.20 | 226.64 | 461.36 | 1,402.20 | 8.04 | |
| | | סה"כ צריכה | | 714.20 | 226.64 | 461.36 | 1,402.20 | | |
| 16 | 42222 | בניין B לייף פלאזה - אנוקוב גרופ בעמ | 00023678 - 6 | 324.83 | 168.66 | 317.72 | 811.21 | 2.51 | |
| | | סה"כ צריכה | | 324.83 | 168.66 | 317.72 | 811.21 | | |
| 17 | 42221 | בניין B לייף פלאזה - אריסטו שופ בע"מ ק.0 | 00023678 - 5 | 614.98 | 301.55 | 563.73 | 1,480.26 | 6.21 | |
| | | סה"כ צריכה | | 614.98 | 301.55 | 563.73 | 1,480.26 | | |
| 18 | 42223 | בניין B לייף פלאזה - סאן רה מסעדה | 00023678 - 7 | 3,107.90 | 2,743.94 | 5,125.85 | 10,977.70 | 30.98 | |
| | | סה"כ צריכה | | 3,107.90 | 2,743.94 | 5,125.85 | 10,977.70 | | |
| 19 | 42203 | בניין B לייף פלאזה - סנדביץ פקטורי | 00019007 - 1 | 3,697.24 | 916.63 | 2,355.52 | 6,969.39 | 37.57 | |
| | | סה"כ צריכה | | 3,697.24 | 916.63 | 2,355.52 | 6,969.39 | | |
| 20 | 47350 | בניין B פלייטיקה קומה 0 | 00023678 - 8 | 347.69 | 228.15 | 499.70 | 1,075.54 | 2.27 | |
| | | סה"כ צריכה | | 347.69 | 228.15 | 499.70 | 1,075.54 | | |
| 21 | 46145 | בניין B פלייטיקה קומה 1 | 00019007 - 8 | 1,701.74 | 613.53 | 1,231.23 | 3,546.50 | 12.49 | |
| | | סה"כ צריכה | | 1,701.74 | 613.53 | 1,231.23 | 3,546.50 | | |
| 22 | 42259 | בניין B פלייטיקה קומה 2 | 14155760 - 3 | 3,086.40 | 916.80 | 1,629.20 | 5,632.40 | 27.59 | |
| | | סה"כ צריכה | | 3,086.40 | 916.80 | 1,629.20 | 5,632.40 | | |
| 23 | 40554 | בניין B פלייטיקה קומה 4 | 17312743 - 1 | -74,258.40 | -21,463.00 | -64,747.30 | -160,468.70 | 53.48 | |
| | | סה"כ צריכה | | -74,258.40 | -21,463.00 | -64,747.30 | -160,468.70 | | |
| 24 | 42260 | בניין B פלייטיקה קומה 5 | 14155760 - 4 | 2,686.80 | 771.60 | 1,496.40 | 4,954.80 | 24.09 | |
| | | סה"כ צריכה | | 2,686.80 | 771.60 | 1,496.40 | 4,954.80 | | |
| 25 | 42258 | בניין B פריזמה קומה 3 | 14155760 - 2 | 1,499.60 | 350.80 | 535.20 | 2,385.60 | 12.32 | |
| | | סה"כ צריכה | | 1,499.60 | 350.80 | 535.20 | 2,385.60 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 26 | 42188 | בניין C *יח אוויר צח ב.חיוני | 21055417 - 3 | 2,428.13 | 985.32 | 333.82 | 3,747.26 | 15.22 | |
| | | סה"כ צריכה | | 2,428.13 | 985.32 | 333.82 | 3,747.26 | | |
| 27 | 42189 | בניין C *לוח מא בגג ב.חיוני | 21055417 - 4 | 11,705.52 | 7,476.82 | 15,325.36 | 34,507.70 | 68.48 | |
| | | סה"כ צריכה | | 11,705.52 | 7,476.82 | 15,325.36 | 34,507.70 | | |
| 28 | 42191 | בניין C *לוח מא בגג חיוני | 21055418 - 2 | 4,922.80 | 3,481.14 | 7,649.01 | 16,052.94 | 22.92 | |
| | | סה"כ צריכה | | 4,922.80 | 3,481.14 | 7,649.01 | 16,052.94 | | |
| 29 | 42192 | בניין C *צילר 1 חיוני | 21055418 - 3 | 177.52 | 112.58 | 240.51 | 530.61 | 24.64 | |
| | | סה"כ צריכה | | 177.52 | 112.58 | 240.51 | 530.61 | | |
| 30 | 42193 | בניין C *צילר 2 חיוני | 21055418 - 4 | 3,167.58 | 1,812.93 | 2,257.14 | 7,237.65 | 40.13 | |
| | | סה"כ צריכה | | 3,167.58 | 1,812.93 | 2,257.14 | 7,237.65 | | |
| 31 | 42187 | בניין C *צילר 3 ב.חיוני | 21055417 - 2 | 8,669.86 | 2,205.02 | 4,632.77 | 15,507.65 | 496.52 | |
| | | סה"כ צריכה | | 8,669.86 | 2,205.02 | 4,632.77 | 15,507.65 | | |
| 32 | 42190 | בניין C *צילר 4 ב.חיוני | 21055418 - 1 | 4,980.24 | 1,161.96 | 1,764.96 | 7,907.16 | 63.22 | |
| | | סה"כ צריכה | | 4,980.24 | 1,161.96 | 1,764.96 | 7,907.16 | | |
| 33 | 42254 | בניין C *צילר 5 ב.חיוני | 00025508 - 8 | 12,423.12 | 8,790.38 | 16,425.99 | 37,639.49 | 123.36 | |
| | | סה"כ צריכה | | 12,423.12 | 8,790.38 | 16,425.99 | 37,639.49 | | |
| 34 | 42252 | בניין C איגל | 00025427 - 8 | 3,225.80 | 1,924.65 | 4,040.68 | 9,191.13 | 22.24 | |
| | | סה"כ צריכה | | 3,225.80 | 1,924.65 | 4,040.68 | 9,191.13 | | |
| 35 | 42185 | בניין C אנוקוב גרופ בעמ | 00005140 - 1 | 706.89 | 399.11 | 792.68 | 1,898.68 | 6.54 | |
| | | סה"כ צריכה | | 706.89 | 399.11 | 792.68 | 1,898.68 | | |
| 36 | 42474 | בניין C ג'יסיפי מנג'מנט בע"מ | 00025427 - 1 | 574.37 | 97.97 | 133.34 | 805.68 | 9.05 | |
| | | סה"כ צריכה | | 574.37 | 97.97 | 133.34 | 805.68 | | |
| 37 | 42251 | בניין C המילטון (2012) | 00025427 - 7 | 402.29 | 144.82 | 296.80 | 843.90 | 5.61 | |
| | | סה"כ צריכה | | 402.29 | 144.82 | 296.80 | 843.90 | | |
| 38 | 42250 | בניין C עו"ד אורי רן | 00025427 - 6 | 329.04 | 112.14 | 172.89 | 614.07 | 3.17 | |
| | | סה"כ צריכה | | 329.04 | 112.14 | 172.89 | 614.07 | | |
| 39 | 42256 | בניין C פלייטיקה בית קפה | 00025508 - 5 | 1,095.00 | 348.48 | 834.06 | 2,277.55 | 8.46 | |
| | | סה"כ צריכה | | 1,095.00 | 348.48 | 834.06 | 2,277.55 | | |
| 40 | 45438 | בניין C פלייטיקה לוח אירועים | 16092203 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------------------------|-------------------|----------|----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 41 | 44239 | בניין C פליטיקה ק.קרקע-מחסן בית קפה | 00025508 - 4 | 177.18 | 37.68 | 103.10 | 317.96 | 1.29 | |
| | | | סה"כ צריכה | 177.18 | 37.68 | 103.10 | 317.96 | | |
| 42 | 42232 | בניין C פליטיקה שלט | 21055347 - 2 | 2.78 | 10.56 | 53.28 | 66.61 | 0.21 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2.78 | 10.56 | 53.28 | 66.61 | | |
| 43 | 42240 | בניין C ק.2 מנהל הדיור הממשלתי | 00025243 - 1 | 3,037.76 | 1,865.84 | 3,952.41 | 8,856.02 | 18.27 | |
| | | | 00025243 - 2 | 2,997.27 | 1,894.26 | 4,013.64 | 8,905.17 | 18.26 | |
| | | | 00025243 - 3 | 3,131.00 | 2,020.20 | 4,276.20 | 9,427.41 | 19.12 | |
| | | | 16092203 - 1 | 170.64 | 109.46 | 193.41 | 473.52 | 0.84 | |
| | | | סה"כ צריכה | 9,336.68 | 5,889.77 | 12,435.66 | 27,662.11 | | |
| 44 | 42241 | בניין C ק.3 מנהל הדיור הממשלתי | 00025243 - 4 | 1,705.31 | 751.10 | 1,403.26 | 3,859.67 | 12.87 | |
| | | | 00025243 - 5 | 1,224.69 | 585.64 | 1,192.88 | 3,003.20 | 8.30 | |
| | | | 00025243 - 6 | 1,239.79 | 645.65 | 1,301.57 | 3,187.02 | 9.02 | |
| | | | 16092203 - 2 | 223.62 | 156.07 | 308.11 | 687.80 | 1.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,393.41 | 2,138.46 | 4,205.82 | 10,737.69 | | |
| 45 | 42235 | בניין C ק.4 אקוופוז | 21055347 - 3 | 732.24 | 184.32 | 397.41 | 1,313.97 | 5.14 | |
| | | | סה"כ צריכה | 732.24 | 184.32 | 397.41 | 1,313.97 | | |
| 46 | 42242 | בניין C ק.4 פליטיקה | 00025243 - 7 | 1,022.32 | 391.22 | 767.02 | 2,180.56 | 7.07 | |
| | | | 00025243 - 8 | 934.53 | 379.73 | 759.44 | 2,073.70 | 6.40 | |
| | | | 00025243 - 9 | 498.45 | 181.20 | 360.82 | 1,040.46 | 5.06 | |
| | | | 00025243 - 10 | 0.00 | 0.008 | 0.00 | 0.008 | 0.02 | |
| | | | 00025243 - 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 00025243 - 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,455.30 | 952.15 | 1,887.28 | 5,294.73 | | |
| 47 | 42228 | בניין C ק.5 פליטיקה | 00025508 - 2 | 3,355.19 | 1,902.77 | 3,614.46 | 8,872.42 | 32.26 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,355.19 | 1,902.77 | 3,614.46 | 8,872.42 | | |
| 48 | 42230 | בניין C ק.6 ארקון | 21055348 - 2 | 1,865.95 | 258.42 | 405.08 | 2,529.45 | 19.16 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,865.95 | 258.42 | 405.08 | 2,529.45 | | |
| 49 | 48255 | בניין C ק.6 פליטיקה | 21055348 - 3 | 1,123.69 | 291.89 | 610.06 | 2,025.64 | 10.21 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,123.69 | 291.89 | 610.06 | 2,025.64 | | |
| 50 | 42247 | בניין NVP ק.7 תאריך יציאה: 04/04/23 | 00025427 - 3 | 96.91 | 7.17 | 42.50 | 146.58 | 10.45 | |
| | | | סה"כ צריכה | 96.91 | 7.17 | 42.50 | 146.58 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 51 | 51795 | בניין C ק.7 מילטון תאריך כניסה: 05/04/23 | 00025427 - 3 | 22.86 | 16.83 | 36.24 | 75.92 | 2.85 | |
| | | | סה"כ צריכה | 22.86 | 16.83 | 36.24 | 75.92 | | |
| 52 | 42246 | בניין C ק.8 איגל מערכות | 00025427 - 2 | 3,760.32 | 2,309.44 | 4,971.44 | 11,041.19 | 24.90 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,760.32 | 2,309.44 | 4,971.44 | 11,041.19 | | |
| 53 | 42248 | בניין C ק.8 כהנאה | 00025427 - 4 | 711.92 | 312.76 | 568.88 | 1,593.55 | 5.59 | |
| | | | סה"כ צריכה | 711.92 | 312.76 | 568.88 | 1,593.55 | | |
| 54 | 42244 | בניין C קומה 1 מדיקל סנטר | 00025508 - 7 | 5,929.82 | 3,135.55 | 5,238.68 | 14,304.05 | 41.03 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,929.82 | 3,135.55 | 5,238.68 | 14,304.05 | | |
| 55 | 42218 | לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני A | 00023662 - 7 | 15,712.63 | 6,917.67 | 11,408.03 | 34,038.33 | 148.65 | |
| | | | 00023662 - 8 | 10,932.02 | 5,907.90 | 11,562.40 | 28,402.32 | 98.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 26,644.65 | 12,825.58 | 22,970.43 | 62,440.65 | | |
| 56 | 42219 | לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני B | 00023678 - 1 | 5,634.38 | 2,332.26 | 2,807.60 | 10,774.24 | 103.56 | |
| | | | 00023678 - 2 | 8,254.12 | 4,021.10 | 7,175.62 | 19,450.84 | 118.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 13,888.50 | 6,353.36 | 9,983.22 | 30,225.08 | | |
| 57 | 42216 | לייף - מיזוג אוויר חיוני A | 00023662 - 4 | 3,380.90 | 2,411.28 | 4,664.66 | 10,456.85 | 17.28 | |
| | | | 00023662 - 5 | 604.98 | 245.64 | 503.08 | 1,353.71 | 49.95 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,985.89 | 2,656.93 | 5,167.74 | 11,810.55 | | |
| 58 | 42220 | לייף - מיזוג אוויר חיוני B | 00023678 - 3 | 136.21 | 104.62 | 236.70 | 477.53 | 0.70 | |
| | | | 00023678 - 4 | 329.54 | 140.21 | 91.44 | 561.20 | 2.39 | |
| | | | סה"כ צריכה | 465.75 | 244.84 | 328.14 | 1,038.73 | | |
| 59 | 42292 | לייף - תאורת פיתוח בניין A | 00023697 - 3 | 0.13 | 0.39 | 1.75 | 2.26 | 0.03 | |
| | | | 00023697 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.002 | |
| | | | 21055370 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 21055370 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.13 | 0.39 | 1.75 | 2.26 | | |
| 60 | 42293 | לייף - תאורת פיתוח בניין B | 00023697 - 3 | 0.13 | 0.39 | 1.75 | 2.26 | 0.03 | |
| | | | 00023697 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.002 | |
| | | | 21055370 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 21055370 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.13 | 0.39 | 1.75 | 2.26 | | |
| 61 | 42294 | לייף - תאורת פיתוח בניין C | 00023697 - 3 | 0.17 | 0.52 | 2.34 | 3.02 | 0.03 | |
| | | | 00023697 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.002 | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | 21055370 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 21055370 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.17 | 0.52 | 2.34 | 3.02 | | |
| 62 | 42212 | לייף פלאזה - חניון | 00023697 - 3 | -0.42 | -1.29 | -5.84 | -7.55 | 0.03 | |
| | | | 00023697 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.002 | |
| | | | 18075265 - 1 | 11,624.10 | 5,293.54 | 8,816.42 | 25,734.06 | | |
| | | | 21055370 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 21055370 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 11,623.68 | 5,292.25 | 8,810.58 | 25,726.51 | | |
| 63 | 45431 | ציבורי בניין A | 00017841 - 2 | -202.41 | -106.70 | -137.68 | -446.79 | 21.86 | |
| | | | 00017841 - 3 | -5,237.86 | -2,829.33 | -4,832.71 | -12,899.90 | 39.92 | |
| | | | 00017841 - 4 | -2,203.67 | -1,275.68 | -2,651.05 | -6,130.39 | 14.87 | |
| | | | 00017841 - 5 | -912.30 | -325.11 | -584.41 | -1,821.81 | 7.20 | |
| | | | 00017841 - 6 | -604.93 | -280.43 | -499.48 | -1,384.83 | 4.27 | |
| | | | 00017841 - 7 | -4,658.81 | -2,998.08 | -4,785.89 | -12,442.78 | 29.08 | |
| | | | 00017841 - 8 | -16,426.74 | -5,708.19 | -11,367.03 | -33,501.96 | 117.78 | |
| | | | 00023662 - 1 | -463.63 | -233.12 | -351.46 | -1,048.21 | 2.49 | |
| | | | 00023662 - 2 | -407.74 | -138.35 | -189.48 | -735.57 | 2.12 | |
| | | | 00023662 - 3 | -620.61 | -230.08 | -331.24 | -1,181.93 | 3.45 | |
| | | | 00023662 - 4 | -3,380.90 | -2,411.28 | -4,664.66 | -10,456.85 | 17.28 | |
| | | | 00023662 - 5 | -604.98 | -245.64 | -503.08 | -1,353.71 | 49.95 | |
| | | | 00023662 - 6 | -746.70 | -318.71 | -587.40 | -1,652.80 | 5.64 | |
| | | | 00023662 - 7 | -15,712.63 | -6,917.67 | -11,408.03 | -34,038.33 | 148.65 | |
| | | | 00023662 - 8 | -10,932.02 | -5,907.90 | -11,562.40 | -28,402.32 | 98.00 | |
| | | | 00023697 - 5 | -955.48 | -628.23 | -1,376.39 | -2,960.09 | 14.33 | |
| | | | 00023697 - 7 | -1,013.88 | -338.12 | -341.33 | -1,693.32 | 7.11 | |
| | | | 00023697 - 8 | -121.78 | -47.53 | -81.89 | -251.21 | 3.00 | |
| | | | 00025156 - 2 | -16,481.54 | -11,452.06 | -24,432.25 | -52,365.85 | 89.22 | |
| | | | 17313183 - 1 | 112,173.56 | 50,722.50 | 93,252.00 | 256,148.07 | 1,014.60 | |
| | | | 18075265 - 1 | -11,624.10 | -5,293.54 | -8,816.42 | -25,734.06 | | |
| | | | 21055370 - 1 | -488.53 | -373.68 | -767.20 | -1,629.40 | 5.59 | |
| | | | סה"כ צריכה | 18,372.33 | 2,663.08 | 2,980.55 | 24,015.95 | | |
| 64 | 45432 | ציבורי בניין B | 00019007 - 1 | -3,697.24 | -916.63 | -2,355.52 | -6,969.39 | 37.57 | |
| | | | 00019007 - 2 | -714.20 | -226.64 | -461.36 | -1,402.20 | 8.04 | |
| | | | 00019007 - 6 | -850.50 | -212.83 | -448.96 | -1,512.29 | 15.25 | |
| | | | 00019007 - 7 | -116.12 | -49.67 | -107.90 | -273.69 | 5.70 | |
| | | | 00019007 - 8 | -1,701.74 | -613.53 | -1,231.23 | -3,546.50 | 12.49 | |
| | | | 00023678 - 1 | -5,634.38 | -2,332.26 | -2,807.60 | -10,774.24 | 103.56 | |




| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | 00023678 - 2 | -8,254.12 | -4,021.10 | -7,175.62 | -19,450.84 | 118.40 | |
| | | | 00023678 - 3 | -136.21 | -104.62 | -236.70 | -477.53 | 0.70 | |
| | | | 00023678 - 4 | -329.54 | -140.21 | -91.44 | -561.20 | 2.39 | |
| | | | 00023678 - 5 | -614.98 | -301.55 | -563.73 | -1,480.26 | 6.21 | |
| | | | 00023678 - 6 | -324.83 | -168.66 | -317.72 | -811.21 | 2.51 | |
| | | | 00023678 - 7 | -3,107.90 | -2,743.94 | -5,125.85 | -10,977.70 | 30.98 | |
| | | | 00023678 - 8 | -347.69 | -228.15 | -499.70 | -1,075.54 | 2.27 | |
| | | | 14155760 - 1 | -500.80 | -18.40 | -13.20 | -532.40 | 14.10 | |
| | | | 14155760 - 2 | -1,499.60 | -350.80 | -535.20 | -2,385.60 | 12.32 | |
| | | | 14155760 - 3 | -3,086.40 | -916.80 | -1,629.20 | -5,632.40 | 27.59 | |
| | | | 14155760 - 4 | -2,686.80 | -771.60 | -1,496.40 | -4,954.80 | 24.09 | |
| | | | 17312743 - 1 | 74,258.40 | 21,463.00 | 64,747.30 | 160,468.70 | 53.48 | |
| | | | 20281675 - 1 | 45,560.43 | 16,727.48 | 29,869.05 | 92,156.96 | 557.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 86,215.76 | 24,073.09 | 69,519.03 | 179,807.88 | | |
| 65 | 45433 | ציבורי בניין C | 00005140 - 1 | -706.89 | -399.11 | -792.68 | -1,898.68 | 6.54 | |
| | | | 00025243 - 1 | -3,037.76 | -1,865.84 | -3,952.41 | -8,856.02 | 18.27 | |
| | | | 00025243 - 2 | -2,997.27 | -1,894.26 | -4,013.64 | -8,905.17 | 18.26 | |
| | | | 00025243 - 3 | -3,131.00 | -2,020.20 | -4,276.20 | -9,427.41 | 19.12 | |
| | | | 00025243 - 4 | -1,705.31 | -751.10 | -1,403.26 | -3,859.67 | 12.87 | |
| | | | 00025243 - 5 | -1,224.69 | -585.64 | -1,192.88 | -3,003.20 | 8.30 | |
| | | | 00025243 - 6 | -1,239.79 | -645.65 | -1,301.57 | -3,187.02 | 9.02 | |
| | | | 00025243 - 7 | -1,022.32 | -391.22 | -767.02 | -2,180.56 | 7.07 | |
| | | | 00025243 - 8 | -934.53 | -379.73 | -759.44 | -2,073.70 | 6.40 | |
| | | | 00025243 - 9 | -498.45 | -181.20 | -360.82 | -1,040.46 | 5.06 | |
| | | | 00025243 - 10 | 0.00 | -0.008 | 0.00 | -0.008 | 0.02 | |
| | | | 00025243 - 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 00025243 - 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 00025427 - 1 | -574.37 | -97.97 | -133.34 | -805.68 | 9.05 | |
| | | | 00025427 - 2 | -3,760.32 | -2,309.44 | -4,971.44 | -11,041.19 | 24.90 | |
| | | | 00025427 - 3 | -119.77 | -24.00 | -78.74 | -222.51 | 10.45 | |
| | | | 00025427 - 4 | -711.92 | -312.76 | -568.88 | -1,593.55 | 5.59 | |
| | | | 00025427 - 6 | -329.04 | -112.14 | -172.89 | -614.07 | 3.17 | |
| | | | 00025427 - 7 | -402.29 | -144.82 | -296.80 | -843.90 | 5.61 | |
| | | | 00025427 - 8 | -3,225.80 | -1,924.65 | -4,040.68 | -9,191.13 | 22.24 | |
| | | | 00025508 - 1 | 36,313.52 | 20,981.48 | 39,559.16 | 96,854.16 | 249.60 | |
| | | | 00025508 - 2 | -3,355.19 | -1,902.77 | -3,614.46 | -8,872.42 | 32.26 | |
| | | | 00025508 - 4 | -177.18 | -37.68 | -103.10 | -317.96 | 1.29 | |
| | | | 00025508 - 5 | -1,095.00 | -348.48 | -834.06 | -2,277.55 | 8.46 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | 00025508 - 7 | -5,929.82 | -3,135.55 | -5,238.68 | -14,304.05 | 41.03 | |
| | | | 00025508 - 8 | -12,423.12 | -8,790.38 | -16,425.99 | -37,639.49 | 123.36 | |
| | | | 16092203 - 1 | -170.64 | -109.46 | -193.41 | -473.52 | 0.84 | |
| | | | 16092203 - 2 | -223.62 | -156.07 | -308.11 | -687.80 | 1.10 | |
| | | | 16092203 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 21055347 - 2 | -2.78 | -10.56 | -53.28 | -66.61 | 0.21 | |
| | | | 21055347 - 3 | -732.24 | -184.32 | -397.41 | -1,313.97 | 5.14 | |
| | | | 21055348 - 2 | -1,865.95 | -258.42 | -405.08 | -2,529.45 | 19.16 | |
| | | | 21055348 - 3 | -1,123.69 | -291.89 | -610.06 | -2,025.64 | 10.21 | |
| | | | 21055417 - 1 | 68,310.56 | 31,225.76 | 60,308.00 | 159,844.32 | 407.28 | |
| | | | 21055417 - 2 | -8,669.86 | -2,205.02 | -4,632.77 | -15,507.65 | 496.52 | |
| | | | 21055417 - 3 | -2,428.13 | -985.32 | -333.82 | -3,747.26 | 15.22 | |
| | | | 21055417 - 4 | -11,705.52 | -7,476.82 | -15,325.36 | -34,507.70 | 68.48 | |
| | | | 21055418 - 1 | -4,980.24 | -1,161.96 | -1,764.96 | -7,907.16 | 63.22 | |
| | | | 21055418 - 2 | -4,922.80 | -3,481.14 | -7,649.01 | -16,052.94 | 22.92 | |
| | | | 21055418 - 3 | -177.52 | -112.58 | -240.51 | -530.61 | 24.64 | |
| | | | 21055418 - 4 | -3,167.58 | -1,812.93 | -2,257.14 | -7,237.65 | 40.13 | |
| | | | סה"כ צריכה | 15,851.69 | 5,706.17 | 10,397.28 | 31,955.14 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 262,358.07 | 119,657.22 | 222,988.21 | 605,003.51 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | 589,982.00 | 589,982.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | | | -366,993.79 | 15,021.51 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | -62.20% | 2.55% | | |



■ פסגה (Kwh 262,358.07)
■ גבע (Kwh 119,657.22)
■ שפל (Kwh 222,988.21)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------|-------------------|----------|---------|---------|-------------------|-----------|-----------|
|----|-----------|---------|-------------------|----------|---------|---------|-------------------|-----------|-----------|





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | 42214 | בניין A שנאי T2 + תינונים | 17313183 - 1 | 112,173.56 | 50,722.50 | 93,252.00 | 256,148.07 | 1,014.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 112,173.56 | 50,722.50 | 93,252.00 | 256,148.07 | | |
| 2 | 42213 | בניין B שנאי T1 | 20281675 - 1 | 45,560.43 | 16,727.48 | 29,869.05 | 92,156.96 | 557.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 45,560.43 | 16,727.48 | 29,869.05 | 92,156.96 | | |
| 3 | 42186 | בניין C שנאי 3 | 21055417 - 1 | 68,310.56 | 31,225.76 | 60,308.00 | 159,844.32 | 407.28 | |
| | | | סה"כ צריכה | 68,310.56 | 31,225.76 | 60,308.00 | 159,844.32 | | |
| 4 | 42253 | בניין C שנאי 4 | 00025508 - 1 | 36,313.52 | 20,981.48 | 39,559.16 | 96,854.16 | 249.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 36,313.52 | 20,981.48 | 39,559.16 | 96,854.16 | | |

