



**דוח קוט"ש**


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 301 (ישן 119)

תקופת דוח: (30/04/23 - 01/04/23)

תאריך הפקה: 15/05/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	4.38	2,003.06	1,913.25	3.06	86.75	19051819 - 3	מבנה 301 דרים סקוירטי	51527	1
		-241.62	-262.22	0.48	20.13	ציבורי ומא			
		1,761.44	1,651.02	3.54	106.88	סה"כ צריכה			
	29.61	3,613.08	2,843.90	17.42	751.75	19051819 - 2	מבנה 301 טיטו קולינריה	49788	2
		-212.65	-389.78	2.70	174.42	ציבורי ומא			
		3,400.43	2,454.13	20.13	926.18	סה"כ צריכה			
		5,161.87	4,105.15	23.66	1,033.06	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		5,161.87				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 1,033.06)  
■ גבע (Kwh 23.66)  
■ שפל (Kwh 4,105.15)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	32.83	5,161.87	4,105.15	23.66	1,033.06	19051819 - 1	מבנה 301 ציבורי	39301	1
	29.61	-3,613.08	-2,843.90	-17.42	-751.75	19051819 - 2			
	4.38	-2,003.06	-1,913.25	-3.06	-86.75	19051819 - 3			
		-454.27	-652.00	3.18	194.55	סה"כ צריכה			

