



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (31/05/23 - 01/05/23)

תאריך הפקה: 01/06/23

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	183.94	59,487.54	49,191.14	0.00	10,296.40	81018601 - 2	פליינג קרגו - אלביט	42153	1
		59,487.54	49,191.14	0.00	10,296.40	סה"כ צריכה			
		-789.50	-676.20	0.00	-113.30	15112929 - 1	פליינג קרגו חשמל	18365	2
		-1,641.70	-1,590.40	0.00	-51.30	15112930 - 1			
	29.06	9,748.16	8,512.35	0.00	1,235.81	81018601 - 3			
	51.55	21,751.59	18,712.52	0.00	3,039.07	81018601 - 4			
	8.65	2,854.60	2,439.52	0.00	415.07	81018601 - 5			
		794.89	658.64	0.00	136.25	לוח שירותי בית			
		32,718.03	28,056.43	0.00	4,661.60	סה"כ צריכה			
		789.50	676.20	0.00	113.30	15112929 - 1	פליינג קרגו מיזוג אוויר	18369	3
		1,641.70	1,590.40	0.00	51.30	15112930 - 1			
	14.97	9,398.00	8,009.00	0.00	1,389.00	20281997 - 1			
	0.02	1.13	0.91	0.00	0.22	81018601 - 6			
	29.26	8,011.73	7,049.23	0.00	962.50	81018601 - 7			
	0.02	1.93	1.55	0.00	0.38	81018601 - 8			
		19,843.98	17,327.29	0.00	2,516.70	סה"כ צריכה			
		112,049.56	94,574.86	0.00	17,474.69	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		112,049.56				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (17,474.69 Kwh)
■ גבע (0.00 Kwh)
■ שפל (94,574.86 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	ציבורי מועמס	1 - 81018601	136.25	0.00	658.64	794.89	1.88	
			סה"כ צריכה	136.25	0.00	658.64	794.89		
2	42154	שנאי 1	1 - 11103607	9,747.90	0.00	52,596.90	62,344.80	1.49	
			סה"כ צריכה	9,747.90	0.00	52,596.90	62,344.80		
3	42155	שנאי 2	1 - 11103641	9,496.20	0.00	51,377.60	60,873.80	1.46	
			סה"כ צריכה	9,496.20	0.00	51,377.60	60,873.80		

