



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון אבנת

תקופת דוח: (31/05/23 - 01/05/23)

תאריך הפקה: 02/06/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	32087	*מחסן צוקה	3 - 16193880	63.40	0.00	409.00	472.40	3.22	
			סה"כ צריכה	63.40	0.00	409.00	472.40		
2	21632	001-פלאפון אנטנות	3 - 22048319	1,181.45	0.00	6,733.25	7,914.70	13.01	
			סה"כ צריכה	1,181.45	0.00	6,733.25	7,914.70		
3	21958	002.1-סלקום אנטנות	1 - 22048226	177.70	0.00	965.30	1,143.00	2.35	
			סה"כ צריכה	177.70	0.00	965.30	1,143.00		
4	21735	002.2-סלקום אנטנות	4 - 22048309	587.85	0.00	3,298.30	3,886.15	6.51	
			סה"כ צריכה	587.85	0.00	3,298.30	3,886.15		
5	21826	002.3-סלקום אנטנות	4 - 22048326	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	21644	002.4-סלקום	3 - 22048344	408.60	0.00	2,192.25	2,600.85	4.22	
			סה"כ צריכה	408.60	0.00	2,192.25	2,600.85		
7	21969	003-אתי פולישוק	4 - 22048351	209.50	0.00	189.30	398.80	9.83	
			סה"כ צריכה	209.50	0.00	189.30	398.80		
8	21693	005-טויס אר אס	2 - 22048306	1,102.40	0.00	4,060.40	5,162.80	16.79	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,131.28	0.00	3,506.48	4,637.76		
			סה"כ צריכה	2,233.68	0.00	7,566.88	9,800.56		
9	21641	008-ארומה	1 - 21262534	4,843.60	0.00	22,882.20	27,725.80	87.88	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	345.90	0.00	1,072.14	1,418.05		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	863.00		
			סה"כ צריכה	5,189.50	0.00	23,954.34	30,006.85		
10	21640	101/201-המשביר לצרכן חדש	1 - 08029811	20,000.00	0.00	72,400.00	92,400.00	366.40	
			סה"כ צריכה	20,000.00	0.00	72,400.00	92,400.00		
11	21899	102-בסט מוביל	3 - 22048354	145.40	0.00	570.10	715.50	6.11	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	88.56	0.00	274.51	363.07		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	233.96	0.00	844.61	1,078.57		
12	46283	103 דרך היופי	22048352 - 3	135.85	0.00	480.40	616.25	5.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	68.51	0.00	212.36	280.87		
			סה"כ צריכה	204.36	0.00	692.76	897.12		
13	42457	104 - קארטרס	22048352 - 2	176.50	0.00	828.00	1,004.50	9.82	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	143.98	0.00	446.26	590.24		
			סה"כ צריכה	320.48	0.00	1,274.26	1,594.74		
14	21889	110-112-אימפרס	22048352 - 1	709.70	0.00	2,703.10	3,412.80	14.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	150.39	0.00	466.15	616.54		
			סה"כ צריכה	860.09	0.00	3,169.25	4,029.34		
15	22088	114 קסטרו	81011724 - 3	4,316.10	0.00	11,853.75	16,169.85	51.81	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	482.93	0.00	1,496.86	1,979.78		
			סה"כ צריכה	4,799.03	0.00	13,350.61	18,149.64		
16	21708	115- הודיס	22048324 - 3	1,024.00	0.00	3,452.10	4,476.10	13.43	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	116.97	0.00	362.56	479.53		
			סה"כ צריכה	1,140.97	0.00	3,814.66	4,955.63		
17	21713	116-סטימצקי	22048304 - 4	709.50	0.00	2,768.60	3,478.10	13.49	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	178.80	0.00	554.20	733.00		
			סה"כ צריכה	888.30	0.00	3,322.80	4,211.10		
18	21706	117-118-טווינטי פור סבן	22048324 - 1	1,131.50	0.00	3,183.90	4,315.40	16.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	324.18	0.00	1,004.81	1,328.99		
			סה"כ צריכה	1,455.68	0.00	4,188.71	5,644.39		
19	32473	119-120- דיזל איטליה	22048323 - 3	831.20	0.00	2,994.60	3,825.80	19.35	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	272.38	0.00	844.25	1,116.63		
			סה"כ צריכה	1,103.58	0.00	3,838.85	4,942.43		
20	47217	121 - זיפ	22048306 - 1	993.30	0.00	3,643.00	4,636.30	20.83	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	556.45	0.00	1,724.75	2,281.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,549.75	0.00	5,367.75	6,917.50		
21	21711	122-קרייז לין	2 - 22048304	843.25	0.00	3,128.60	3,971.85	17.07	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	257.34	0.00	797.63	1,054.97		
			סה"כ צריכה	1,100.59	0.00	3,926.23	5,026.82		
22	22095	123-סופר פארם קניון 1	2 - 81011813	5,582.62	0.00	18,371.30	23,953.92	63.94	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,129.61	0.00	3,501.30	4,630.91		
			סה"כ צריכה	6,712.23	0.00	21,872.60	28,584.83		
23	21697	124-אזארה	1 - 20281503	9,874.40	0.00	36,884.50	46,758.90	112.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	104.96		
			סה"כ צריכה	9,874.40	0.00	36,884.50	46,863.86		
24	21664	126 לנדור מטבח	1 - 22048225	3,124.00	0.00	12,057.00	15,181.00	53.21	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	389.35	0.00	1,206.81	1,596.16		
			סה"כ צריכה	3,513.35	0.00	13,263.81	16,777.16		
25	21749	126.1-מחסן לנדור	3 - 22048245	13.55	0.00	70.80	84.35	0.44	
			סה"כ צריכה	13.55	0.00	70.80	84.35		
26	21667	126.2 - קניון (לשעבר SIS)	4 - 22048225	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	21663	127-עונות	4 - 22048224	444.10	0.00	2,209.20	2,653.30	12.72	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	192.17	0.00	595.64	787.80		
			סה"כ צריכה	636.27	0.00	2,804.84	3,441.10		
28	21661	128-פרג'	3 - 22048224	364.10	0.00	1,519.20	1,883.30	11.52	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	113.63	0.00	352.20	465.83		
			סה"כ צריכה	477.73	0.00	1,871.40	2,349.13		
29	21742	128.1-מחסן פרג	1 - 22048245	6.80	0.00	76.00	82.80	5.22	
			סה"כ צריכה	6.80	0.00	76.00	82.80		
30	21659	129-1 - אוריגניל	1 - 22048224	275.90	0.00	1,095.70	1,371.60	70.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	118.64	0.00	367.74	486.38		
			סה"כ צריכה	394.54	0.00	1,463.44	1,857.98		
31	43108	130 גולדה	2 - 22048224	1,904.80	0.00	7,554.80	9,459.60	31.41	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	254.00	0.00	787.27	1,041.27		
			מנדפים 2	204.23	0.00	526.07	730.30		
			סה"כ צריכה	2,363.03	0.00	8,868.14	11,231.17		
32	42390	131 נייקי (נוסף)	3 - 16048032	5,191.60	0.00	15,439.60	20,631.20	94.78	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,722.82	0.00	5,340.003	7,062.83		
			סה"כ צריכה	6,914.42	0.00	20,779.60	27,694.03		
33	47544	מחסן א.ל.מ. 132.2	2 - 22048221	0.00	0.00	121.55	121.55	2.62	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	121.55	121.55		
34	21776	מחסן לגעת באוכל 2.ק. 132.3	4 - 22048221	0.05	0.00	0.20	0.25	0.14	
			סה"כ צריכה	0.05	0.00	0.20	0.25		
35	48524	סטודיווריוס - 133	2 - 16048032	5,163.70	0.00	17,658.30	22,822.00	78.39	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	789.56	0.00	2,447.29	3,236.84		
			סה"כ צריכה	5,953.26	0.00	20,105.59	26,058.84		
36	21691	צילדרנס פלייס 134	4 - 22048339	1,625.80	0.00	4,850.20	6,476.00	26.01	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	441.15	0.00	1,367.37	1,808.52		
			סה"כ צריכה	2,066.95	0.00	6,217.57	8,284.52		
37	21915	134.2 - יאנגה	2 - 22048327	248.90	0.00	922.85	1,171.75	7.43	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	86.89	0.00	269.33	356.22		
			סה"כ צריכה	335.79	0.00	1,192.18	1,527.97		
38	21682	135 לי קופר	3 - 22048342	289.00	0.00	1,196.55	1,485.55	8.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	170.44	0.00	528.30	698.75		
			סה"כ צריכה	459.44	0.00	1,724.85	2,184.30		
39	21678	136-קרביץ	3 - 22048340	343.30	0.00	1,202.10	1,545.40	8.56	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	182.14	0.00	564.56	746.70		
			סה"כ צריכה	525.44	0.00	1,766.66	2,292.10		
40	21676	137-ללין	1 - 22048340	628.35	0.00	1,834.85	2,463.20	9.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	71.85	0.00	222.72	294.57		
			סה"כ צריכה	700.20	0.00	2,057.57	2,757.77		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
41	21918	137.1 טופ טן	22048327 - 4	262.10	0.00	939.00	1,201.10	8.72	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	65.17	0.00	202.00	267.17		
			סה"כ צריכה	327.27	0.00	1,141.00	1,468.27		
42	21680	138-דיזל	22048342 - 1	663.85	0.00	2,375.40	3,039.25	13.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	115.30	0.00	357.38	472.68		
			סה"כ צריכה	779.15	0.00	2,732.78	3,511.93		
43	47545	14 - א.ל.מ חדש	22048308 - 2	1,654.00	0.00	5,222.00	6,876.00	34.12	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	683.45	0.00	2,118.39	2,801.84		
			סה"כ צריכה	2,337.45	0.00	7,340.39	9,677.84		
44	21686	140 - טו ג	22048335 - 3	1,243.40	0.00	3,512.75	4,756.15	17.86	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	230.60	0.00	714.76	945.36		
			סה"כ צריכה	1,474.00	0.00	4,227.51	5,701.51		
45	26637	142 - מאניה	22048335 - 1	892.80	0.00	3,023.95	3,916.75	15.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	274.05	0.00	849.43	1,123.48		
			סה"כ צריכה	1,166.85	0.00	3,873.38	5,040.23		
46	49662	142-3 סאקרה	22048331 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	295.77	0.00	916.76	1,212.53	24.92	
			סה"כ צריכה	1,296.47	0.00	4,463.76	5,760.23		
47	21689	143-סברובסקי	22048339 - 2	294.70	0.00	1,125.05	1,419.75	8.73	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	86.89	0.00	269.33	356.22		
			סה"כ צריכה	381.59	0.00	1,394.38	1,775.97		
48	21687	144 - גולברי	22048335 - 4	812.50	0.00	2,893.50	3,706.00	17.51	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	198.85	0.00	616.35	815.20		
			סה"כ צריכה	1,011.35	0.00	3,509.85	4,521.20		
49	22094	145-מנגו	81011813 - 1	2,692.32	0.00	9,035.78	11,728.10	40.35	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	940.79	0.00	2,916.02	3,856.81		
			סה"כ צריכה	3,633.11	0.00	11,951.80	15,584.91		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
50	21917	146-אינטימה	22048327 - 3	634.80	0.00	2,020.80	2,655.60	14.21	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	195.51	0.00	605.99	801.50		
			סה"כ צריכה	830.31	0.00	2,626.79	3,457.10		
51	21683	146.1-קסטרו קיד	22048342 - 4	858.00	0.00	2,782.40	3,640.40	16.52	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	195.51	0.00	605.99	801.50		
			סה"כ צריכה	1,053.51	0.00	3,388.39	4,441.90		
52	21714	147-148 מחסן רנואר	22048309 - 1	8.15	0.00	48.00	56.15	0.09	
			סה"כ צריכה	8.15	0.00	48.00	56.15		
53	21679	149 א'-ארנקי שולה	22048340 - 4	546.20	0.00	1,942.30	2,488.50	13.56	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	95.25	0.00	295.23	390.48		
			סה"כ צריכה	641.45	0.00	2,237.53	2,878.98		
54	25901	150-2 רנואר	22048339 - 3	3,834.40	0.00	11,708.40	15,542.80	80.88	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	693.47	0.00	2,149.47	2,842.94		
			סה"כ צריכה	4,527.87	0.00	13,857.87	18,385.74		
55	21928	151-אופטיקה הלפרין	22048331 - 4	444.10	0.00	1,927.90	2,372.00	8.56	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	86.89	0.00	269.33	356.22		
			סה"כ צריכה	530.99	0.00	2,197.23	2,728.22		
56	21648	155-סחוט	22048345 - 3	666.00	0.00	3,060.25	3,726.25	10.56	
			סה"כ צריכה	666.00	0.00	3,060.25	3,726.25		
57	21639	155.1-סחוט - מחסן	22048320 - 4	127.00	0.00	725.05	852.05	1.52	
			סה"כ צריכה	127.00	0.00	725.05	852.05		
58	21703	156-דינמיקה	22048323 - 2	152.15	0.00	890.10	1,042.25	1.69	
			סה"כ צריכה	152.15	0.00	890.10	1,042.25		
59	21702	157-דזוק עולם הממתקים	22048323 - 1	140.00	0.00	758.90	898.90	2.14	
			סה"כ צריכה	140.00	0.00	758.90	898.90		
60	21997	158-ריגושים	22048332 - 2	42.75	0.00	140.10	182.85	0.88	
			סה"כ צריכה	42.75	0.00	140.10	182.85		
61	43109	161 קניון (דוכן פלאפון)	22048245 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
62	21779	162-מפעל הפיס - היפרנטו	22048248 - 1	47.30	0.00	264.30	311.60	1.07	
			סה"כ צריכה	47.30	0.00	264.30	311.60		
63	21636	164-מגנוליה	22048320 - 1	80.95	0.00	278.50	359.45	1.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	28.41	0.00	88.05	116.46		
			סה"כ צריכה	109.36	0.00	366.55	475.91		
64	21651	170 אפרודיטה	22048329 - 2	711.90	0.00	2,168.50	2,880.40	12.48	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	235.61	0.00	730.30	965.92		
			סה"כ צריכה	947.51	0.00	2,898.80	3,846.32		
65	21656	171-ורדינון	22048330 - 3	596.00	0.00	1,831.50	2,427.50	18.56	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	193.84	0.00	600.82	794.65		
			סה"כ צריכה	789.84	0.00	2,432.32	3,222.15		
66	21657	172-173-ביוטיקר	22048330 - 4	303.00	0.00	949.60	1,252.60	6.73	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	289.09	0.00	896.04	1,185.13		
			סה"כ צריכה	592.09	0.00	1,845.64	2,437.73		
67	21655	175-177-שילב קידס	22048330 - 2	609.30	0.00	1,332.00	1,941.30	17.43	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	457.86	0.00	1,419.17	1,877.03		
			סה"כ צריכה	1,067.16	0.00	2,751.17	3,818.33		
68	21745	182 אושי אושי דוכן	22048248 - 2	491.80	0.00	2,061.15	2,552.95	11.83	
			סה"כ צריכה	491.80	0.00	2,061.15	2,552.95		
69	21767	182.1 - אושי אושי מחסן	22048221 - 1	226.80	0.00	1,931.40	2,158.20	14.43	
			סה"כ צריכה	226.80	0.00	1,931.40	2,158.20		
70	21787	189 - ריבאר	22048248 - 3	336.10	0.00	1,463.70	1,799.80	6.54	
			סה"כ צריכה	336.10	0.00	1,463.70	1,799.80		
71	22146	189.1 מחסן ריבר	16048032 - 1	177.35	0.00	614.60	791.95	2.28	
			סה"כ צריכה	177.35	0.00	614.60	791.95		
72	21671	202-פלי פוט	22048343 - 4	406.70	0.00	1,338.40	1,745.10	8.38	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	85.22	0.00	264.15	349.37		
			סה"כ צריכה	491.92	0.00	1,602.55	2,094.47		
73	21670	203-פלומר	22048343 - 3	316.60	0.00	1,235.70	1,552.30	8.00	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	70.18	0.00	217.54	287.72		
			סה"כ צריכה	386.78	0.00	1,453.24	1,840.02		
74	33829	204 - סולתם	22048346 - 3	423.40	0.00	1,527.70	1,951.10	7.79	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	123.66	0.00	383.28	506.93		
			סה"כ צריכה	547.06	0.00	1,910.98	2,458.03		
75	21645	209-הדור השלישי	22048344 - 4	458.55	0.00	2,117.65	2,576.20	9.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	157.08	0.00	486.87	643.94		
			סה"כ צריכה	615.63	0.00	2,604.52	3,220.14		
76	21643	210- גויה	22048344 - 2	210.50	0.00	855.65	1,066.15	6.18	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	101.93	0.00	315.95	417.88		
			סה"כ צריכה	312.43	0.00	1,171.60	1,484.03		
77	21675	211-סבון של פעם	22048346 - 4	196.55	0.00	786.80	983.35	9.24	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	90.24	0.00	279.69	369.92		
			סה"כ צריכה	286.79	0.00	1,066.49	1,353.27		
78	47548	212 - רויאלטי	22048346 - 2	212.80	0.00	912.00	1,124.80	6.54	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	85.22	0.00	264.15	349.37		
			סה"כ צריכה	298.02	0.00	1,176.15	1,474.17		
79	21649	212.1 אוינס	22048345 - 4	29.05	0.00	172.85	201.90	5.45	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	40.10	0.00	124.31	164.41		
			סה"כ צריכה	69.15	0.00	297.16	366.31		
80	48480	213.1 - אלקטרה WIWI	22048305 - 2	175.05	0.00	624.20	799.25	3.28	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	66.11	0.00	204.90	271.00		
			סה"כ צריכה	241.16	0.00	829.10	1,070.25		
81	21907	213.2 רולדין	22048305 - 4	2,129.40	0.00	11,711.60	13,841.00	41.14	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	132.01	0.00	409.18	541.19		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	745.17		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,261.41	0.00	12,120.78	15,127.36		
82	39913	214-215 נעמן גרופ	22048310 - 1	415.85	0.00	1,821.00	2,236.85	9.54	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	185.48	0.00	574.92	760.40		
			סה"כ צריכה	601.33	0.00	2,395.92	2,997.25		
83	21912	216-ניין ווסט	22048250 - 2	430.65	0.00	1,462.00	1,892.65	10.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	127.00	0.00	393.64	520.64		
			סה"כ צריכה	557.65	0.00	1,855.64	2,413.29		
84	21903	217-נעלי נימרוד	22048305 - 1	208.30	0.00	865.40	1,073.70	6.64	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	127.00	0.00	393.64	520.64		
			סה"כ צריכה	335.30	0.00	1,259.04	1,594.34		
85	21910	218 - 219-פייר קרדן	22048250 - 1	936.15	0.00	3,166.65	4,102.80	23.86	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	260.68	0.00	807.99	1,068.67		
			סה"כ צריכה	1,196.83	0.00	3,974.64	5,171.47		
86	48167	220-אריסטו שטט	22048247 - 3	267.45	0.00	1,018.40	1,285.85	5.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	88.56	0.00	274.51	363.07		
			סה"כ צריכה	356.01	0.00	1,292.91	1,648.92		
87	52622	221 רנובה תאריך כניסה: 16/05/23	22048247 - 1	2.25	0.00	13.05	15.30	6.04	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	46.10	0.00	139.54	185.64		
			סה"כ צריכה	48.35	0.00	152.59	200.94		
88	21878	222-מגיך שיווק מתנות	22048310 - 3	458.65	0.00	1,549.65	2,008.30	8.08	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	113.63	0.00	352.20	465.83		
			סה"כ צריכה	572.28	0.00	1,901.85	2,474.13		
89	21888	223-אפריל	22048247 - 4	462.60	0.00	1,974.60	2,437.20	16.98	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	289.09	0.00	896.04	1,185.13		
			סה"כ צריכה	751.69	0.00	2,870.64	3,622.33		
90	22104	225 חנות H&M	81011867 - 4	9,809.50	0.00	35,615.92	45,425.42	116.72	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	9,809.50	0.00	35,615.92	45,425.42		
91	21866	229-ריקושט	22048223 - 2	242.10	0.00	1,447.60	1,689.70	11.23	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	235.61	0.00	730.30	965.92		
			סה"כ צריכה	477.71	0.00	2,177.90	2,655.62		
92	51397	230 א - הוניגמן ילדים נוסף	22048226 - 2	326.80	0.00	1,481.70	1,808.50	14.92	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	148.72	0.00	460.97	609.69		
			סה"כ צריכה	475.52	0.00	1,942.67	2,418.19		
93	21863	230-קרוקס	22048223 - 1	492.50	0.00	3,182.00	3,674.50	18.86	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	147.05	0.00	455.79	602.84		
			סה"כ צריכה	639.55	0.00	3,637.79	4,277.34		
94	21954	232 סוויט גירל שופ	22048220 - 3	216.60	0.00	1,046.70	1,263.30	11.26	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	83.55	0.00	258.97	342.52		
			סה"כ צריכה	300.15	0.00	1,305.67	1,605.82		
95	21872	233 - באג	22048219 - 1	542.50	0.00	2,192.30	2,734.80	9.59	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	200.52	0.00	621.53	822.06		
			סה"כ צריכה	743.02	0.00	2,813.83	3,556.86		
96	21943	234 - הפנינג	22048220 - 1	522.50	0.00	2,156.70	2,679.20	15.87	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	217.23	0.00	673.33	890.56		
			סה"כ צריכה	739.73	0.00	2,830.03	3,569.76		
97	21874	235 א'-גלידה ב"ש	22048219 - 2	670.40	0.00	2,940.60	3,611.00	11.59	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	50.13	0.00	155.38	205.51		
			סה"כ צריכה	720.53	0.00	3,095.98	3,816.51		
98	21965	235-עולם הממתקים	22048226 - 4	216.60	0.00	951.55	1,168.15	4.73	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	58.49	0.00	181.28	239.77		
			סה"כ צריכה	275.09	0.00	1,132.83	1,407.92		
99	21637	235.1-עולם הממתקים - מחסן	22048320 - 2	28.15	0.00	135.65	163.80	1.18	
			סה"כ צריכה	28.15	0.00	135.65	163.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
100	21634	235.2- מחסן גלידה בש	22048319 - 2	57.35	0.00	327.70	385.05	0.86	
			סה"כ צריכה	57.35	0.00	327.70	385.05		
101	21951	237-צבע הכסף 2	22048220 - 2	240.00	0.00	601.00	841.00	7.21	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	93.58	0.00	290.05	383.63		
			סה"כ צריכה	333.58	0.00	891.05	1,224.63		
102	21701	238-גלובוס מקס	20281513 - 1	15,542.00	0.00	58,394.60	73,936.60	222.88	
			סה"כ צריכה	15,542.00	0.00	58,394.60	73,936.60		
103	21995	239-צוקה	22048358 - 4	2,105.10	0.00	7,463.30	9,568.40	28.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	86.89	0.00	269.33	356.22		
			מנדפים 2	225.71	0.00	519.70	745.41		
			סה"כ צריכה	2,417.70	0.00	8,252.33	10,670.03		
104	21738	239.1-צוקה מחסן	22048222 - 3	24.10	0.00	132.05	156.15	0.41	
			סה"כ צריכה	24.10	0.00	132.05	156.15		
105	21994	240-המטבח של סימה	22048358 - 3	886.30	0.00	4,159.40	5,045.70	26.22	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	137.02	0.00	424.71	561.74		
			מנדפים 2	95.03	0.00	289.63	384.66		
			סה"כ צריכה	1,118.35	0.00	4,873.75	5,992.10		
106	21996	240.1-המטבח של סימה מחסן	22048332 - 1	0.05	0.00	0.10	0.15	0.10	
			סה"כ צריכה	0.05	0.00	0.10	0.15		
107	21990	241-מקדונלדס-כשר	22048353 - 4	1,211.30	0.00	5,212.30	6,423.60	21.01	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	68.51	0.00	212.36	280.87		
			מנדפים 2	129.88	0.00	362.95	492.83		
			סה"כ צריכה	1,409.69	0.00	5,787.61	7,197.30		
108	21737	241.1-מחסן מקדונלדס כשר	22048222 - 2	473.60	0.00	2,683.20	3,156.80	6.69	
			סה"כ צריכה	473.60	0.00	2,683.20	3,156.80		
109	21989	242-ניו דלי סנדוויץ	22048353 - 3	1,409.60	0.00	6,301.30	7,710.90	30.48	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	68.51	0.00	212.36	280.87		
			מנדפים 2	151.14	0.00	438.78	589.92		
			סה"כ צריכה	1,629.25	0.00	6,952.44	8,581.69		
110	21774	242.1-מחסן ניו דלי סנדוויץ	22048221 - 3	82.65	0.00	476.85	559.50	1.01	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	82.65	0.00	476.85	559.50		
111	21799	243-קרפצו	1 - 22048322	1,347.90	0.00	4,469.70	5,817.60	28.49	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	90.24	0.00	279.69	369.92		
			סה"כ צריכה	1,438.14	0.00	4,749.39	6,187.52		
112	38752	244-סיציליאנו	1 - 22048358	806.70	0.00	3,484.10	4,290.80	20.35	
			סה"כ צריכה	806.70	0.00	3,484.10	4,290.80		
113	41850	245 - בורגרנץ'	1 - 22048338	1,677.50	0.00	5,498.70	7,176.20	21.29	
			סה"כ צריכה	1,677.50	0.00	5,498.70	7,176.20		
114	21987	245 א-מקדונלס	1 - 22048353	2,804.80	0.00	12,810.60	15,615.40	43.57	
			העמסת מנדף	374.48	0.00	1,077.19	1,451.68		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	162.09	0.00	502.41	664.49		
			סה"כ צריכה	3,341.37	0.00	14,390.20	17,731.57		
115	21633	245.1-מקדונלס - מחסן	1 - 22048319	341.00	0.00	1,978.85	2,319.85	5.47	
			סה"כ צריכה	341.00	0.00	1,978.85	2,319.85		
116	21840	246-אינגליש קייק	4 - 22048336	1,523.70	0.00	8,689.30	10,213.00	34.57	
			העמסת מנדפים	203.44	0.00	730.65	934.09		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	158.75	0.00	492.05	650.79		
			סה"כ צריכה	1,885.88	0.00	9,912.00	11,797.88		
117	35574	247 - ריפליי	1 - 22048326	505.20	0.00	2,150.20	2,655.40	16.81	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	210.55	0.00	652.61	863.16		
			סה"כ צריכה	715.75	0.00	2,802.81	3,518.56		
118	21805	248 - קיווי	3 - 22048322	307.45	0.00	1,475.30	1,782.75	12.69	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	105.27	0.00	326.30	431.58		
			סה"כ צריכה	412.72	0.00	1,801.60	2,214.33		
119	19670	249 בובי בראון	1 - 16048038	305.85	0.00	750.55	1,056.40	39.56	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	55.14	0.00	170.92	226.07		
			סה"כ צריכה	360.99	0.00	921.47	1,282.47		
120	27301	249-250 ביגה	2 - 22048353	951.80	0.00	5,053.80	6,005.60	134.48	
			מיזוג אוויר	133.68	0.00	414.36	548.04		
			מנדפים להעמסה	127.08	0.00	424.95	552.03		
			סה"כ צריכה	1,212.56	0.00	5,893.11	7,105.67		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
121	21638	מחסן רולדין	22048320 - 3	233.25	0.00	1,229.40	1,462.65	3.78	
			סה"כ צריכה	233.25	0.00	1,229.40	1,462.65		
122	27302	249.2 ביגה	22048222 - 4	408.70	0.00	2,252.80	2,661.50	6.23	
			סה"כ צריכה	408.70	0.00	2,252.80	2,661.50		
123	21802	251- גנטלמן	22048322 - 2	391.85	0.00	1,193.10	1,584.95	10.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	93.58	0.00	290.05	383.63		
			סה"כ צריכה	485.43	0.00	1,483.15	1,968.58		
124	21819	253-הבורסה לתכשיטים	22048326 - 2	261.45	0.00	1,048.60	1,310.05	5.21	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	65.17	0.00	202.00	267.17		
			סה"כ צריכה	326.62	0.00	1,250.60	1,577.22		
125	21852	254-היינס	22048338 - 3	450.00	0.00	1,853.80	2,303.80	19.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	182.14	0.00	564.56	746.70		
			סה"כ צריכה	632.14	0.00	2,418.36	3,050.50		
126	19672	254.1 נעלי פאפיה	16048038 - 3	377.30	0.00	924.60	1,301.90	5.97	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	130.34	0.00	404.00	534.34		
			סה"כ צריכה	507.64	0.00	1,328.60	1,836.24		
127	21822	254.2 - תפור עלי	22048326 - 3	380.00	0.00	1,154.50	1,534.50	8.78	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	80.21	0.00	248.61	328.82		
			סה"כ צריכה	460.21	0.00	1,403.11	1,863.32		
128	21791	254.2.1 מחסן תפור עלי	22048248 - 4	5.10	0.00	49.35	54.45	1.01	
			סה"כ צריכה	5.10	0.00	49.35	54.45		
129	21831	255- גלי	22048336 - 1	1,381.80	0.00	4,106.40	5,488.20	21.69	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	352.59	0.00	1,092.86	1,445.45		
			סה"כ צריכה	1,734.39	0.00	5,199.26	6,933.65		
130	21837	257-צומת ספרים	22048336 - 3	1,031.40	0.00	3,777.20	4,808.60	19.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	352.59	0.00	1,092.86	1,445.45		
			סה"כ צריכה	1,383.99	0.00	4,870.06	6,254.05		
131	21834	258-לורד קיטש	22048336 - 2	366.65	0.00	1,368.65	1,735.30	9.08	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	163.76	0.00	507.59	671.35		
			סה"כ צריכה	530.41	0.00	1,876.24	2,406.65		
132	44108	259 - הארי	22048338 - 4	894.60	0.00	2,799.80	3,694.40	29.52	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	516.35	0.00	1,600.45	2,116.79		
			סה"כ צריכה	1,410.95	0.00	4,400.25	5,811.19		
133	21992	260-262 גולף אנד קו	22048358 - 2	3,565.20	0.00	16,038.00	19,603.20	523.54	
			סה"כ צריכה	3,565.20	0.00	16,038.00	19,603.20		
134	51375	263-264 גולף איחוד	22048343 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			22048345 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	457.86	0.00	1,419.17	1,877.03		
			סה"כ צריכה	457.86	0.00	1,419.17	1,877.03		
135	21666	265-סחוט	22048225 - 3	855.50	0.00	4,090.40	4,945.90	11.82	
			סה"כ צריכה	855.50	0.00	4,090.40	4,945.90		
136	21715	265.1-מחסן סחוט	22048309 - 2	127.95	0.00	709.65	837.60	2.48	
			סה"כ צריכה	127.95	0.00	709.65	837.60		
137	49075	268 - פיליבן גבריאל ועבודי בר (שטיפת רכבים)	22048351 - 3	139.10	0.00	2,330.20	2,469.30	16.19	
			סה"כ צריכה	139.10	0.00	2,330.20	2,469.30		
138	22114	301-פוקס	81018431 - 8	4,813.60	0.00	14,414.00	19,227.60	74.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,420.37	0.00	4,402.52	5,822.89		
			סה"כ צריכה	6,233.97	0.00	18,816.52	25,050.49		
139	44597	301.1 נאטורפיל	81039935 - 8	655.35	0.00	1,737.45	2,392.80	9.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	242.30	0.00	751.02	993.32		
			סה"כ צריכה	897.65	0.00	2,488.47	3,386.12		
140	22120	302 - מגה ספורט ילדים	81018444 - 7	815.10	0.00	2,077.60	2,892.70	13.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	254.00	0.00	787.27	1,041.27		
			סה"כ צריכה	1,069.10	0.00	2,864.87	3,933.97		
141	22129	303.1 פנדורה	81034859 - 3	395.10	0.00	999.80	1,394.90	5.80	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	78.54	0.00	243.43	321.97		
			סה"כ צריכה	473.64	0.00	1,243.23	1,716.87		
142	25902	304 - אי דיגטל	81034859 - 4	794.40	0.00	2,810.40	3,604.80	10.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	200.52	0.00	621.53	822.06		
			סה"כ צריכה	994.92	0.00	3,431.93	4,426.86		
143	22128	304.2 בילבונג	81034859 - 2	260.80	0.00	885.40	1,146.20	5.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	113.63	0.00	352.20	465.83		
			סה"כ צריכה	374.43	0.00	1,237.60	1,612.03		
144	22131	305 פיקס	81034859 - 5	326.30	0.00	1,005.40	1,331.70	6.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	116.97	0.00	362.56	479.53		
			סה"כ צריכה	443.27	0.00	1,367.96	1,811.23		
145	22132	306 רונן חן	81034859 - 6	523.00	0.00	1,401.70	1,924.70	7.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	110.29	0.00	341.84	452.13		
			סה"כ צריכה	633.29	0.00	1,743.54	2,376.83		
146	22133	307 יונס קמוטו	81034859 - 7	398.20	0.00	1,006.30	1,404.50	7.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	111.96	0.00	347.02	458.98		
			סה"כ צריכה	510.16	0.00	1,353.32	1,863.48		
147	22115	309.1 טבע נאות	81018444 - 1	322.40	0.00	853.70	1,176.10	5.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	96.92	0.00	300.41	397.33		
			סה"כ צריכה	419.32	0.00	1,154.11	1,573.43		
148	22116	309.2 לידי קומפורט	81018444 - 2	146.10	0.00	411.70	557.80	1.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	86.89	0.00	269.33	356.22		
			סה"כ צריכה	232.99	0.00	681.03	914.02		
149	22078	311 קפה גרג	81011509 - 1	4,383.03	0.00	15,270.23	19,653.26	54.78	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	116.97	0.00	362.56	479.53		
			סה"כ צריכה	4,500.002	0.00	15,632.79	20,132.80		
150	22142	311.1 י.ט.א קפה גרג	81037207 - 3	154.30	0.00	466.10	620.40	1.50	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	154.30	0.00	466.10	620.40		
151	22079	312 ניו	81011509 - 2	721.19	0.00	1,882.13	2,603.33	10.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	115.30	0.00	357.38	472.68		
			סה"כ צריכה	836.49	0.00	2,239.52	3,076.01		
152	29212	313 סלקום	81011509 - 3	445.94	0.00	1,712.16	2,158.10	10.98	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	158.75	0.00	492.05	650.79		
			סה"כ צריכה	604.69	0.00	2,204.21	2,808.89		
153	22081	314 ספרינג	81011509 - 4	656.72	0.00	1,524.82	2,181.54	11.77	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	155.41	0.00	481.69	637.09		
			סה"כ צריכה	812.13	0.00	2,006.51	2,818.64		
154	52708	315.1 דלתא (פופ אפ) תאריך כניסה: 28/05/23	81037207 - 1	39.95	0.00	128.55	168.50	1.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	6,777.20	0.00	14,303.15	21,080.35		
			סה"כ צריכה	6,817.15	0.00	14,431.70	21,248.85		
155	41808	315.2 סוויט טיים	81011509 - 5	678.09	0.00	2,450.00	3,128.08	10.94	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	91.91	0.00	284.87	376.78		
			סה"כ צריכה	769.99	0.00	2,734.87	3,504.86		
156	22083	316 ליה לונדון	81011509 - 6	451.76	0.00	1,775.27	2,227.04	8.04	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	105.27	0.00	326.30	431.58		
			סה"כ צריכה	557.04	0.00	2,101.58	2,658.62		
157	22084	318 מאק	81011509 - 7	506.69	0.00	1,451.61	1,958.30	4.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	110.29	0.00	341.84	452.13		
			סה"כ צריכה	616.97	0.00	1,793.46	2,410.43		
158	45430	GUESS 319	81011509 - 8	801.67	0.00	1,699.38	2,501.05	12.19	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	220.57	0.00	683.69	904.26		
			סה"כ צריכה	1,022.25	0.00	2,383.07	3,405.31		
159	22108	325 ברשקה	81018431 - 2	2,372.40	0.00	8,194.20	10,566.60	47.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	745.28	0.00	2,310.03	3,055.31		
			סה"כ צריכה	3,117.68	0.00	10,504.23	13,621.91		
160	22109	פול-אנד בר 327	81018431 - 3	1,724.50	0.00	6,159.60	7,884.10	35.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	661.72	0.00	2,051.06	2,712.78		
			סה"כ צריכה	2,386.22	0.00	8,210.66	10,596.88		
161	22107	329-אלדו	81018431 - 1	984.40	0.00	2,659.90	3,644.30	13.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	242.30	0.00	751.02	993.32		
			סה"כ צריכה	1,226.70	0.00	3,410.92	4,637.62		
162	45647	330 - בא מאהבה	81018431 - 5	158.20	0.00	441.80	600.00	4.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	80.21	0.00	248.61	328.82		
			סה"כ צריכה	238.41	0.00	690.41	928.82		
163	22155	332 דלתא	81039935 - 6	629.10	0.00	2,256.10	2,885.20	14.25	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	262.35	0.00	813.17	1,075.52		
			סה"כ צריכה	891.45	0.00	3,069.27	3,960.72		
164	22150	333 אדיס	81039935 - 1	1,813.60	0.00	4,697.40	6,511.00	27.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	329.19	0.00	1,020.35	1,349.54		
			סה"כ צריכה	2,142.79	0.00	5,717.75	7,860.54		
165	22151	334.2 ריטילורס בעמ - פוט לוקר	81039935 - 2	1,600.70	0.00	4,033.90	5,634.60	21.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	365.95	0.00	1,134.30	1,500.25		
			סה"כ צריכה	1,966.65	0.00	5,168.20	7,134.85		
166	30494	336 קולומביה	81039935 - 3	894.90	0.00	2,417.30	3,312.20	15.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	315.82	0.00	978.91	1,294.74		
			סה"כ צריכה	1,210.72	0.00	3,396.21	4,606.94		
167	44107	337-מגה ספורט	81039935 - 7	1,251.95	0.00	3,547.20	4,799.15	14.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	330.86	0.00	1,025.53	1,356.39		
			סה"כ צריכה	1,582.81	0.00	4,572.73	6,155.54		
168	22153	338 אמריקן איגל	81039935 - 4	2,888.40	0.00	6,970.40	9,858.80	65.20	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	960.84	0.00	2,978.18	3,939.02		
			סה"כ צריכה	3,849.24	0.00	9,948.58	13,797.82		
169	49206	343 מחסן גלידה גולדה	7 - 81018431	8.90	0.00	48.60	57.50	0.10	
			סה"כ צריכה	8.90	0.00	48.60	57.50		
170	22112	344-קרולינה למקה	6 - 81018431	155.50	0.00	368.30	523.80	1.70	
			סה"כ צריכה	155.50	0.00	368.30	523.80		
171	22119	345 - דוכן ממתקים סוויטר ק. 6	6 - 81018444	105.00	0.00	580.75	685.75	1.40	
			סה"כ צריכה	105.00	0.00	580.75	685.75		
172	22121	346 - דוכן פוקצריה	8 - 81018444	729.35	0.00	2,540.80	3,270.15	11.55	
			סה"כ צריכה	729.35	0.00	2,540.80	3,270.15		
173	22118	346.1-מחסן פוקצריה	5 - 81018444	534.00	0.00	2,599.40	3,133.40	9.10	
			סה"כ צריכה	534.00	0.00	2,599.40	3,133.40		
174	21635	8.2-פרטנר אנטנות	4 - 22048319	1,062.45	0.00	6,079.05	7,141.50	11.81	
			סה"כ צריכה	1,062.45	0.00	6,079.05	7,141.50		
175	47402	Q12 - עמדות טעינה AC	7 - 81011813	413.35	0.00	1,965.39	2,378.74	33.96	
			סה"כ צריכה	413.35	0.00	1,965.39	2,378.74		
176	47403	Q12 - עמדות טעינה DC	8 - 81011813	4,089.35	0.00	10,280.29	14,369.64	125.28	
			סה"כ צריכה	4,089.35	0.00	10,280.29	14,369.64		
177	39921	אופטיקנה	1 - 22048304	596.00	0.00	2,597.80	3,193.80	14.05	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	120.31	0.00	372.92	493.23		
			סה"כ צריכה	716.31	0.00	2,970.72	3,687.03		
178	42426	אופטיקנה שמיעה	3 - 22048306	30.95	0.00	196.60	227.55	2.38	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	51.80	0.00	160.56	212.36		
			סה"כ צריכה	82.75	0.00	357.16	439.91		
179	43364	אורבניקה	4 - 16092245	2,426.80	0.00	7,265.20	9,692.00	760.86	
			1 - 20281823	2,534.20	0.00	6,953.20	9,487.40	82.48	
			4 - 81011724	8,458.86	0.00	31,095.27	39,554.13	88.16	
			סה"כ צריכה	13,419.86	0.00	45,313.67	58,733.53		
180	29015	א"י אופטיק - 252-3	4 - 22048322	142.25	0.00	506.95	649.20	6.59	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	115.30	0.00	357.38	472.68		
			סה"כ צריכה	257.55	0.00	864.33	1,121.88		
181	26994	איל מקיאג	22048331 - 2	211.50	0.00	776.95	988.45	33.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	86.48	0.00	268.04	354.51		
			סה"כ צריכה	297.98	0.00	1,044.99	1,342.96		
182	47219	אירוקה	22048223 - 3	107.20	0.00	743.10	850.30	5.47	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	53.47	0.00	165.74	219.21		
			סה"כ צריכה	160.67	0.00	908.84	1,069.51		
183	37254	אקס מוס יהלומים	81029274 - 1	380.70	0.00	1,209.10	1,589.80	10.70	
			סה"כ צריכה	380.70	0.00	1,209.10	1,589.80		
184	47941	בודי שופ קומת ארומה	22048308 - 3	116.30	0.00	441.00	557.30	5.31	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	96.08	0.00	297.82	393.90		
			סה"כ צריכה	212.38	0.00	738.82	951.20		
185	34779	ברינקס	81029032 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
186	51922	ג'י קונספט ילדים פופ אפ	81037207 - 2	126.35	0.00	400.40	526.75	1.15	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	116.97	0.00	362.56	479.53		
			סה"כ צריכה	243.32	0.00	762.96	1,006.28		
187	22063	דוכן הוט	16092218 - 3	32.80	0.00	182.72	215.52	0.52	
			סה"כ צריכה	32.80	0.00	182.72	215.52		
188	49205	דוכן נוטלה	16193880 - 4	408.50	0.00	1,217.10	1,625.60	9.47	
			סה"כ צריכה	408.50	0.00	1,217.10	1,625.60		
189	21894	דוכן שאנטי	22048354 - 1	30.82	0.00	144.27	175.09	0.57	
			סה"כ צריכה	30.82	0.00	144.27	175.09		
190	39253	ואהבת	22048220 - 4	581.30	0.00	2,207.80	2,789.10	9.63	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	103.60	0.00	321.13	424.73		
			סה"כ צריכה	684.90	0.00	2,528.93	3,213.83		
191	39073	זמן שעונים	17313417 - 1	525.70	0.00	1,475.30	2,001.00	8.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	67.26	0.00	208.47	275.73		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	592.96	0.00	1,683.77	2,276.73		
192	42141	חדר קירור מאפה נאמן	17313351 - 1	519.20	0.00	2,760.60	3,279.80	7.90	
			סה"כ צריכה	519.20	0.00	2,760.60	3,279.80		
193	34769	טוז אלפא תכשיטים (בע"מ)	81018444 - 3	567.00	0.00	2,171.60	2,738.60	7.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	105.27	0.00	326.30	431.58		
			סה"כ צריכה	672.27	0.00	2,497.90	3,170.18		
194	32710	יולו	22048327 - 1	198.65	0.00	665.20	863.85	7.59	
			סה"כ צריכה	198.65	0.00	665.20	863.85		
195	51675	יחידה 107 - בוניטה + אפרודיטה (פופ אפ)	22048354 - 2	991.80	0.00	3,636.20	4,628.00	23.93	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	424.44	0.00	1,315.58	1,740.02		
			סה"כ צריכה	1,416.24	0.00	4,951.78	6,368.02		
196	51676	יחידה 174 - פוד אפיל (פופ אפ)	22048330 - 1	2,127.80	0.00	7,522.60	9,650.40	31.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	230.60	0.00	714.76	945.36		
			סה"כ צריכה	2,358.40	0.00	8,237.36	10,595.76		
197	28735	מאניה ילדים	22048343 - 2	373.20	0.00	1,467.80	1,841.00	8.55	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	111.96	0.00	347.02	458.98		
			סה"כ צריכה	485.16	0.00	1,814.82	2,299.98		
198	50944	מחסן אורבניקה	22048355 - 4	145.00	0.00	835.00	980.00	1.67	
			סה"כ צריכה	145.00	0.00	835.00	980.00		
199	32611	מחסן חברת נקיון	22048333 - 2	85.45	0.00	412.00	497.45	2.52	
			סה"כ צריכה	85.45	0.00	412.00	497.45		
200	22061	מחסן לי קופר	16092218 - 1	0.27	0.00	1.54	1.81	10.49	
			סה"כ צריכה	0.27	0.00	1.54	1.81		
201	42140	מחסן מאפה נאמן	17313352 - 1	105.80	0.00	661.60	767.40	3.98	
			סה"כ צריכה	105.80	0.00	661.60	767.40		
202	51619	מחסן סקארה	21262583 - 1	28.90	0.00	146.40	175.30	2.64	
			סה"כ צריכה	28.90	0.00	146.40	175.30		
203	47412	מחסן תפוחי אדמה	22048245 - 2	52.08	0.00	291.63	343.70	0.89	
			סה"כ צריכה	52.08	0.00	291.63	343.70		
204	51503	מיננה (פופ אפ)	22048355 - 3	138.50	0.00	622.40	760.90	9.41	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	101.93	0.00	315.95	417.88		
			סה"כ צריכה	240.43	0.00	938.35	1,178.78		
205	43363	מלדיני	16048039 - 3	1,079.25	0.00	2,454.00	3,533.25	15.68	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	175.46	0.00	543.84	719.30		
			סה"כ צריכה	1,254.71	0.00	2,997.84	4,252.55		
206	46277	מסטר קורן	16048038 - 4	1,294.65	0.00	3,704.20	4,998.85	17.76	
			סה"כ צריכה	1,294.65	0.00	3,704.20	4,998.85		
207	21736	משרד מוקד אמון	22048222 - 1	240.65	0.00	1,361.55	1,602.20	7.53	
			סה"כ צריכה	240.65	0.00	1,361.55	1,602.20		
208	29016	נאוטיקה/טימברלנד (252-3)	16048038 - 2	653.00	0.00	1,568.70	2,221.70	9.33	
			חלק יחסי מצריכת חשמל למגדלי קירור	354.26	0.00	1,098.04	1,452.30		
			סה"כ צריכה	1,007.26	0.00	2,666.74	3,674.00		
209	28769	סקיצרס - 1-207	81011813 - 3	1,519.68	0.00	4,039.67	5,559.35	24.22	
			סה"כ צריכה	1,519.68	0.00	4,039.67	5,559.35		
210	43273	פוט לוקר 2	81018431 - 4	4,283.90	0.00	10,676.00	14,959.90	58.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	768.67	0.00	2,382.54	3,151.21		
			סה"כ צריכה	5,052.57	0.00	13,058.54	18,111.11		
211	39255	פמינה	81034859 - 8	440.00	0.00	1,160.20	1,600.20	7.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	111.96	0.00	347.02	458.98		
			סה"כ צריכה	551.96	0.00	1,507.22	2,059.18		
212	22067	פנוי - מחסן מקס ברנר	16092235 - 3	24.10	0.00	125.35	149.45	0.38	
			סה"כ צריכה	24.10	0.00	125.35	149.45		
213	21716	פנוי 2-160	22048309 - 3	25.40	0.00	94.20	119.60	0.44	
			סה"כ צריכה	25.40	0.00	94.20	119.60		
214	19669	פעלתון	16048039 - 1	682.30	0.00	2,537.60	3,219.90	19.67	
			סה"כ צריכה	682.30	0.00	2,537.60	3,219.90		
215	27584	פרטור חנות	22048344 - 1	311.40	0.00	1,910.60	2,222.00	8.36	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	41.78	0.00	129.49	171.26		
			סה"כ צריכה	353.18	0.00	2,040.09	2,393.26		
216	47218	קופיקס (רמי לוי)	22048306 - 4	3,644.40	0.00	19,075.80	22,720.20	45.13	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	684.70	0.00	2,122.28	2,806.98		
			סה"כ צריכה	4,329.10	0.00	21,198.08	25,527.18		
217	38884	קפה נאמן	22048225 - 2	2,213.40	0.00	14,007.00	16,220.40	72.04	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	153.73	0.00	476.51	630.24		
			מנדפים 2	237.32	0.00	975.36	1,212.68		
			סה"כ צריכה	2,604.45	0.00	15,458.87	18,063.32		
218	47222	קרולינה למקה - חנות	22048304 - 3	661.10	0.00	2,786.40	3,447.50	14.95	
			סה"כ צריכה	661.10	0.00	2,786.40	3,447.50		
219	48522	רזילי	17312829 - 1	711.50	0.00	2,070.30	2,781.80	16.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	222.70	0.00	690.26	912.96		
			סה"כ צריכה	934.20	0.00	2,760.56	3,694.76		
220	32609	שקעי כח חברת נקיון	22048332 - 4	35.15	0.00	194.80	229.95	2.01	
			סה"כ צריכה	35.15	0.00	194.80	229.95		
221	32610	שקעי תאורה חברת נקיון	22048333 - 1	19.70	0.00	113.08	132.78	0.21	
			סה"כ צריכה	19.70	0.00	113.08	132.78		
222	48881	תמנון חדש	20281505 - 1	2,818.70	0.00	6,961.90	9,780.60	46.32	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	958.92	0.00	2,972.22	3,931.14		
			סה"כ צריכה	3,777.62	0.00	9,934.12	13,711.74		
			סה"כ צריכה	286,134.19	0.00	1,009,260.07	1,297,107.40		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,297,107.40		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 286,134.19)
■ גבע (Kwh 0.00)
■ שפל (Kwh 1,009,260.07)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק			
1	23152	*ציבורי שנאי 1	22048303 - 1	1,557.40	0.00	7,452.60	9,010.00	15.89				
			22048303 - 2	1,507.60	0.00	7,641.00	9,148.60	20.65				
			22048303 - 3	167.40	0.00	811.00	978.40	2.05				
			22048307 - 1	2,439.60	0.00	13,413.60	15,853.20	34.05				
			22048307 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00					
			22048307 - 4	601.20	0.00	2,750.80	3,352.00	7.38				
			סה"כ צריכה	6,273.20	0.00	32,069.00	38,342.20					
2	23154	*ציבורי שנאי 2	15129217 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	52.48				
			15129217 - 2	0.00	0.00	17.40	17.40	48.08				
			15129217 - 8	485.20	0.00	2,847.80	3,333.00	55.75				
			15129217 - 9	253.60	0.00	801.40	1,055.00	10.66				
			15129217 - 10	630.00	0.00	2,515.60	3,145.60	31.63				
			15129217 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00	35.24				
			15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05				
			15129217 - 13	72.80	0.00	417.10	489.90	65.14				
			15129217 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85				
			20281506 - 1	9,816.70	0.00	46,329.40	56,146.10	102.00				
						סה"כ צריכה	11,258.30	0.00	52,928.70	64,187.00		
			3	23157	*ציבורי שנאי 3	15129239 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						15129239 - 2	464.20	0.00	1,575.00	2,039.20	11.32	
						15129239 - 4	7,012.00	0.00	29,248.80	36,260.80	150.25	
15129239 - 8	0.00	0.00				0.00	0.00	0.0005				
15129239 - 9	360.20	0.00				2,103.25	2,463.45	3.51				
15129239 - 10	0.00	0.00				0.00	0.00					
15129239 - 11	0.00	0.00				0.00	0.00					
15129239 - 12	0.00	0.00				0.00	0.00					
15129239 - 13	0.00	0.00				0.00	0.00					
15129239 - 14	497.90	0.00				2,538.90	3,036.80	14.26				
						סה"כ צריכה	8,334.30	0.00	35,465.95	43,800.25		
4	23153	*ציבורי שנאי 4+5				16226471 - 15	31,300.20	0.00	115,100.90	146,401.10	8.56	
						18029704 - 1	-2,788.20	0.00	-10,045.40	-12,833.60	30.22	
						18029704 - 2	-1,720.00	0.00	-8,570.80	-10,290.80	24.71	
			18029704 - 5	-3,325.60	0.00	-8,585.00	-11,910.60	35.59				
			18029704 - 14	-26,014.40	0.00	-78,004.00	-104,018.40	267.52				
			81029270 - 1	-14,550.31	0.00	-43,064.12	-57,614.42	201.79				
			81029731 - 1	51,063.30	0.00	157,742.98	208,806.28	564.84				
						סה"כ צריכה	33,964.99	0.00	124,574.56	158,539.56		
			5	23158	*ציבורי שנאי 6	14155701 - 1	1,255.30	0.00	3,393.90	4,649.20	19.90	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	10.83	4,520.50	3,568.38	0.00	952.13	14155701 - 3			
	12.00	2,787.80	1,901.60	0.00	886.20	15091164 - 2			
	1.74	466.80	382.20	0.00	84.60	15091164 - 3			
	7.29	3,087.40	2,506.80	0.00	580.60	15091164 - 4			
	12.36	4,435.60	3,136.80	0.00	1,298.80	16092245 - 3			
		19,947.30	14,889.68	0.00	5,057.63	סה"כ צריכה			
	14.05	-3,193.80	-2,597.80	0.00	-596.00	22048304 - 1	*ציבורי שנאי 8	22294	6
	17.07	-3,971.85	-3,128.60	0.00	-843.25	22048304 - 2			
	14.95	-3,447.50	-2,786.40	0.00	-661.10	22048304 - 3			
	13.49	-3,478.10	-2,768.60	0.00	-709.50	22048304 - 4			
	0.09	-56.15	-48.00	0.00	-8.15	22048309 - 1			
	2.48	-837.60	-709.65	0.00	-127.95	22048309 - 2			
	0.44	-119.60	-94.20	0.00	-25.40	22048309 - 3			
	6.51	-3,886.15	-3,298.30	0.00	-587.85	22048309 - 4			
	5.47	-2,319.85	-1,978.85	0.00	-341.00	22048319 - 1			
	0.86	-385.05	-327.70	0.00	-57.35	22048319 - 2			
	13.01	-7,914.70	-6,733.25	0.00	-1,181.45	22048319 - 3			
	11.81	-7,141.50	-6,079.05	0.00	-1,062.45	22048319 - 4			
	1.00	-359.45	-278.50	0.00	-80.95	22048320 - 1			
	1.18	-163.80	-135.65	0.00	-28.15	22048320 - 2			
	3.78	-1,462.65	-1,229.40	0.00	-233.25	22048320 - 3			
	1.52	-852.05	-725.05	0.00	-127.00	22048320 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048343 - 1			
	8.55	-1,841.00	-1,467.80	0.00	-373.20	22048343 - 2			
	8.00	-1,552.30	-1,235.70	0.00	-316.60	22048343 - 3			
	8.38	-1,745.10	-1,338.40	0.00	-406.70	22048343 - 4			
	8.36	-2,222.00	-1,910.60	0.00	-311.40	22048344 - 1			
	6.18	-1,066.15	-855.65	0.00	-210.50	22048344 - 2			
	4.22	-2,600.85	-2,192.25	0.00	-408.60	22048344 - 3			
	9.60	-2,576.20	-2,117.65	0.00	-458.55	22048344 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048345 - 1			
	0.08	-31.20	-26.50	0.00	-4.70	22048345 - 2			
	10.56	-3,726.25	-3,060.25	0.00	-666.00	22048345 - 3			
	5.45	-201.90	-172.85	0.00	-29.05	22048345 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048346 - 1			
	6.54	-1,124.80	-912.00	0.00	-212.80	22048346 - 2			
	7.79	-1,951.10	-1,527.70	0.00	-423.40	22048346 - 3			
	9.24	-983.35	-786.80	0.00	-196.55	22048346 - 4			



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048351 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048351 - 2			
	16.19	-2,469.30	-2,330.20	0.00	-139.10	22048351 - 3			
	9.83	-398.80	-189.30	0.00	-209.50	22048351 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	22048355 - 1			
	0.44	-121.00	-102.85	0.00	-18.15	22048355 - 2			
	9.41	-760.90	-622.40	0.00	-138.50	22048355 - 3			
	1.67	-980.00	-835.00	0.00	-145.00	22048355 - 4			
	386.25	157,033.73	120,848.90	0.00	36,184.83	81011724 - 1			
	51.81	-16,169.85	-11,853.75	0.00	-4,316.10	81011724 - 3			
	88.16	-39,554.13	-31,095.27	0.00	-8,458.86	81011724 - 4			
		-0.002	-0.001	0.00	-0.001	81011724 - 5			
	5.70	-1,176.10	-853.70	0.00	-322.40	81018444 - 1			
	1.40	-557.80	-411.70	0.00	-146.10	81018444 - 2			
	7.40	-2,738.60	-2,171.60	0.00	-567.00	81018444 - 3			
	9.10	-3,133.40	-2,599.40	0.00	-534.00	81018444 - 5			
	1.40	-685.75	-580.75	0.00	-105.00	81018444 - 6			
	13.30	-2,892.70	-2,077.60	0.00	-815.10	81018444 - 7			
	11.55	-3,270.15	-2,540.80	0.00	-729.35	81018444 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81034859 - 1			
	5.90	-1,146.20	-885.40	0.00	-260.80	81034859 - 2			
	5.80	-1,394.90	-999.80	0.00	-395.10	81034859 - 3			
	10.50	-3,604.80	-2,810.40	0.00	-794.40	81034859 - 4			
	6.80	-1,331.70	-1,005.40	0.00	-326.30	81034859 - 5			
	7.80	-1,924.70	-1,401.70	0.00	-523.00	81034859 - 6			
	7.30	-1,404.50	-1,006.30	0.00	-398.20	81034859 - 7			
	7.90	-1,600.20	-1,160.20	0.00	-440.00	81034859 - 8			
		8,506.24	2,792.22	0.00	5,714.02	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129205 - 3	*ציבורי שנאי 9	22535	7
	57.88	26,429.44	21,416.96	0.00	5,012.48	15129205 - 4			
	0.40	8.40	7.30	0.00	1.10	15129205 - 5			
	6.06	2,413.60	1,803.40	0.00	610.20	15129205 - 6			
	48.55	27,834.50	23,320.70	0.00	4,513.80	15129205 - 7			
	8.23	3,679.00	2,882.00	0.00	797.00	15129205 - 8			
	9.31	1,500.25	672.45	0.00	827.80	15129205 - 9			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129205 - 10			
	9.94	3,137.60	2,370.80	0.00	766.80	15129205 - 11			
	2.92	2,027.70	1,722.50	0.00	305.20	15129205 - 12			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15129205 - 13	130.70	0.00	104.05	234.75	1.43	
			15129205 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	12,965.08	0.00	54,300.16	67,265.24		
8	22144	131.2 לשעבר מחסן בלאק	16193880 - 2	0.00	0.00	0.90	0.90	0.13	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.90	0.90		
9	21558	דרגנועים	15091164 - 3	84.60	0.00	382.20	466.80	1.74	
			סה"כ צריכה	84.60	0.00	382.20	466.80		
10	21557	דרגנועים2	15091164 - 2	886.20	0.00	1,901.60	2,787.80	12.00	
			סה"כ צריכה	886.20	0.00	1,901.60	2,787.80		
11	22123	הזנה ללוח דיירים EE 5/7-2	81029270 - 1	14,550.31	0.00	43,064.12	57,614.42	201.79	
			סה"כ צריכה	14,550.31	0.00	43,064.12	57,614.42		
12	22019	הזנה ללוח חרום	18029704 - 10	103.20	0.00	246.40	349.60	7.53	
			סה"כ צריכה	103.20	0.00	246.40	349.60		
13	22015	יטא 2	18029704 - 4	1,188.60	0.00	3,371.60	4,560.20	11.22	
			סה"כ צריכה	1,188.60	0.00	3,371.60	4,560.20		
14	23184	יטא 5	16226471 - 7	833.20	0.00	2,323.60	3,156.80	7.87	
			סה"כ צריכה	833.20	0.00	2,323.60	3,156.80		
15	23183	יטא 6	16226471 - 8	601.60	0.00	2,055.20	2,656.80	5.64	
			סה"כ צריכה	601.60	0.00	2,055.20	2,656.80		
16	22014	יטא 7	18029704 - 3	768.20	0.00	2,171.40	2,939.60	8.03	
			סה"כ צריכה	768.20	0.00	2,171.40	2,939.60		
17	23185	יטא 8	16226471 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	23186	יטא 9	16226471 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	21698	לא להפקה חנויות+ציבורי מתחם גאפ 131	20281504 - 1	10,791.30	0.00	37,095.90	47,887.20	154.80	
			סה"כ צריכה	10,791.30	0.00	37,095.90	47,887.20		
20	15436	לוח 02E	15129205 - 12	305.20	0.00	1,722.50	2,027.70	2.92	
			סה"כ צריכה	305.20	0.00	1,722.50	2,027.70		
21	15437	לוח EP 33	15129205 - 13	130.70	0.00	104.05	234.75	1.43	
			סה"כ צריכה	130.70	0.00	104.05	234.75		
22	15434	לוח EP 35	15129205 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	15433	לוח EP 36	15129205 - 9	827.80	0.00	672.45	1,500.25	9.31	
			סה"כ צריכה	827.80	0.00	672.45	1,500.25		
24	15428	לוח EP 3	15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דיר	שם דיר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	21554	לוח דיירים EE3-5	16224906 - 3	23,315.20	0.00	72,966.40	96,281.60	339.92	
			סה"כ צריכה	23,315.20	0.00	72,966.40	96,281.60		
26	21553	לוח דיירים EE5-3	16224906 - 1	14,660.40	0.00	36,300.00	50,960.40	200.48	
			סה"כ צריכה	14,660.40	0.00	36,300.00	50,960.40		
27	21555	לוח דיירים EE5-5	16224906 - 4	2,458.60	0.00	7,680.20	10,138.80	27.87	
			סה"כ צריכה	2,458.60	0.00	7,680.20	10,138.80		
28	15429	לוח חיוני 1	15129205 - 4	5,012.48	0.00	21,416.96	26,429.44	57.88	
			סה"כ צריכה	5,012.48	0.00	21,416.96	26,429.44		
29	21552	לוח חניון EN1	14155701 - 4	310.90	0.00	1,365.10	1,676.00	133.26	
			סה"כ צריכה	310.90	0.00	1,365.10	1,676.00		
30	22071	לוח חניון EPN1 F625	16092245 - 3	1,298.80	0.00	3,136.80	4,435.60	12.36	
			סה"כ צריכה	1,298.80	0.00	3,136.80	4,435.60		
31	15438	לוח יטאות	15129205 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	22028	לוח מא	15129217 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00	35.24	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	22024	לוח מא EP11	15129217 - 8	485.20	0.00	2,847.80	3,333.00	55.75	
			סה"כ צריכה	485.20	0.00	2,847.80	3,333.00		
34	22046	לוח מא EP12	16045527 - 1	36.02	0.00	103.89	139.90	10.16	
			סה"כ צריכה	36.02	0.00	103.89	139.90		
35	22048	לוח מא EP30	16045527 - 3	26.94	0.00	72.53	99.47	0.31	
			סה"כ צריכה	26.94	0.00	72.53	99.47		
36	22022	לוח מא EP31	15129217 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	52.48	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
37	22031	לוח מפוחים אויר צח	15129217 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	23182	לוח משאבות	16226471 - 5	4,953.60	0.00	14,529.60	19,483.20	52.38	
			סה"כ צריכה	4,953.60	0.00	14,529.60	19,483.20		
39	15435	לוח ציבורי E 2-7	15129205 - 11	766.80	0.00	2,370.80	3,137.60	9.94	
			סה"כ צריכה	766.80	0.00	2,370.80	3,137.60		
40	15431	לוח ציבורי E 2/1	15129205 - 7	4,513.80	0.00	23,320.70	27,834.50	48.55	
			סה"כ צריכה	4,513.80	0.00	23,320.70	27,834.50		
41	15432	לוח ציבורי E 2/3	15129205 - 8	797.00	0.00	2,882.00	3,679.00	8.23	
			סה"כ צריכה	797.00	0.00	2,882.00	3,679.00		
42	15430	לוח ציבורי E 2/5	15129205 - 6	610.20	0.00	1,803.40	2,413.60	6.06	
			סה"כ צריכה	610.20	0.00	1,803.40	2,413.60		
43	22023	לוח ציבורי E3-1	15129217 - 2	0.00	0.00	17.40	17.40	48.08	





מס	מזהה דיר	שם דיר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	17.40	17.40		
44	22026	לוח ציבורי E3-3	15129217 - 9	253.60	0.00	801.40	1,055.00	10.66	
			סה"כ צריכה	253.60	0.00	801.40	1,055.00		
45	22027	לוח ציבורי E3-5	15129217 - 10	630.00	0.00	2,515.60	3,145.60	31.63	
			סה"כ צריכה	630.00	0.00	2,515.60	3,145.60		
46	21556	לוח ציבורי E5-7	15091164 - 1	1,283.20	0.00	4,094.90	5,378.10	14.83	
			סה"כ צריכה	1,283.20	0.00	4,094.90	5,378.10		
47	21550	לוח ציבורי E5-7-1	14155701 - 1	1,255.30	0.00	3,393.90	4,649.20	19.90	
			סה"כ צריכה	1,255.30	0.00	3,393.90	4,649.20		
48	21559	לוח ציבורי E5-7-2	15091164 - 4	580.60	0.00	2,506.80	3,087.40	7.29	
			סה"כ צריכה	580.60	0.00	2,506.80	3,087.40		
49	22047	לוח ציבורי E6-4	16045527 - 2	33.44	0.00	96.64	130.08	0.32	
			סה"כ צריכה	33.44	0.00	96.64	130.08		
50	44094	לוח צרכנים EE	15129234 - 5	442.80	0.00	1,787.60	2,230.40	15.97	
			סה"כ צריכה	442.80	0.00	1,787.60	2,230.40		
51	15427	לוח צרכנים EE 1/3	15129234 - 4	3,844.40	0.00	10,747.60	14,592.00	57.11	
			סה"כ צריכה	3,844.40	0.00	10,747.60	14,592.00		
52	15426	לוח צרכנים EE 1/5	15129234 - 3	4,477.60	0.00	14,237.60	18,715.20	67.95	
			סה"כ צריכה	4,477.60	0.00	14,237.60	18,715.20		
53	22036	לוח צרכנים EE3-3	15129239 - 6	11,160.80	0.00	45,992.00	57,152.80	174.02	
			סה"כ צריכה	11,160.80	0.00	45,992.00	57,152.80		
54	22000	לוח צרכנים EE3/1	21262529 - 1	68.20	0.00	545.50	613.70	4.12	
			סה"כ צריכה	68.20	0.00	545.50	613.70		
55	23465	לידיעה -מדלי קירור לחלוקה*	18029704 - 1	2,788.20	0.00	10,045.40	12,833.60	30.22	
			18029704 - 2	1,720.00	0.00	8,570.80	10,290.80	24.71	
			18029704 - 5	3,325.60	0.00	8,585.00	11,910.60	35.59	
			18029704 - 14	26,014.40	0.00	78,004.00	104,018.40	267.52	
			סה"כ צריכה	33,848.20	0.00	105,205.20	139,053.40		
56	31019	למעקב (בא ליקנין)*	22048323 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
57	21672	למעקב -8.1-פרטר אנטנות*	22048346 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
58	21685	למעקב -141-קניון לשעבר אריסטו שמת*	22048335 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דיר	שם דיר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
59	21688	למעקב -151.1 קניון לשעבר סמארטפון גרעין 5 ק. *3	22048339 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
60	21707	למעקב 167-חדר מירס*	22048324 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
61	22143	למעקב 180(קניון) לשעבר בודי שופ*)	16193880 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
62	22090	למעקב 267.4-שייף מפוח עשן*	81011724 - 5	0.001	0.00	0.001	0.002		
			סה"כ צריכה	0.001	0.00	0.001	0.002		
63	21913	למעקב 8.3-פרטנר אנטנות*	22048250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
64	21963	למעקב 8.4-פרטנר אנטנות*	22048226 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
65	21970	למעקב פנוי 11 - 266-שנטי*	22048355 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
66	21901	למעקב קניון (לשעבר 154-רויאלטי)*	22048354 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
67	21967	למעקב 004-קידום לחמן*	22048351 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
68	22029	מא חדר חשמל	15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
69	22030	מזרקת מים	15129217 - 13	72.80	0.00	417.10	489.90	65.14	
			סה"כ צריכה	72.80	0.00	417.10	489.90		
70	22069	מעלית 17	16092245 - 1	24.00	0.00	106.90	130.90	32.88	
			סה"כ צריכה	24.00	0.00	106.90	130.90		
71	22070	מעלית 18	16092245 - 2	23.15	0.00	103.15	126.30	98.18	
			סה"כ צריכה	23.15	0.00	103.15	126.30		
72	15425	משאבות ספרינקלים	15129234 - 2	0.00	0.00	14.00	14.00	40.58	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	14.00	14.00		
73	21998	פנוי 12-167.1 רכזת מירס 24803-03	22048332 - 3	12.50	0.00	115.35	127.85	1.68	
			סה"כ צריכה	12.50	0.00	115.35	127.85		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
74	22106	פנוי - ניר ברוש - 81011867-6	81011867 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
75	22092	פנוי זארה	81011724 - 7	1.41	0.00	8.19	9.61	0.01	
			סה"כ צריכה	1.41	0.00	8.19	9.61		
76	21647	פנוי 1 13177-06	22048345 - 2	4.70	0.00	26.50	31.20	0.08	
			סה"כ צריכה	4.70	0.00	26.50	31.20		
77	21650	פנוי 2 א-מקדונלדס 22798-01	22048329 - 1	310.20	0.00	935.95	1,246.15	3.92	
			סה"כ צריכה	310.20	0.00	935.95	1,246.15		
78	21653	פנוי 3 178-179 טו גו חנות זמנית לשעבר 22798-04	22048329 - 4	84.05	0.00	323.15	407.20	1.34	
			סה"כ צריכה	84.05	0.00	323.15	407.20		
79	21709	פנוי 7 121-קרייזי לין לשעבר 24306-08	22048324 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
80	21849	פנוי 8 022-קידו סטאר 24318-06	22048338 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
81	21906	פנוי 9 227-רוקפורט לשעבר 24322-03	22048305 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
82	22091	פנוי-מנגו מפוח עשן	81011724 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
83	22135	ציבורי דרגנוע יורד	81036741 - 1	103.20	0.00	423.80	527.00	1.90	
			סה"כ צריכה	103.20	0.00	423.80	527.00		
84	22136	ציבורי דרגנוע עולה	81036741 - 2	338.80	0.00	917.90	1,256.70	4.60	
			סה"כ צריכה	338.80	0.00	917.90	1,256.70		
85	22137	ציבורי יחידה מא חדשה	81036741 - 3	787.00	0.00	2,385.00	3,172.00	7.80	
			סה"כ צריכה	787.00	0.00	2,385.00	3,172.00		
86	22138	ציבורי יטא קיימת מא 7	81036741 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
87	22087	ציבורי לוח חיוני	81011724 - 2	993.89	0.00	3,961.55	4,955.44	36.58	
			סה"כ צריכה	993.89	0.00	3,961.55	4,955.44		
88	22139	ציבורי תאורת חוץ	81036741 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
89	22017	צילר 1	18029704 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
90	22020	צילר 2	18029704 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
91	23181	צילר 3	16226471 - 1	4,693.60	0.00	20,574.40	25,268.00	140.77	
			סה"כ צריכה	4,693.60	0.00	20,574.40	25,268.00		
92	23180	צילר 4	16226471 - 2	5,004.80	0.00	21,591.20	26,596.00	309.03	
			סה"כ צריכה	5,004.80	0.00	21,591.20	26,596.00		
93	23179	צילר 5	16226471 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
94	23178	צילר 6	16226471 - 4	904.80	0.00	2,996.80	3,901.60	103.22	
			סה"כ צריכה	904.80	0.00	2,996.80	3,901.60		
95	22018	צילר 7	18029704 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
96	16943	ראשי לוח EE2/3	15129205 - 1	7,661.60	0.00	21,973.20	29,634.80	93.70	
			סה"כ צריכה	7,661.60	0.00	21,973.20	29,634.80		
97	16944	ראשי לוח EE2/5	15129205 - 2	7,035.20	0.00	23,902.40	30,937.60	96.24	
			סה"כ צריכה	7,035.20	0.00	23,902.40	30,937.60		
98	21551	ראשי לוח גנרטור	14155701 - 3	952.13	0.00	3,568.38	4,520.50	10.83	
			סה"כ צריכה	952.13	0.00	3,568.38	4,520.50		
99	44095	ראשי מעגלים FSE- FS26	15129234 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	23187	ראשי מפסקים F421-429	16226471 - 6	1,525.60	0.00	7,216.00	8,741.60	24.07	
			סה"כ צריכה	1,525.60	0.00	7,216.00	8,741.60		
101	22049	שלט גולף	16045527 - 4	2.16	0.00	5.60	7.76	10.47	
			סה"כ צריכה	2.16	0.00	5.60	7.76		
102	22050	שלט זיפ	16045528 - 1	15.97	0.00	91.78	107.74	0.17	
			סה"כ צריכה	15.97	0.00	91.78	107.74		
103	22051	שלט מקדולנד	16045528 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
104	22052	שלט קפה גו	16045528 - 3	30.96	0.00	88.77	119.73	0.31	
			סה"כ צריכה	30.96	0.00	88.77	119.73		
105	22053	שלט קרניז	16045528 - 4	65.50	0.00	189.23	254.74	0.64	
			סה"כ צריכה	65.50	0.00	189.23	254.74		
106	22005	שנאי 1	22048303 - 4	66,832.00	0.00	258,200.00	325,032.00	882.64	
			סה"כ צריכה	66,832.00	0.00	258,200.00	325,032.00		
107	21700	שנאי 2	20281514 - 1	32,900.50	0.00	128,820.00	161,720.50	394.00	
			סה"כ צריכה	32,900.50	0.00	128,820.00	161,720.50		
108	21985	שנאי 3	20281500 - 1	47,095.50	0.00	187,251.00	234,346.50	554.00	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	47,095.50	0.00	187,251.00	234,346.50		
109	22075	שנאי 4	15 - 16226471	31,300.20	0.00	115,100.90	146,401.10	8.56	
			סה"כ צריכה	31,300.20	0.00	115,100.90	146,401.10		
110	22125	שנאי 5	1 - 81029731	51,063.30	0.00	157,742.98	208,806.28	564.84	
			סה"כ צריכה	51,063.30	0.00	157,742.98	208,806.28		
111	22105	שנאי 6	5 - 81011867	30,821.53	0.00	96,430.05	127,251.58	310.68	
			סה"כ צריכה	30,821.53	0.00	96,430.05	127,251.58		
112	22086	שנאי 8	1 - 81011724	36,184.83	0.00	120,848.90	157,033.73	386.25	
			סה"כ צריכה	36,184.83	0.00	120,848.90	157,033.73		
113	22098	שנאי 9	5 - 81011813	51,317.12	0.00	179,506.84	230,823.96	598.02	
			סה"כ צריכה	51,317.12	0.00	179,506.84	230,823.96		

